Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования
Heating, Ventilation and Air Conditioning Systems Automation

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Т.И. Ергалиев /

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001

2026

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования
Heating, Ventilation and Air Conditioning Systems Automation

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И. В. Трофимов
I. V. Trofimov

2026

Взам.инв.№

Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Приборы / Instruments							
	Табло светозвуковое, светодиодное; взрывозащищенное исполнение; 1ExembIICT6Gb; питание: =24 В; потребляемая мощность: 6,4 Вт; световой поток 27 кд; тип оповещения - прерывистое; максимальная громкость - 101,3 Дб; материал - ударостойкий антистатический полимер; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; 2 отверстия для кабельных вводов; для не бронированного кабеля внешним диаметром 13-23 мм; надпись - Включена аварийная вентиляция; цвет фона - красный; цвет текста - белый; размер - 331,6x141.6x78 мм (ШхВхГ); способ крепления - 4 внешние монтажные точки; вес 2,1 кг; срок службы - 10 лет; заземление прибора - внешнее		EDPLS00001		шт / pcs	5		

Примечание
1. Все закладываемые позиции должны соответствовать требованиям, представленным в документах: GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003 концепция монтажа КИПиА, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 технические требования на КИПиА.

Note
1. All included items shall comply with the requirements provided in documents: GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003 II&C Installation Concept, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 Specification for Instrumentation.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

IFC	03	19.01.26	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мельникова	Тулба	Трофимов
IFC	02H	10.02.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Пьянков	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.08.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Ахмадиева	Романова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разработал Prepared	Проверил Reviewed	Утвердил Approved

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	G0-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage DDD	Sheet No. 1	Total sheets ~~28~~ 31
	Material Take-Off (MTO)	РУСХИМАЛЬЯНС		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
03.1	1	–	05190		25.06.26
Разработал		Мельникова			19.01.26
Проверил		Тулба			19.01.26
Н. контр.		Тулба			19.01.26
ГИП		Трофимов			19.01.26

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001 03.1-1

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	~~28~~ 31

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	LED lighting fixture for visual and audible alarm; ex-proof; 1ExembIICT6Gb; power: 24 VDC; power consumption: 6.4 W; luminous flux: 27 Lm; alarm type: intermittent; maximum volume: 101.3 dB; material: impact resistant antistatic polymer; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: УХЛ1; UV-resistant; 2 openings for cable entries for non-armored cable OD 13-23 mm; text: EMERGENCY VENTILATION ON; background color: red; text color: white; size: 331.6x141.6x78 mm (WxHxD); attachment: 4 external installation points; weight: 2.1 kg; service life: 10 years; instrument earthing: external							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 2

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабели и провода / Cabling and Wiring							
	Кабель; парной скрутки с круглым поперечным сечением, пары пронумерованы, количество пар: 1; жилы сечением 1,0 мм2; жила - медная отожженная многопроволочная, второго класса и выше по ГОСТ 22483-2021; номинальное напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока; с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой, с подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, структура без пустот в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013, п. 9.3.2; не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката; температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; с общим экраном из фольгированного материала (металлической поверхностью наружу), поверх которого расположен экран в виде оплетки из медных луженых проволок с контактным проводником, проложенным между экранами с минимальным перекрытием не менее 20 %; без брони; цвет внешней оболочки: черный; цветовая маркировка жил в паре: черный / белый; наружный диаметр кабеля от 7 до 12 мм	JB26-01P10S-NK	ECBCU00363		м / m	~~4608~~ 2153 03.1-1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

03.1	1	-	05190		25.06.26	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable; twisted pair with round cross-section, pairs are numbered, qty of pairs: 1; core cross-section: 1.0 mm2; annealed copper multi-wire core, Class II and higher acc. to GOST 22483-2021; rated voltage up to 500VAC, up to 750VDC; with thermoplastic, thermosetting or elastomeric sheath, extruded bedding, with non-hygroscopic fillers, no voids acc. to para. 9.3.2 of GOST R IEC 60079-14-2013; flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke low halogen; PVC sheath; PVC insulation; ambient operating temperature: 10 °C to 35 °C; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; with overall foil shield (metal surface outwards) coated with a tinned copper braided shield with a contact conductor laid between shields and a minimum overlap of at least 20%; non-armored; outer sheath color: black; core color coding within pair: black/white; cable outside diameter: 7 to 12 mm							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 4

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабель; парной скрутки с круглым поперечным сечением, пары пронумерованы, количество пар: 2; жилы сечением 1,0 мм2; жила - медная отожженная многопроволочная, второго класса и выше по ГОСТ 22483-2021; номинальное напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока; с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой, с подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, структура без пустот в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013, п. 9.3.2; не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката; температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; с индивидуально экранированными парами из фольгированного материала (металлической поверхностью наружу) с контактным проводником с минимальным перекрытием не менее 20 % и общим экраном из фольгированного материала (металлической поверхностью наружу), поверх которого расположен экран в виде оплетки из медных луженых проволок с контактным проводником, проложенным между экранами с минимальным перекрытием не менее 20 %; без брони; цвет внешней оболочки: черный; цветовая маркировка жил в паре: черный / белый; наружный диаметр кабеля от 12 до 18 мм	JB26-02P10J-NK	ECBCU00413		м / m	~~896~~ 453 03.1-1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

03.1	1	–	05190		25.06.26	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable; twisted pair with round cross-section, pairs are numbered, qty of pairs: 2; core cross-section 1.0 mm2; annealed copper multi-wire core, Class II and higher as per GOST 22483-2021; rated voltage up to 500VAC, up to 750VDC; with thermoplastic, thermosetting or elastomeric sheath, extruded bedding, with non-hygroscopic fillers, no voids acc. to para. 9.3.2 of GOST R IEC 60079-14-2013; flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke low halogen; PVC sheath; PVC insulation; ambient temperature: +10 to +35 °C during operation; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; pairs with individual foil shield (metal surface outwards) with a contact conductor and a minimum overlap of at least 20% and an overall foil shield (metal surface outwards) coated with a tinned copper braided shield with a contact conductor laid between shields and a minimum overlap of at least 20%; non-armored; outer sheath color: black; core color coding within pair: black/white; cable outside diameter: 12 to 18 mm							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 6

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабель; парной скрутки с круглым поперечным сечением, пары пронумерованы, количество пар: 1; жилы сечением 1 мм2; жила - медная отожженная многопроволочная, второго класса и выше по ГОСТ 22483-2021; номинальное напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока; с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой, с подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, структура без пустот в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013, п. 9.3.2; огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины или с обмоткой слюдосодержащими лентами поверх токопроводящих жил; предел огнестойкости не менее 60 минут; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; температура окружающей среды от минус 43,2 до плюс 34,7 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; с общим экраном из фольгированного материала (металлической поверхностью наружу), поверх которого расположен экран в виде оплетки из медных луженых проволок с контактным проводником, проложенным между экранами с минимальным перекрытием не менее 20 %; небронированный; цвет внешней оболочки: оранжевый; цветовая маркировка жил в паре: черный / белый; наружный диаметр кабеля от 7 до 12 мм	JB24-01P10S-NM	ECBCU00371		м / m	~~238~~ 1233		03.1-1

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 7
03.1	1	–	05190		25.06.26		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable; twisted pair with round cross-section, pairs are numbered, qty of pairs: 1; core cross-section: 1 mm2; annealed copper multi-wire core, Class II and higher acc. to GOST 22483-2021; rated voltage up to 500VAC, up to 750VDC; with thermoplastic, thermosetting or elastomeric sheath, extruded bedding, with non-hygroscopic fillers, no voids acc. to para. 9.3.2 of GOST R IEC 60079-14-2013; fire resistant, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke; PVC sheath; silicon rubber insulation or thermal mica tape barrier above conductors; min. fire rating: 60 minutes; UV resistant; ambient operating temperature: -43.2 to +34.7 °C; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; with overall foil shield (metal surface outwards) coated with a tinned copper braided shield with a contact conductor laid between shields and a minimum overlap of at least 20%; non-armored; outer sheath color: orange; core color coding within pair: black/white; cable outside diameter: 7 to 12 mm							
	Кабель; парной скрутки с круглым поперечным сечением, пары пронумерованы, количество пар: 1; жилы сечением 2,5 мм2; жила - медная отожженная многопроволочная, второго класса и выше по ГОСТ 22483-2021; номинальное напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока; с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой, с подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, структура без пустот в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013, п. 9.3.2; не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката; температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; без экрана; небронированный; цвет внешней оболочки: черный; цветовая маркировка жил в паре: черный / белый; наружный диаметр кабеля от 7 до 12 мм	JB26-01P25N-NK	ECBCU00260		м	03.1-1 214 ~~162~~		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 8
03.1	1	–	05190		25.06.26		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable; twisted pair with round cross-section, pairs are numbered, qty of pairs: 1; core cross-section 2.5 mm2; annealed copper multi-wire core, Class II and higher acc. to GOST 22483-2021; rated voltage up to 500VAC, up to 750VDC; with thermoplastic, thermosetting or elastomeric sheath, extruded bedding, with non-hygroscopic fillers, no voids acc. to para. 9.3.2 of GOST R IEC 60079-14-2013; flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke; PVC sheath; PVC insulation; ambient temperature: +10 °C to +35 °C during operation; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; no shield; non-armored; outer sheath color: black; core color coding within pair: black/white; cable outside diameter:7 to 12 mm							
	Кабель; парной скрутки с круглым поперечным сечением, пары пронумерованы, количество пар: 2; жилы сечением 2,5 мм2; жила - медная отожженная многопроволочная, второго класса и выше по ГОСТ 22483-2021; номинальное напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока; с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой, с подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, структура без пустот в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013, п. 9.3.2; не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката; температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; без экрана; небронированный; цвет внешней оболочки: черный; цветовая маркировка жил в паре: черный / белый; наружный диаметр кабеля от 12 до 18 мм	JB26-02P25N-NK	ECBCU00387		м / m	~~262~~ 327 03.1-1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 9
03.1	1	–	05190		25.06.26		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable; twisted pair with round cross-section, pairs are numbered, qty of pairs: 2; core cross-section 2.5 mm2; annealed copper multi-wire core, Class II and higher acc. to GOST 22483-2021; rated voltage up to 500VAC, up to 750VDC; with thermoplastic, thermosetting or elastomeric sheath, extruded bedding, with non-hygroscopic fillers, no voids acc. to para. 9.3.2 of GOST R IEC 60079-14-2013; flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke; PVC sheath; PVC insulation; ambient temperature: +10 °C to +35 °C during operation; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; no shield; non-armored; outer sheath color: black; core color coding within pair: black/white; cable outside diameter:12 to 18 mm							
	Провод установочный с медной луженой жилой ПуГВнг(А)-LS 1х6 гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; температура окружающей среды от минус 43,2 до плюс 34,7 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012; срок службы не менее 25 лет	JB02-00Z60Z-ZE	EWIRE00055		м / m	100		
	Hook-up tinned copper core wire ПуГВнг(А)-LS 1х6, flexible, with PVC insulation, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, UV resistant; ambient operating temperature: -43.2 °C to 34.7 °C; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; yellow-green; GOST 31947-2012; minimum service life: 25 years							
	Провод установочный с медной луженой жилой ПуГВнг(А)-LS 1х25 гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; температура окружающей среды от минус 43,2 до плюс 34,7 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012; срок службы не менее 25 лет	JB02-00Z250Z-ZE	EWIRE00058		м / m	40		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 10

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Hook-up tinned copper core wire ПуГВнг(А)-LS 1х25, flexible, with PVC insulation, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, UV resistant; ambient operating temperature: -43.2 °C to 34.7 °C; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; yellow-green; GOST 31947-2012; minimum service life: 25 years							
	Кабеленесущие системы / Cable Tray Systems							
	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 100 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ETRAY00028		шт / pcs	13		
	Straight non-perforated cable tray; L=3000mm; W=100mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; support spacing: 1.5m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 11

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол горизонтальный 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EANHO00033		шт / pcs	3		
	Horizontal non-perforated cable tray bend 90°; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							
	Угол вертикальный внешний 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EANVE00158		шт / pcs	4		
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 90°; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный; внутрениий; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог); -		EANVE00398		шт / pcs	4		
	Vertical inside non-perforated cable tray bend 90°; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent); -							
	Ответвление Т-образное горизонтальное; тип: листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ECBRT00030		шт / pcs	2		
	Horizontal non-perforated cable tray tee; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 300 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ETRAY00036		шт / pcs	35		
	Straight non-perforated cable tray; L=3000mm; W=300mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; support spacing: 1.5m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							
	Угол горизонтальный 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EANHO00040		шт / pcs	5		
	Horizontal non-perforated cable tray bend 90°; W=300mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Ответвление Т-образное горизонтальное; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ECBRT00037		шт / pcs	4		
	Horizontal non-perforated cable tray tee; W=300mm; H=100mm; bend radius: 150mm; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							
	Угол вертикальный внешний 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EANVE00164		шт / pcs	5		
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 90°; W=300mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный внутренний 90 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 150 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EANVE00404		шт / pcs	3		
	Vertical inside non-perforated cable tray bend 90°; W=300mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							
	Угол вертикальный внутренний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота: 150 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EANVE00284		шт / pcs	3		
	Vertical inside non-perforated cable tray bend 45°; W=300mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный внешний 45 гр.; тип: листовой неперфорированный; ширина 300 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		EANVE00044		шт / pcs	3		
	Vertical outside non-perforated cable tray bend 45°; W=300mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							
	Переход лотка по ширине; левосторонний; тип: листовой неперфорированный; ширина перехода с 300 мм на 100 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥1,25 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ETRDW00013		шт / pcs	1		
	Non-perforated cable tray reducer (left hand); W=300/100mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥1.25 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Профиль С-образный; перфорированный; длина 3000 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1		EPR0C00005		шт / pcs	30		
	Perforated C-shape; L=3000 mm; W=41 mm; H=41 mm, steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1							
	Консоль с основанием; рабочая длина консоли 200 мм; высота полки не более 180 мм; материал: сталь; мин. толщина металла 2,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥ 370 кг; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; в комплекте с креплением к С-образному профилю 41х41 (ШхВ) на горизонтальном участке (для метизов - термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог)		ECONH00005		шт / pcs	12		
	Cantilever bracket with base plate; cantilever bracket effective length: 200mm; max. height: 180mm; material: steel; min. steel thickness: 2.5mm; SWL≥370kg; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; complete with fasteners for attachment to C-shape W=41, H=41 on a horizontal section (for metalware: thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							
	Консоль с основанием; рабочая длина консоли 600 мм; высота полки не более 180 мм; материал: сталь; минимальная толщина металла: 3 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥ 370 кг; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; в комплекте с креплением к С-образному профилю 41х41 (ШхВ) на горизонтальном участке (для метизов - термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог);		ECONH00009		шт / pcs	70		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
_____ / Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cantilever bracket with base plate; cantilever bracket length: 600mm; flange height: 180mm; material: steel; minimum steel thickness: 3mm; SWL≥370kg; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; complete with attachment to C-shape 41x41 (WxH) on horizontal section (for metalware: thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)							
	Крепление усиленное; к потолку; для профиля 41x41 мм; сталь; мин. толщина металла 6 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1		EFSTR00004		шт / pcs	24		
	Reinforced ceiling mount; for shape 41x41 mm; steel; min. steel thickness: 6 mm; hot dip galvanized as per GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1							
	Профиль Z-образный; перфорированный; длина 3000 мм; ширина 50 мм; высота 50 мм; ширина отверстий -; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1		EPR0Z00005		шт / pcs	4		
	Perforated Z-shape; L=3000mm; W=50mm; H=50mm; perforation width -; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1							
	Анкер стандартный M10x80; по бетону, со шпилькой; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм		SDSS000001		шт / pcs	116		
	Standard anchor M10x80, attachment to concrete, with stud, thermal diffusion galvanizing: 40-50 µm							
	Болт с шестигранной головкой M6x30-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933		FBOL000019		шт / pcs	58		
	Hex bolt M6x30-4.8, coarse pitch, thermal diffusion galvanizing: 40-50 µm, DIN 933							
	Болт с шестигранной головкой M10x60-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933		FBOL000031		шт / pcs	84		
	Hex bolt M10x60-4.8, coarse pitch, thermal diffusion galvanizing: 40-50 µm, DIN 933							
	Гайка шестигранная M6-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 934		FNTDN00003		шт / pcs	58		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 19

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Hex nut M6-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 µm; DIN 934							
	Гайка шестигранная М10-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 934		FNTDN00006		шт / pcs	84		
	Hex nut M10-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 µm; DIN 934							
	Шайба 10 мм; форма А; сталь; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 125		FWSHD00008		шт / pcs	84		
	Washer 10 mm; Form A; zinc coating thickness: 40-50 µm; DIN 125							
	Шайба увеличенная 6 мм; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм, DIN 9021		FWSHD00011		шт / pcs	58		
	Large washer 6 mm; steel; thermal diffusion galvanizing: 40-50 µm; DIN 9021							
	Монтажные изделия / Cable Accessories							
	Металлорукав DN 20; герметичный; из стальной оцинкованной ленты (Ц); в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); не распространяющий горение, с пониженным дымо-газовыделением; сопротивление удару не менее 2 Дж (Ryд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; с протяжкой; черного цвета		EFLMC00012		м / m	~~380~~ 340		
	Flexible conduit DN 20; sealed; galvanized steel tape (Ц); PVC insulation (П); with sealing cotton thread (Х); flame retardant, low smoke; min. impact strength: 2 J (Rimp = 2 J); min. compression strength: 750 N (Rcomp = 750 N); min. IP rating acc. to GOST 14254-2015: IP65; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: –43.2 °C to +34.7 °C; with pull string; black							

03.1-1

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 20
03.1	1	–	05190		25.06.26		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Металлорукав DN 25; герметичный; из стальной оцинкованной ленты (Ц); в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); не распространяющий горение, с пониженным дымо-газовыделением; сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; с протяжкой; черного цвета		EFLMC00014		м / m	~~136~~ 148 03.1-1		
	Flexible conduit DN 25; sealed; galvanized steel tape (Ц); PVC insulation (П); with sealing cotton thread (X); flame retardant, low smoke; min. impact strength: 2 J (Rimp = 2 J); min. compression strength: 750 N (Rcomp = 750 N); min. IP rating acc. to GOST 14254-2015: IP65; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1, operating temperature: –43.2 °C to +34.7 °C; with pull string; black							
	Металлорукав DN 25; герметичный; из стальной оцинкованной ленты (Ц); в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); не распространяющий горение, с пониженным дымо-газовыделением; сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от плюс 10 до плюс 35 °С; с протяжкой; черного цвета		EFLMC00021		м / m	60		
	Flexible conduit DN25; sealed; galvanized steel tape (Ц); PVC insulation (П); with sealing cotton thread (X); flame retardant, low smoke low halogen; min. impact strength: 2 J (Rimp = 2 J); min. compression strength: 750 N (Rcomp = 750 N); IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP65; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У2, operating temperature: +10 to +35 °C; with pull string; black							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 21
03.1	1	–	05190		25.06.26		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабельный ввод М20х1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 7 до 12 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: уплотнительное кольцо, кольцо заземления, контргайка		ECAEN00096		шт / pcs	12		
	Cable entry M20x1.5; for non-armored cable with round cross-section; outside diameter: 7 to 12 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; suitable for connection of PVC-sheathed sealed flexible conduit DN20; complete with sealing ring, earthing ring, lock nut							
	Кабельный ввод; взрывозащищенный; 2ExdIIBT3Gb; М25х1,5; для небронированного кабеля круглого сечения; с наружным диаметром от 12 до 18 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 32; в комплекте: кольцо заземления, стопорная гайка, шайба, защитный кожух из ПВХ		ECAEN00002		шт / pcs	5		
	Cable entry M25x1.5, ex-proof 2ExdIIBT3Gb; for non-armored cable with round cross-section, outside diameter: 12 to 18 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP 65; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN32; complete with earthing ring, lock nut, washer, PVC jacket							
	Труба Ц-40х3.5 ст20, ГОСТ 3262-75		PTUBE00685		м / m	1		
	Pipe Ц-40х3.5 ст20, GOST 3262-75							
	Кабельные проходки / Multi-Cable Transits							
	Кабельная проходка тип 1, в комплекте:				компл. / set	1		
	Multi-cable transit type 1, complete with							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 22

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Рама прямоугольная металлическая для размещения уплотнительных модулей; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); зона уплотнительной секции 60х60х60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRMR00124		шт / pcs	1		
	Steel rectangular frame for sealing module installation; hot-dip galvanized acc. to GOST 9.307.2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm); packing section: 60x60x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; min. fire rating of the assembled MCT: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of the assembled MCT acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; -; minimum service life: 25 years.							
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 60х60х60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; ; -; Срок службы не менее 25 лет.		EFRRR00001		шт / pcs	1		
	Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 60x60x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; ; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; ; -; minimum service life: 25 years.							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 23

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Компрессионный блок для прямоугольных секций рам; материал составных частей - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: 60x60 мм (ШхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EUNCM00004		шт / pcs	1		
	Compression wedge for rectangular frame sections; material of components: stainless steel; overall dimensions: 60x60 mm (WxD); min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; minimum service life: 25 years.							
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 20x20x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 5-13 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет.		EMDLS00055		шт / pcs	9		
	Sealing module with core; overall dimensions 20x20x60 mm (WxHxD),; input cable diameter: 5-13 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; minimum service life is 25 years.							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Разделительная пластина, для установки между рядами уплотнительных модулей; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 60 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00005		шт / pcs	3		
	Fixing separation plate for installing between the sealing module rows; material: stainless steel; overall dimensions: W=60 mm, depth: suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; minimum service life: 25 years.							
	Разделительная пластина фиксирующая, для поддержания рядов модулей в предварительно сжатом состоянии; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 60 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет.		EPLSP00013		шт / pcs	1		
	Fixing separation plate for maintaining the module rows in a pre-compressed state; material: stainless steel; overall dimensions: W=60 mm, depth: suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; minimum service life: 25 years.							

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 25

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Смазка для монтажа уплотнительных модулей; объем 30 мл		EGRSE00001		шт / pcs	1		
	Lubricant for the installation of sealing modules; 30 mL							
	Лента высокой прочности; вспучивающаяся при воздействии высоких температур; для уплотнения стыка между фланцем рамы и стеной; длина рулона - 2 м		ETPHS00001		шт / pcs	1		
	High strength intumescent tape to seal the joint between the frame flange and the wall; roll length: 2 m							
	Инструмент для прижима уплотнительных модулей; для секции 60 мм		QTCSM00001		шт / pcs	1		
	Tools for holding down sealing modules; for 60 mm section							
	Модуль уплотнительный; с сердечником; габаритные размеры 20x20x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 5-13 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 120; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения		EMDLS00055		шт / pcs	2		
	Sealing module; with core; overall dimensions: 20x20x60 mm (WxHxD); diameter of input cable: 5-13 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: EIT 120; min. IP rating acc. to GOST 14254-2015 for assembled multi-cable transit: IP 66; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant							
	Муфта круглая с прямоугольным проемом; для размещения уплотнительных модулей; зона уплотнительной секции 20x20x60 мм (ШхВхГ); взрывозащищенная; 2ExeIIBGb; взрывостойкость не менее 5 кПа; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее EIT 120; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP 66; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения; в комплекте с гильзой с фланцем из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); крепление гильзы - при помощи болтов		ECPLR00050		шт / pcs	2		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Round coupling with rectangular opening for sealing module installation; packing section: 20x20x60 mm (WxHxD); ex-proof 2ExeIIBGb; explosion resistance: min. 5 kPa; fire rating of assembled multi-cable transit: min. EIT 120; IP rating acc. to GOST 14254-2015 for assembled multi-cable transit: min. IP 66; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV resistant; complete with sleeve with flange made of hot dip galvanized steel acc. to GOST 9.307-2021 (zinc coating thickness: min. 85 µm); sleeve connection: bolted connection							
	КИПиА, поставлаемые комплектно с оборудованием							
	Instruments Supplied Complete with Equipment Package							
	Комплект автоматики для приточных систем	GLE-(G0-D8810BX0)-HV-DS-002_01						Заказаны в марке
	Automation devices for AHU systems							Ordered in document
	Узел учета тепловой энергии	GLE-(G0-D8810BX0)-HV-DS-004_01						OVK
	Heat Metering Unit							OVK
	Приборы / Instruments							
G0-96FT1001	Электромагнитный расходомер	GLE-(G0-96)-IN-DS-011			шт / pcs	1		
G0-96FT1003	Счетчик воды крыльчатый	GLE-(G0-96)-IN-DS-011.001			шт / pcs	1		

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

03.1-1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001	Лист 27
03.1	1	–	05190		25.06.26		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабели и провода / Cabling and Wiring							
	Кабель; парной скрутки с круглым поперечным сечением, пары пронумерованы, количество пар: 4; жилы сечением 1 мм2; жила - медная отожженная многопроволочная, второго класса и выше по ГОСТ 22483-2021; номинальное напряжение до 500 В переменного тока, до 750 В постоянного тока; с термопластичной, термореактивной или эластомерной оболочкой, с подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, структура без пустот в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-14-2013, п. 9.3.2; не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката; с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката; температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 °C при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °C; с индивидуально экранированными парами из фольгированного материала (металлической поверхностью наружу) с контактным проводником с минимальным перекрытием не менее 20 % и общим экраном из фольгированного материала (металлической поверхностью наружу), поверх которого расположен экран в виде оплетки из медных луженых проволок с контактным проводником, проложенным между экранами с минимальным перекрытием не менее 20 %; небронированный; цвет внешней оболочки: черный; цветовая маркировка жил в паре: черный / белый; наружный диаметр кабеля от 18 до 23 мм	JB26-04P10J-NK	ECBCU00322		м / m	641		

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Cable; twisted pair with round cross-section, pairs are numbered, qty of pairs:; 4; cores with a section of 1 mm2; tinned multi-wire copper core of Class II and above acc. to GOST 22483-2021; rated voltage up to 500 VAC / up to 750 VDC; with thermoplastic, thermosetting or elastomeric sheath, base produced by extrusion, with non-hygroscopic fillers, no voids acc. to p 9.3.2 of GOST R IEC 60079-14-2013; flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke; PVC sheath; PVC insulation; ambient operating temperature: 10 °C to 35 °C; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; pairs with individual foil shield (metal surface outwards) with a contact conductor and a minimum overlap of at least 20% and an overall foil shield (metal surface outwards) coated with a tinned copper braided shield with a contact conductor laid between shields and a minimum overlap of at least 20%; non-armored; outer sheath color: black; core color coding within pair: black/white; cable outside diameter from 18 to 23 mm							
	Монтажные изделия / Cable Accessories							
	Металлорукав DN 32; герметичный; из стальной оцинкованной ленты (Ц); в ПВХ-оболочке (П); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); не распространяющий горение, не выделяющая коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении; сопротивление удару не менее 2 Дж (Ryд = 2 Дж); сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 65; климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от плюс 10 до плюс 35 °C; с протяжкой; черного цвета		EFLMC00024		м / m	48		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Flexible conduit DN32; tight; galvanized steel tape (Ц); PVC sheath (П); with sealing cotton thread (X); flame retardant, halogen free; impact resistance: not less than 2 J (Rimp = 2 J); compression resistance: not less than 750 N (Rcomp = 750 N); ingress protection as per GOST 14254-2015: IP 65 and better; climatic design and location category У2 acc. to GOST 15150-69, operating temperature from +10 to +35 °C; pull string; black							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус Status	Рев. Rev.	Место изменения Location of Changes	Краткое описание изменений Brief Description of Changes
IFC	02H	Весь документ / All document	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика / Updated according to the Owner's comments in GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001_01H_RU_CRS
IFC	03	Весь документ / All document	Внесены изменения на основании / Updated according to TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03315_R00, TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03517_R00

ООО «РусХимАльянс»
«В производство работ»
Начальник управления,
Управление проектирования ГПЗ и ОЗХ
/ Т.И. Ергалиев /

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изменение 03.1 выполнено ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" Revision 03.1 issued by GL Engineering
TQS-GPP-RHI-GSP-IN-05190_R00

03.1–1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
03.1	1	–	05190		25.06.26

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-AOVK-SF-001

Лист
~~28~~ 31