Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Линде Инжиниринг» / LLC Gazprom Linde Engineering

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование систем связи
Telecommunication engineering

Система технологического видеонаблюдения. СТВН
Process Closed Circuit Television System. Process CCTV

Спецификации оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001

2024

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Линде Инжиниринг» / LLC Gazprom Linde Engineering

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование систем связи
Telecommunication engineering

Система технологического видеонаблюдения. СТВН
Process Closed Circuit Television System. Process CCTV

Спецификации оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
Public Joint Stock Company Gazprom Automation

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование систем связи
Telecommunication engineering

Система технологического видеонаблюдения. СТВН
Process Closed Circuit Television System. Process CCTV

Спецификации оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001

Главный инженер проекта — **И.С. Кахаров**
Chief Project Engineer — **I.S. Kakharov**

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | -

Поз. / Pos.	Наименование и техническая характеристика / Name and technical specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, mark, document designation, questionnaire	Код продукции / Product code	Поставщик / Vendor	Ед. измере-ния / Measure ment unit	Кол. / quantity	Масса 1 ед., кг / Weight of 1 unit, kg	Примечание / Note
1	**Оборудование / Equipment**							
1.1	Бокс коммутационный, в сборе/ Box switching, in assembly: - щит с монтажной панелью герметичный, 1 заглушка М25х1,5, 7 заглушек М20х1,5, 400х320х220 мм (ВхШхГ), автоматические выключатели, клеммы, провода, IP66 - 1 компл./ shield with mounting plate sealed, 1 plug M25x1.5.7 plugs M20x1.5.400x320x220 mm (HxWxD), circuit breakers, terminals, wires, IP66 - 1 set; - кросс оптический на 8 волокон SM 9/125 (OS2) со сплайс-кассетой, оптическими проходными адаптерами LC-LC, SM, пигтейлами волоконно-оптическими SM 9/125 (OS2), LC/UPC, КДЗС - 1 шт.; / optical distribution frame for 8 fibers SM 9/125 (OS2), with a splice plate, optical pass-through adapters LC-LC, SM, fiber optic pigtails SM 9/125 (OS2), LC/UPC, CDZS - 1 pc.; - промышленный Ethernet-коммутатор, 4 x GE SFP, 8 x Ethernet 10/100/1000BASE-T PoE - 1 шт./ industrial Ethernet Switch, 4 x GE SFP, 8 x Ethernet 10/100/1000BASE-T PoE – 1 pc.;			ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»	шт. / pcs.	1		G0-D8810BX0-UTV-SB-001

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. -

IFC	03	17.12.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	02	05.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Reviev	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	01	17.05.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Reviev	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	1	6

Material Take-Off (MTO)

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			17.12.24
Проверил		Осипов			17.12.24
Н.контр.		Долгушин			17.12.24
ГИП		Кахаров			17.12.24

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	1	6

Спецификации оборудования, изделий и материалов

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Поз. / Pos.	Наименование и техническая характеристика / Name and technical specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, mark, document designation, questionnaire	Код продукции / Product code	Поставщик / Vendor	Ед. измере-ния / Measure ment unit	Кол. / quantity	Масса 1 ед., кг / Weight of 1 unit, kg	Примечание / Note
	- оптический трансивер, SFP, 1310 нм, LC-duplex, SM, 1.25G, 10 км, DDM - 1 шт.; / optical transceiver, SFP, 1310 nm, LC-duplex, SM, 1.25G, 10 km, DDM - 1 pc.; - AC/DC-преобразователь, 48 В DC, 300 Вт - 1 шт./ AC/DC converter, 48V DC, 300W - 1 pc.; - патч-корд волоконно-оптический, LC/UPC-LC/UPC, duplex, SM, нг(A)-HF, LSZH, 1 м, желтый - 1 шт.; / fiber optic patch cord, LC/UPC-LC/UPC, duplex, SM, NG(A)-HF, LSZH, 1 m, yellow - 1 pc.							
1.2	Видеокамера стационарная всепогодная с встроенным увеличением и ИК-подсветкой, CMOS-матрица 1/2,8", 2 Мпкс, 1920x1080 пкс, 1080/50p, H.265, H.264, JPEG (MJPEG), f = 2,9-9 мм, угол зрения по горизонтали 37°-117°, угол зрения по вертикали 21°-62°, оптическое увеличение объектива 3,1x-9,3x, PoE, IP66 - 1 шт. Fixed video camera all-weather with built-in magnification and IR backlight, 1/2.8 CMOS", 2 Mpx, 1920x1080 pcs, 1080/50p, H.265, H.264, JPEG (MJPEG), f = 2.9-9 mm, horizontal viewing angle 37°-117°, vertical viewing angle 21°-62°, optical magnification of 3.1x-9.3x, PoE, IP66 - 1 pc.			ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»	шт. / pcs.	4		G0-D8810BX0-UTV-SVCW-001…004
2	**Изделия / Products**							
2.1	Кабельный ввод M20x1,5 для бронированного экранированного кабеля круглого сечения; двойного сжатия; степень защиты от пыли и воды: не ниже IP66; невзрывозащищенного исполнения; материал: никелированная латунь; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка Cable entry M20x1.5 for armoured shielded round cable; double compression; dust and water protection rating: not lower than IP66; non-explosion-proof design; material: nickel-plated brass; included: sealing ring, lock nut;		ECAEN00087	ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»	шт. / pcs.	1		
2.2	Кабельный ввод M25x1,5 для небронированного экранированного кабеля круглого сечения; одинарного сжатия; степень защиты от пыли и воды: не ниже IP66; невзрывозащищенного исполнения; материал: никелированная латунь; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка; с возможностью крепления металлорукава DN 20 Cable entry M25x1.5 for unarmored shielded round cable; single compression; dust and water protection rating: not lower than IP66; non-explosion-proof design; material: nickel-plated brass; complete with: sealing ring, lock nut; with the possibility of fastening a DN 20 metal sleeve		ECAEN00098	ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»	шт. / pcs.	1		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. | -

Поз. / Pos.	Наименование и техническая характеристика / Name and technical specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, mark, document designation, questionnaire	Код продукции / Product code	Поставщик / Vendor	Ед. измере-ния / Measure ment unit	Кол. / quantity	Масса 1 ед., кг / Weight of 1 unit, kg	Примечание / Note
2.3	Кабельный ввод M20x1,5 для небронированного экранированного кабеля круглого сечения; одинарного сжатия; степень защиты от пыли и воды: не ниже IP66; невзрывозащищенного исполнения; материал: никелированная латунь; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка; с возможностью крепления металлорукава DN 20 Cable entry M20x1.5 for unarmored shielded round cable; single compression; dust and water protection rating: not lower than IP66; non-explosion-proof design; material: nickel-plated brass; complete with: sealing ring, lock nut; with the possibility of fastening a DN 20 metal sleeve		ECAEN00097	ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»	шт. / pcs.	4		
2.4	Кабельный ввод M25x1,5 для металлорукава; ; степень защиты от пыли и воды: не ниже IP56; невзрывозащищенного исполнения; материал: никелированная латунь; в комплекте: с кольцом заземления и гайкой заземляющей; с возможностью крепления металлорукава DN 20 Cable entry M25x1.5 for metal hose; ; dust and water protection rating: not lower than IP56; non-explosion-proof design; material: nickel-plated brass; complete with: grounding ring and grounding nut; with the ability to attach a DN 20 metal hose		ECAEN00093	ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»	шт. / pcs.	4		
3	**<u>Кабельная продукция / Cable products</u>**							
3.1	Кабель сетевой 4x2x0,56, S/FTP4 Cat.6A серый, с оболочкой из малодымного безгалогенного компаунда, по категории А, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, небронированный, общий экран из оплетки из медных луженых проволок и индивидуальный из алюминизированной полиэстерной пленки, изоляция жил из вспененного полиолефина Network cable 4x2x0.56, S/FTP4 Cat.6A gray, with a sheath made of low-smoke halogen-free compound, according to category A, does not spread combustion during group installation and does not emit corrosive gaseous products during combustion and smoldering, unarmored, general screen made of tinned copper wire braiding and individual screen made of aluminized polyester film, core insulation made of foamed polyolefin		ECABN00020	ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»	м / m	145		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. | -

Поз. / Pos.	Наименование и техническая характеристика / Name and technical specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, mark, document designation, questionnaire	Код продукции / Product code	Поставщик / Vendor	Ед. измере-ния / Measurement unit	Кол. / quantity	Масса 1 ед., кг / Weight of 1 unit, kg	Примечание / Note
3.2	Провод установочный СС ПуГВнг(А)-LS 1х6,0 желто-зеленый, 1,6,PE,0,75, гибкий желто-зеленый, ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке, по категории А, с низким дымо- и газовыделением, ГОСТ 31947-2012 Installation wire SS PuGVng(A)-LS 1x6.0 yellow-green, 1.6,PE,0.75, flexible yellow-green, PVC plastic compound of reduced fire hazard with low smoke and gas emission, flame retardant when laid in groups, by category A, with low smoke and gas emissions, GOST 31947-2012		EWIRE00038	ПАО «Газпром автоматизация» / PJSC «Gazprom avtomatizatsiya»	м / m	10		

Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.

It is permitted to replace the type (model, article) of the equipment, articles and materials provided for in this set of working documentation with the same type, provided that it meets the technical requirements and is agreed with the Customer and the project organization.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. | -

Поз. / Pos.	Наименование и техническая характеристика / Name and technical specification	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа / Type, mark, document designation, questionnaire	Код продукции / Product code	Поставщик / Vendor	Ед. измере-ния / Measure ment unit	Кол. / quantity	Масса 1 ед., кг / Weight of 1 unit, kg	Примечание / Note
4	**Материалы / Materials**							
4.1	Металлорукав DN 20; герметичный; в ПВХ-оболочке (П); стальной; без уплотнителя; с протяжкой; не менее 6 Дж; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP67; прочность при сжатии 1250 Н; низкотемпературный; черного цвета Metal hose DN 20; sealed; in PVC sheath (P); steel; without seal; with broach; not less than 6 J; degree of protection according to GOST 14254-2015: not lower than IP67; compressive strength 1250 N; low temperature; black color		EFLMC00039	АО «Газстройпром»/ JSC «Gazstroyprom»	м / m	45		

Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.

It is permitted to replace the type (model, article) of the equipment, articles and materials provided for in this set of working documentation with the same type, provided that it meets the technical requirements and is agreed with the Customer and the project organization.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. | -

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.		
Кол.уч		
Лист		
№док.		
Подпись		
Дата		

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001

6	Лист

Лист регистрации изменений

Статус	Рев.	Место изменения	Краткое описание изменений
IFR	02	По всему документу	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001_01_AL_CRS
IFC	03	По всему документу	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001_02_AL_CRS

Revision Change Details

Status	Rev.	Location of Changes	Brief Description of Changes
IFR	02	Throughout the document	Changes were made based on the Customer's comments GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001_01_AL_CRS
IFC	03	Throughout the document	Changes were made based on the Customer's comments GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001_02_AL_CRS