消防水缸年檢核對表

註冊消防裝置承辦商參考編號：.....

FS 251編號：.....

完成年檢日期：.....

建築物／處所地址：.....

.....

年檢按下列要求進行：

(a) 消防處處長公布的《最低限度之消防裝置及設備守則》的適當版本；

(b) 消防處處長公布的《裝置及設備之檢查、測試及保養守則》；

(c) 適用於安裝於該建築物／處所內系統之相關規定；以及

(d) 消防處不時公布的消防處通函之相關規定。

備註：1.「是」表示符合消防處的要求；「否」表示不符合消防處的要求；「不適用」表示不適用。請在適當方格內加上"✓"號。

2. 若有項目檢測出不符合消防處的要求，請於「備註」欄列出其位置。

消防水缸的詳情及位置見表一。

			是	否	不適用	備註
1.	水缸結構					
	a.	水缸的整體（外部和內部）結構，包括貓梯（如有），均完好，沒有滲漏及明顯破損。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	b.	水種缸，包括充水管（如有），均裝設在適當位置和接駁妥當，可使泵殼和抽水管注滿水。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	c.	水種缸的支架和托架（如適用）均完好，沒有變形及過度銹蝕。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	d.	水缸的用途和容量以中英文標明。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	e.	水缸裝有適當頂蓋，且牢固合上。	[ ]	[ ]	[ ]	....

2.	水缸連接管、閥門、掣及配件					
	a.	各水缸連接管上的閥門均完好，沒有滲漏及過度銹蝕。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	b.	各水缸連接管上的閥門均妥為潤滑，且經過測試，全開至全關都操作自如。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	c.	如適用，各水缸連接管上的閥門均在正確（全開或全關）位置以掛鎖鎖上，且按情況適當標明「Normally Open 常開」或「Normally Closed 常關」。	[ ]	[ ]	[ ]	....

消防水缸年檢核對表

			是	否	不適用	備註
	d.	水缸的排水閥以塞子／蓋子妥為封堵。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	e.	各水缸連接管上的閥門狀態監察掣（如適用）均完好並接妥電線，又有適當IP防護等級的圍封物予以保護，且經過測試，運作正常。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	f.	水位顯示尺（如有）完好，且標示正確，可清楚顯示水位。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	g.	浮球閥（如有）完好，且經過測試，運作正常。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	h.	水銀掣完好並接妥電線，亦有適當IP防護等級的圍封物予以保護。如水缸裝有不止一個水銀掣，有措施防止浮子線／繩纏在一起。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	i.	水銀掣經過測試，運作正常。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	j.	水缸內出水管的防止旋渦器或隔網（如有）完好，沒有阻塞。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	k.	尾拍（如有）經過測試，運作正常，沒有滲漏和阻塞。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	l.	水缸內所有管道連接件均沒有阻塞。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	m.	水缸外所有連接件和管道均完好，沒有滲漏，且妥為承托。	[ ]	[ ]	[ ]	....

3.	存水					
	a.	水缸內的水乾淨，沒有碎屑和水生生物。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	b.	水缸內的水位不低於所需存水量的90%。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	c.	水缸內的水位保持低於溢流管。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	d.	水位下降不超過所需存水量的10%時，浮球閥或上水泵（如適用）向水缸注水。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	e.	水位不能維持在高於所需存水量的90%時，水泵控制錶板和／或消防控制和指示板（如適用）上的低水位警報器（如有）會啓動。	[ ]	[ ]	[ ]	....
	f.	如適用，水種缸水位不能維持在高於所需存水量的三分之二時，由水種缸供水的泵即開始自動運行。	[ ]	[ ]	[ ]	....

消防水缸年檢核對表

			是	否	不適用	備註
	g.	如水缸同時用作貯存家居用水（例如飲用水／沖廁用水）和滅火用水，家居最大潛在用水量不會導致滅火用水的儲備量下降至低於所需標準。	[ ]	[ ]	[ ]	…… ……

附註：

本核對表詳細說明消防水缸年檢的最低要求。檢查若只完成部分或未依足核對表進行，將不會認可為妥善完成的年檢。

註冊消防裝置承辦商的獲授權簽署證書人士：

_____（全名）_____（簽署）

_____（日期）

註冊消防裝置承辦商：

_____（消防處/註冊編號）_____（公司名稱）

_____（公司印章）

消防水缸年檢核對表

表一

消防水缸明細表

系統	水缸位置	水缸供水的消防裝置所屬建築物／處所	數量	存水量（公升）	用途[1]	種類[2]	備註

說明：

1. S： 系統水缸
   J： 僅向穩壓泵供水的水缸
   P： 水種缸
   T： 上水缸
2. RC： 鋼筋混凝土
   GRP： 玻璃纖維強化的聚酯塑料／玻璃纖維
   M： 金屬