Control computarizado - Asignaciónde polos (RST posicional)

Kjartan Halvorsen

July 14, 2020

Objetivo

- Entender diseño de un controlador por asignación de polos

Tiempo de muestreo

Un tiempo de muestreo, h, adecuado depende de la velocidad del proceso a controlar y/o la velocidad deseada del sistema en lazo cerrado

Reglas de oro (Åström & Wittenmark)

1. Para sistemas con respuesta al escalón sin sobrepaso: 4 a 10 muestreos en un tiempo de subida.

$$\frac{t_r}{h} \approx 4 \text{ a } 10$$



Tiempo de muestreo

Un tiempo de muestreo, h, adecuado depende de la velocidad del proceso a controlar y/o la velocidad deseada del sistema en lazo cerrado

Reglas de oro (Åström & Wittenmark)

2. Para sistemas con respuesta tipo segunda orden subamortiguada $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$:

$$\omega_n h \approx 0.2 \text{ to } 0.6 \qquad \text{Example with } h = \frac{0.4}{\omega_n} :$$



Diseño por asignación de polos

Asignación de polos - Un ejemplo



Queremos un sistema de lazo cerrado criticalmente amortiguado con dos polos en $z = \alpha, \quad 0 < \alpha < 1$

Asignación de polos



Ecuación característica

$$1 + H(z)F_{PI}(z) = 0$$
$$(z-1)(z-a) + K_c b(z - 1 + h/T_i) = 0$$

Polinomio característico

$$\underbrace{(z-1)(z-a) + K_c b(z-1+h/T_i)}_{\text{parametrizado}} = \underbrace{(z-\alpha)^2}_{\text{deseado}}$$

¿Cómo podemos determinar los parametros del controlador, K_c y T_i?

Asignación de polos - Solución



Polinomio característico

$$\underbrace{z^2 - (1 + a - K_c b)z + K_c b(h/T_i - 1) + a}_{\text{parametrizado}} = \underbrace{z^2 - 2\alpha z + \alpha^2}_{\text{deseado}}$$

Los dos polinomios caracteristicos son iguales solamente si cada uno de los coefficientes correspondientes son iguales. Eso nos da dos ecuaciones en los variables desconocidos:

$$1 + a - K_c b = 2\alpha \quad \Rightarrow \quad K_c = \frac{1 + a - 2\alpha}{b}$$

$$K_c b(h/T_i - 1) + a = \alpha^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{T_i} = \frac{1}{h}\left(1 + \frac{\alpha^2 - a}{K_c b}\right) = \frac{1}{h}\left(\frac{(\alpha - 1)^2}{1 + a - 2\alpha}\right)$$

Asignación de polos

Ligas

Solución en mybinder

Solución en github

Tres conceptos claves

1. Dónde poner los polos del sistem en lazo cerrado
2. La función de *sensibilidad* y la función de *sensibilidad complementaria*
3. Determinar el orden del controlador

Los polos del sistema en lazo cerrado

Polos complejos en el plano s:



Los polos del sistema en lazo cerrado

Dado especificaciónes de la velocidad y amortiguación del sistema en lazo cerrado

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} < 1s \qquad \zeta \approx \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}, \quad OS < 10\%$$

resulta en

$$\zeta < 0.59, \qquad \zeta\omega_n > 4$$



Los polos del sistema en lazo cerrado

Actividad Dado especificaciones $\zeta < 0.59$ y $\zeta\omega_n > 4$, marca los regiones en el plano s y en el plano z que correspondienden a las especificaciones.

plano s



plano z



Las funciones de sensibilidad y sensibilidad complementaria

Controlador de dos grados de libertad



$$
\begin{aligned}
Y(z) &= G_c(z)U_c(z) + \overbrace{S_s(z)}^{\text{sensib}} V(z) - \overbrace{T_s(z)}^{\text{sens compl}} N(z) \\
&= \frac{F_f(z)H(z)}{1 + F_b(z)z^{-d}H(z)} U_c(z) + \frac{1}{1 + F_b(z)z^{-d}H(z)} V(z) - \frac{F_b(z)H(z)}{1 + F_b(z)z^{-d}H(z)} N(z)
\end{aligned}
$$

Controlador de dos grados de libertad



$$Y(z) = \frac{F_f(z)H(z)}{1 + F_b(z)z^{-d}H(z)}U_c(z) + \overbrace{\frac{1}{1 + F_b(z)z^{-d}H(z)}}^{S_s(z)}V(z) - \overbrace{\frac{F_b(z)H(z)}{1 + F_b(z)z^{-d}H(z)}}^{T_s(z)}N(z)$$

Evidentemente $S_s(z) + T_s(z) = 1$

Sensibilidad y sensibilidad complementaria

Actividad Marca en el plano complejo los puntos indicados en el diagrama de Bode para ambos sistemas $S_s(z)$ y $T_s(z)$. Verifica que la suma vectorial de los puntos es 1.



Sensibilidad y sensibilidad complementaria

Punto 1: $\omega = 0.1$, $T_s(0.1) = 10^{-0.149/20}\mathrm{e}^{-i6^o} = 0.98\mathrm{e}^{-i6^o}$,
$S_s(0.1) = 10^{-18/20}\mathrm{e}^{70^o} = 0.12\mathrm{e}^{70^o}$

Controlador de dos grados de libertad



$$
\begin{aligned}
Y(z) &= G_c(z)U_c(z) + S_s(z)V(z) - T_s(z)N(z) \\
&= \frac{F_f(z)H(z)}{1 + F_b(z)z^{-d}H(z)}U_c(z) + \frac{1}{1 + F_b(z)z^{-d}H(z)}V(z) - \frac{F_b(z)H(z)}{1 + F_b(z)z^{-d}H(z)}N(z) \\
&= \frac{T(z)B(z)z^{d}}{z^{d}A(z)R(z) + B(z)S(z)}U_c(z) + \frac{A(z)R(z)z^{d}}{z^{d}A(z)R(z) + B(z)S(z)}V(z) - \frac{S(z)B(z)z^{d}}{z^{d}A(z)R(z) + B(}
\end{aligned}
$$

Procedimiento

Dado modelo del proceso $H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$, y specificaciones de polos deseados del sistema en lazo cerrado $A_{cl}(z) = (z - \alpha_1)(z - \alpha_2)\cdots(z - \alpha_{n_c})$

1. Determina la ecuación diofántica
$$A(z)R(z)z^d + B(z)S(z) = A_{cl}(z)$$
y el orden adecuado del controlador, con $\deg S = \deg R$.
2. Factoriza el polinomio caracteristico del lazo cerrado $A_{cl}(z) = A_c(z)A_o(z)$, donde $n_{A_o} = n_R$.
3. Determina polinomios $R(z)$ y $S(z)$ que satisfican
$$A(z)R(z)z^d + B(z)S(z) = A_{cl}(z)$$
4. Eliga
$$T(z) = t_0 A_o(z),$$
donde $t_0 = \frac{A_c(1)}{B(1)}$.

Determinando el orden del controlador

Tenemos la ecuación diafóntica

$$A(z)R(z)z^d + B(z)S(z) = A_{cl}(z) \qquad (*)$$

y el controlador de retroalimentación

$$F_b(z) = \frac{S(z)}{R(z)} = \frac{s_0 z^n + s_1 z^{n-1} + \cdots + s_n}{z^n + r_1 z^{n-1} + \cdots + r_n}$$

¿Cómo decidir el orden del controlador? Nota

- el controlador tiene $n + n + 1 = 2 \deg R + 1$ parámetros desconocidos
- el lado izquierdo de $(*)$ tiene el grado $\deg\big(A(z)R(z)z^d + B(z)S(z)\big) = \deg A + \deg R + d$
- la ecuación diofántica nos un numero de ecuaciones (no-triviales) igual a su grado, al poner coeficientes de los dos lados iguales.

$\Rightarrow$ Elige $\deg R$ que satisface $2 \deg R + 1 = \deg A + \deg R + d$

Ejemplo - Control de nivel de una presa



Objetivo Obtener un sistema en lazo cerrado con polos en $z = 0.9$.

Ejemplo - Control de nivel de una presa



Dinámica del proceso

Cambio en el nivel de agua

Cambio en flujo controlado

$$y(k) = y(k-1) - v(k-1) + u(k-2)$$

Cambio en flujos no controlados

Actividad ¿Cuál es la funcion de transferencia correcta?

1: $H(z) = \frac{z}{z-1}$ 2: $H(z) = \frac{1}{z-1}$ 3: $H(z) = \frac{1}{z(z-1)}$

Ejemplo - Control de nivel de una presa

Dado proceso $H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{1}{z(z-1)}$ y polos deseados en $z = 0.9$.

1. Ecuación diofántica $A(z)R(z)z^d + B(z)S(z) = A_{cl}(z)$

$$z(z-1)R(z) + S(z) = A_{cl}(z)$$

   El orden del controlador es

$$\deg R = \deg A + d - 1 = 2 - 1 = 1, \quad \Rightarrow \quad F_b(z) = \frac{S(z)}{R(z)} = \frac{s_0 z + s_1}{z + r_1}$$

2. Tenemos la ecuación diofántica

$$z(z-1)(z + r_1) + s_0 z + s_1 = A_{cl}(z)$$

   El grado de $A_{cl}(z)$ es 3. Eligimos $A_o(z) = z$, ($\deg A_o = \deg R$)

$$A_{cl}(z) = A_o(z)A_c(z) = z(z-0.9)^2$$

Ejemplo - Control de nivel de una presa

3. De la ecuación diofántica

$$z(z-1)(z+r_1)+s_0z+s_1=z(z-0.9)^2$$

$$z^3+(r_1-1)z^2-r_1z+s_0z+s_1=z^3-1.8z^2+0.81z$$

Obtenemos las ecuaciones

$$\begin{aligned} z^2: &\quad r_1-1=-1.8 \\ z^1: &\quad -r_1+s_0=0.81 \\ z^0: &\quad s_1=0 \end{aligned}$$

Determinando el orden del controlador

Tenemos la ecuación diafóntica

$$A(z)R(z)z^d + B(z)S(z) = A_{cl}(z) \qquad (*)$$

y el controlador de retroalimentación

$$F_b(z) = \frac{S(z)}{R(z)} = \frac{s_0 z^n + s_1 z^{n-1} + \cdots + s_n}{z^n + r_1 z^{n-1} + \cdots + r_n}$$

¿Cómo decidir el orden del controlador? Nota

- el controlador tiene $n + n + 1 = 2 \deg R + 1$ parámetros desconocidos
- el lado izquierdo de $(*)$ tiene el grado $\deg \big(A(z)R(z)z^d + B(z)S(z)\big) = \deg A + \deg R + d$
- la ecuación diofántica nos un numero de ecuaciones (no-triviales) igual a su grado, al poner coeficientes de los dos lados iguales.

$\Rightarrow$ Elige $\deg R$ que satisface $2 \deg R + 1 = \deg A + \deg R + d$

Determinando el orden del controlador - Ejercicio 1

Recuerda $\Rightarrow$ Elige $\deg R$ que satisface $2 \deg R + 1 = \deg A + \deg R + d$

Dado modelo del proceso

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b}{z + a}$$

y $d = 0$ (ningun retraso en el lazo) ¿Cuál es el orden apropiado del controlador

$$F_b(z) = \frac{S(z)}{R(z)} = \frac{s_0 z^n + s_1 z^{n-1} + \cdots + s_n}{z^n + r_1 z^{n-1} + \cdots + r_n}$$

para que se puede determinar todos los parametros usando la ecuación diofántica

$$A(z)R(z) + B(z)S(z) = A_c(z)A_o(z)?$$

1. $n = 0$
2. $n = 1$
3. $n = 2$
4. $n = 3$

Determinando el orden del controlador - Ejercicio 1, Solución

Recuerda $\Rightarrow$ Elige $\deg R$ que satisface $2\deg R + 1 = \deg A + \deg R + d$

Dado modelo del proceso

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b}{z+a}$$

y $d = 0$ (ningun retraso en el lazo) ¿Cuál es el orden apropiado del controlador

$$F_b(z) = \frac{S(z)}{R(z)} = \frac{s_0 z^n + s_1 z^{n-1} + \cdots + s_n}{z^n + r_1 z^{n-1} + \cdots + r_n}$$

para que se puede determinar todos los parametros usando la ecuación diofántica

$$A(z)R(z) + B(z)S(z) = A_c(z)A_o(z)?$$

1. $n = 0$
2. $n = 1$
3. $n = 2$
4. $n = 3$

Determinando el orden del controlador - Ejercicio 2

Recuerda $\Rightarrow$ Elige $\deg R$ que satisface $2\deg R + 1 = \deg A + \deg R + d$

Dado modelo del proceso

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 z + b_1}{z^2 + a_1 z + a_2}$$

y $d = 2$ ¿Cuál es el orden apropiado del controlador

$$F_b(z) = \frac{S(z)}{R(z)} = \frac{s_0 z^n + s_1 z^{n-1} + \cdots + s_n}{z^n + r_1 z^{n-1} + \cdots + r_n}$$

para que se puede determinar todos los parametros usando la ecuación diofántica

$$A(z)R(z) + B(z)S(z) = A_c(z)A_o(z)?$$

1. $n = 1$
2. $n = 2$
3. $n = 3$
4. $n = 4$

Determinando el orden del controlador - Ejercicio 2, Solución

Recuerda $\Rightarrow$ Elige $\deg R$ que satisface $2\deg R + 1 = \deg A + \deg R + d$

Dado modelo del proceso

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 z + b_1}{z^2 + a_1 z + a_2}$$

y $d = 2$ ¿Cuál es el orden apropiado del controlador

$$F_b(z) = \frac{S(z)}{R(z)} = \frac{s_0 z^n + s_1 z^{n-1} + \cdots + s_n}{z^n + r_1 z^{n-1} + \cdots + r_n}$$

para que se puede determinar todos los parametros usando la ecuación diofántica

$$A(z)R(z) + B(z)S(z) = A_c(z)A_o(z)?$$

1.	2.
3. $n = 3$	4.

Determinando el orden del controlador - Ejercicio 3

Dado modelo del proceso

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 z + b_1}{z^2 + a_1 z + a_2}$$

y $d = 2$ el controlador apropprioado es

$$F_b(z) = \frac{S(z)}{R(z)} = \frac{s_0 z^3 + s_1 z^2 + s_2 z + s_3}{z^3 + r_1 z^2 + r_2 z + r_3}.$$

¿Cuáles son los grados permisibles del polinomio observador $A_o(z)$ en

$$A(z)R(z)z^2 + B(z)S(z) = A_c(z)A_o(z)?$$

1. < 2
2. < 3
3. > 2
4. ≤ 3

Determining the order of the controller - Exercise 3

With the plant model

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 z + b_1}{z^2 + a_1 z + a_2}$$

and $d = 2$ the appropriate degree of the controller is 3

$$F_b(z) = \frac{S(z)}{R(z)} = \frac{s_0 z^3 + s_1 z^2 + s_2 z + s_3}{z^3 + r_1 z^2 + r_2 z + r_3}.$$

What are the possible choices of the degree of the observer polynomial $A_o(z)$ in

$$A(z)R(z)z^2 + B(z)S(z) = A_c(z)A_o(z)?$$

1.	2.
3.	4. ≤ 3

Donde poner los polos del lazo cerrado?



s-plane



z-plane