



Паспорт качества № 391
на кабельно-проводниковую продукцию

Марка: 25pr U/UTP-5e 24 AWG PE
Партия: 391
Количество: 5201м

Вид испытания и проверки	Номинальное значение	Фактические значения	Примечания
Проверка маркировки и упаковки		Соответствует ТУ ФКС-002-2016	ИСПЫТАНО ГОДЕН ОТК
Проверка конструкции и конструктивных размеров		Соответствует ТУ ФКС-002-2016	ИСПЫТАНО ГОДЕН ОТК
Проверка отсутствия обрывов жил и контактов между ними		Обрывов, контакта между жилами нет	ИСПЫТАНО ГОДЕН ОТК
Проверка целостности изоляции		Соответствует ТУ ФКС-002-2016	ИСПЫТАНО ГОДЕН ОТК
Проверка целостности оболочки		Соответствует ТУ ФКС-002-2016	ИСПЫТАНО ГОДЕН ОТК

Испытательная станция аттестована, средства измерения поверены.

Приемосдаточные испытания проведены в полном объеме в соответствии с (ГОСТ, ТУ) ГОСТ Р 54429-2011

Кабель соответствует требованиям (ГОСТ, ТУ) ГОСТ Р 54429-2011

Кабель перемотке не подлежит. Претензии к перемотанному кабелю изготовитель не принимает.

Срок хранения кабеля на открытых площадках не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года.

Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с даты изготовления.

Кабели не являются опасными в экологическом отношении. Специальных требований по утилизации кабелей при выводе их из эксплуатации не предъявляется. Утилизация отходов производства должна осуществляться в соответствии с санитарными правилами СанПиН 2.1.7.1322-03

Контролёр ОТК

Дата выдачи

11.08.2022

