# Разработка ПО для онлайн монитора светимости детектора Belle II

Каня Кирилл Новосибирский Государствиный Университет 19 февраля 2020 г.

### Аннотация

Здесь будет аннотация

## Содержание

| 1        | Вве  | едение   | 4 |
|----------|--|--|---|
| <b>2</b> | Эксперимент Belle II                                 |  | 5 |
|          | 2.1  | Электромагнитный калориметр                      | 5 |
|          | 2.2  | Онлайн монитор светимости                        | 5 |
|          | 2.3  | Цель работы                                      |   |
| 3        | Программное обеспечение для онлайн монитора светимо- |  |   |
|          | сти  |  | 5 |
|          | 3.1  | Интегральные и максимальные значения светимостей | 5 |
|          | 3.2  | Расчет пьедесталов                               | 5 |
|          | 3.3  | Графический интерфейс                            | 5 |
|          |  | Калибровка онлайн монитора светимости            |   |
| 4        | Заключение   |  | 6 |
| 5        | <ul><li>Список литературы</li></ul>                  |  | 7 |

### 1 Введение

В 2018 году на ускортельном комплексе SuperKEKB начался эксперимент Belle II проектная светимость которого  $8 \cdot 10^{35} \rm c^{-1} \rm cm^{-2}$  что в 40 раз превышает светимость достигнутой в предыдущем эксперименте Belle. Данный эксперимент направлен на изучение CP-нарушения в распадах В и D мезонов, а также на поиск Новой физики.

SuperKEKB – электрон-позитронный коллайдер с ассиметричной энергией пучков (7 и 4 ГэВ соответственно).

Одной из основных систем детектора является электромагнитный калориметр(ECL). Он предназначен для регистрации фотонов и электронов в широком диапазоне энергий, измерения их энергии и координат. Также данные с электромагнитного калориметра используются для измерения онлайн и офлайн светимости.

При изучении редких распадов необходимо серьезно контроллировать процесс набора данных, а также контроллировать корректность работы ускорителя и детектора. Одним из способов контроля набора данных и корректности работы ускорителя является измерние светиомсти. Светимость храктеризует количество столкновений частиц в пучке за единицу времении приходящихся на единицу площади. Для более детального контроля измерение светимости производится в режиме реального времени (онлайн). Для данной цели используется модуль онлайн монитор светимости, который был разработан в ИЯФ СО РАН. Онлайн монитор светимости измеряет скорость счета событий  $e^-e^+$  рассеяния с торцевых частей электромагнитного калориметра. Данная работа направлена на разработку программного обеспечения для онлайн монитора светимости, которое будет обеспечивать первичную проверку качества, архивирование, отображение и передачу данных.

### 2 Эксперимент Belle II

### 2.1 Электромагнитный калориметр

Здесь будет про электромагнитный калориметр

### 2.2 Онлайн монитор светимости

Здусь будет про онлайн монитор светимости

#### 2.3 Цель работы

Здесь будет цель работы

## 3 Программное обеспечение для онлайн монитора светимости

## 3.1 Интегральные и максимальные значения светимостей

Здусь будет про светимости

### 3.2 Расчет пьедесталов

Здесь будет про пьедесталы

### 3.3 Графический интерфейс

Здесь будет про графический интерфейс

### 3.4 Калибровка онлайн монитора светимости

Здесь будет про калибровку

### 4 Заключение

В рамках данной работы было улучшено ПО для онлайн монитора светимости:

- Изменена архитектура ПО, что позволило увеличить стабильность работы системы. При помощи библиотеки pythonIOC реализована параллельная передача данных в системы медленного контроля NSM и EPICS.
- Добавлен расчет интегральной и максимальной светимостей за характерные промежутки времени.
- Добален расчет значений пьедесталов для каждого сектора, значения высчитываются в режиме реального времени.

- Создана база данных на основе sqlite для сохранение текущих значений светимостей, также в другой таблице записываются значение светимостей за предыдущие заходы.
- Расширен протокол управления монитором светимости. Реализованы команды pause и continue.
- Добавлено считывание значений калибровочных коэффициентов из базы данных при запуске

Также было улучшен графический интерфейс для монитора светимости, который визуализирует данные с монитора светимости, а также позволяет проводит удаленную настройку параметров:

- Добавлено отображение значений пьедесталов для каждого сектора.
- Добавлено считывание порогового значения амплитуд для каждого сектора.
- Также были исправлены незначительные ошибки и улучшен интерфейс.

Также была написана программа для отображения основных параметров с монитора светимсти, которую планируется интегрировать с вебсервером?

### 5 Список литературы