

SIGMATEK OPC-UA Service

Herausgeber: SIGMATEK GmbH & Co KG
A-5112 Lamprechtshausen
Tel.: +43/6274/4321
Fax: +43/6274/4321-18
Email: office@sigmatek.at
WWW.SIGMATEK-AUTOMATION.COM

Copyright © 2023
SIGMATEK GmbH & Co KG

Originalsprache

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne ausdrückliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhaltliche Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die SIGMATEK GmbH & Co KG haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler in diesem Handbuch und übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf die Nutzung dieses Handbuches zurückzuführen sind.

Inhalt

1	OPC-UA Einführung	3
1.1	Was ist OPC-UA?	3
1.2	Lieferumfang	3
1.3	Anbringung.....	3
1.4	Unterstützte OPC-UA-Services.....	4
1.5	Unterstützte OPC-UA-Features and Profiles	5
1.5.1	General	5
1.5.2	Data Access.....	5
1.5.3	Events.....	5
1.5.4	Methods	5
1.5.5	Alarms & Conditions	6
1.5.6	Historical Access.....	6
1.6	Unterstützte Datentypen	7
2	Server-Datentransfer mit externen OPC-UA Clients.....	8
2.1	Manueller Start des Service	9
3	Client-Datentransfer mit externen OPC-UA Servern	10
4	MultiStation.....	11
4.1	Konfiguration	11
4.2	Unterstützte Funktionen	12
4.3	Unterstützte Datentypen	12

5 OPC-UA Class13

5.1 Schnittstellen 15

 5.1.1 Server 15

 5.1.2 Clients.....17

 5.1.3 Globale Methoden 18

 5.1.4 Private Methoden27

1 OPC-UA Einführung

1.1 Was ist OPC-UA?

OPC Unified Architecture, kurz OPC-UA, ist ein industrielles Kommunikationsprotokoll.

Als neueste aller OPC-Spezifikationen der OPC Foundation unterscheidet sich OPC-UA erheblich von seinen Vorgängern, insbesondere durch die Fähigkeit, Maschinendaten (Regelgrößen, Messwerte, Parameter usw.) nicht nur zu transportieren, sondern auch maschinenlesbar semantisch zu beschreiben. Für den Datenaustausch wird ein auf TCP basierendes, binäres UA Kommunikationsprotokoll verwendet. Außerdem werden noch weitere Protokolle wie HTTP oder HTTPS unterstützt.

Die OPC-UA Teilnehmer können Steuerungen, Leitrechner, ERP-Systeme uvm. sein.

Mit der SIGMATEK OPC-UA-Klasse und angeschlossener OPC-UA_Server bzw. OPC-UA_Client Klasse können ohne großen Programmieraufwand folgende Daten übertragen werden:

- Übertragung einfacher Datentypen: DINT, UDINT, REAL und STRING
- Übertragung komplexer Datentypen: BYTESTRING und Strukturen
- OPC-UA Client-Datentransfer zu externen OPC-UA-Servern
- File-Transfer vom Client zum Server und umgekehrt

Die OPC-UA-Klasse bietet dafür nur grundlegende Funktionen:

- Basis-Funktionalitäten für den Anschluss von Server und/oder Client-Klasse
- Verschlüsselung
- Logging Funktion

1.2 Lieferumfang

OPC-UA Package und Aufkleber

Artikelnummer OPC-UA Embedded License (in Form von Lizenzaufkleber): 02-010-074

1.3 Anbringung

Die Anbringung des Lizenzaufklebers erfolgt neben dem Typenetikett der Hardware, auf welcher die OPC-UA Software installiert ist.

1.4 Unterstützte OPC-UA-Services

5.4 Discovery Service Set:	Find Server	N
	GetEndpoints	J
5.5 SecureChannel Service Set:	OpenSecureChannel	J
	CloseSecureChannel	J
5.6 Session Service Set:	CreateSession	J
	ActivateSession	J
	CloseSession	J
	Cancel	N
5.7. NodeManagement Service Set:	AddNodes	N
	AddReferences	N
	DeleteNodes	N
	DeleteReferences	N
5.8. View Service Set:	Browse	J
	BrowseNext	J
	TranslateBrowsePathsToNodeIds	J
	RegisterNodes	N
	UnregisterNodes	N
5.9. Query Service Set:	QueryFirst	N
	QueryNext	N
5.10. Attribute Service Set	Read	J
	HistoryRead	J
	Write	J
	HistoryUpdate	N
5.11. Method Service Set:	Call	J
5.12 MonitoredItem Service Set:	CreateMonitoredItems	J
	ModifyMonitoredItems	N
	SetMonitoringMode	N
	SetTriggering	N
	DeleteMonitoredItems	N
5.13 Subscription Service Set:	Create Subscription	J
	ModifySubscription	N
	SetPublishingMode	N
	Publish	J
	Republish	N
	TransferSubscriptions	N
	DeleteSubscriptions	J

1.5 Unterstützte OPC-UA-Features and Profiles

1.5.1 General

- Standard UA Server

1.5.2 Data Access

- DataAccess Server Facet
- ComplexType Server Facet

1.5.3 Events

- Basic Event Subscription Server Facet
- Address Space Notifier Server Facet

1.5.4 Methods

- Method Server Facet

1.5.5 Alarms & Conditions

- A&C Simple Server Facet
- A&C Address Space Instance Server Facet
- A&C Enable Server Facet
- A&C Alarm Server Facet
- A&C Acknowledgeable Alarm Server Facet
- A&C Exclusive Alarming Server Facet
- A&C Non-Exclusive Alarming Server Facet

1.5.6 Historical Access

- Historical Raw Data Server Facet
- Historical Data AtTime Server Facet

1.6 Unterstützte Datentypen

In Tabelle 1 sind die Basisdatentypen samt ihrer Wertebereiche aufgelistet. Grau hinterlegte Felder kennzeichnen Datentypen, die aktuell nicht unterstützt werden. IDs der Datentypen anderer Adressräume sind der entsprechenden Dokumentation zu entnehmen.

Tabelle 1: IDs der Basisdatentypen. Grau hinterlegte Typen werden aktuell nicht unterstützt.

ID	Name	Beschreibung
1	Boolean	Ein logischer Wert mit zwei Zuständen (wahr oder falsch).
2	SByte	Ein ganzzahliger Wert zwischen -128 und 127 einschließlich.
3	Byte	Ein ganzzahliger Wert zwischen 0 und 255 einschließlich.
4	Int16	Ein ganzzahliger Wert zwischen -32 768 und 32 767 einschließlich.
5	UInt16	Ein ganzzahliger Wert zwischen 0 und 65 535 einschließlich.
6	Int32	Ein ganzzahliger Wert zwischen -2 147 483 648 und 2 147 483 647 einschließlich.
7	UInt32	Ein ganzzahliger Wert zwischen 0 und 4 294 967 295 einschließlich.
8	Int64	Ein ganzzahliger Wert zwischen -9 223 372 036 854 775 808 und 9 223 372 036 854 775 807 einschließlich.
9	UInt64	Ein ganzzahliger Wert zwischen 0 und 18 446 744 073 709 551 615 einschließlich.
10	Float	Ein IEEE-Gleitkommawert mit einfacher Genauigkeit (32 Bit).
11	Double	Eine IEEE-Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit (64 Bit).
12	String	Eine Folge von Unicode-Zeichen.
13	DateTime	Eine Instanz in der Zeit.
14	Guid	Ein 16-Byte-Wert, der als global eindeutiger Bezeichner verwendet werden kann.
15	ByteString	Eine Folge von Oktetten (Bytes).
16	XmlElement	Ein XML-Element.
17	NodeId	Eine Kennung für einen Knoten im Adressraum eines OPC-UA Servers.
18	ExpandedNodeId	Eine NodeId, die es ermöglicht, den Namespace-URI anstelle eines Indexes anzugeben.
19	StatusCode	Ein numerischer Bezeichner für einen Fehler oder eine Bedingung, der/die mit einem Wert oder einer Operation zusammenhängt.
20	QualifiedName	Ein Name, der durch einen Namespace qualifiziert ist.
21	LocalizedText	Von Menschen lesbarer Text mit einem optionalen Gebietsschema-Bezeichner.
22	ExtensionObject	Eine Struktur, die einen anwendungsspezifischen Datentyp enthält, der vom Empfänger möglicherweise nicht erkannt wird.

2 Server-Datentransfer mit externen OPC-UA Clients


Bis zur Version 4.xx unterstützte die OPC-UA-Klasse selbständig auch die einfache Server-Funktionalität (Lesen und Schreiben von Datenpunkten).

Im November 2020 wurden die Server-Funktionen erweitert und im Zuge dessen in ein neues separates Modul ausgelagert (Modulname OPC-UA_Server).

Ab der Version 5.0 der OPC-UA-Klasse muss somit für die Server-Funktionen zusätzlich das **Modul "OPC-UA_Server"** im Netzwerk platziert und an die OPC-UA-Klasse angeschlossen werden.

Um eine OPC-UA Server Kommunikation in einem LASAL Projekt zu realisieren, müssen folgende Schritte befolgt werden:

- Bei jeder Station, die als OPC-UA Server arbeiten soll, muss die beschriebene OPC-UA Klasse importiert und in einem Netzwerk platziert werden. Weiters ist eine OPC-UA_Server-Klasse zu platzieren und an die OPC-UA-Klasse anzuschließen.
- OPC-UA muss wie im folgenden Screenshot gezeigt im Projekt aktiviert werden.



2.1 Manueller Start des Service

Werden die Schritte wie oben beschrieben befolgt, so startet der OPC-UA Service nach dem Bootvorgang der Steuerung automatisch. Nachdem dies nicht immer gewünscht ist, gibt es auch die Möglichkeit, den Service zu einem späteren Zeitpunkt der Laufzeit manuell zu starten.

Um dies zu aktivieren, wird das zweite Bit des Clients "Config" auf 1 gesetzt. Der Befehl zum Start kann dann über den Server "CmdManualStart" abgesetzt werden. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Ausgangssituationen:

- A: Server "CmdManualStart" wird mit "0" initialisiert:
Hierbei wird der Service noch nicht gestartet, damit ein späterer Start schneller erfolgen kann, werden aber die OPC-UA Konfigurations-XMLs bereits beim Hochfahren geladen.
- B: Server "CmdManualStart" wird mit "-1" initialisiert:
Hier werden auch die XMLs NICHT geladen. Dies spart Speicher, wenn der Service in der aktuellen Laufzeitperiode gar nicht gestartet werden soll.

3 Client-Datentransfer mit externen OPC-UA Servern

Bis zur Version 2.6 unterstützte die OPC-UA-Klasse selbständig auch die einfache Client-Funktionalität (Lesen und Schreiben von Datenpunkten).

Im Juni 2018 wurden die Client-Funktionen erweitert und im Zuge dessen in ein neues separates Modul ausgelagert (Modulname OPC-UA_Client).

Ab der Version 3.0 der OPC-UA-Klasse muss somit für die Client-Funktionen zusätzlich das **Modul "OPC-UA_Client"** im Netzwerk platziert und an die OPC-UA_Klasse angeschlossen werden.

Die alten OPC-UA_Client.xml Dateien werden weiterhin unterstützt.


4 MultiStation

Die MultiStation-Funktion ist ein Teil von OPC-UA, der die Datenübertragung zwischen dem OPC-UA Server und den Slave-Stationen, die in einem Ethernet-Netzwerk verbunden sind, ermöglicht.

Das Kommunikationsprotokoll, das auf der Multi-Master-Konfiguration basiert, wird für den Datenaustausch verwendet.

Die Konfiguration der Datenpunkte, die zur Master-Slave-Kommunikation gehören, wird in einer XML-Datei definiert.

Schematischer Überblick über die MultiStation-Funktion:



Für den Client ist es völlig transparent, aus welcher SPS die Werte tatsächlich übernommen werden. Bestehende Clients müssen daher nicht geändert werden.

4.1 Konfiguration

Um den OPC-UA Endpunkt zu jeder Slave-Station hinzuzufügen, ist es notwendig, die Nummer der Station in den Namen des Labels einzufügen.

Beispiel: `Label="255:MyTask1.ClassSvr"`

Ein Beispiel für eine solche Konfiguration ist nachfolgend dargestellt.

Für Werte, die sich auf der Master-Station befinden, wird der Standard-Label-Name ohne eine Nummer verwendet.

Es können maximal 256 Slave-Stationen vorhanden sein.

Die Nummer der Station kann beliebig zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.647 liegen. Es wird jedoch dringend empfohlen, Nummern zwischen 0 und 255 zu verwenden, da dies in zukünftigen Versionen geändert werden kann.

Beispiel einer Konfiguration, das die Erweiterung des Labels mit der Stationsnummer zeigt:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<Config Version="1.0">
  <Release>
    <ReleasePath Path="C:\OPCUA\"/>
  </Release>
  <DataSet>
    <DataElement Hostname="ClassSvr" Type="DINT" Writeprotected="false" Physic="" Unit="" Folder="" Label="255:MyTask1.ClassSvr"/>
    <DataElement Hostname="ErrorCode" Type="DINT" Writeprotected="false" Physic="" Unit="" Folder="" Label="255:MyTask1.ErrorCode" />
    <DataElement Hostname="CycleCounter" Type="UDINT" Writeprotected="true" Physic="" Unit="" Folder="" Label="255:MachineData1.CycleCounter"/>
    <DataElement Hostname="TestString" Type="DINT" Writeprotected="false" Physic="" Unit="" Folder="" Label="Log1.TestString"/>
  </DataSet>
</Config>
```

4.2 Unterstützte Funktionen

MultiStation unterstützt die folgenden Funktionen:


- Parsing aller Datenpunkte zu jeder Master-Station
- Initialisierung von Master- und Slave-Stationen
- Senden von numerischen und String-Werten vom OPC-UA Client zur Slave-Station
- Aktualisierung der Werte von Datenpunkten in der Master-Station, basierend auf jeder Änderung in der Slave-Station
- TCP-Kommunikation zwischen Master- und Slave-Station
- Hinzufügen von Servern zur Aktualisierungsliste
- Fehlerbehandlung

4.3 Unterstützte Datentypen


Mögliche Datentypen, die zwischen den Stationen übertragen werden sollen:

- DINT
- UDINT
- REAL
- STRING

5 OPC-UA Class



Für die Funktionalität des OPC-UA-Services muss eine Instanz dieser Klasse in einem Netzwerk platziert werden.
 Weiters muss eine der mitgelieferten Ableitungen der Klasse OPC-UA_EncryptionBase an dem Client Encryption angeschlossen werden.



CPUs mit RTK	... OPC-UA_OpenSSL_v1_0_2
CPUs mit Salamander	... OPC-UA_OpenSSL_v1_0_2
CPUs mit Gecko >= V09.07.081	... OPC-UA_OpenSSL_v1_1_1

Wichtig: Es darf nur eine der beiden Klassen im Projekt sein!

Wenn beide Klassen im gleichen Projekt sind, kommt es zu mehreren Linker-Errors und das Projekt ist nicht lauffähig.

Beim Programmstart wird ein eigener Thread angelegt, in welchem der OPC-UA-Service läuft. Es sind hierfür keine weiteren programmtechnischen Tätigkeiten zu erledigen.

5.1 Schnittstellen

5.1.1 Server

ClassSrv	Fortschritt bei der Initialisierung (Details nachfolgend beschrieben ...)	
	0	Standardwert bei Programmstart. Es wird die Methode "InitAllModules" solange aufgerufen, bis alle registrierten Module "Ready" gemeldet haben. Anschliessend wird die Methode "FunctSetUp" aufgerufen. Es wird erwartet, dass bei Bedarf weitere XML-Konfigurationsdateien zur Verfügung gestellt werden ("AddXmlConfig" bzw. "OPCUA_AddXmlConfig"). Abschließend wird die Methode InitAllProvider aufgerufen.
	1	Nun wird der OPC-UA Service gestartet. Wenn per Konfiguration die Startart "Manuell" gefordert ist, dann wird der Service erst mit dem dazugehörigen Befehl gestartet.
	2	Status nach fehlerfreier Ausführung der Methode "OPCUA_ServerStart". Hier wird die Methode "OPCUA_CyclicRun" aufgerufen.
Trigger	Ist ein laufender Zähler der bei jedem internen Zyklus () erhöht wird. Liefert somit einen Status, ob die interne Bearbeitung aktiv ist oder nicht.	
ErrorCode	Error-Code bei eventuell vorliegenden Fehlern (Details nachfolgend beschrieben...)	
	0	kein Fehler
	-1	wenn die Methode "OPCUA_Init" nicht als erste Methode aufgerufen wurde
	-2	Aufruf ohne vorherige Initialisierung. - Die Methode "OPCUA_Init" wurde noch nicht aufgerufen.
	-3	Aufruf der Methode "OPCUA_AddXmlConfig" nach dem Start des Servers. - zu diesem Zeitpunkt sind keine Änderungen an der Konfiguration mehr erlaubt.
	-4	Aufruf der Methode "OPCUA_ServerStart" ohne vorherigen Aufruf der Methode "OPCUA_AddXmlConfig"
	-5	Interner Fehler beim Starten des OPCUA-Service (siehe Logfiles).
	-6	Aufruf der Methode "OPCUA_CyclicRun" ohne vorherigen Aufruf der Methode "OPCUA_ServerStart".
	-7	Interner Fehler während der Abarbeitung des OPC-UA Protokolls (siehe Logfiles).
	-1001	Konfigurationsdatei nicht vorhanden
	-1002	Länge der Konfigurationsdatei konnte nicht bestimmt werden
	-1003	Inhalt der Konfigurationsdatei konnte nicht gelesen werden.
	-1004	Lesen der Konfigurationsdatei fehlgeschlagen (fehlerhafte Struktur).
	-2001	Konfigurationsdatei für EM77 nicht vorhanden
	-2004	Lesen der Users-Datei fehlgeschlagen (Struktur oder Eintrag fehlerhaft).
	-3004	Lesen der EM77-Datei fehlgeschlagen (Struktur oder Eintrag fehlerhaft).

TraceLevel	<p>Zeigt den aktuellen Trace Level an (Details nachfolgend beschrieben ...)</p> <p>Durch Schreiben auf diesen Server kann der Trace Level auch zur Laufzeit geändert werden. Der Server ist konzipiert, um über Checkboxes beschrieben zu werden. Der Mechanismus dieses Schreibens ist in der Klasse <code>_Bit32</code> erklärt.</p> <p>Die Tracing Einträge werden in eine Datei geschrieben - Name: event16.log (event16.bak) - diese befindet sich auf der Steuerung im Ordner C:\sysmsgl</p> <p>Die einzelnen Level verstehen sich als Bitmaske und können somit bitweise miteinander kombiniert werden.</p> <p>Ab Version 5.2 der Klasse OPC-UA wird das Zurücksetzen des TraceLevel's unterstützt. Standardmäßig wird das Loggen von ERROR und WARNING angenommen. Wird ein TraceLevel gesetzt, der höher (im Sinne der Menge der Einträge) ist als die beiden oben genannten, wird nach einer gewissen Zeit, die über die Methode SetParameter eingestellt werden kann (default 3600 Sekunden) das TraceLevel auf den Standardwert zurückgesetzt. Dafür ist es unerheblich, ob der Wert initial oder im Programmablauf gesetzt wurde. Wird initial ein TraceLevel gesetzt, das niedriger ist als der Standardwert, wird auf diesen Wert zurückgesetzt.</p> <table border="1" data-bbox="331 667 1037 1042"> <tr> <td>OPCUA_TRACE_LEVEL_CONTENT ... Ausgabe aller Datenpakete (OPC-UA Protokoll) inklusive Inhalt</td><td>0x01 Bit 0</td></tr> <tr> <td>OPCUA_TRACE_LEVEL_DEBUG ... Debug Informationen über den internen Ablauf im OPC-UA Server</td><td>0x02 Bit 1</td></tr> <tr> <td>OPCUA_TRACE_LEVEL_INFO ... Erweiterte Systeminformationen</td><td>0x04 Bit 2</td></tr> <tr> <td>OPCUA_TRACE_LEVEL_SYSTEM ... seltene Systemereignisse (start, stop, connect, ...)</td><td>0x08 Bit 3</td></tr> <tr> <td>OPCUA_TRACE_LEVEL_WARNING ... Systemwarnungen</td><td>0x10 Bit 4</td></tr> <tr> <td>OPCUA_TRACE_LEVEL_ERROR ... schwerwiegende Fehler</td><td>0x20 Bit 5</td></tr> </table>	OPCUA_TRACE_LEVEL_CONTENT ... Ausgabe aller Datenpakete (OPC-UA Protokoll) inklusive Inhalt	0x01 Bit 0	OPCUA_TRACE_LEVEL_DEBUG ... Debug Informationen über den internen Ablauf im OPC-UA Server	0x02 Bit 1	OPCUA_TRACE_LEVEL_INFO ... Erweiterte Systeminformationen	0x04 Bit 2	OPCUA_TRACE_LEVEL_SYSTEM ... seltene Systemereignisse (start, stop, connect, ...)	0x08 Bit 3	OPCUA_TRACE_LEVEL_WARNING ... Systemwarnungen	0x10 Bit 4	OPCUA_TRACE_LEVEL_ERROR ... schwerwiegende Fehler	0x20 Bit 5
OPCUA_TRACE_LEVEL_CONTENT ... Ausgabe aller Datenpakete (OPC-UA Protokoll) inklusive Inhalt	0x01 Bit 0												
OPCUA_TRACE_LEVEL_DEBUG ... Debug Informationen über den internen Ablauf im OPC-UA Server	0x02 Bit 1												
OPCUA_TRACE_LEVEL_INFO ... Erweiterte Systeminformationen	0x04 Bit 2												
OPCUA_TRACE_LEVEL_SYSTEM ... seltene Systemereignisse (start, stop, connect, ...)	0x08 Bit 3												
OPCUA_TRACE_LEVEL_WARNING ... Systemwarnungen	0x10 Bit 4												
OPCUA_TRACE_LEVEL_ERROR ... schwerwiegende Fehler	0x20 Bit 5												
CmdManualStart	<p>START-Befehl, wenn der Start Mode "Manuell" ist (der Start Mode wird mittels des Config-Client konfiguriert) Siehe auch Kapitel "Manueller Start des Service" innerhalb dieser Doku.</p>												
CycTimeAct	<p>Die aktuelle Zykluszeit in [µs]. Diese Zeit gibt an, wie lange die Abarbeitung der anstehenden Anfragen aktuell dauert.</p>												
CycTimeMin	<p>Zykluszeit Minimum [µs]</p>												
CycTimeMax	<p>Zykluszeit Maximum [µs]</p>												
CycTimeAvg	<p>Zykluszeit Mittelwert [µs]</p>												
ResetCycTimes	<p>Befehl "Reset Cycle Times" Das Setzen auf #1 führt zum Reset der oben genannten Zykluszeiten</p>												

RemoteServerStatus	Aktueller Zustand des OPC-UA RemoteServers, welcher als letzter seinen Zustand geändert hat.
UTCOffset	Eingabe: aktueller UTC-Offset einschliesslich der Sommerzeit [Minuten]. Der Wert kann durch Schreiben auf diesen Server geändert werden.

5.1.2 Clients

SigClib	Objekt Kanal zur SigClib (Verbindung wird automatisch gezogen)
Encryption	Kommando Kanal: Notwendige Verbindung zu einer Ableitung von OPC-UA_EncryptionBase. z.B.: OPC-UA_OpenSSL_v1_0_2
config	<p>Bitmuster für Konfiguration</p> <p>Bit 0 IdentifierType 0 = "Numeric" / 1 = "String"</p> <p>Bit 1 Start Mode 0 = "Automatic" / 1 = "Manual via server-command"</p> <p>Bit 2 Session Lifetime Handling 0 = "handling enabled" / "1" = handling disabled"</p> <p>Normalerweise wird beim ungewollten Verbindungsabbruch nach Ablauf des Timeouts die Session beendet und der Speicher freigegeben.</p> <p>Wenn das „Session Lifetime Handling“ disabled wird, dann bleibt beim ungewollten Verbindungsabbruch der Speicher der Session erhalten. Diese Option sollte nur in Ausnahmefällen eingeschaltet werden, wenn der externe Client dies erfordert.</p> <p>Bit 3 Disable dedicated memory 0 = "dedicated memory enabled" / 1 = "dedicated memory disabled"</p> <p>Der dedizierte Speicher wird beim Starten reserviert und bedient ausschließlich Anforderungen von kleinen Speichermengen, um deren Anforderung zu beschleunigen. Falls dies nicht notwendig oder gewünscht ist, kann dies deaktiviert werden. Außerdem sinkt durch die Deaktivierung der Speicherverbrauch beim Starten.</p> <p>Dedizierter Speicher ist per default aktiviert.</p> <p>Bit x Reserve</p>

5.1.3 Globale Methoden

Background	Die Klasse besitzt eine Background-Methode, damit diese im Falle einer Ableitung zur Verfügung steht. Die Methode muss nicht aktiviert werden und hat für die Funktion der Klasse keine weitere Bedeutung.
Init	Initialisierungen und Anlegen des OPC-UA-Threads
FunctStart	Wird beim Starten des OPC-UA-Servers einmalig aufgerufen und signalisiert dem Anwender, dass dieser Dienst erfolgreich gestartet wurde.
FunctRun	Wird zyklisch aufgerufen, sofern der Dienst gestartet wurde.
AfterProviderInitialize	Die Methode wird aufgerufen, wenn alle Provider initialisiert wurden. Der Aufruf wird in alle registrierten Module weiter geleitet.
GetLasalld	Liest die eindeutige Lasal-ID für einen gewünschten Server IN label Name des Servers OUT retcode eindeutige LASAL-ID
SetValue32	Setzt den Wert eines signed 32-bit Servers IN lasalid eindeutige LASAL-ID IN value neuer Wert OUT retcode -1= allgemeiner Fehler 0= Zugriff verweigert 1= OK
SetValueU32	Äquivalent zur Methode "SetValue32" für den Datentyp UDINT
SetValueF32	Äquivalent zur Methode "SetValue32" für den Datentyp REAL
GetValue32	Liest den Wert eines signed 32-bit Servers IN pvalue Der gelesene Wert wird auf diese Adresse geschrieben IN lasalid eindeutige LASAL-ID OUT retcode -1= allgemeiner Fehler 1= OK
GetValueU32	Äquivalent zur Methode "GetValue32" für den Datentyp UDINT
GetValueF32	Äquivalent zur Methode "GetValue32" für den Datentyp REAL
SetString16	Setzt den Wert eines Servers vom Typ STRING IN lasalid eindeutige LASAL-ID IN pstr Zeiger auf den neuen Wert OUT retcode -1= allgemeiner Fehler 0= Zugriff verweigert 1= OK

GetString16	<p>Liest den Inhalt eines Servers vom Typ STRING</p> <p>IN pdst Pointer auf den der Wert geschrieben werden soll</p> <p>IN max_chrlenth maximale Länge des Strings</p> <p>IN lasalid eindeutige LASAL-ID</p> <p>OUT retcode -1= allgemeiner Fehler 1= OK</p>
GetString16Crc	<p>Liefert den CRC Wert für die übergebene LASAL-ID</p> <p>IN lasalid eindeutige LASAL-ID</p> <p>OUT retcode CRC-Wert</p>
CB_activateDS CB_prepaireDS	<p>Der Callback (CB) "f_CB_activateDS" wird aufgerufen, wenn ein Client einen Datensatz an die Steuerung übertragen und aktivieren will. Dieser Callback dient dem Steuerungsprogramm als Anstoß für das Einlesen und die Aktivierung des gewünschten Einstell Datensatzes.</p> <p>Der Callback "f_CB_prepaireDS " wird aufgerufen, wenn ein Client einen Datensatz anfordert. Dieser Callback dient dem Steuerungsprogramm als Anstoß für die Bereitstellung des gewünschten Einstell Datensatzes.</p> <p>Die Methoden werden an die angeschlossenen OPC-UA_ModuleBase-Objekte weitergeleitet.</p> <p>IN pID eindeutige ID des Datensatzes</p> <p>IN pName Name des Datensatzes</p> <p>IN pPath Pfad, in dem sich der Datensatz befindet</p> <p>OUT retcode 0 = OK, ansonsten Fehlercode</p>
CB_alarmList	<p>Diese Callback Funktion wird vom OPC-UA Sever während der Initialisierung aufgerufen. Über diese Methode fordert der OPC-UA Server die Übertragung der Liste aller aktiven Alarme an.</p> <p>Die Methode wird an die angeschlossenen OPC-UA_ModuleBase-Objekte weitergeleitet.</p> <p>OUT retcode Reserviert für zukünftige Aufgaben, wird nicht ausgewertet.</p>
CB_fileSystem	<p>Dieser Callback wird aufgerufen, wenn sich eine Datei geändert hat.</p> <p>Die Methode wird an die angeschlossenen OPC-UA_ModuleBase-Objekte weitergeleitet.</p> <p>IN typ Typ der Dateiänderung (1 = Datei neu, 2 = Datei gelöscht, 3 = Datei geändert)</p> <p>IN pPath Pfad inkl. Dateiname und Extension der Datei</p> <p>OUT retcode Reserviert für zukünftige Aufgaben, wird nicht ausgewertet.</p>

CB_GetStringArray	<p>Dieser Callback wird vom OPC-UA-Server aufgerufen, wenn ein String-Array auszulesen ist.</p> <p>Die Methode wird an die angeschlossenen OPC-UA_ModuleBase-Objekte weitergeleitet.</p> <p>IN: nodeId ... Pointer auf die Node-Id, für welche der String-Array ausgelesen werden soll (Struct vom Typ OPCUA_NodeId). Die Node-Id kann für die Überprüfung via UA-Expert oder der Nodeset-XML eruiert werden.</p> <p>IN: list ... Pointer auf Pointer zum Retournieren der Liste mit den String-Pointern der einzelnen Strings im String-Array</p> <p>IN: listCount ... Pointer zum Retournieren der Anzahl von Strings im String-Array</p> <p>OUT: retcode ... 0 = OK</p>
CB_SetStringArray	<p>Dieser Callback wird vom OPC-UA-Server aufgerufen, wenn ein String-Array zu schreiben ist.</p> <p>Die Methode wird an die angeschlossenen OPC-UA_ModuleBase-Objekte weitergeleitet.</p> <p>IN: nodeId ... Pointer auf die Node-Id, für welche der String-Array geschrieben werden soll (Struct vom Typ OPCUA_NodeId). Die Node-Id kann für die Überprüfung via UA-Expert oder der Nodeset-XML eruiert werden.</p> <p>IN: list ... Pointer auf die Liste mit den String-Pointern der einzelnen Strings im String-Array</p> <p>IN: listCount ... Anzahl von Strings im String-Array</p> <p>OUT: retcode ... 0 = OK</p>

<p>SetParameter</p>	<p>Kann verwendet werden, um ablaufspezifische Parameter zu setzen.</p> <p>IN ParaNr Parameternummer IN Value neuer Wert für den gewählten Parameter OUT retcode 0 = Parameter erfolgreich gesetzt -1 = Parameter wurde nicht gesetzt (falscher Wert, ...)</p> <p>Gültige Parameter:</p> <p>0 = OPC-UA_PAR_SET_DELAYTIME ... Delay (Zykluszeit) für OPC-UA Thread. Value: neuer Wert in Millisekunden (default 10 ms)</p> <p>1 = OPC-UA_PAR_SET_THREADPRIO ... Priorität für den OPC-UA Thread Value: Priorität 1 bis 13; default: 9 (16=RealTime, 14=Cyclic, 10=Background) Achtung: muss hierfür im Init VOR dem _FirstScan aufgerufen werden!</p> <p>2 = OPC-UA_PAR_SET_AUTOCERTIFNR ... Interface Nummer für automatische Zertifikatserstellung Value: 1 = IF1; 2 = IF2 Achtung: muss hierfür im Init VOR dem _FirstScan aufgerufen werden!</p> <p>3 = OPC-UA_PAR_SET_DEDICATED_MEMORY_ENABLED Der dedizierte Speicher wird beim Starten reserviert und bedient ausschließlich Anforderungen von kleinen Speichermengen, um deren Anforderung zu beschleunigen. Falls dies nicht notwendig oder gewünscht ist, kann dies deaktiviert werden. Außerdem sinkt durch die Deaktivierung der Speicherverbrauch beim Starten. Dedizierter Speicher ist per default aktiviert. Achtung: muss als Initialwert gesetzt sein. Der Wert kann später nicht mehr geändert werden!</p> <p>4 = OPC-UA_PAR_SET_TRACELEVEL_RESET_TIME Setzt die Zeit, nach der ein geändertes TraceLevel auf den Standardwert oder einen initial gesetzten niedrigeren Wert zurückgesetzt wird. Der Wert ist in Sekunden angegeben. Wird der Wert auf 0 gesetzt, wird das TraceLevel nicht automatisch auf den Standardwert zurückgesetzt.</p>
<p>NewSystemTime</p>	<p>Methode wird aufgerufen, wenn ein OPC-UA Client versucht, eine neue Systemzeit zu setzen. Die Methode kann überladen werden, wenn die Auswertung der Systemzeit vom Benutzer erfolgen soll. Wird die Methode nicht überladen, wird die Private Methode SetSystemTime aufgerufen und die Systemzeit automatisch übernommen.</p> <p>IN highDateTime H-UDINT Zeitstempel Unixtime (Sekunden seit 01.01.1970) IN lowDateTime L- UDINT Zeitstempel Unixtime (Sekunden seit 01.01.1970) OUT retcode 0</p>

RegisterModule	<p>Dient dem Registrieren eines Modules (wird vom entsprechenden Modul aufgerufen, welches sich registrieren möchte).</p> <p>IN pModule this pointer des Modules IN multipleAllowed FALSE = nur ein Modul dieses Typs ist erlaubt TRUE = mehrere Module dieses Typs sind erlaubt OUT retcode 0 ... OK / -1 ... Error</p>
ValidateUser	<p>Diese Methode wird benutzt, um den Benutzer samt Passwort zu überprüfen. Die Standardimplementierung liefert den Wert 0 zurück (0 = keine Validierung durchgeführt - Validierung wird mittels der standardmäßigen Konfigurationsdatei "UserConfiguration.xml" getätigt).</p> <p>Soll die Bearbeitung in LASAL gemacht werden, so muss diese virtuelle Methode überschrieben werden. Sind Benutzername/Passwort gültig, so muss ein Wert > 0 zurückgegeben werden (Anmeldung zugelassen). Sind Benutzername/Passwort ungültig, so muss ein Wert < 0 zurückgegeben werden (Anmeldung verweigert).</p> <p>IN userName Pointer auf Benutzername als String IN password Pointer auf Passwort als String OUT retcode siehe Beschreibung oben</p>
SetTimeZoneOffset	<p>Methode zum Setzen des Offsets zwischen der UTC-Zeit und der Lokalzeit (Zeitzone & Sommerzeit). z.B. DE Sommerzeit = +2 Stunden ... UTC-Offset = -7200 Sekunden</p> <p>IN: timeZoneOffset Offset der UTC-Zeit zur Lokalzeit in Sekunden</p>
GetTimeZoneOffset	<p>Liefert die aktuelle Einstellung des UTC-Offset zur Lokalzeit (Zeitzone & Sommerzeit). z.B. DE Sommerzeit = +2 Stunden ... UTC-Offset = -7200 Sekunden</p> <p>OUT: timeZoneOffset Offset der UTC-Zeit zur Lokalzeit in Sekunden</p>
GetLasalIdVariable	<p>Liefert die Lasal-ID einer Lasal-Variable</p> <p>IN label Name der Lasal Variable OUT retcode 0 = OK</p>
CB_CertificateLoaded	<p>Callback an die Applikation. Wird jedesmal aufgerufen, wenn ein Anwendungszertifikat aktiviert wurde, z.B. nach dem Hochfahren oder nach dem Anlegen eines Zertifikates via CreateApplCertificate().</p> <p>IN IF_Number Nummer der Schnittstelle IN ValidTo Ablaufdatum des Zertifikats (Sekunden seit 01.01.1970). OUT retcode</p>

CB_ValidateCertificate	<p>Callback an die Applikation. Wird aufgerufen, wenn ein neues Zertifikat zu validieren ist. Die Antwort kann mittels der Methode CertificateValidationFeedback() erfolgen.</p> <p>IN certificateInfo Pointer auf die Zertifikats-Infos (siehe CreateApplCertificate) IN identity Pointer auf die Identity-Infos (siehe CreateApplCertificate) IN fileName Pointer auf File-Namen der abgelegten Zertifikats-Datei IN certificateData Pointer auf Zertifikats-Daten IN certificateLength Länge der Zertifikats-Daten OUT retcode 0 = OK</p>
RegisterClient	Methode wird intern verwendet zum Registrieren von OPC-UA_Client-Modulen.
RegisterServer	Methode wird intern verwendet zum Registrieren von OPC-UA_Server-Modulen.
CB_CreateSession	<p>Callback an die Applikation. Wird jedes Mal aufgerufen, wenn ein Client eine Sitzung erstellt.</p> <p>IN pApplicationUri Pointer to the ApplicationUri of the client information</p>
CB_CloseSession	<p>Callback an die Applikation. Wird jedes Mal aufgerufen, wenn ein Client eine Sitzung schliesst.</p> <p>IN pApplicationUri Pointer to the ApplicationUri of the client information</p>
SetValue	<p>Funktion welche den internen Schreibvorgang eines Servers durchführt (siehe SetValue32, SetValueF32, ...)</p> <p>IN lasalid eindeutige Lasal-ID IN value neuer Wert OUT retcode -1= allgemeiner Fehler 0= Zugriff verweigert 1= OK</p>
OpcUaThread	<p>OPC-UA Dienste werden in diesem Thread abgearbeitet.</p> <p>IN pthis Zeiger auf die eigene Instanz</p>
RegisterProvider	<p>Registriert die Provider von allen Modulen</p> <p>OUT retcode 0 ... OK / < 0 ... RegisterProvider() fehlerhaft</p>
GetTrigger	retourniert den aktuellen Wert des Servers "Trigger"
GetCycTimeMin	retourniert den aktuellen Wert des Servers "CycTimeMin"
GetCycTimeMax	retourniert den aktuellen Wert des Servers "CycTimeMax"
GetCycTimeAvg	retourniert den aktuellen Wert des Servers "CycTimeAvg"
ResetCycleTimes	Der Aufruf dieser Methode führt zum Reset aller Zykluszeiten.

CreateApplCertificate	<p>Methode zum Erstellen eines Applikations-Zertifikates (für gesicherte Kommunikation).</p> <p>IN IF_Number Nummer der Schnittstelle (1 = IF1 / 2 = IF2)</p> <p>IN CertificateInfo Daten des Zertifikats</p> <p>IN Identity Daten des Zertifikat-Ausstellers</p> <p>OUT retcode 0 = no error -99 = SSL not available -1 = bad input parameter x = internal error</p> <p>Beispiel:</p> <p>CertificateInfo.sURI := "urn:10.10.16.61:OPC-UA Embedded Server"; CertificateInfo.sIP := "10.10.16.61"; CertificateInfo.sDNS := ""; CertificateInfo.sEMail := ""; CertificateInfo.validTime := 31536000; // [sec]</p> <p>Identity.sOrganization := "SIGMATEK GmbH & Co KG"; Identity.sOrganizationUnit := "Library 1"; Identity.sLocality := "Lamprechtshausen"; Identity.sState := "Salzburg"; Identity.sCountry := "AT"; // 2 letter code! Identity.sCommonName := "OPC-UA Embedded Server"; Identity.sDomainComponent := "";</p>
GetApplCertificateDetails	<p>Wird seitens Applikation aufgerufen - Methode liefert alle Infos des aktuellen Zertifikates für die gewünschte Schnittstelle. Anschließend sollte die Methode FreeCertificateDetails() aufgerufen werden!</p> <p>IN IF_Number Nummer der gewünschten Schnittstelle (1 = IF1 / 2 = IF2)</p> <p>IN certificateInfo Pointer auf Pointer zum Retournieren der Zertifikats-Infos</p> <p>IN identity Pointer auf Pointer zum Retournieren der Identity-Infos</p> <p>OUT retcode 0 = OK</p>
CertificateValidationFeedback	<p>Wird seitens Applikation aufgerufen zum Bekanntgeben des Ergebnisses der Zertifizierungsvalidierung.</p> <p>Wenn "certificateData" und "certificateLength" eingetragen sind, dann werden diese Daten verwendet, um eine eventuell vorhandene Zertifikatdatei zu überschreiben. "certificateData" und "certificateLength" haben eine höhere Priorität als Zertifikate aus dem Speicher.</p> <p>IN fileName Pointer auf den File-Namen (String)</p> <p>IN certificateData Pointer auf die Zertifikats-Daten</p> <p>IN certificateLength Länge der Zertifikats-Daten</p> <p>IN feedback Feedback (Reject, Trust, Revoke oder Delete)</p> <p>OUT retcode 0 = OK</p>

FreeCertificateDetails	<p>Muss seitens Applikation aufgerufen werden zur Freigabe des internen Speichers, welcher durch den Aufruf von GetApplCertificateDetails() allokiert wurde. Wird die Free-Methode nicht aufgerufen, so entsteht ein Memory-Leak!</p> <p>IN certificateInfo Pointer auf die Zertifikats-Infos IN identity Pointer auf die Identity-Infos OUT retcode 0 = OK</p> <p>Beispiel: VAR CertificateInfo : OPC-UA::tOpcUa_PkiCertificateInfo; Identity : OPC-UA::tOpcUa_PkiIdentity; END_VAR RetCode := OPC-UA.GetApplCertificateDetails(IF_Number:=2, certificateInfo:=#CertificateInfoDetail, identity:=#IdentityDetail); RetCode := OPC-UA.FreeCertificateDetails(certificateInfo:=CertificateInfoDetail, identity:=IdentityDetail);</p>
SetCertificateRootPath	<p>Wird seitens Applikation aufgerufen um den Stammordner der Zertifikate festzulegen (default "C:\OPC-UA").</p> <p>IN path Pointer auf den Root-Pfad (String) OUT retcode 0 = OK</p>
AddLogEntry	<p>Diese Methode dient zum Hinzufügen eines Logbucheintrags. ... Weitere Informationen siehe auch Klasse UserLogging, Methode AddEntry().</p>
RegisterInterfaceClasses	<p>Diese Methode dient zum Registrieren der OPC-UA-Schnittstellenklasse.</p> <p>IN plInterface This-pointer des OPC-UA_Interface Objektes</p>
TimeUnixToOpcua	<p>Methode zum Konvertieren der UNIX-Time in die OPC-UA-Time.</p> <p>UNIX-Time ... Sekunden seit 01.01.1970 OPC-UA-Time ... 100 Nanosekunden seit 01.01.1601</p> <p>IN UnixTime UNIX-Zeit, welche konvertiert werden soll IN pOpcUaTime_H Pointer zum Retournieren des HighValue der OPC-UA-Time IN pOpcUaTime_L Pointer zum Retournieren des LowValue der OPC-UA-Time</p>
TimeOpcuaToUnix	<p>Methode zum Konvertieren der OPC-UA-Time in die UNIX-Time.</p> <p>UNIX-Time ... Sekunden seit 01.01.1970 OPC-UA-Time ... 100 Nanosekunden seit 01.01.1601</p> <p>IN OpcUaTime_H HighValue der OPC-UA-Time IN OpcUaTime_L LowValue der OPC-UA-Time OUT UnixTime errechnete UNIX-Zeit</p>

AddXmlConfig	<p>Liest eine neue/zusätzliche Konfigurationsdatei ein. Somit werden zusätzliche Elemente im OPC-UA Adressraum registriert.</p> <p>IN dpne Pfad + Dateiname + Ext. in dem sich Datensatz befindet. OUT retcode 0= OK ansonsten negativer Fehlercode</p>
UpdateServerState	Zur internen Verwendung durch die Klasse OPC-UA_Server.
UpdateClientState	Zur internen Verwendung durch die Klasse OPC-UA_Client.
BubbleFree BubbleRealloc BubbleMalloc	Zur internen Verwendung für das Bubble-Management.
GetElementsList	<p>Ermittelt die Liste der Datenelemente, die für die Verwendung mit der MultiStation-Funktion vorgesehen sind. Die Anzahl der Elemente in der Liste wird von der Funktion zurückgegeben. Der Zeiger auf die Liste wird in dem angegebenen Zeiger gespeichert. Der Speicher gehört weiterhin OPC-UA und darf nicht verändert oder freigegeben werden!</p> <p>IN pList Zeiger auf die Liste mit den Datenelementen OUT NoElements Anzahl der Elemente in der List.</p>
RegisterStationManager	<p>Registriert den StationManager für die Verwendung mit der MultiStation-Funktion.</p> <p>IN pStationManager Der Zeiger auf den Stationsmanager, der in der OPC-UA-Klasse registriert werden soll. Es kann nur ein Stationsmanager registriert werden. Ein zweiter Aufruf dieser Methode überschreibt den Zeiger auf das vorherige Objekt. OUT retcode Der retcode ist immer 0.</p>

5.1.4 Private Methoden

OPC-UA	<p>Konstruktor. Initialisiert die OPC-UA Schnittstelle.</p> <p>OUT ret_code ConfStates</p>
GetValue	<p>Funktion welche den internen Lesevorgang eines Servers durchführt (siehe GetValue32, GetValueF32, ...)</p> <p>IN pvalue Zeiger auf den gelesenen Wert IN lasalid eindeutige Lasal-ID OUT retcode -1= allgemeiner Fehler 1= OK</p>
Setvalue32Changed	<p>Mit dieser Methode können Änderungen (vom Typ "DINT") am Einstelldatensatz an den OPC-UA Server übergeben werden. Dieser Aufruf muss zusammen mit allen anderen „Setvalue..Changed“ Funktionen threadsicher durchgeführt werden.</p> <p>IN change Allgemeine Eigenschaften der Parameteränderung IN oldValue Wert vor der Änderung IN newValue Aktueller Wert / Wert nach der Änderung OUT state 0</p> <p>OPC-UA Clients können sich mittels OPC-UA Event über Änderungen am Einstelldatensatz benachrichtigen lassen.</p>
SetvalueU32Changed	Äquivalent zur Methode "Setvalue32Changed" für den Datentyp UDINT
SetvalueF32Changed	Äquivalent zur Methode "Setvalue32Changed" für den Datentyp REAL
SetvalueStringChanged	<p>Äquivalent zur Methode "Setvalue32Changed" für den Datentyp CHAR Dieser Aufruf muss zusammen mit allen anderen „Setvalue..Changed“ Funktionen threadsicher durchgeführt werden.</p> <p>IN change Allgemeine Eigenschaften der Parameteränderung IN oldValue Wert vor der Änderung IN newValue Aktueller Wert / Wert nach der Änderung OUT state 0</p>
SetvalueStringChangedUC	<p>Entspricht der Methode "SetvalueStringChanged". Der Unterschied liegt darin, dass der Übergabeparameter bei dieser Methode als Array von 16-bit Werten übergeben wird. Somit können beliebige UniCode Zeichen übertragen werden. Dieser Aufruf muss zusammen mit allen anderen „Setvalue..Changed“ Funktionen threadsicher durchgeführt werden.</p>
InitAllModules	Methode zum Initialisieren aller OPC-UA Module
InitAllProvider	Methode zum Initialisieren aller OPC-UA Provider

InitAlarmCallback	<p>Mit dieser Methode kann dem OPC-UA Server eine Callback Funktion bereitgestellt werden. Diese Callback Funktion wird vom OPC-UA Server während der Initialisierung aufgerufen. Über diese Methode fordert der OPC-UA Server die Übertragung der Liste aller aktiven Alarmer an.</p> <p>IN f_CB_alarmList Zeiger auf die Callback Funktion OUT retcode 0</p>
InitDatasetCallback	<p>Mit dieser Methode können dem OPC-UA Server zwei Callback Funktionen bereitgestellt werden.</p> <p>IN f_CB_activatedS Callback für Aktivierung von Einstelldatensätzen IN f_CB_preparedS Callback für Bereitstellung von Einstelldatensätzen OUT retcode 0</p> <p>Der Callback (CB) "f_CB_activatedS" wird aufgerufen, wenn ein Client einen Datensatz an die Steuerung übertragen und aktivieren will. Dieser Callback dient dem Steuerungsprogramm als Anstoß für das Einlesen und die Aktivierung des gewünschten Einstelldatensatzes.</p> <p>Der Callback "f_CB_preparedS" wird aufgerufen, wenn ein Client einen Datensatz anfordert. Dieser Callback dient dem Steuerungsprogramm als Anstoß für die Bereitstellung des gewünschten Einstelldatensatzes.</p>
InitDatasetWorkingPath	<p>Mit dieser Methode kann der Standardpfad für Operationen mit dem Einstelldatensatz zur Laufzeit festgelegt werden. Dieser Pfad ist neben den freigegebenen Pfaden aus der Konfiguration für alle Dateioperationen gültig. Ist dieser Pfad gesetzt, wird er als Standardpfad für Dateioperationen ohne Pfadangaben verwendet. Z.B: Wenn der DatasetWorkingPath auf "c:\datensatz\" festgelegt wurde, dann wird bei einem Aufruf von UploadFile mit Parameter "test.txt", die Datei im Verzeichnis "c:\datensatz\test.txt" gespeichert.</p> <p>IN path Angabe des Standardpfades OUT retcode 0</p>
InitFileSystemCallback	<p>Mit dieser Methode kann dem OPC-UA Server eine Callback Funktion bereitgestellt werden.</p> <p>IN f_CB_fileSystem Callback für Änderungen am File System OUT retcode 0</p> <p>Der Callback "f_CB_fileSystem" wird aufgerufen, wenn ein Client durch einen Funktionsaufruf eine Veränderung am Dateisystem verursacht. So verursachen z.B. alle Dateifunktionen (Upload File, Download File, Activate Dataset, Prepare Dataset) Änderungen am Dateisystem und haben somit einen Aufruf dieser Callback Funktion zur Folge.</p>
InitVersionId	<p>Mit dieser Methode kann dem OPC-UA Server eine eindeutige Id (Versionsnummer) übergeben werden. Diese Id kann zukünftig für kunden- bzw. steuerungsspezifische Implementierungen verwendet werden.</p> <p>IN versionId eindeutige Kennung der Steuerungsversion OUT retcode 0</p>

SetTraceLevel	<p>Mit dieser Methode kann der Trace Level zur Laufzeit verändert werden.</p> <p>IN traceLevel Trace Level der verwendet werden soll</p> <p>OUT retcode 0</p>
SetSystemTime	<p>Mit dem Aufruf dieser Methode kann Die Systemzeit gesetzt werden (UTC).</p> <p>IN highDateTime H-UDINT Zeitstempel Unixtime (Sekunden seit 01.01.1970)</p> <p>IN lowDateTime L- UDINT Zeitstempel Unixtime (Sekunden seit 01.01.1970)</p> <p>OUT retcode 0</p>