

LOREAL-PP-物联网照明系统现场检查清单（_5_月份）

序号	分类	检查项	9F	10F半层	11F	12F	16F	17F	25F	26F	
1	灯具状态	检查灯管是否有不亮情况	√	√	√	√	√	√	√	√	
		检查灯管是否有不灭情况	√	√	√	√	√	√	√	√	
		检查灯管是否有闪烁情况	√	√	√	√	√	√	-1	√	
		检查灯管是否有变暗情况	√	√	√	√	√	√	√	√	
		检查灯具格栅是否有脱落	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	传感器状态	检查传感器指示灯是否都正常	√	√	√	√	√	√	√	√	
		检查传感器是否被遮挡	√	√	√	√	√	√	√	√	
		检查传感器是否有遗失	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	网关状态	检查网关指示灯是否正常	×	×	×	×	×	×	×	×	详见附件GW列表
		检查网关天线是否紧固	√	√	√	√	√	√	√	√	
		检查网关是否有遗失	×	×	×	×	×	×	×	×	详见附件GW列表
4	路由器状态	检查4G路由器电源是否正常	×	×	×	×	×	×	×	×	详见附件GW列表
		检查路由器信号指示灯是否正常	×	×	×	×	×	×	×	×	详见附件GW列表
		检查4G路由器天线是否正常	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	交换机状态	检查交换机电源是否正常	×	×	×	×	×	×	×	×	详见附件GW列表
		检查网线是否插接牢靠	√	√	√	√	√	√	√	√	
		检查交换机是否有遗失	×	×	×	×	×	×	×	×	详见附件GW列表
6	无线面板	检查面板是否遗失或者脱落	√	√	√	√	√	√	√	√	
		检查面板按键是否受控	×	√	√	×	√	√	√	×	

异常情况记录： 详见附件 检查详细记录表、GW列表

1、CU亮，灯（装饰吊灯、筒灯、面板灯）不灭：16处 --Bridge-继电器故障及一处CU信号线被剪断

2、CU亮，灯（装饰吊灯）不亮；2处 --Bridge电源故障 和 装饰灯灯泡故障

3、CU不亮，灯（装饰吊灯、筒灯、面板灯）不灭；1处； --CU故障或信号线问题

4、面板补不可控； 6个； --GW设备未供电不在线导致无线面板不可控

5、控制回路分配确认；2处单个筒灯未接控制、1处CU控了两个房间的筒灯




6、灯管混接导致灯管闪烁；1处； --LED灯管与荧光灯管混接，需更换灯管

7、CU脱落；2处 --已用胶带固定

解决方案： 1、需采购备件Bridge*16、CU*2、灯管*4；（装饰吊灯 灯泡甲方自行采购）
GW*20、交换机*14、路由器*22；详见附件报价清单

2、需确认CU控制回路分配项

检查日期 2025/5/11

序号	楼层	区域	现象	说明	备注
1	9F	9.15	CU不亮，装饰吊灯不亮，翘班开关面板不可控	Bridge电源故障	
2		Mia Xu	共2个CU，一个CU不亮，另一个CU控筒灯+装饰吊灯	控制回路分配逻辑	
3		9.10	共2个CU，一个CU不亮，另一个CU控筒灯+装饰吊灯	控制回路分配逻辑	
4		9.09	其中一个CU脱落，无线面板不可控	脱落已胶带固定；GW设备未供电不在线导致无线面板不可控	
5		9.08	CU亮，筒灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
6		9.05	其中一个CU脱落	脱落已胶带固定；	
7		9.04	CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
8		9.20	两个无线面板均不可控	GW设备未供电不在线导致无线面板不可控	
9	10F	10.04	CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
10		10.03	CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
11	11F	11.07	CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
12		11.03	CU亮，装饰吊灯不亮，翘班开关面板不可控	需更换装饰吊灯 灯泡	
13		11.29	11.29房间的CU控制该房间和11.30房间的筒灯	控制回路分配逻辑	
14		11.30	11.30房间没CU，装饰吊灯未接灯控		
15	12F	11.27门口	CU亮，一组面板灯不灭，遥控可控	Bridge-继电器故障	
16		12.26	无线面板不可控	GW设备未供电不在线导致无线面板不可控	
17		12.27	无线面板不可控	GW设备未供电不在线导致无线面板不可控	
18		12.28	CU亮，筒灯不灭，无线面板不可控	Bridge-继电器故障 GW设备未供电不在线导致无线面板不可控	
19		12.29	两个无线面板不可控	GW设备未供电不在线导致无线面板不可控	
20		12.14 Daniel Liu	CU亮，装饰吊灯+筒灯不灭	CU信号线被剪断；	
21		图纸南侧 右下角	CU不亮，一组面板灯不灭；	CU故障	
22					
23	16F	16.06	CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
24		Rick Zhou	CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
25		Jo Zheng	CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
26	17F	Cameo Du	房间内单个筒灯不灭	单个筒灯信号线中断	
27		Sophia Song	房间内单个筒灯不灭	单个筒灯信号线中断	
28		17.25会议室 对面两个储物间	CU亮，筒灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
29		17.04	CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
30		17.03	CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
31		17.22	CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
32	25F	图纸南面进门	应急灯；LED灯管与荧光灯管混接； CU不亮，一组面板灯不灭；	需更换灯管； CU故障；	 
33	26F	26.09	CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控	Bridge-继电器故障	
34		Chen Xue Lin	CU不亮，装饰吊灯+筒灯不灭	房间内没检修口，指向CU故障；	

楼层	26F	遗失	在线	25F	遗失	在线	17F	遗失	在线	16F	遗失	在线
GW编号	GW71	√	×	GW61	√	×	GW51	√	×	GW41	√	×
	GW72	√	×	GW62	√	×	GW52	√	×	GW42	√	×
	GW73	√	×	GW63	丢失	×	GW53	√	×	GW43	√	×
	GW74	√	×	GW64	√	×	GW54	√	×	GW44	√	×
	GW75	√	×	GW65	√	×	GW55	√	×	GW45	√	×
	GW76	√	×	GW66	√	×	GW56	√	×	GW46	丢失	×
	GW77	√	×	GW67	√	×	GW57	√	×	GW47	√	×
	/			GW68	√	×	GW58	√	×	GW48	√	×
	/			GW69	√	×	GW59	丢失	×	GW49	丢失	×
	/			/			GW60	√	×	/		
	GWPP1#2601	丢失	×	GWPP1#2501	丢失	×	GWPP1#1701	丢失	×	GWPP1#1601	√	√
	GWPP1#2602	√	×	GWPP1#2502	√	×	GWPP1#1702	丢失	×	GWPP1#1602	√	√
	GWPP1#2603	丢失	×	GWPP1#2503	√	×	GWPP1#1703	√	√	GWPP1#1603	√	×
	GWPP1#2604	丢失	×	GWPP1#2504	丢失	×	GWPP1#1704	√	×	GWPP1#1604	丢失	×
机柜 (交换机+路由器)	数量×4	丢失 *3	没电 *1	数量×4	丢失 *1	有电 *1	数量×4	丢失 *2	有电 *1	数量×4	丢失 *1	有电 *1

楼层	12F	遗失	在线	11F	遗失	在线	10F半层	遗失	在线	9F	遗失	在线
GW编号	GW31	√	×	GW01	√	×	GW21	√	×	GW11	√	×
	GW32	√	×	GW02	√	×	GW22	√	×	GW12	√	×
	GW33	√	×	GW03	√	×	GW23	√	×	GW13	√	×
	GW34	√	×	GW04	√	×	GW24	√	×	GW14	√	×
	GW35	√	×	GW05	√	×	GW25	√	×	GW15	√	×
	GW36	√	×	GW06	√	×	/			GW16	√	×
	GW37	√	×	GW07	√	×	/			GW17	√	×
	GW38	√	×	GW08	√	×	/			GW18	√	×
	GW39	√	×	GW09	√	×	/			GW19	√	×
	GW40	√	×	GW10	√	×	GWPP1#1001	√	×	/		
	GWLong1201	丢失	×	GWPP1#1101	√	×	GWPP1#1002	√	×	GWLong0901	丢失	×
	GWLong1202	丢失	×	GWPP1#1102	√	√	GWPP1#1003	南半层	装修	GWLong0902	丢失	×
	GWLong1203	丢失	×	/			GWPP1#1004	南半层	装修	GWLong0903	丢失	×
	GWLong1204	丢失	×	/			GWPP1#1005	南半层	装修	GWLong0904	丢失	×
机柜 (交换机+路由器)	数量×4	丢失 *2	有电 *1	数量×4	丢失 *2	有电 *2	数量×2	丢失 *1	没电*1	数量×4	丢失 *2	有电 *2

√ :代表设备在线和存在; ×: 代表设备不在线和丢失;