

วิศวกร . 1800/900 : 1/1 A - FOR NEUTRAL TRANSFORMER BUSHING CT 20VA/5P20 , 20VA/5P20 สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ มิติเป็น : 1/1 A 11. NETWORK TOPOLOGY OF SUBSTATION CONTROL AND PROTECTION SYSTEM IS TOPOLOGY 1 หัวหน้าแผนก<u>วรเวช</u> ผู้อำนวยการกอง. ชิงเกิลไลน์- มิเตอร์และรีเลย์ไดอะแกรม มาตราส่วน_ ***PARTICULAR REQUIREMENT FOR ALL 5P20 CLASS CT's
CURRENT RATIO ERROR AT 100% OF RATED CURRENT < 0.5% ผู้อำนวยการฝ่าย. CHIANG MAI 8 SUBSTATION CHIANG MAI PROVINCE แบบเลขที่ <u>FA4-011/64071</u> 5. THE NEUTRAL GROUNDING RESISTORS (NGR) ARE INDICATED FOR FUTURE INSTALLATION. รองผู้ว่าการวิศวกรรม SINGLE LINE-METERING AND RELAYING DIAGRAM แม่นที่ 2 ของจำนวน 2 แม่น