

Note de Calcul d'Analyse Sismique

Date de génération : 08/07/2025 07:07:57

■--- DYNAMIQUE GLOBALE ---

Période impulsive T_i (s) : 0.660
Période convective T_c (s) : 4.200

■--- FORCES SISMIQUES DE CALCUL ---

Accélération de calcul $S_a(T_i)$ (g) : 0.053
Accélération de calcul $S_a(T_c)$ (g) : 0.014

■Forces (kN)

Force impulsive F_i : 867.375
Force convective F_c : 37.073

■Moments à la base (kN.m)

Moment impulsif M_i : 26021.264
Moment convectif M_c : 1420.786

■--- RÉSULTATS COMBINÉS (SRSS) ---

Effort tranchant Total V (kN) : 868.167
Moment de renversement Total M (kN.m): 26060.023

■--- VÉRIFICATION DE LA STABILITÉ ---

Facteur de Sécurité (Glissement) : 10.946
Vérification Glissement : OK
Facteur de Sécurité (Renversement) : 2.917
Vérification Renversement : OK