

Note de Calcul d'Analyse Sismique

Date de génération : 08/07/2025 09:06:08

■--- DYNAMIQUE GLOBALE ---

Période impulsive T_i (s) : 0.660
Période convective T_c (s) : 4.200

■--- FORCES SISMIQUES DE CALCUL ---

Accélération de calcul $S_a(T_i)$ (g) : 0.228
Accélération de calcul $S_a(T_c)$ (g) : 0.049

■Forces (kN)

Force impulsive F_i : 3721.582
Force convective F_c : 129.100

■Moments à la base (kN.m)

Moment impulsif M_i : 111647.462
Moment convectif M_c : 4947.700

■--- RÉSULTATS COMBINÉS (SRSS) ---

Effort tranchant Total V (kN) : 3723.821
Moment de renversement Total M (kN.m): 111757.038

■--- VÉRIFICATION DE LA STABILITÉ ---

Facteur de Sécurité (Glissement) : 2.552
Vérification Glissement : OK
Facteur de Sécurité (Renversement) : 0.680
Vérification Renversement : NON OK