

Note de Calcul d'Analyse Sismique

Date de génération : 10/07/2025 09:47:06

■--- DYNAMIQUE GLOBALE ---

Période impulsive T_i (s) : 1.458
Période convective T_c (s) : 5.615

■--- FORCES SISMQUES DE CALCUL ---

Accélération de calcul $S_a(T_i)$ (g) : 0.140
Accélération de calcul $S_a(T_c)$ (g) : 0.036

■Forces (kN)

Force impulsive F_i : 838.085
Force convective F_c : 130.692

■Moments à la base (kN.m)

Moment impulsif M_i : 25142.551
Moment convectif M_c : 4528.019

■--- RÉSULTATS COMBINÉS (SRSS) ---

Effort tranchant Total V (kN) : 848.214
Moment de renversement Total M (kN.m): 25547.031

■--- VÉRIFICATION DE LA STABILITÉ ---

Facteur de Sécurité (Glissement) : 5.630
Vérification Glissement : OK
Facteur de Sécurité (Renversement) : 0.654
Vérification Renversement : NON OK