

## DATA CENTERS EN CHILE: LA PRESIÓN NO ESTÁ EN LA GENERACIÓN, ESTÁ EN LA RED

OCTUBRE DE 2026

En septiembre, la ministra de Energía, Ximena Rincón, proyectó en Madrid que el consumo de electricidad de los centros de datos en Chile llegará a 1.200 MW en 2030, frente a apenas 325 MW de hoy<sup>1</sup>. Casi cuatro veces más en cuatro años. La conversación pública se pregunta si habrá energía suficiente para alimentarlos. Es una pregunta comprensible, pero la respuesta que importa para una planta industrial está en otra parte: en el punto donde esa demanda se conecta.

### EL MITO: QUE EL DESAFÍO ES CUÁNTA ENERGÍA SE GENERA

Mi lectura es que el problema no es la generación sino la red: la inversión en transmisión y distribución no ha seguido el ritmo de la generación, y de todas las variables es la que menos se discute. Los datos de la Región Metropolitana lo muestran. Allí se concentra el 74% de los data centers, y ya se observan cuellos de botella: Lampa y las comunas colindantes verán un fuerte aumento de carga por proyectos como el de Microsoft y otros de Google, Huawei u Oracle<sup>2</sup>. La energía puede existir en el sistema, y aun así no llegar a donde se necesita.

### EL DATO: EL REGULADOR YA TRATA LA CONEXIÓN COMO UN CUELLO DE BOTELLA

Desde 2021, la CNE ha aprobado seis obras con plazos más ajustados para la conexión de data centers<sup>2</sup>. Me llamó la atención porque es una señal de que el regulador ya identificó dónde se traba el sistema, y no es en la generación. El mismo análisis estima que, a 2032, estos centros podrían representar cerca del 10% de la demanda de energía<sup>2</sup>. Ese crecimiento llega a los mismos tramos de transmisión que usa su planta, y según ACERA más del 70% de las obras en desarrollo acumula atrasos<sup>3</sup>. Me parece el dato más importante de todos, porque ordena quién espera a quién.

Para el cliente industrial hay un efecto adicional. Entre 2015 y 2022, la transmisión fue uno de los dos componentes que más subieron en el costo final de la energía, con un alza de 9 US\$/MWh según Systep<sup>4</sup>. Es un costo que ya está en la hoja de costos de la planta, aunque pocas veces se mire por separado.

### LO VERIFICABLE: EN QUÉ TRAMO DE LA RED ESTÁ SU PLANTA

La tensión central de Chile es que su matriz se descarboniza muy rápido, sobre todo con fuentes variables, y justamente en ese escenario una red insuficiente pesa más, no menos. De ahí sale una pregunta concreta para cada planta: ¿su punto de conexión está en un tramo que ya se refuerza o en uno que todavía espera su turno? Es información pública del Coordinador, no una variable geopolítica.

<sup>1</sup> Revista Electricidad (15 de septiembre de 2026), "ChileDay Madrid 2026: ministra Rincón proyecta que demanda eléctrica de data centers llegará a 1.200 MW a 2030".

<sup>2</sup> Systep (23 de septiembre de 2025), "Data centers cuadruplicarán su demanda de energía a 2030: alza presionará al sistema eléctrico".

<sup>3</sup> ACERA (7 de enero de 2026), "ACERA presenta balance 2025 del sistema eléctrico".

<sup>4</sup> Systep (2023), "¿Reducción de tarifas eléctricas? ... no todo es energía", publicado por Acenor.

El Ministerio de Energía inició en septiembre el proceso participativo de la Reforma de Redes, que busca actualizar un marco legal con más de 40 años de antigüedad<sup>5</sup>. Hasta que esa reforma exista, llegar a una decisión de crecimiento o de contrato con la respuesta sobre su punto de conexión es una ventaja que usted sí controla.

---

<sup>5</sup> Ministerio de Energía (21 de septiembre de 2026), "Ministerio de Energía da inicio al proceso participativo para la Reforma de Redes Eléctricas".