

LA ENERGÍA MÁS BARATA: LO QUE CUESTA COMPRARLA VERSUS LO QUE CUESTA AHORRARLA

OCTUBRE DE 2026

Un informe del Ministerio de Energía sobre balances de gestión energética evidencia que el costo promedio de ahorrar un megavatio-hora eléctrico en la industria chilena es de 27,3 USD/MWh¹, frente a un suministro para clientes libres que ronda los 107 USD/MWh¹². Si usted dirige una planta y cuida su presupuesto, esta brecha de cuatro a uno plantea una comparación directa: negociar contratos hacia afuera es solo una parte de la tarea, y el recurso más conveniente suele ser el que se deja de consumir adentro. Yo lo veo así: antes de gestionar la compra, conviene revisar cuánto se puede dejar de comprar gestionando el consumo.

EL SUMINISTRO EXTERNO: POR QUÉ EL MWH COMPRADO ROZA LOS 107 DÓLARES

Las mediciones del gremio de grandes consumidores muestran que el valor final medio para clientes libres pasó de 87 USD/MWh en 2020 a 107 USD/MWh en 2024². En ese mismo período, los cargos sistémicos pasaron de representar un 5% a alcanzar un 38% del costo en diciembre de 2022, y en la actualidad no bajan del 30%². A esto se añade que en 2025 los usuarios pagaron cerca de 760 millones de dólares en pagos laterales fuera del precio de la energía, con unos 256 millones de dólares correspondientes a sobre costos de operación³.

Negociar mejores tarifas ayuda, sí, pero el sistema sigue trasladando sus costos a la planta de forma constante. Y mientras tanto, la alternativa de gestionar el consumo interno aparece con un retorno cuatro veces mayor por cada megavatio-hora, según lo demuestran las cifras del Ministerio de Energía.

LA GESTIÓN OPERATIVA: 27 DÓLARES POR MWH Y RECUPERACIÓN EN MENOS DE UN AÑO

Al examinar el documento ministerial sobre 452 medidas analizadas en 213 grandes consumidores, el costo ponderado de ahorrar electricidad se situó en 27,3 USD/MWh, mientras que en combustibles fósiles el indicador llegó a 14 USD/MWh¹. Además, el 66% de las iniciativas reportadas recupera su desembolso en menos de un año¹. Sin embargo, cerca del 50% de las medidas declaradas no pudo evaluarse debido a inconsistencias o vacíos en los registros de las empresas¹.

Aunque el valor del suministro dependa de variables macroeconómicas y de la red troncal, me queda claro que existe un espacio concreto en la operación industrial donde el control es interno. Localizar dónde se originan las pérdidas térmicas y motrices entrega un retorno financiero inmediato que no depende de negociaciones externas. El propio informe destaca que la gran mayoría de las medidas presentadas son costo-efectivas¹.

BATERÍAS EN PLANTA: EVALUAR SI VALE LA PENA PRODUCIR EN ESAS HORAS

¹ Ministerio de Energía (2025), "Reporte Público 2025 Avances de los Sistemas de Gestión de Energía (CCGE)".

² Electrominería (20 de mayo de 2025), "Sistema eléctrico: precio final promedio a clientes libres sube de US\$87 a US\$107 por MWh entre 2020 y 2024", sobre el Barómetro de Acenor.

³ Acenor (31 de agosto de 2026), "Calidad de energía en minería: reconstruir la regulación".

A mi juicio, esto sigue siendo un gusto caro: antes de invertir en una batería para operar en los bloques de punta, hay que evaluar si vale la pena producir en esas horas comparado con el gasto que implicaría la batería, y eso requiere tener la medida implementada y medida. El precio de los paquetes de baterías bajó a 70 USD/kWh en 2025⁴, pero el retorno real depende de su propia planta. En el plano global, la AIE advierte que la industria concentró dos tercios del aumento del consumo energético desde 2019, mientras el ritmo anual de mejora en intensidad cayó bajo 0,5%⁵. Para su planta, el dato que importa es el suyo: medir antes de comprar equipos.

⁴ BloombergNEF (9 de diciembre de 2025), "Battery Price Survey 2025".

⁵ IEA (noviembre de 2025), "Energy Efficiency 2025, resumen ejecutivo".