

شرکت صنعتی سانتیگراد
دستور العمل بازرسی و آزمون

شماره سند :	I-06200	تاریخ:	1399/7/6	ویرایش :	00
-------------	---------	--------	----------	----------	----

شرح کالا :	کویل گرمایشی	شماره نقشه :	N-06200
شماره کالا :	6200	ویرایش نقشه :	00
ش قالب :	-	تاریخ نقشه :	1399/08/19

بازرسی ابعاد :			
W	کنترل ابعاد قطعه با نقشه		
آزمون :			
بازرسی منافذ با آزمون هیدروتست			
بازرسی آزمون :			
1. پس از اجرای هیدروتست، منافذ احتمالی را با کف صابون چک می کنیم و جوش های معیوب را اصلاح می کنیم.			
تجهیزات آزمون		محل آزمون	
گیج فشار		گارگاه شرکت	
7 Bar			
کنترل کیفیت آماری: -			
مرحله	تعداد نمونه	حد پذیرش خطا	
1	-	حد تجدید	
	-	-	

H	W	SW	RA
Hold Point	Full Witness Inspection	Spot Witness Inspection	Review Approval