

توجه:





- 1- قرار دادن کف شوی در تمامی قسمت ها متناسب با شیب آن قسمت الزامی است.
- 2- قرار دادن قلاب جهت نصب جرثقیل در بالای فن ها، کویل ها، فیلتر و ... الزامی است.
- 3- قرار دادن قیفی لوله سر ریز در هنگام بتن ریزی در حوضچه ایرواشر، قبل از سکوی ایربافل، الزامی است.
- 4- قرار دادن لوله 8 اینچ مونتاژ روی یک ورق، در محل مکش پمپ الزامی است.
- 5- در جاهایی که دمپر و کویل نصب می شود، کلاف نبشی حداقل 40x40x40 کار گذاشته شود.
- 6- تمامی ابعاد نهایی و به میلیمتر است. (در هنگام اجرا به ضخامت کاشی کاری، ایزوگام و ... توجه شود)
- 7- تمامی سطح ایرواشر ابتدا ایزوگام و سپس کاشی یا سرامیک می شود.
- 8- با توجه به ورود متعدد تیرهای عرضی به داخل ایرواشر، لازم است سقف ایرواشر به صورت یکپارچه و با استفاده از سقف کاذب در ارتفاع خواسته شده اجرا گردد (ارتفاع سقف کاذب از ارتفاع تیرهای عرضی پایین تر نباشد).

این نقشه براساس <u>سازه اجرا شده</u> ارائه می گردد.				Note:	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
				REVISION: 01	
		TITLE: Station- 12,13		QTY:	
DRAWN: E.Beygi		SIGNATURE		DATE: 07/2021	
CHK'D: D. Dehghani				DATE: 07/2021	
APP'D: D. Dehghani				DATE: 07/2021	
MATERIAL:		MATERIAL STD.		DWG NO.	
				Cii98-10193-AC12,13-01	
WEIGHT:				SCALE: 1:200	
				SHEET 1 OF 7	






Serjin Baft

A3




این نقشه براساس سازه اجرا شده ارائه می گردد.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:			DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION: 01	
					TITLE: Station- 12,13		QTY:	
NAME		SIGNATURE		DATE		<div>شرکت صنعتی سانتیگراد</div> <div>(تهران- خیابان شریعتی- پلاک ۱۷۳)</div> <div>Serjin Baft</div> <div>Centigrade Ind. Inc.</div> <div></div>		
DRAWN E.Beygi				07/2021				
CHKD D. Dehghani				07/2021				
APVD D. Dehghani				07/2021				
MATERIAL:		MATERIAL STD.		DWG NO.			A3	
				Cii98-10193-AC12,13-01				
WEIGHT:					SCALE:1:200		SHEET 2 OF 7	






SECTION AX-AX
SCALE 1 : 100

SECTION AZ-AZ
SCALE 1 : 100




Note:				این نقشه براساس سازه اجرا شده ارائه می گردد.	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	REVISION: 01
DRAWN: E.Beygi		SIGNATURE		TITLE: Station- 12,13	
CHK'D: D. Dehghani		DATE: 07/2021		QTY:	
APPV'D: D. Dehghani		DATE: 07/2021		MATERIAL:	
MATERIAL STD.		DWG NO.		A3	
WEIGHT:		SCALE: 1:200		SHEET 3 OF 7	






SECTION BG-BG
SCALE 1 : 150



SECTION BJ-BJ
SCALE 1 : 150

Note:				این نقشه براساس سازه اجرا شده ارائه می گردد.				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:				DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING		REVISION: 01
						TITLE: Station- 12,13		QTY:
DRAWN	E.Beygi	SIGNATURE	DATE	Serjin Baft		 شرکت صنعتی سانتیگراد (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۹۸۴۳		A3
CHK'D	D. Dehghani	DATE	07/2021					
APPV'D	D. Dehghani	DATE	07/2021					
MATERIAL:		MATERIAL STD.		DWG NO.		Cii98-10193-AC12,13-01		SHEET 5 OF 7
WEIGHT:				SCALE: 1:200				


 شرکت صنعتی سانتیگراد
 (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۹۸۴۳



Serjin Baft

DWG NO.
Cii98-10193-AC12,13-01

A3

SCALE: 1:200

SHEET 5 OF 7



این نقشه براساس سازه اجرا شده ارائه می گردد.				Note:	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		DO NOT SCALE DRAWING	
				REVISION: 01	
				TITLE: Station- 12,13	
				QTY:	
DRAWN: E.Beygi		SIGNATURE		DATE	
CHKD: D. Dehghani				07/2021	
APPVD: D. Dehghani				07/2021	
MATERIAL:		MATERIAL STD.		DWG NO.	
				Cii98-10193-AC12,13-01	
WEIGHT:				SCALE:1:200	
				SHEET 7 OF 7	

