(ABAN)

IO LIST
SYSTEM CONFIG
PARAMETER SETTING

INPUT			SLOT
TEMP_OUT	I1=AI3	1	
	I2=AI4	2	
AC_CONTROL	I3	3	
FDBK_DRV_SUP	I4	4	1
FDBK_DRV_RET	I5	5	
	I6	6	
TEMP_IN	I7=AI1	7	
HUMID_IN	I8=AI2	8	
FAULT_DRV_SUP	I9	9	
FAULT_DRV_RET	I10	10	2

OUTPUT			SLOT
DRAIN_VALVE	Q1	1	
FILLING_VALVE	Q2	2	1
DRV_SUP_RUN	Q3	3	
DRV_RET_RUN	Q4	4	
CIR_PUMP	Q5	5	
WATER_HEATER_POWER	Q6	6	2
POWER_DAMPER	Q7	7	
	Q8	8	

SLOT 1	SLOT 2	SLOT 3	SLOT 4
LOGO! 24 RCE 8 DI/4 DO	Digital module DM8 230R 4 DI/4 DO Relay	Analog output AM2 AQ EXPAN 2AQ 0-10V	Analog output AM2 AQ EXPAN 2AQ 0-10V
		CH 0 :DRIVE SUP	CH 0 :DAMPER
		CH 1 :DRIVE RET	