



טופס כללי לאישור צנרת פלדה מצופה* לפרויקטים בתחום תשתיות, כבישים, בהתאם לתקנים ודרישות המכרזים				
אישור ספקים - צנרת פלדה - צינורות XPC				
שם הפרויקט :				
מיקום פיזי :				
מילוי פרטים בהתאם לצורך				
קבלן ראשי	ניהול פרויקט			
קבלן משנה	חוזת מספר			
בקרת איכות מטעם קבלן	בקרת איכות מטעם ניהול /יזם			
שם הספק				
שם החברה	צינורות איקס.פי.סי 2004 בע"מ	כתובת	קיבוץ כפר מנחם	
טלפון	08-8662645	פקס	088655772	
ע.מ.	513524280	מען	ת.ד. 223 גן יבנה ZIP 70800	
אנשי קשר לפרויקט	איש קשר	מענה	נייד	מייל
שיווק	עדי צירלין	שיווקי	054-6727022	adi@xpc2004.co.il
שירות שדה	קובי קחילה	טכני	054-6777315	Kobi_xpc@013net.net
תחום העבודה				
צנרת להולכת מים - מי רשת **				
לחץ עבודה מותר צינור מדרג GR-B עפ"י ת"י 530				
עובי ציפוי פנימי	עובי ציפוי חיצוני	קטרים	עובי דופן 5/32 " == 3.96 מ"מ	עובי 3/16 " == 4.76 מ"מ
גדול מ 3 מ"מ	גדול מ 1.5 מ"מ	"3	BAR 129	
גדול מ 4.5 מ"מ	גדול מ 1.5 מ"מ	"4	BAR 101	
גדול מ 4.5 מ"מ	גדול מ 1.8 מ"מ	"6	BAR 68	BAR 82
גדול מ 4.5 מ"מ	גדול מ 1.8 מ"מ	"8	BAR 52	BAR 63
גדול מ 4.5 מ"מ	גדול מ 1.8 מ"מ	"10	BAR 35	BAR 42
גדול מ 6.5 מ"מ	גדול מ 2.2 מ"מ	"12	BAR 30	BAR 35
גדול מ 6.5 מ"מ	גדול מ 2.2 מ"מ	"16	BAR 24	BAR 28
אישורים של הספק (המסמכים מצורפים במקביל למסמך זה)				
נושא	קיים /לא קיים	תקן	מספר היתר /דוח בדיקה	תוקף ההיתר
ISO	קיים	ISO9001	98992	26/07/2021
תקן לבטון	קיים	SI-5207	68841	31/12/2020
תקן לעטיפה	קיים	SI-5089	65602	31/12/2020
אישור למי שתייה	קיים	SI-5452	9612203461	15/02/2022





בדיקות מקדימות להרחבות היתר	לקטרים 20" ~ 24"		בטיפול-מול מכון התקנים	
<p>----- כוכבית 1 -----</p> <ul style="list-style-type: none"> • סוגי הצינורות משתנים בהתאם לתקן הצינור והגדרת העטיפה הנדרשת. • התקנים הנדרשים לצינורות שחורים הינם ת"י 530 , צינורות מגולוונים – ת"י 103 ת"י 593 .- צינורות הקיימים במלאי בדרך כלל . • במקרים בהם נדרשים תקנים אחרים כגון : ASTM A53 ///ASTM A106 ///API-5-L מועדי אספקה בתיאום בלבד . • ציפוי חיצוני מתבצע בהתאם לתקן ת"י 5089 לחברה יש תו תקן לסימון המוצרים מקוטר 1/2" ועד 16" כולל ונמצאת הליכי הרחבת טווח הקטרים בייצור עד 24" מספר ההיתר הוא 65602 • ציפוי פנימי מתבצע עבור מי שתייה -בצמנט רגיל וכפוף לאישורי מי-שתייה התקן המחייב הוא ת"י 5207 לחברה יש תו תקן לסימון המוצרים מקוטר 2" ועד 16" כולל ונמצאת הליכי הרחבת טווח הקטרים בייצור עד 24" מספר ההיתר הוא 68841 • עבור צנרת להולכת ביוב נדרש צמנט אלומינה. אינו מיועד להולכת מי רשת ואין צורך באישור למי שתייה. <p>----- כוכבית 2 -----</p> <p>צינורות פלדה ת"י 530 מסופקים באורכים הבאים שחורים 12.2 או 6.1 צינורות פלדה ת"י 103 מסופקים באורכים הבאים שחורים או מגולוונים 6.0 מ' צינורות פלדה ת"י 593 מסופקים באורך 5.8 מ'.</p>				

