

動力中心自動撒水設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心8F 自動撒水設備-08F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:39:25	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:39:32	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:39:36	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:39:40	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:39:44	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:39:47	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:39:49	
2	動力中心7F 自動撒水設備-07F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:42:52	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:42:57	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:43:01	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:43:06	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:43:09	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:43:17	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:43:21	
3	動力中心6F 自動撒水設備-06F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:45:52	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:45:57	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:46:02	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:46:07	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:46:11	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:46:15	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:46:18	
4	動力中心5F 自動撒水設備-05F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:09:40	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:09:45	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:09:50	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:09:56	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:09:59	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:10:02	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:10:05	
5	動力中心4F 自動撒水設備-04F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:13:02	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:13:05	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:13:09	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:13:12	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:13:14	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:13:17	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:13:18	
6	動力中心3F 自動撒水設備-03F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:19:20	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:19:22	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:19:25	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:19:26	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:19:28	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:19:29	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:19:30	
7	動力中心2F 自動撒水設備-02F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:32:55	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:32:56	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:32:56	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:32:57	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:32:58	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:32:59	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 10:33:00	
8	動力中心1F 自動撒水設備-01F-1	自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:23:27	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:23:29	
		壓力表	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:23:30	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:23:31	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:23:31	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:23:32	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:23:33	
		自動警報逆止閥	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:30:29	
		壓力開關	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:30:35	

9	動力中心B1F 自動撒水設備- B1F-1	壓力表	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:30:43	
		蜂鳴器	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:30:49	
		閥類	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:30:53	
		末端查驗管	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:31:15	
		撒水頭	目視	正常	曾耀緯	2024-02-15 09:31:28	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:38:42

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 14:18:47

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 14:39:31