

懷恩堂出口標示燈(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	懷恩堂1F	外型	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:48	
	出口燈-L-01-02	光源	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:49	
		蓄電池	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:50	
2	懷恩堂1F	外型	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:59	
	出口燈-L-01-03	光源	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:27:59	
		蓄電池	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:00	
3	懷恩堂1F	外型	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:01	
	出口燈-L-01-04	光源	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:01	
		蓄電池	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:28:03	
4	懷恩堂1F	外型	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:52	
	出口燈-L-01-05	光源	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:52	
		蓄電池	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:54	
5	懷恩堂1F	外型	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:02	
	出口燈-L-01-01	光源	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:03	
		蓄電池	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:26:04	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/20 12:20:15

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/20 20:10:05

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/21 09:37:29