

迴旋加速中心避難器具(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 3F 緩降機-S-03-01	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:59:46	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:59:49	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:59:51	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:59:56	
2	迴旋加速中心 3F 緩降機-S-03-02	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:00:42	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:00:53	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:00:59	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:01:19	
3	迴旋加速中心 4F 緩降機-S-04-01	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:04:03	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:04:05	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:04:09	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:04:15	
4	迴旋加速中心 4F 緩降機-S-04-02	本體	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:05:07	
		固定架	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:05:10	
		固定部	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:05:13	
		避難器具燈	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:05:17	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/27 12:43:34

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/27 15:10:47

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/27 15:55:11