

致德樓細水霧自動滅火系統(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓6F 細水霧自動滅 火系統-6	水源-儲水槽	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:34	
		水源-水量	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:35	
		水源-水位計	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:36	
		水源-閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:38	
		加壓泵浦-電壓	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:39	
		加壓泵浦-電流	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:41	
		加壓泵浦-壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:42	
		主機、控制盤-指示燈	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:43	
		主機、控制盤-開關定位	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:45	
		主機、控制盤-顯示	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:46	
		啟動裝置-自動啟動	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:48	
		啟動裝置-手動啟動	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:50	
		啟動裝置-緊急停止	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:51	
		探測器、噴頭-偵煙式	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:53	
		探測器、噴頭-火焰式	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:54	
		探測器、噴頭-噴頭	目視	正常	張敬德	2024-02-21 11:06:58	
2	致德樓7F 細水霧自動滅 火系統-7	啟動裝置-自動啟動	目視	正常	張敬德	2024-02-21 10:44:59	
		啟動裝置-手動啟動	目視	正常	張敬德	2024-02-21 10:45:15	
		啟動裝置-緊急停止	目視	正常	張敬德	2024-02-21 10:45:17	
		探測器、噴頭-偵煙式	目視	正常	張敬德	2024-02-21 10:45:18	
		探測器、噴頭-火焰式	目視	正常	張敬德	2024-02-21 10:45:19	
		探測器、噴頭-噴頭	目視	正常	張敬德	2024-02-21 10:45:23	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:47:44

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:13:36

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:52:33