

台電變電站滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	台電變電站1F 滅火器-台-01-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:25:41	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:25:48	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:25:59	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:26:04	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:26:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:26:09	
2	台電變電站1F 滅火器-台-01-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:26:12	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:26:15	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:26:18	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:26:20	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:26:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-16 15:26:26	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:13:12

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 16:24:26

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:40:43