

單身宿舍大樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助RF 滅火器-身-RF-01	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:10:55	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:10:56	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:10:56	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:10:57	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:10:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:10:59	
2	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助RF 滅火器-身-RF-02	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:11:00	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:11:00	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:11:01	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:11:02	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:11:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:11:03	
3	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助RF 滅火器-身-RF-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:10:23	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:10:24	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:10:25	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:10:25	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:10:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:10:27	
4	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助RF 滅火器-身-RF-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:10:27	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:10:28	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:10:29	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:10:30	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:10:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:10:31	
5	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助RF 滅火器-身-RF-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:09:28	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:09:28	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:09:29	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:09:30	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:09:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:09:31	
6	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助RF 滅火器-身-RF-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:09:32	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:09:33	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:09:33	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:09:34	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:09:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:09:36	
7	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助8F 滅火器-身-08-01	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:12:30	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:12:31	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:12:32	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:12:32	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:12:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:12:35	
8	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助8F 滅火器-身-08-02	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:12:53	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:12:54	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:12:55	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:12:56	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:12:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:12:58	
9	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助8F 滅火器-身-08-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:15:30	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:15:31	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:15:32	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:15:33	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:15:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:15:34	
10	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助8F	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:14:45	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:14:46	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:14:46	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:14:48	

	滅火器-身-08-04	保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:14:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:14:51	
11	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助8F 滅火器-身-08-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:13:54	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:13:55	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:13:55	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:13:56	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:13:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:13:58	
12	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助8F 滅火器-身-08-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:13:58	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:13:59	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:00	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:01	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:02	
13	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助8F 滅火器-身-08-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:48	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:49	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:49	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:50	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:52	
14	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助8F 滅火器-身-08-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:52	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:53	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:54	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:54	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:14:56	
15	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助7F 滅火器-身-07-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:56	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:57	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:58	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:59	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:18:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:18:01	
16	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助7F 滅火器-身-07-02	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:17:23	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:17:24	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:17:25	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:17:26	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:17:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:17:28	
17	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助7F 滅火器-身-07-03	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:19:01	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:19:01	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:19:02	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:19:03	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:19:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:19:06	
18	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助7F 滅火器-身-07-04	壓力	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:19:25	
		插梢	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:19:25	
		壓把	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:19:26	
		皮管	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:19:27	
		保持裝置	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:19:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張炫翊	2024-02-07 14:19:29	
19	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助7F 滅火器-身-07-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:38	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:39	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:39	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:40	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:41	
20	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助7F 滅火器-身-07-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:42	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:43	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:44	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:44	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:17:46	

21	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助7F 滅火器-身-07-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:19:26	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:19:26	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:19:27	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:19:28	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:19:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:19:29	
22	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助7F 滅火器-身-07-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:19:30	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:19:31	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:19:31	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:19:32	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:19:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:19:34	
23	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助6F 滅火器-身-06-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:39	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:40	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:40	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:41	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:43	
24	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助6F 滅火器-身-06-02	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:21:32	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:21:33	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:21:34	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:21:34	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:21:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:21:36	
25	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助6F 滅火器-身-06-03	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:22:38	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:22:39	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:22:40	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:22:41	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:22:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:22:43	
26	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助6F 滅火器-身-06-04	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:23:05	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:23:05	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:23:07	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:23:08	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:23:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:23:10	
27	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助6F 滅火器-身-06-05	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:21:10	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:21:11	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:21:11	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:21:12	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:21:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:21:14	
28	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助6F 滅火器-身-06-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:20	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:21	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:21	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:22	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:23	
29	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助6F 滅火器-身-06-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:24	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:25	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:26	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:26	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:21:28	
30	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助6F 滅火器-身-06-09	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:23:13	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:23:14	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:23:14	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:23:15	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:23:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:23:16	
	單身宿舍大樓 身障全棟含洗	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:23:17	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:23:18	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:23:18	

31	衣輔助6F 滅火器-身-06-10	皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:23:19	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:23:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:23:20	
32	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助5F 滅火器-身-05-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:23	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:24	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:24	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:25	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:27	
33	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助5F 滅火器-身-05-02	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:25:03	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:25:04	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:25:04	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:25:05	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:25:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:25:07	
34	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助5F 滅火器-身-05-03	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:26:09	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:26:09	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:26:10	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:26:11	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:26:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:26:13	
35	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助5F 滅火器-身-05-04	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:26:24	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:26:25	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:26:26	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:26:27	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:26:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:26:29	
36	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助5F 滅火器-身-05-05	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:27:08	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:27:12	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:27:13	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:27:13	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:27:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:27:15	
37	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助5F 滅火器-身-05-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:03	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:04	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:05	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:06	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:07	
38	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助5F 滅火器-身-05-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:08	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:09	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:09	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:10	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:25:12	
39	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助5F 滅火器-身-05-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:27:03	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:27:04	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:27:04	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:27:05	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:27:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:27:06	
40	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助5F 滅火器-身-05-09	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:27:07	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:27:08	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:27:08	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:27:09	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:27:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:27:11	
41	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助4F 滅火器-身-04-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:29:02	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:29:03	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:29:03	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:29:04	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:29:05	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:29:06	
42	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助4F 滅火器-身-04-02	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:28:57	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:28:58	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:28:59	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:28:59	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:29:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:29:01	
43	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助4F 滅火器-身-04-03	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:30:04	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:30:04	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:30:05	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:30:06	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:30:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:30:08	
44	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助4F 滅火器-身-04-04	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:30:37	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:30:37	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:30:38	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:30:39	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:30:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:30:41	
45	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助4F 滅火器-身-04-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:28:44	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:28:45	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:28:45	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:28:46	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:28:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:28:47	
46	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助4F 滅火器-身-04-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:28:48	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:28:49	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:28:49	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:28:50	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:28:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:28:52	
47	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助4F 滅火器-身-04-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:30:34	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:30:35	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:30:35	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:30:36	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:30:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:30:38	
48	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助4F 滅火器-身-04-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:30:38	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:30:39	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:30:40	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:30:41	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:30:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:30:42	
49	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助3F 滅火器-身-03-01	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:33:46	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:33:48	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:33:48	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:33:49	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:33:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:33:51	
50	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助3F 滅火器-身-03-02	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:55	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:56	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:57	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:58	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:59	
51	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助3F 滅火器-身-03-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:37	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:38	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:38	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:39	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:40	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:41	

52	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助3F 滅火器-身-03-06	插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:42	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:43	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:43	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:33:45	
53	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:35	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:36	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:37	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:37	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:39	
54	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-02	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:08	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:09	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:09	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:10	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:11	
55	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:12	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:13	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:13	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:14	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:46:16	
56	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-04	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:47:46	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:47:47	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:47:48	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:47:48	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:47:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:47:51	
57	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-05	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:47:29	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:47:29	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:47:30	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:47:31	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:47:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:47:33	
58	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-06	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:48:08	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:48:09	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:48:09	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:48:12	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:48:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:48:14	
59	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-07	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:44:16	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:44:17	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:44:17	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:44:18	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:44:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:44:19	
60	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-08	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:44:20	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:44:21	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:44:21	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:44:22	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:44:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:44:24	
61	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-09	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:36:17	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:36:18	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:36:18	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:36:19	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:36:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:36:21	
62	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:43:16	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:43:17	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:43:18	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:43:18	

	滅火器-身-01-12	保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:43:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:43:21	
63	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-13	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:42:01	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:42:10	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:42:11	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:42:11	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:42:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:42:13	
64	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-14	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:39:02	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:39:02	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:39:05	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:39:06	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:39:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:39:09	
65	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-15	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:50:01	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:50:02	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:50:03	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:50:03	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:50:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:50:05	
66	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:50:06	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:50:06	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:50:07	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:50:08	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:50:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:50:10	
67	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-17	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:50:07	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:50:08	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:50:09	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:50:10	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:50:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:50:11	
68	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-18	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:50:12	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:50:12	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:50:13	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:50:14	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:50:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:50:16	
69	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-19	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:35:53	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:35:54	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:35:55	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:35:55	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:35:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:35:57	
70	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-20	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:45:44	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:45:45	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:45:46	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:45:46	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:45:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:45:48	
71	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-21	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:45:49	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:45:49	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:45:50	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:45:51	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:45:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:45:52	
72	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-22	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:36:45	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:36:46	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:36:46	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:36:47	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:36:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:36:50	
		壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 14:45:54	

73	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-23	插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:45:55	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:45:56	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:45:57	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:45:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:45:59	
74	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-24	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:48:47	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:48:48	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:48:49	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:48:49	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:48:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:48:51	
75	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-25	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:48:51	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:48:52	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:48:53	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:48:56	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:48:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:48:58	
76	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-26	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:39:26	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:39:27	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:39:28	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:39:29	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:39:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:39:31	
77	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-27	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:40:00	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:40:00	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:40:01	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:40:02	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:40:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 14:40:04	
78	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-H10	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:43:20	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:43:21	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:43:21	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:43:24	
79	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助1F 滅火器-身-01-11	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:42:50	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:42:51	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:42:57	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-07 14:42:58	
		壓力	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		插梢	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		壓把	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		皮管	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
80	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-165	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:45:40	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:45:41	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:45:41	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:45:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:45:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:45:44	
81	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-166	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:45:44	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:45:45	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:45:46	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:45:47	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:45:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:45:49	
82	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-167	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:44:51	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:44:52	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:44:53	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:44:53	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:44:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:44:56	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:45:43	

83	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-168	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:45:44	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:45:44	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:45:45	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:45:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:45:49	
84	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-01	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:56:07	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:56:08	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:56:09	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:56:12	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:56:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:56:17	
85	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-02	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:56:55	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:56:55	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:56:56	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:56:57	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:56:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:56:59	
86	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-03	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:55:46	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:55:46	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:55:47	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:55:48	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:55:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:55:51	
87	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-04	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:57:47	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:57:48	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:57:48	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:57:49	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:57:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:57:52	
88	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-05	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:58:12	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:58:13	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:58:14	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:58:15	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:58:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:58:17	
89	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-06	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:39	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:39	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:40	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:41	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:44	
90	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-07	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:58:56	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:58:57	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:58:58	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:58:58	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:58:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 14:59:01	
91	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-08	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:55	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:55	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:56	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:57	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:59:00	
92	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-09	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:22	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:23	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:24	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:24	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 14:58:27	
93	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:58:50	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:58:50	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:58:58	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:58:58	

	滅火器-身-02-10	保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:58:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:59:00	
94	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:59:01	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:59:01	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:59:02	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:59:03	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:59:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:59:05	
95	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-12	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:56:05	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:56:06	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:56:07	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:56:07	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:56:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:56:09	
96	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-13	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:56:53	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:56:54	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:56:55	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:56:55	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:57:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:57:19	
97	單身宿舍大樓 身障全棟含洗衣輔助2F 滅火器-身-02-14	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:57:20	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:57:21	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:57:21	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:57:22	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:57:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 14:57:24	
98	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-01	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:00:35	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:00:36	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:00:37	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:00:38	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:00:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:00:39	
99	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-02	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:00:40	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:00:40	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:00:41	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:00:42	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:00:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:00:44	
100	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-03	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:20	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:21	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:21	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:22	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:24	
101	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-04	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:25	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:26	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:26	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:27	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:32	
102	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:12	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:12	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:13	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:14	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:15	
103	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:16	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:16	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:17	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:18	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:20	

104	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:30	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:31	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:32	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:32	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:34	
105	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:34	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:35	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:36	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:37	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:38	
106	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-09	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:44	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:45	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:45	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:46	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:47	
107	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-10	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:48	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:49	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:50	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:50	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:00:54	
108	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:54	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:54	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:55	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:56	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:57	
109	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-12	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:58	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:59	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:00:59	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:01:00	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:01:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:01:02	
110	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-13	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:01:11	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:01:13	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:01:14	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:01:15	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:01:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:01:17	
111	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-14	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:01:17	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:01:18	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:01:19	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:01:20	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:01:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:01:22	
112	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-15	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:36	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:37	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:38	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:39	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:43	
113	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-16	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:11	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:11	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:16	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:17	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:19	
	單身宿舍大樓	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:21	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:21	

114	洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-17	壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:22	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:23	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:00:25	
115	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-18	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:59:40	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:59:42	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:59:43	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:59:44	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:59:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:59:49	
116	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-19	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:51:56	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:51:57	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:51:57	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:51:58	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:51:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:52:00	
117	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-20	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:52:01	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:52:02	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:52:03	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:52:03	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:52:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:52:07	
118	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-21	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:14	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:15	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:15	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:16	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:17	
119	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-22	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:18	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:19	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:20	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:20	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:22	
120	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-23	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:22	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:23	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:24	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:24	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:52:27	
121	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-24	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:52:26	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:52:27	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:52:28	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:52:28	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:52:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:52:30	
122	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-25	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:52:31	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:52:32	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:52:33	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:52:34	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:52:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:52:36	
123	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-26	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:58:33	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:58:34	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:58:34	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:58:35	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:58:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:58:36	
124	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-27	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:58:37	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:58:38	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:58:38	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:58:39	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:58:40	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:58:41	
125	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-28	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:57:00	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:57:01	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:57:01	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:57:02	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:57:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:57:03	
126	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-29	壓力	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:57:04	
		插梢	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:57:05	
		壓把	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:57:06	
		皮管	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:57:06	
		保持裝置	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:57:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玗翊	2024-02-23 09:57:08	
127	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-169	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:45:03	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:45:04	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:45:05	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:45:14	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:45:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:45:19	
128	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-170	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:44:34	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:44:35	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:44:36	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:44:36	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:44:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:44:40	
129	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-171	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:44:41	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:44:41	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:44:47	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:44:47	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:44:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:44:51	
130	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-172	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:43:59	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:44:00	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:44:01	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:44:01	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:44:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:44:04	
131	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-173	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:46:11	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:46:13	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:46:15	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:46:15	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:46:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:46:17	
132	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-174	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:46:17	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:46:18	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:46:19	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:46:19	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:46:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:46:22	
133	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-175	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:15	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:16	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:17	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:17	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:19	
134	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-176	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:19	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:20	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:21	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:22	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:23	
	單身宿舍大樓	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:24	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:24	

135	輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-177	壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:25	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:26	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:27	
136	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-178	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:28	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:29	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:30	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:30	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:34	
137	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-181	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:46	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:47	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:48	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:49	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:50	
138	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-182	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:51	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:51	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:53	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:53	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:46:56	
139	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-183	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:08	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:09	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:10	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:11	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:19	
140	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-186	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:22	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:23	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:24	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:24	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:26	
141	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-187	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:27	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:27	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:28	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:29	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:30	
142	單身宿舍大樓 東三宿舍3F 滅火器-身-03-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:10:06	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:10:11	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:10:14	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:10:17	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:10:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:10:26	
143	單身宿舍大樓 東三宿舍3F 滅火器-身-03-07	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:11:24	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:11:32	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:11:34	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:11:36	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:11:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:11:41	
144	單身宿舍大樓 東三宿舍3F 滅火器-身-03-09	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:05:26	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:05:34	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:05:36	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:05:39	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:05:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:05:46	
145	單身宿舍大樓 東三宿舍3F 滅火器-身-03-10	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:07:12	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:07:14	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:07:16	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:07:18	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:07:20	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:07:21	
146	單身宿舍大樓 東三宿舍3F 滅火器-身-03-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:15:01	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:15:03	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:15:04	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:15:07	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:15:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:15:13	
147	單身宿舍大樓 東三宿舍3F 滅火器-身-03-08	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:11:59	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:12:02	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:12:04	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:12:08	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:12:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-21 09:12:16	
148	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 3F 滅火器-孝-03-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:57:00	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:57:00	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:57:01	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:57:02	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:57:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:57:05	
149	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 3F 滅火器-孝-03-02	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:59:29	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:59:30	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:59:31	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:59:31	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:59:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:59:33	
150	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 2F 滅火器-孝-02-01	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:57:33	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:57:33	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:57:34	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:57:35	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:57:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:57:38	
151	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 2F 滅火器-孝-02-02	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:57:41	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:57:42	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:57:43	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:57:44	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:57:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:57:45	
152	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 2F 滅火器-孝-02-03	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:58:36	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:58:37	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:58:38	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:58:39	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:58:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:58:41	
153	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-孝-01-01	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:55:06	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:55:07	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:55:08	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:55:08	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:55:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:55:10	
154	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-孝-01-02	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:55:10	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:55:11	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:55:12	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:55:12	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:55:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-07 08:55:14	
155	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-孝-01-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:53:40	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:53:41	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:53:42	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:53:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:53:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:53:44	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:56:08	

156	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-孝-01-04	插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:56:09	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:56:10	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:56:10	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:56:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:56:12	
157	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-孝-01-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:54:35	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:54:36	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:54:36	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:54:37	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:54:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:54:39	
158	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-孝-01-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:54:39	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:54:40	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:54:41	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:54:41	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:54:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 08:54:43	
159	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-鍋-01-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:15	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:15	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:16	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:17	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:18	
160	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-鍋-01-02	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:19	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:19	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:20	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:21	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:23	
161	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-鍋-01-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:02	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:03	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:03	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:04	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:05	
162	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-鍋-01-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:06	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:07	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:07	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:08	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:09	
163	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-鍋-01-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:10	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:11	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:11	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:12	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:13	
164	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-鍋-01-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:14	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:15	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:15	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:16	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:06:19	
165	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-鍋-01-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:43	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:43	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:44	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:45	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:46	
166	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:47	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:48	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:48	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:49	

	滅火器-鍋-01-08	保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:51	
167	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-鍋-01-09	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:56	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:57	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:58	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:04:59	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:00	
168	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-鍋-01-10	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:01	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:02	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:03	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:03	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:05	
169	單身宿舍大樓 孝威館 鍋爐房 1F 滅火器-鍋-01-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:23	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:23	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:24	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:25	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-07 09:05:27	
170	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-30	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:57:03	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:57:04	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:57:05	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:57:05	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:57:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:57:07	
171	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-31	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:57:07	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:57:08	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:57:09	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:57:10	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:57:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:57:12	
172	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-32	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:52:49	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:52:50	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:52:51	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:52:51	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:52:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:52:53	
173	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-33	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:02	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:03	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:04	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:04	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:06	
174	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-34	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:07	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:07	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:08	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:09	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:11	
175	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-35	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:39	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:40	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:41	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:41	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:45	
176	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-36	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:04	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:05	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:06	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:06	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:08	

177	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-37	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:08	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:09	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:10	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:11	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:13	
178	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-38	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:14	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:14	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:15	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:16	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:18	
179	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-39	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:19	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:19	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:20	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:21	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:24	
180	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-40	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:37	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:37	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:41	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:42	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:43	
181	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-41	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:44	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:45	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:47	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:48	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:53:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:03	
182	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-42	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:18	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:18	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:19	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:20	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:21	
183	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-43	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:22	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:22	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:23	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:24	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:27	
184	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-44	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:52	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:53	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:53	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:54	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:55	
185	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-45	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:56	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:57	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:58	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:59	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:53:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:07	
186	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-46	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:53:47	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:53:48	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:53:49	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:53:49	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:53:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:53:51	
	單身宿舍大樓	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:53:51	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:53:52	

187	洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-47	壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:53:53	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:53:53	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:53:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:53:55	
188	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-48	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:04	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:05	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:05	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:06	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:08	
189	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-49	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:09	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:09	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:10	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:11	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:12	
190	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-50	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:13	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:14	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:14	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:15	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:16	
191	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-51	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:17	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:18	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:19	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:19	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:54:21	
192	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-52	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:20	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:20	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:21	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:22	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:23	
193	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-53	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:24	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:25	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:26	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:27	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:28	
194	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-54	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:29	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:30	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:31	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:32	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:33	
195	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-55	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:34	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:35	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:36	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:37	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:39	
196	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-56	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:39	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:40	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:41	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:42	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:44	
197	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-57	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:45	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:45	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:46	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:47	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:48	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:54:49	
198	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-58	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:34	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:35	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:35	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:38	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:40	
199	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-59	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:40	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:43	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:44	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:45	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:54:52	
200	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-60	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:54:42	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:54:43	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:54:43	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:54:44	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:54:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:54:46	
201	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-61	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:54:56	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:54:57	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:54:58	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:54:59	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:54:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:00	
202	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-62	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:01	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:01	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:02	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:03	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:04	
203	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-63	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:05	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:05	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:06	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:07	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:55:09	
204	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-64	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:14	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:15	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:16	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:17	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:18	
205	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-65	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:23	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:24	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:25	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:26	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:29	
206	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-66	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:25	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:26	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:28	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:29	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:30	
207	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-67	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:31	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:32	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:33	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:33	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:36	
	單身宿舍大樓	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:51	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:52	

208	洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-68	壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:52	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:53	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:55	
209	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-69	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:56	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:02	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:03	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:04	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:05	
210	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-70	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:07	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:57:46	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:57:47	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:57:48	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:57:49	
211	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-71	保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:57:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:57:51	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:58:56	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:58:57	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:58:58	
212	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-72	皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:58:59	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:58:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:59:00	
		壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:59:01	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:59:02	
213	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-73	壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:59:03	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:59:04	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:59:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:59:09	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:18	
214	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-74	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:19	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:20	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:21	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:26	
215	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-75	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:27	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:28	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:28	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:29	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:30	
216	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-76	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:57:31	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:39	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:40	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:41	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:41	
217	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-77	保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:43	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:44	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:44	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:46	
218	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-78	皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:51	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:56:53	
		壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:57:52	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:57:52	
219	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-79	壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:57:53	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:57:54	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:57:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:57:56	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:55	
220	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-80	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:55	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:56	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:57	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:58	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:55:58	
219	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-79	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:00	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:02	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:03	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:04	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:56:07	
220	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-101	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:37	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:37	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:38	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:39	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:40	
221	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-102	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:41	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:42	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:43	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:43	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:45	
222	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-105	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:47:33	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:47:34	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:47:34	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:47:35	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:47:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:47:36	
223	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-106	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:47:37	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:47:38	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:47:38	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:47:40	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:47:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:47:42	
224	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-113	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:54	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:54	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:55	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:56	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:57	
225	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-114	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:58	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:59	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:59	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:05:00	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:05:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:05:02	
226	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-115	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:04:26	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:04:26	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:04:30	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:04:30	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:04:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:04:36	
227	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-116	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:05:21	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:05:22	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:05:22	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:05:23	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:05:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:05:25	
228	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-118	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:05:40	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:05:45	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:05:45	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:05:46	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:05:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:05:51	
		壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:08:27	

229	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-121	插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:08:28	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:08:29	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:08:29	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:08:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:08:31	
230	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-122	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:08:32	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:08:33	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:08:34	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:08:34	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:08:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:08:42	
231	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-123	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:58	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:58	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:59	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:09:00	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:09:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:09:02	
232	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-124	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:50:14	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:50:15	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:50:16	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:50:17	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:50:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 14:50:20	
233	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-125	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:53	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:54	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:54	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:55	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:56	
234	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-126	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:57	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:58	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:58	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:59	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:11:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:11:01	
235	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-127	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:09:35	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:09:36	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:09:37	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:09:38	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:09:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:09:39	
236	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-128	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:13:17	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:13:18	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:13:18	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:13:19	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:13:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:13:21	
237	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-129	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:07:41	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:07:42	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:07:43	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:07:44	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:07:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:07:50	
238	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-130	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:34	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:34	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:35	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:36	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:37	
239	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:38	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:39	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:39	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:10:40	

	131	保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:10:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:10:42	
240	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-132	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:10:39	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:10:39	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:10:40	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:10:41	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:10:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:10:45	
241	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-133	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:11:11	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:11:12	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:11:13	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:11:14	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:11:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:11:19	
242	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-134	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:24	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:24	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:25	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:26	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:27	
243	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-135	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:28	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:29	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:30	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:31	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:08:40	
244	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-137	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:11	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:12	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:13	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:14	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:15	
245	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-138	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:16	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:17	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:18	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:19	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:20	
246	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-139	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:39	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:39	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:40	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:41	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:43	
247	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-140	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:44	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:45	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:46	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:47	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:48	
248	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-141	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:49	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:50	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:50	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:51	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:54	
249	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-142	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:11:47	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:11:48	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:11:49	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:11:50	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:11:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:11:51	

250	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-143	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:11:52	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:11:52	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:11:53	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:11:54	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:11:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:11:56	
251	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-144	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:11:08	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:11:09	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:11:10	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:11:11	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:11:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:11:12	
252	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-145	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:11:32	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:11:33	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:11:33	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:11:34	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:11:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:11:36	
253	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-146	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:51:18	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:51:19	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:51:20	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:51:20	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:51:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:51:22	
254	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-147	壓力	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:51:23	
		插梢	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:51:25	
		壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:51:26	
		皮管	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:51:26	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:51:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 09:51:28	
255	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-148	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:58	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:59	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:59	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:50:00	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:50:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:50:02	
256	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-149	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:18	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:19	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:20	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:21	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:22	
257	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-150	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:23	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:24	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:25	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:25	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:28	
258	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-151	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:55	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:56	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:57	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:58	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:50:03	
259	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-152	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:26	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:27	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:28	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:29	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:30	
	單身宿舍大樓	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:31	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:32	

260	輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-153	壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:33	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:34	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:37	
261	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-154	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:09	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:10	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:11	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:12	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:13	
262	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-155	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:14	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:15	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:15	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:18	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:49:20	
263	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-156	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:10	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:11	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:12	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:13	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:14	
264	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-157	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:14	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:15	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:16	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:17	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:18	
265	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-158	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:19	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:19	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:20	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:21	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:49:24	
266	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-159	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:09	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:10	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:11	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:12	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:13	
267	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-160	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:14	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:15	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:16	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:16	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:49:19	
268	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-161	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:48:48	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:48:49	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:48:49	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:48:50	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:48:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 09:48:52	
269	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-162	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:48:50	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:48:51	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:48:52	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:48:52	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:48:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:48:54	
270	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-163	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:48:55	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:48:55	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:48:56	
		皮管	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:48:57	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:48:58	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 09:49:00	
271	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-164	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:45	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:46	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:47	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:48	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:52	
272	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-179	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:32	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:34	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:36	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:36	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:42	
273	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-180	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:43	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:43	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:44	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:45	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:48	
274	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-184	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:58	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:47:59	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:00	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:01	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:03	
275	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-185	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:04	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:08	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:09	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:10	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 09:48:16	
276	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-188	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:31	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:31	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:32	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:32	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:34	
277	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-189	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:35	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:35	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:36	
		皮管	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:37	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 09:47:39	
278	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-191	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:17:01	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:17:01	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:17:02	
		皮管	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:17:03	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:17:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:17:04	
279	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-H103	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:03:59	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:04:00	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:04:00	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:04:03	
280	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-H104	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:04:30	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:04:31	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:04:32	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:04:39	
281	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-H107	壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:32	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:32	
		壓把	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:33	
		保持裝置	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:34	
		壓力	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:34	
		插梢	目視	正常	張玆翊	2024-02-23 10:04:35	

282	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-108	壓把	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:04:36	
		保持裝置	目視	正常	張玟翊	2024-02-23 10:04:37	
		壓力	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		插梢	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		壓把	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		皮管	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		保持裝置	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	未開機		(2024-02-01 00:00)	
283	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-H109	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:49	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:50	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:50	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:51	
284	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-H110	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:52	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:53	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:53	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:54	
285	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-H111	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:55	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:56	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:57	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:58	
286	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-H112	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:58	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:04:59	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:05:00	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:05:01	
287	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-H117	壓力	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:05:27	
		插梢	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:05:28	
		壓把	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:05:29	
		保持裝置	目視	正常	黃精忠	2024-02-23 10:05:31	
288	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-H120	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 11:37:00	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 11:37:01	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 11:37:02	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 11:37:05	
289	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-136	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:21	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:21	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:22	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:11:25	
290	單身宿舍大樓 輔具工廠B1F 滅火器-身-B1-190	壓力	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:17:05	
		插梢	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:17:05	
		壓把	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:17:06	
		保持裝置	目視	正常	辛祖元	2024-02-23 10:17:15	
291	單身宿舍大樓 洗衣工廠B1F 滅火器-身-B1-119	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:05:32	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:05:33	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:05:34	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:05:34	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:05:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-23 10:05:36	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/26 12:26:24

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/26 15:30:21

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 09:28:14