

技警宿舍滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	技警宿舍1F 滅火器-技-01-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:30:14	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:30:15	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:30:15	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:30:16	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:30:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:30:18	
2	技警宿舍1F 滅火器-技-01-02	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:45:05	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:45:05	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:45:06	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:45:07	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:45:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:45:09	
3	技警宿舍1F 滅火器-技-01-03	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:24:31	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:24:32	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:24:33	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:24:34	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:24:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:24:35	
4	技警宿舍1F 滅火器-技-01-04	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:26:26	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:26:27	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:26:27	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:26:28	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:26:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:26:30	
5	技警宿舍1F 滅火器-技-01-05	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:26:01	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:26:02	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:26:02	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:26:03	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:26:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:26:05	
6	技警宿舍1F 滅火器-技-01-06	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:25:38	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:25:38	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:25:39	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:25:40	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:25:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:25:42	
7	技警宿舍1F 滅火器-技-01-07	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:44:31	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:44:32	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:44:33	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:44:33	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:44:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:44:35	
8	技警宿舍1F 滅火器-技-01-08	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:46:48	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:46:49	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:46:49	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:46:50	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:46:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:46:52	
9	技警宿舍1F 滅火器-技-01-09	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:25:12	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:25:12	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:25:13	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:25:16	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:25:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:25:19	
10	技警宿舍1F 滅火器-技-01-	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:27:30	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:27:31	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:27:32	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:27:33	

	10	保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:27:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:27:34	
11	技警宿舍1F 滅火器-技-01-11	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:49:38	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:49:39	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:49:39	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:49:40	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:49:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:49:42	
12	技警宿舍2F 滅火器-技-02-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:22	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:23	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:23	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:24	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:26	
13	技警宿舍2F 滅火器-技-02-02	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:40:11	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:40:12	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:40:13	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:40:14	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:40:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:40:15	
14	技警宿舍2F 滅火器-技-02-03	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:39:54	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:39:55	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:39:55	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:39:56	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:39:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:39:58	
15	技警宿舍2F 滅火器-技-02-04	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:01	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:02	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:03	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:04	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:06	
16	技警宿舍2F 滅火器-技-02-05	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:39	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:39	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:40	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:41	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:41:43	
17	技警宿舍3F 滅火器-技-03-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:38:31	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:38:32	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:38:33	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:38:34	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:38:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:38:35	
18	技警宿舍3F 滅火器-技-03-02	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:37:15	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:37:16	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:37:17	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:37:18	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:37:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:37:19	
19	技警宿舍3F 滅火器-技-03-03	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:39:17	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:39:17	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:39:18	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:39:19	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:39:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:39:21	
20	技警宿舍3F 滅火器-技-03-04	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:37:58	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:37:58	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:37:59	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:38:00	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:38:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:38:02	

21	技警宿舍3F 滅火器-技-03-05	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:36:57	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:36:58	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:36:58	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:36:59	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:37:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:37:01	
22	技警宿舍4F 滅火器-技-04-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:34:33	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:34:34	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:34:35	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:34:36	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:34:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:34:38	
23	技警宿舍4F 滅火器-技-04-02	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:35:39	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:35:40	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:35:41	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:35:42	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:35:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:35:43	
24	技警宿舍4F 滅火器-技-04-03	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:34:17	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:34:18	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:34:18	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:34:19	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:34:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:34:21	
25	技警宿舍4F 滅火器-技-04-04	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:35:14	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:35:15	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:35:16	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:35:16	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:35:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:35:18	
26	技警宿舍4F 滅火器-技-04-05	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:36:25	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:36:26	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:36:27	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:36:28	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:36:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:36:30	
27	技警宿舍5F 滅火器-技-05-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:33:46	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:33:46	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:33:47	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:33:48	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:33:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:33:50	
28	技警宿舍5F 滅火器-技-05-02	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:32:45	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:32:46	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:32:46	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:32:47	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:32:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:32:50	
29	技警宿舍5F 滅火器-技-05-03	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:32:24	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:32:25	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:32:26	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:32:27	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:32:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:32:29	
30	技警宿舍B1F 滅火器-技-B1-01	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:55	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:56	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:57	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:58	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:49:01	
	技警宿舍B1F	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:14	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:15	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:16	

31	滅火器-技-B1-02	皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:17	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:18	
32	技警宿舍B1F 滅火器-技-B1-03	壓力	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:33	
		插梢	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:34	
		壓把	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:35	
		皮管	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:36	
		保持裝置	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳明德	2024-02-19 10:48:37	
		備註:					
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:20:14

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 20:08:55

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:38:19