

手術室大樓自動撒水設備檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	手術室大樓4F 自動撒水設備- 04F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:45	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:46	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:47	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:48	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:49	
		末端查驗管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:50	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 09:45:51	
2	手術室大樓3F 自動撒水設備- 03F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:17	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:18	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:19	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:19	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:20	
		末端查驗管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:21	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:02:23	
3	手術室大樓3F 自動撒水設備- 03F-02	自動警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:25	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:26	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:26	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:27	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:28	
		末端查驗管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:28	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:20:29	
4	手術室大樓2F 自動撒水設備- 02F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:00	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:01	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:02	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:03	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:03	
		末端查驗管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:04	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:06:05	
5	手術室大樓2F 自動撒水設備- 02F-02	自動警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:09	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:10	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:10	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:11	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:12	
		末端查驗管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:12	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:26:13	
6	手術室大樓1F 自動撒水設備- 01F-01	自動警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:25	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:25	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:26	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:27	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:28	
		末端查驗管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:28	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:11:29	
7	手術室大樓1F 自動撒水設備- 01F-02	自動警報逆止閥	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:33:59	
		壓力開關	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:34:00	
		壓力表	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:34:01	
		蜂鳴器	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:34:02	
		閥類	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:34:03	
		末端查驗管	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:34:04	
		撒水頭	目視	正常	陳佳建	2024-02-16 10:34:05	
備註:							
改善措施:							