

介壽堂滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	介壽堂1F 滅火器-介-01-01	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:31	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:32	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:32	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:33	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:38	
2	介壽堂1F 滅火器-介-01-02	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:35	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:37	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:38	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:40	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:42	
3	介壽堂1F 滅火器-介-01-03	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:51:09	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:51:10	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:51:11	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:51:11	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:51:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:51:13	
4	介壽堂1F 滅火器-介-01-04	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:54	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:55	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:56	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:56	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:50:58	
5	介壽堂1F 滅火器-介-01-05	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:48:03	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:48:04	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:48:05	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:48:05	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:48:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:48:07	
6	介壽堂1F 滅火器-介-01-06	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:48:08	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:48:09	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:48:10	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:48:11	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:48:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:48:13	
7	介壽堂1F 滅火器-介-01-07	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:47	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:47	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:48	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:49	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:51	
8	介壽堂1F 滅火器-介-01-08	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:51	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:52	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:53	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:54	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:49:56	
9	介壽堂2F 滅火器-介-02-01	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:44	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:44	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:45	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:47	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:49	
10	介壽堂2F 滅火器-介-02-	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:43	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:44	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:45	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:46	

	02	保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:48	
11	介壽堂2F 滅火器-介-02-03	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:57	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:58	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:59	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:00	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:01	
12	介壽堂2F 滅火器-介-02-04	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:48	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:49	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:49	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:50	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:57:52	
13	介壽堂2F 滅火器-介-02-05	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:58	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:52:59	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:00	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:01	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:03	
14	介壽堂2F 滅火器-介-02-06	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:11	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:12	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:12	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:13	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:53:15	
15	介壽堂2F 滅火器-介-02-07	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:55:21	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:55:22	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:55:23	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:55:24	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:55:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:55:27	
16	介壽堂2F 滅火器-介-02-08	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:55:08	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:55:08	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:55:09	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:55:10	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:55:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:55:12	
17	介壽堂2F 滅火器-介-02-09	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:07	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:08	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:08	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:09	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:11	
18	介壽堂2F 滅火器-介-02-10	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:12	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:12	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:13	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:14	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:16	
19	介壽堂2F 滅火器-介-02-11	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:16	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:17	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:18	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:19	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:58:21	
20	介壽堂2F 滅火器-介-02-12	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:08	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:08	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:10	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:11	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:12	

21	介壽堂2F 滅火器-介-02-13	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:13	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:14	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:15	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:15	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:17	
22	介壽堂2F 滅火器-介-02-14	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:17	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:18	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:19	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:20	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 08:56:21	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:19:44

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 20:08:58

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:37:56