

湖畔門診滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	湖畔門診1F 滅火器-湖-01-01	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:53:42	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:53:43	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:53:44	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:53:45	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:53:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:53:49	
2	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-01	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:49:01	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:49:02	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:49:03	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:49:03	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:49:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:49:07	
3	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-02	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:42:49	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:42:50	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:42:51	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:42:51	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:42:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:42:56	
4	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-03	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:45:09	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:45:10	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:45:11	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:45:12	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:45:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:45:15	
5	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-04	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:46:18	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:46:19	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:46:20	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:46:21	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:46:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:46:24	
6	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-05	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:55:33	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:55:33	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:55:34	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:55:35	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:55:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:55:39	
7	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-06	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:50:10	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:50:11	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:50:11	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:50:12	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:50:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:50:21	
8	湖畔門診2F 滅火器-湖-02-07	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:49:20	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:49:21	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:49:21	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:49:22	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:49:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:49:28	
9	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-01	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:41:36	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:41:37	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:41:41	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:41:42	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:41:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:41:45	
10	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:36:06	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:36:07	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:36:07	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:36:09	

	02	保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:36:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:36:13	
11	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-03	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:35:34	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:35:35	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:35:36	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:35:37	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:35:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:35:41	
12	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-04	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:35:01	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:35:02	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:35:03	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:35:04	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:35:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:35:06	
13	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-05	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:36:37	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:36:38	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:36:39	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:36:40	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:36:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:36:46	
14	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-06	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:37:25	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:37:26	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:37:27	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:37:27	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:37:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:37:32	
15	湖畔門診3F 滅火器-湖-03-07	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:37:52	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:37:53	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:37:53	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:37:54	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:37:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:37:58	
16	湖畔門診RF 滅火器-湖-RF-01	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:32:05	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:32:06	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:32:07	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:32:08	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:32:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:32:10	
17	湖畔門診RF 滅火器-湖-RF-02	壓力	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:33:54	
		插梢	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:33:54	
		壓把	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:33:55	
		皮管	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:33:56	
		保持裝置	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:33:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	邱清標	2024-02-01 08:33:59	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士): 楊文生    承商駐院主任: 謝濱隆    承辦工程司: 倪銘仁  
 2024/02/16 12:19:34                      2024/02/16 20:01:10                      2024/02/21 09:50:17