

法定停車場避難方向燈檢查(月)

| 單位 | 消防 | 判定基準 | 檢查方法 | 檢查日期 | 2024 年 02 月 | | |
|----|---------------|------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目 | | | 檢查結果 | 檢查員 | 檢查時間 | 備註 |
| 1 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:21:09 | |
| | B1F | 光源 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:21:09 | |
| | 避難方向燈-D-B1-01 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:21:10 | |
| 2 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:29:13 | |
| | B1F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:29:14 | |
| | 避難方向燈-D-B1-02 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:29:15 | |
| 3 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:38:43 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:38:44 | |
| | 避難方向燈-D-B2-01 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:38:44 | |
| 4 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:38:45 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:38:46 | |
| | 避難方向燈-D-B2-02 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:38:47 | |
| 5 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:39:26 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:39:26 | |
| | 避難方向燈-D-B2-03 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:39:27 | |
| 6 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:39:28 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:39:29 | |
| | 避難方向燈-D-B2-04 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:39:29 | |
| 7 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:38:16 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:38:17 | |
| | 避難方向燈-D-B2-05 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:38:18 | |
| 8 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:38:19 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:38:19 | |
| | 避難方向燈-D-B2-09 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:38:21 | |
| 9 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:38:21 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:38:22 | |
| | 避難方向燈-D-B2-10 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:38:23 | |
| 10 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:37 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:38 | |
| | 避難方向燈-D-B2-06 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:39 | |
| 11 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:40 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:41 | |
| | 避難方向燈-D-B2-07 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:42 | |
| 12 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:43 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:44 | |
| | 避難方向燈-D-B2-08 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:45 | |
| 13 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:46 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:46 | |
| | 避難方向燈-D-B2-11 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:47 | |
| 14 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:48 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:49 | |
| | 避難方向燈-D-B2-16 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:36:50 | |
| 15 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:34:45 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:34:45 | |
| | 避難方向燈-D-B2-12 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:34:46 | |
| 16 | 法定停車場 | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:34:47 | |
| | B2F | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:34:48 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-----|----|----|-----|---------------------|--|
| | 避難方向燈-D-B2-13 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:34:48 | |
| 17 | 法定停車場B2F | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:34:49 | |
| | 避難方向燈-D-B2-14 | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:34:50 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:34:51 | |
| 18 | 法定停車場B2F | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:34:51 | |
| | 避難方向燈-D-B2-15 | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:34:52 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:34:53 | |
| 19 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:42:56 | |
| | 避難方向燈-D-B3-01 | 光源 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:42:57 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:42:57 | |
| 20 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:42:59 | |
| | 避難方向燈-D-B3-15 | 光源 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:45:40 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:45:41 | |
| 21 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:43:59 | |
| | 避難方向燈-D-B3-02 | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:44:00 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:44:00 | |
| 22 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:44:01 | |
| | 避難方向燈-D-B3-03 | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:44:02 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:44:03 | |
| 23 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:31 | |
| | 避難方向燈-D-B3-04 | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:31 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:32 | |
| 24 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:33 | |
| | 避難方向燈-D-B3-05 | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:34 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:35 | |
| 25 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:35 | |
| | 避難方向燈-D-B3-06 | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:36 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:37 | |
| 26 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:46 | |
| | 避難方向燈-D-B3-14 | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:46 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:47 | |
| 27 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:43 | |
| | 避難方向燈-D-B3-13 | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:44 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:45 | |
| 28 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:41 | |
| | 避難方向燈-D-B3-12 | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:42 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:42 | |
| 29 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:38 | |
| | 避難方向燈-D-B3-11 | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:39 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:40 | |
| 30 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:48 | |
| | 避難方向燈-D-B3-16 | 光源 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:49 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 廖學智 | 2024-02-02 09:47:50 | |
| 31 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:49:32 | |
| | 避難方向燈-D-B3-08 | 光源 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:49:33 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:49:34 | |
| 32 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:49:34 | |
| | 避難方向燈-D-B3-09 | 光源 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:49:35 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:49:36 | |
| 33 | 法定停車場B3F | 外型 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:49:30 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:49:30 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----|----|----|-----|---------------------|--|
| | 避難方向燈-D-B3-07 | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:49:31 | |
| 34 | 法定停車場 B3F 避難方向燈-D-B3-10 | 外型 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:49:36 | |
| | | 光源 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:49:37 | |
| | | 蓄電池 | 目視 | 正常 | 林天麒 | 2024-02-02 09:49:38 | |
| 備註: | | | | | | | |
| 改善措施: | | | | | | | |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/16 12:22:10

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/16 20:03:02

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:49:16