

護士宿舍ABC火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	護士宿舍 ABC1F R型受信總機- 電源盤	電壓表	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:24:22	
		開關定位	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:24:23	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	26.5	董儲飴	2024-02-20 14:24:27	
2	護士宿舍 ABC1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-1	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:00:19	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:00:20	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:00:21	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:00:22	
3	護士宿舍 ABC1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-3	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:00:40	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:00:42	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:00:42	
		非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:00:44	
4	護士宿舍 ABC1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-21	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:03:01	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:03:02	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:03:03	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:03:04	
5	護士宿舍 ABC1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-23	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:02:53	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:02:53	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:02:54	
		非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:02:55	
6	護士宿舍 ABC1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-41	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:49	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:50	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:50	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:51	
7	護士宿舍 ABC1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-43	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:05:11	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:05:12	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:05:13	
		非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:05:14	
8	護士宿舍 ABC2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-5	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:12:21	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:12:22	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:12:23	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:12:25	
9	護士宿舍 ABC2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-7	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:12:20	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:12:20	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:12:21	
		非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:12:22	
10	護士宿舍 ABC2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-25	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:10:55	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:10:56	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:10:57	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:10:58	
11	護士宿舍 ABC2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-27	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:10:45	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:10:46	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:10:46	
		非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:10:49	
12	護士宿舍 ABC2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-45	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:01	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:01	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:02	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:04	
13	護士宿舍 ABC2F 火警綜合盤及 火警探測器-	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:05	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:06	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:06	

	M1-47	非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:08	
14	護士宿舍 ABC3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-9	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:14:14	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:14:15	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:14:16	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:14:17	
15	護士宿舍 ABC3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-11	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:08	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:09	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:10	
		非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:12	
16	護士宿舍 ABC3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-29	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:15:38	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:15:39	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:15:39	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:15:40	
17	護士宿舍 ABC3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-31	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:15:37	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:15:38	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:15:38	
		非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:15:40	
18	護士宿舍 ABC3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-49	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:07	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:08	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:09	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:10	
19	護士宿舍 ABC3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-51	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:07	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:08	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:08	
		非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:10	
20	護士宿舍 ABC4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-13	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:09	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:10	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:11	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:12	
21	護士宿舍 ABC4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-15	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:07	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:08	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:09	
		非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:10	
22	護士宿舍 ABC4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-33	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:20:49	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:20:50	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:20:50	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:20:51	
23	護士宿舍 ABC4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-35	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:20:37	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:20:38	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:20:39	
		非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:20:40	
24	護士宿舍 ABC4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-53	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:06	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:06	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:07	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:08	
25	護士宿舍 ABC4F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-55	手動報警機	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:10	
		火警標示燈	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:11	
		音響裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:11	
		非定址式火警探測器	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:13	
26	護士宿舍 ABCB1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-39	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:06:07	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:06:08	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:06:09	
		非定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:06:10	
備註:							
改善措施:							

