

連通道發電機450KW每月維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-27 21:13:20	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:13:54	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:13:55	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:13:56	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	辛祖元	2023-12-27 21:13:59	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:14:01	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-27 21:14:04	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:14:05	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	辛祖元	2023-12-27 21:14:07	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	辛祖元	2023-12-27 21:14:12	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	辛祖元	2023-12-27 21:14:15	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	辛祖元	2023-12-27 21:14:18	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	辛祖元	2023-12-27 21:14:21	
		開機後注意事項-機油壓(5bar以上)	目視	7.8	辛祖元	2023-12-27 21:14:34	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	75	辛祖元	2023-12-27 21:14:42	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:14:49	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:14:50	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	164.3	辛祖元	2023-12-27 21:15:08	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:15:14	
		停機後注意事項-檢視電瓶電解液比重(1.200-1.300)	目視	1.24	辛祖元	2023-12-27 21:15:19	
		停機後注意事項-電瓶安裝日期	目視	112.03.13	辛祖元	2023-12-27 21:15:34	
		停機後注意事項-目視機油油質	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:15:37	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮  
 2023/12/28 19:01:54
 承包商駐院主任：謝濱隆  
 2023/12/28 19:04:39
 承辦工程師：倪銘仁  
 2023/12/29 08:11:07