

長青樓排煙設備(月)檢查

| 單位 | 消防                       | 判定基準    | 檢查方法 | 檢查日期 | 2024 年 02 月 |                     |    |
|----|--------------------------|---------|------|------|-------------|---------------------|----|
| 項號 | 檢查項目                     |         |      | 檢查結果 | 檢查員         | 檢查時間                | 備註 |
| 1  | 長青樓R1F<br>排煙設備-SSF-R1F-1 | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:57:32 |    |
|    |                          | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:57:34 |    |
|    |                          | 防煙垂壁    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:57:37 |    |
|    |                          | 排煙閘門    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:57:42 |    |
|    |                          | 排煙機/進風機 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:57:47 |    |
| 2  | 長青樓R1F<br>排煙設備-SER-R1F-1 | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:58:07 |    |
|    |                          | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:58:24 |    |
|    |                          | 防煙垂壁    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:58:26 |    |
|    |                          | 排煙閘門    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:58:31 |    |
|    |                          | 排煙機/進風機 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:58:36 |    |
| 3  | 長青樓R1F<br>排煙設備-SSF-R1F-2 | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:45:16 |    |
|    |                          | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:45:17 |    |
|    |                          | 防煙垂壁    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:45:19 |    |
|    |                          | 排煙閘門    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:45:21 |    |
|    |                          | 排煙機/進風機 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:45:23 |    |
| 4  | 長青樓R1F<br>排煙設備-SER-R1F-2 | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:44:10 |    |
|    |                          | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:44:19 |    |
|    |                          | 防煙垂壁    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:44:24 |    |
|    |                          | 排煙閘門    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:44:27 |    |
|    |                          | 排煙機/進風機 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:44:31 |    |
| 5  | 長青樓R1F<br>排煙設備-SSF-R1F-3 | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:51:31 |    |
|    |                          | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:51:34 |    |
|    |                          | 防煙垂壁    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:51:36 |    |
|    |                          | 排煙閘門    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:51:38 |    |
|    |                          | 排煙機/進風機 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:51:42 |    |
| 6  | 長青樓R1F<br>排煙設備-SEF-R1F-3 | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:52:11 |    |
|    |                          | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:52:15 |    |
|    |                          | 防煙垂壁    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:52:17 |    |
|    |                          | 排煙閘門    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:52:19 |    |
|    |                          | 排煙機/進風機 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:52:23 |    |
| 7  | 長青樓R1F<br>排煙設備-SMF-R1-1  | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 16:00:05 |    |
|    |                          | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 16:00:08 |    |
|    |                          | 防煙垂壁    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 16:00:11 |    |
|    |                          | 排煙閘門    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 16:00:17 |    |
|    |                          | 排煙機/進風機 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 16:00:23 |    |
| 8  | 長青樓R1F<br>排煙設備-SMF-R1-2  | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:47:38 |    |
|    |                          | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:47:48 |    |
|    |                          | 防煙垂壁    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:47:51 |    |
|    |                          | 排煙閘門    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:47:52 |    |
|    |                          | 排煙機/進風機 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-23 15:47:55 |    |
| 9  | 長青樓2F<br>排煙設備-SMF-2F-1   | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 10:59:03 |    |
|    |                          | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 10:59:05 |    |
|    |                          | 防煙垂壁    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 10:59:07 |    |
|    |                          | 排煙閘門    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 10:59:10 |    |
|    |                          | 排煙機/進風機 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 10:59:13 |    |
| 10 | 長青樓1F<br>排煙設備-SSF-1F-1   | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 11:12:52 |    |
|    |                          | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 11:12:53 |    |
|    |                          | 防煙垂壁    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 11:12:55 |    |
|    |                          | 排煙閘門    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 11:12:57 |    |
|    |                          | 排煙機/進風機 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 11:13:01 |    |
| 11 | 長青樓1F<br>排煙設備-SEF-1F-1   | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 14:19:40 |    |
|    |                          | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 14:19:42 |    |
|    |                          | 防煙垂壁    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 14:19:45 |    |
|    |                          | 排煙閘門    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 14:19:49 |    |
|    |                          | 排煙機/進風機 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 14:19:53 |    |
| 12 | 長青樓1F<br>排煙設備-SSF        | 自動啟動探測器 | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 14:12:19 |    |
|    |                          | 手動啟動裝置  | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 14:12:21 |    |
|    |                          | 防煙垂壁    | 目視   | 正常   | 張敬德         | 2024-02-26 14:12:22 |    |

|       |                        |         |    |    |     |                     |  |
|-------|------------------------|---------|----|----|-----|---------------------|--|
|       | 1F-2                   | 排煙閘門    | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-26 14:12:24 |  |
|       |                        | 排煙機/進風機 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-26 14:12:26 |  |
| 13    | 長青樓1F<br>排煙設備-SMF-1F-2 | 自動啟動探測器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-26 14:11:42 |  |
|       |                        | 手動啟動裝置  | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-26 14:11:45 |  |
|       |                        | 防煙垂壁    | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-26 14:11:46 |  |
|       |                        | 排煙閘門    | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-26 14:11:48 |  |
|       |                        | 排煙機/進風機 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-26 14:11:51 |  |
| 14    | 長青樓1F<br>排煙設備-SMF-1F-1 | 自動啟動探測器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-27 08:44:03 |  |
|       |                        | 手動啟動裝置  | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-27 08:44:13 |  |
|       |                        | 防煙垂壁    | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-27 08:44:20 |  |
|       |                        | 排煙閘門    | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-27 08:44:22 |  |
|       |                        | 排煙機/進風機 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-27 08:44:31 |  |
| 15    | 長青樓1F<br>排煙設備-SMF-1F-2 | 自動啟動探測器 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-26 16:41:11 |  |
|       |                        | 手動啟動裝置  | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-26 16:41:15 |  |
|       |                        | 防煙垂壁    | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-26 16:41:17 |  |
|       |                        | 排煙閘門    | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-26 16:41:18 |  |
|       |                        | 排煙機/進風機 | 目視 | 正常 | 張敬德 | 2024-02-26 16:41:36 |  |
| 備註:   |                        |         |    |    |     |                     |  |
| 改善措施: |                        |         |    |    |     |                     |  |

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/29 12:34:10

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/29 14:29:16

承辦工程司：倪銘仁  
2024/03/01 07:47:02