

懷遠堂滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-01	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:40	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:40	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:41	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:42	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:43	
2	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-02	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:44	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:46	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:47	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:47	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:49	
3	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-03	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:03	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:04	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:04	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:05	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:07	
4	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-04	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:08	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:09	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:10	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:10	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:12	
5	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-05	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:16	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:16	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:17	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:18	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:21:19	
6	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-06	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:51	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:51	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:52	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:53	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:54	
7	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-07	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:55	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:56	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:56	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:57	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:22:59	
8	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-08	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:08	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:08	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:09	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:10	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:11	
9	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-09	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:23:36	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:23:37	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:23:37	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:23:38	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:23:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:23:40	
10	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:23:13	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:23:13	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:23:14	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:23:15	

	10	保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:23:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:23:16	
11	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-11	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:30	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:30	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:31	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:32	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:34	
12	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-12	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:51	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:52	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:52	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:53	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:55	
13	懷遠堂1F 滅火器-遠-01-13	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:55	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:56	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:57	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:58	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:24:59	
14	懷遠堂2F 滅火器-遠-02-01	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:42:41	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:42:41	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:42:42	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:42:43	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:42:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 10:42:45	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:19:42

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 20:08:47

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:38:46