

舊資訊室滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	舊資訊室1F 滅火器-舊-01-01	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:20	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:21	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:21	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:22	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:23	
2	舊資訊室1F 滅火器-舊-01-02	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:24	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:25	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:26	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:26	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:28	
3	舊資訊室1F 滅火器-舊-01-03	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:01:41	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:01:42	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:01:42	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:01:43	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:01:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:01:48	
4	舊資訊室1F 滅火器-舊-01-04	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:03	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:04	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:05	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:06	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:02:07	
5	舊資訊室1F 滅火器-舊-01-05	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:22	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:22	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:23	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:24	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:27	
6	舊資訊室1F 滅火器-舊-01-06	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:04:36	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:04:36	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:04:37	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:04:38	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:04:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:04:51	
7	舊資訊室1F 滅火器-舊-01-07	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:04:52	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:04:53	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:04:54	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:04:54	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:04:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:04:57	
8	舊資訊室1F 滅火器-舊-01-08	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:38	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:39	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:40	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:41	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:45	
9	舊資訊室2F 滅火器-舊-02-01	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:12	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:12	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:13	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:14	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:16	
10	舊資訊室2F 滅火器-舊-02-	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:16	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:17	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:18	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:19	

	02	保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:23	
11	舊資訊室2F 滅火器-舊-02-03	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:37	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:38	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:39	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:39	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:41	
12	舊資訊室2F 滅火器-舊-02-04	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:41	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:42	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:43	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:44	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:05:46	
13	舊資訊室2F 滅火器-舊-02-05	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:03	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:03	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:04	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:05	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:07	
14	舊資訊室2F 滅火器-舊-02-06	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:07	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:08	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:09	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:10	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:12	
15	舊資訊室2F 滅火器-舊-02-07	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:07:27	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:07:28	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:07:29	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:07:30	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:07:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:07:34	
16	舊資訊室B1F 滅火器-舊-B1-01	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:59	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:12:00	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:12:00	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:12:01	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:12:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:12:02	
17	舊資訊室B1F 滅火器-舊-B1-02	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:12:03	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:12:04	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:12:05	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:12:06	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:12:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:12:08	
18	舊資訊室B1F 滅火器-舊-B1-03	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:57	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:58	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:58	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:08:59	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:01	
19	舊資訊室B1F 滅火器-舊-B1-04	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:01	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:02	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:03	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:03	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:05	
20	舊資訊室B1F 滅火器-舊-B1-05	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:42	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:42	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:43	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:44	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:09:47	

21	舊資訊室B1F 滅火器-舊-B1-07	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:00	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:01	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:02	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:03	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:04	
22	舊資訊室B1F 滅火器-舊-B1-08	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:29	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:29	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:33	
		皮管	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:34	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:36	
23	舊資訊室B1F 滅火器-舊-B1-H06	壓力	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:05	
		插梢	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:05	
		壓把	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:06	
		保持裝置	目視	正常	錢志浩	2024-02-19 09:11:08	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:19:43

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 20:08:46

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:38:45