

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 10:16:45	
		電流-R	目視	10	陳慶讚	2023-12-01 10:16:58	
		電流-S	目視	20	陳慶讚	2023-12-01 10:17:03	
		電流-T	目視	6	陳慶讚	2023-12-01 10:17:06	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 10:17:08	
		電流-R	目視	26	陳慶讚	2023-12-01 10:17:13	
		電流-S	目視	20	陳慶讚	2023-12-01 10:17:16	
		電流-T	目視	18	陳慶讚	2023-12-01 10:17:19	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 10:12:08	
		電流-R	目視	13	陳慶讚	2023-12-01 10:12:11	
		電流-S	目視	11	陳慶讚	2023-12-01 10:12:13	
		電流-T	目視	11	陳慶讚	2023-12-01 10:12:18	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 10:12:19	
		電流-R	目視	7	陳慶讚	2023-12-01 10:12:25	
		電流-S	目視	10	陳慶讚	2023-12-01 10:12:28	
		電流-T	目視	9	陳慶讚	2023-12-01 10:12:31	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 10:09:41	
		電流-R	目視	25	陳慶讚	2023-12-01 10:09:47	
		電流-S	目視	12	陳慶讚	2023-12-01 10:09:49	
		電流-T	目視	19	陳慶讚	2023-12-01 10:09:52	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 10:09:53	
		電流-R	目視	22	陳慶讚	2023-12-01 10:10:01	
		電流-S	目視	13	陳慶讚	2023-12-01 10:10:03	
		電流-T	目視	12	陳慶讚	2023-12-01 10:10:06	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:52:36	
		電流-R	目視	10	陳慶讚	2023-12-01 09:52:41	
		電流-S	目視	3	陳慶讚	2023-12-01 09:52:43	
		電流-T	目視	3	陳慶讚	2023-12-01 09:52:45	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:52:47	
		電流-R	目視	8	陳慶讚	2023-12-01 09:52:54	
		電流-S	目視	0	陳慶讚	2023-12-01 09:52:59	
		電流-T	目視	0	陳慶讚	2023-12-01 09:53:01	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:50:02	
		電流-R	目視	37	陳慶讚	2023-12-01 09:50:05	
		電流-S	目視	30	陳慶讚	2023-12-01 09:50:07	
		電流-T	目視	28	陳慶讚	2023-12-01 09:50:10	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:50:11	
		電流-R	目視	40	陳慶讚	2023-12-01 09:50:17	
		電流-S	目視	29	陳慶讚	2023-12-01 09:50:20	
		電流-T	目視	37	陳慶讚	2023-12-01 09:50:23	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:47:09	
		電流-R	目視	19	陳慶讚	2023-12-01 09:47:12	
		電流-S	目視	13	陳慶讚	2023-12-01 09:47:15	
		電流-T	目視	19	陳慶讚	2023-12-01 09:47:17	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:47:19	
		電流-R	目視	5	陳慶讚	2023-12-01 09:47:30	
		電流-S	目視	2	陳慶讚	2023-12-01 09:47:33	
		電流-T	目視	5	陳慶讚	2023-12-01 09:47:36	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:45:37	
		電流-R	目視	16	陳慶讚	2023-12-01 09:45:42	
		電流-S	目視	8	陳慶讚	2023-12-01 09:45:44	
		電流-T	目視	8	陳慶讚	2023-12-01 09:45:47	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:45:48	
		電流-R	目視	30	陳慶讚	2023-12-01 09:45:55	
		電流-S	目視	21	陳慶讚	2023-12-01 09:45:59	
		電流-T	目視	8	陳慶讚	2023-12-01 09:46:02	
	醫學科技大樓	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:43:29	
		電流-R	目視	18	陳慶讚	2023-12-01 09:43:33	

15	8F 8F/N	電流-S	目視	15	陳慶讚	2023-12-01 09:43:35	
		電流-T	目視	11	陳慶讚	2023-12-01 09:43:39	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:43:40	
		電流-R	目視	24	陳慶讚	2023-12-01 09:43:45	
		電流-S	目視	15	陳慶讚	2023-12-01 09:43:48	
		電流-T	目視	28	陳慶讚	2023-12-01 09:43:52	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:42:02	
		電流-R	目視	20	陳慶讚	2023-12-01 09:42:09	
		電流-S	目視	15	陳慶讚	2023-12-01 09:42:12	
		電流-T	目視	19	陳慶讚	2023-12-01 09:42:15	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:42:16	
		電流-R	目視	21	陳慶讚	2023-12-01 09:42:20	
		電流-S	目視	24	陳慶讚	2023-12-01 09:42:23	
		電流-T	目視	16	陳慶讚	2023-12-01 09:42:28	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:39:39	
		電流-R	目視	20	陳慶讚	2023-12-01 09:39:44	
		電流-S	目視	24	陳慶讚	2023-12-01 09:39:46	
		電流-T	目視	11	陳慶讚	2023-12-01 09:39:49	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 09:39:54	
		電流-R	目視	42	陳慶讚	2023-12-01 09:39:58	
		電流-S	目視	32	陳慶讚	2023-12-01 09:40:03	
		電流-T	目視	30	陳慶讚	2023-12-01 09:40:07	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 10:18:56	
		電流-R	目視	0	陳慶讚	2023-12-01 10:18:59	
		電流-S	目視	3	陳慶讚	2023-12-01 10:19:01	
		電流-T	目視	3	陳慶讚	2023-12-01 10:19:03	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 10:19:05	
		電流-R	目視	0	陳慶讚	2023-12-01 10:19:12	
		電流-S	目視	0	陳慶讚	2023-12-01 10:19:14	
		電流-T	目視	0	陳慶讚	2023-12-01 10:19:17	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 10:23:03	
		電流-R	目視	9	陳慶讚	2023-12-01 10:23:09	
		電流-S	目視	0	陳慶讚	2023-12-01 10:23:11	
		電流-T	目視	11	陳慶讚	2023-12-01 10:23:14	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 10:23:15	
		電流-R	目視	26	陳慶讚	2023-12-01 10:23:24	
		電流-S	目視	15	陳慶讚	2023-12-01 10:23:27	
		電流-T	目視	21	陳慶讚	2023-12-01 10:23:30	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 08:46:47	
		電流-R	目視	10	陳慶讚	2023-12-01 08:46:56	
		電流-S	目視	12	陳慶讚	2023-12-01 08:47:00	
		電流-T	目視	15	陳慶讚	2023-12-01 08:47:03	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 08:47:05	
		電流-R	目視	20	陳慶讚	2023-12-01 08:47:21	
		電流-S	目視	22	陳慶讚	2023-12-01 08:47:24	
		電流-T	目視	35	陳慶讚	2023-12-01 08:47:27	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/01 15:44:32

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/01 15:45:56

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/01 16:49:29

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 02 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:16:40	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:16:42	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:16:44	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:16:45	
2	醫學科技大樓 1F	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:16:46	
		電流-R	目視	14	錢志浩	2023-12-02 09:16:49	

	1F/E	電流-S	目視	13	錢志浩	2023-12-02 09:16:51	
		電流-T	目視	13	錢志浩	2023-12-02 09:16:53	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:13:57	
		電流-R	目視	3	錢志浩	2023-12-02 09:13:59	
		電流-S	目視	15	錢志浩	2023-12-02 09:14:01	
		電流-T	目視	2	錢志浩	2023-12-02 09:14:03	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:14:04	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:14:06	
		電流-S	目視	5	錢志浩	2023-12-02 09:14:07	
		電流-T	目視	5	錢志浩	2023-12-02 09:14:09	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:12:54	
		電流-R	目視	18	錢志浩	2023-12-02 09:12:56	
		電流-S	目視	10	錢志浩	2023-12-02 09:12:58	
		電流-T	目視	16	錢志浩	2023-12-02 09:13:00	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:13:01	
		電流-R	目視	17	錢志浩	2023-12-02 09:13:03	
		電流-S	目視	16	錢志浩	2023-12-02 09:13:05	
		電流-T	目視	8	錢志浩	2023-12-02 09:13:07	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:11:56	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:11:58	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:11:59	
		電流-T	目視	2	錢志浩	2023-12-02 09:12:01	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:12:02	
		電流-R	目視	7	錢志浩	2023-12-02 09:12:04	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:12:06	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:12:07	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:10:57	
		電流-R	目視	26	錢志浩	2023-12-02 09:10:59	
		電流-S	目視	21	錢志浩	2023-12-02 09:11:01	
		電流-T	目視	23	錢志浩	2023-12-02 09:11:03	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:11:04	
		電流-R	目視	31	錢志浩	2023-12-02 09:11:06	
		電流-S	目視	21	錢志浩	2023-12-02 09:11:08	
		電流-T	目視	18	錢志浩	2023-12-02 09:11:11	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:09:59	
		電流-R	目視	12	錢志浩	2023-12-02 09:10:01	
		電流-S	目視	10	錢志浩	2023-12-02 09:10:03	
		電流-T	目視	15	錢志浩	2023-12-02 09:10:05	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:10:06	
		電流-R	目視	3	錢志浩	2023-12-02 09:10:08	
		電流-S	目視	1	錢志浩	2023-12-02 09:10:09	
		電流-T	目視	3	錢志浩	2023-12-02 09:10:11	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:08:59	
		電流-R	目視	11	錢志浩	2023-12-02 09:09:01	
		電流-S	目視	11	錢志浩	2023-12-02 09:09:03	
		電流-T	目視	10	錢志浩	2023-12-02 09:09:05	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:09:06	
		電流-R	目視	20	錢志浩	2023-12-02 09:09:08	
		電流-S	目視	23	錢志浩	2023-12-02 09:09:10	
		電流-T	目視	7	錢志浩	2023-12-02 09:09:12	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:07:57	
		電流-R	目視	8	錢志浩	2023-12-02 09:07:59	
		電流-S	目視	7	錢志浩	2023-12-02 09:08:00	
		電流-T	目視	3	錢志浩	2023-12-02 09:08:03	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:08:04	
		電流-R	目視	20	錢志浩	2023-12-02 09:08:06	
		電流-S	目視	26	錢志浩	2023-12-02 09:08:08	
		電流-T	目視	20	錢志浩	2023-12-02 09:08:11	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:06:57	
		電流-R	目視	13	錢志浩	2023-12-02 09:06:59	
		電流-S	目視	12	錢志浩	2023-12-02 09:07:01	
		電流-T	目視	9	錢志浩	2023-12-02 09:07:03	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:07:04	

18	醫學科技大樓 9F 9F/E	電流-R	目視	21	錢志浩	2023-12-02 09:07:06	
		電流-S	目視	25	錢志浩	2023-12-02 09:07:08	
		電流-T	目視	28	錢志浩	2023-12-02 09:07:10	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:05:32	
		電流-R	目視	18	錢志浩	2023-12-02 09:05:34	
		電流-S	目視	19	錢志浩	2023-12-02 09:05:36	
		電流-T	目視	8	錢志浩	2023-12-02 09:05:39	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:05:40	
		電流-R	目視	39	錢志浩	2023-12-02 09:05:44	
		電流-S	目視	21	錢志浩	2023-12-02 09:05:46	
		電流-T	目視	34	錢志浩	2023-12-02 09:05:48	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:17:51	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:17:53	
		電流-S	目視	2	錢志浩	2023-12-02 09:17:55	
		電流-T	目視	3	錢志浩	2023-12-02 09:17:57	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:17:58	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:17:59	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:18:01	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:18:03	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:20:00	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:20:03	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:20:05	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:20:06	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:20:07	
		電流-R	目視	10	錢志浩	2023-12-02 09:20:10	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:20:11	
		電流-T	目視	21	錢志浩	2023-12-02 09:20:13	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 08:42:51	
		電流-R	目視	5	錢志浩	2023-12-02 08:42:53	
		電流-S	目視	8	錢志浩	2023-12-02 08:42:55	
		電流-T	目視	11	錢志浩	2023-12-02 08:42:58	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 08:42:59	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-02 08:43:02	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-02 08:43:05	
		電流-T	目視	35	錢志浩	2023-12-02 08:43:09	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/02 11:56:03

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/02 17:16:21

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/04 16:37:55

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:07:56	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:08:00	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:08:02	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:08:04	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:08:05	
		電流-R	目視	14	林琮凱	2023-12-03 10:08:07	
		電流-S	目視	13	林琮凱	2023-12-03 10:08:09	
		電流-T	目視	14	林琮凱	2023-12-03 10:08:13	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:04:27	
		電流-R	目視	3	林琮凱	2023-12-03 10:04:30	
		電流-S	目視	15	林琮凱	2023-12-03 10:04:33	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:04:35	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:04:36	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:04:38	
		電流-S	目視	5	林琮凱	2023-12-03 10:04:40	
		電流-T	目視	3	林琮凱	2023-12-03 10:04:42	
	醫學科技大樓	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:03:14	
		電流-R	目視	18	林琮凱	2023-12-03 10:03:18	

5	3F 3F/N	電流-S	目視	12	林琮凱	2023-12-03 10:03:21	
		電流-T	目視	16	林琮凱	2023-12-03 10:03:23	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:03:25	
		電流-R	目視	15	林琮凱	2023-12-03 10:03:50	
		電流-S	目視	5	林琮凱	2023-12-03 10:03:57	
		電流-T	目視	7	林琮凱	2023-12-03 10:04:00	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:02:37	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:02:40	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:02:42	
		電流-T	目視	2	林琮凱	2023-12-03 10:02:44	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:02:45	
		電流-R	目視	9	林琮凱	2023-12-03 10:02:49	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:02:50	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:02:52	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:01:10	
		電流-R	目視	15	林琮凱	2023-12-03 10:01:15	
		電流-S	目視	10	林琮凱	2023-12-03 10:01:17	
		電流-T	目視	16	林琮凱	2023-12-03 10:01:20	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:01:21	
		電流-R	目視	23	林琮凱	2023-12-03 10:01:39	
		電流-S	目視	13	林琮凱	2023-12-03 10:01:42	
		電流-T	目視	14	林琮凱	2023-12-03 10:01:51	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:00:22	
		電流-R	目視	15	林琮凱	2023-12-03 10:00:27	
		電流-S	目視	11	林琮凱	2023-12-03 10:00:43	
		電流-T	目視	10	林琮凱	2023-12-03 10:00:45	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:00:46	
		電流-R	目視	3	林琮凱	2023-12-03 10:00:49	
		電流-S	目視	1	林琮凱	2023-12-03 10:00:51	
		電流-T	目視	3	林琮凱	2023-12-03 10:00:53	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 09:59:28	
		電流-R	目視	11	林琮凱	2023-12-03 09:59:31	
		電流-S	目視	7	林琮凱	2023-12-03 09:59:36	
		電流-T	目視	3	林琮凱	2023-12-03 09:59:44	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 09:59:45	
		電流-R	目視	24	林琮凱	2023-12-03 09:59:48	
		電流-S	目視	23	林琮凱	2023-12-03 09:59:51	
		電流-T	目視	7	林琮凱	2023-12-03 09:59:54	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 09:58:20	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2023-12-03 09:58:36	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2023-12-03 09:58:38	
		電流-T	目視	3	林琮凱	2023-12-03 09:58:42	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 09:58:43	
		電流-R	目視	20	林琮凱	2023-12-03 09:58:52	
		電流-S	目視	23	林琮凱	2023-12-03 09:58:54	
		電流-T	目視	28	林琮凱	2023-12-03 09:58:57	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 09:57:02	
		電流-R	目視	13	林琮凱	2023-12-03 09:57:05	
		電流-S	目視	10	林琮凱	2023-12-03 09:57:13	
		電流-T	目視	8	林琮凱	2023-12-03 09:57:15	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 09:57:17	
		電流-R	目視	16	林琮凱	2023-12-03 09:57:33	
		電流-S	目視	26	林琮凱	2023-12-03 09:57:38	
		電流-T	目視	27	林琮凱	2023-12-03 09:57:41	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 09:55:53	
		電流-R	目視	17	林琮凱	2023-12-03 09:55:56	
		電流-S	目視	19	林琮凱	2023-12-03 09:55:59	
		電流-T	目視	10	林琮凱	2023-12-03 09:56:02	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 09:56:03	
		電流-R	目視	38	林琮凱	2023-12-03 09:56:18	
		電流-S	目視	25	林琮凱	2023-12-03 09:56:24	
		電流-T	目視	22	林琮凱	2023-12-03 09:56:26	

21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:39:43	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:39:46	
		電流-S	目視	2	林琮凱	2023-12-03 10:39:49	
		電流-T	目視	3	林琮凱	2023-12-03 10:39:51	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:39:53	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:39:58	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:40:00	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:40:02	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:43:04	
		電流-R	目視	9	林琮凱	2023-12-03 10:43:09	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:43:10	
		電流-T	目視	8	林琮凱	2023-12-03 10:43:12	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:43:14	
		電流-R	目視	14	林琮凱	2023-12-03 10:43:21	
		電流-S	目視	3	林琮凱	2023-12-03 10:43:24	
		電流-T	目視	21	林琮凱	2023-12-03 10:43:26	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 09:23:40	
		電流-R	目視	5	林琮凱	2023-12-03 09:23:44	
		電流-S	目視	8	林琮凱	2023-12-03 09:23:46	
		電流-T	目視	11	林琮凱	2023-12-03 09:23:50	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 09:23:51	
		電流-R	目視	3	林琮凱	2023-12-03 09:24:02	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-03 09:24:04	
		電流-T	目視	2	林琮凱	2023-12-03 09:24:06	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/03 13:10:08

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/03 15:46:35

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/04 16:39:02

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期 檢查結果	2023 年 12 月 04 日		
					檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:16:55	
		電流-R	目視	8	黃精忠	2023-12-04 14:17:00	
		電流-S	目視	12	黃精忠	2023-12-04 14:17:02	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-04 14:17:05	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:17:06	
		電流-R	目視	26	黃精忠	2023-12-04 14:17:11	
		電流-S	目視	24	黃精忠	2023-12-04 14:17:13	
		電流-T	目視	19	黃精忠	2023-12-04 14:17:16	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:13:35	
		電流-R	目視	9	黃精忠	2023-12-04 14:13:37	
		電流-S	目視	10	黃精忠	2023-12-04 14:13:40	
		電流-T	目視	8	黃精忠	2023-12-04 14:13:42	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:13:43	
		電流-R	目視	4	黃精忠	2023-12-04 14:13:48	
		電流-S	目視	8	黃精忠	2023-12-04 14:13:50	
		電流-T	目視	7	黃精忠	2023-12-04 14:13:52	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:12:08	
		電流-R	目視	29	黃精忠	2023-12-04 14:12:11	
		電流-S	目視	30	黃精忠	2023-12-04 14:12:13	
		電流-T	目視	23	黃精忠	2023-12-04 14:12:16	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:12:17	
		電流-R	目視	23	黃精忠	2023-12-04 14:12:22	
		電流-S	目視	12	黃精忠	2023-12-04 14:12:25	
		電流-T	目視	11	黃精忠	2023-12-04 14:12:27	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:10:11	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-04 14:10:13	
		電流-S	目視	5	黃精忠	2023-12-04 14:10:15	
		電流-T	目視	3	黃精忠	2023-12-04 14:10:18	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:10:19	

8	醫學科技大樓 4F 4F/E	電流-R	目視	9	黃精忠	2023-12-04 14:10:22	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-04 14:10:24	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-04 14:10:26	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:08:57	
		電流-R	目視	47	黃精忠	2023-12-04 14:09:00	
		電流-S	目視	25	黃精忠	2023-12-04 14:09:03	
		電流-T	目視	27	黃精忠	2023-12-04 14:09:05	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:09:07	
		電流-R	目視	41	黃精忠	2023-12-04 14:09:11	
		電流-S	目視	24	黃精忠	2023-12-04 14:09:14	
		電流-T	目視	29	黃精忠	2023-12-04 14:09:16	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:07:32	
		電流-R	目視	20	黃精忠	2023-12-04 14:07:40	
		電流-S	目視	14	黃精忠	2023-12-04 14:07:42	
		電流-T	目視	19	黃精忠	2023-12-04 14:07:45	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:07:46	
		電流-R	目視	4	黃精忠	2023-12-04 14:07:54	
		電流-S	目視	2	黃精忠	2023-12-04 14:07:56	
		電流-T	目視	5	黃精忠	2023-12-04 14:07:58	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:06:16	
		電流-R	目視	14	黃精忠	2023-12-04 14:06:18	
		電流-S	目視	11	黃精忠	2023-12-04 14:06:21	
		電流-T	目視	7	黃精忠	2023-12-04 14:06:23	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:06:26	
		電流-R	目視	33	黃精忠	2023-12-04 14:06:29	
		電流-S	目視	27	黃精忠	2023-12-04 14:06:31	
		電流-T	目視	10	黃精忠	2023-12-04 14:06:34	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:05:00	
		電流-R	目視	19	黃精忠	2023-12-04 14:05:03	
		電流-S	目視	10	黃精忠	2023-12-04 14:05:05	
		電流-T	目視	11	黃精忠	2023-12-04 14:05:08	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:05:10	
		電流-R	目視	19	黃精忠	2023-12-04 14:05:16	
		電流-S	目視	23	黃精忠	2023-12-04 14:05:18	
		電流-T	目視	32	黃精忠	2023-12-04 14:05:21	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:03:45	
		電流-R	目視	21	黃精忠	2023-12-04 14:03:48	
		電流-S	目視	15	黃精忠	2023-12-04 14:03:51	
		電流-T	目視	15	黃精忠	2023-12-04 14:03:53	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:03:55	
		電流-R	目視	28	黃精忠	2023-12-04 14:04:00	
		電流-S	目視	29	黃精忠	2023-12-04 14:04:02	
		電流-T	目視	19	黃精忠	2023-12-04 14:04:05	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:01:42	
		電流-R	目視	25	黃精忠	2023-12-04 14:01:44	
		電流-S	目視	27	黃精忠	2023-12-04 14:01:47	
		電流-T	目視	14	黃精忠	2023-12-04 14:01:50	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 14:01:51	
		電流-R	目視	49	黃精忠	2023-12-04 14:01:57	
		電流-S	目視	28	黃精忠	2023-12-04 14:01:59	
		電流-T	目視	22	黃精忠	2023-12-04 14:02:02	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:16:31	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-04 10:16:41	
		電流-S	目視	3	黃精忠	2023-12-04 10:16:43	
		電流-T	目視	3	黃精忠	2023-12-04 10:16:45	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:16:46	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-04 10:16:49	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-04 10:16:51	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-04 10:16:53	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:13:00	
		電流-R	目視	16	黃精忠	2023-12-04 10:13:04	
		電流-S	目視	8	黃精忠	2023-12-04 10:13:07	

		電流-T	目視	13	黃精忠	2023-12-04 10:13:10	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:13:14	
		電流-R	目視	19	黃精忠	2023-12-04 10:13:17	
		電流-S	目視	17	黃精忠	2023-12-04 10:13:20	
		電流-T	目視	25	黃精忠	2023-12-04 10:13:23	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 09:50:15	
		電流-R	目視	6	黃精忠	2023-12-04 09:50:18	
		電流-S	目視	8	黃精忠	2023-12-04 09:50:20	
		電流-T	目視	12	黃精忠	2023-12-04 09:50:22	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 09:50:26	
		電流-R	目視	6	黃精忠	2023-12-04 09:50:28	
		電流-S	目視	3	黃精忠	2023-12-04 09:50:30	
		電流-T	目視	2	黃精忠	2023-12-04 09:50:32	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/04 15:55:17 2023/12/04 20:00:42 2023/12/05 12:27:55

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓 配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:29:11	
		電流-R	目視	10	陳明德	2023-12-05 10:29:15	
		電流-S	目視	5	陳明德	2023-12-05 10:29:18	
		電流-T	目視	5	陳明德	2023-12-05 10:29:20	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:29:22	
		電流-R	目視	23	陳明德	2023-12-05 10:29:27	
		電流-S	目視	18	陳明德	2023-12-05 10:29:30	
		電流-T	目視	17	陳明德	2023-12-05 10:29:34	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:24:41	
		電流-R	目視	8	陳明德	2023-12-05 10:24:51	
		電流-S	目視	10	陳明德	2023-12-05 10:24:54	
		電流-T	目視	9	陳明德	2023-12-05 10:24:56	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:24:58	
		電流-R	目視	4	陳明德	2023-12-05 10:25:03	
		電流-S	目視	7	陳明德	2023-12-05 10:25:06	
		電流-T	目視	7	陳明德	2023-12-05 10:25:08	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:22:55	
		電流-R	目視	25	陳明德	2023-12-05 10:22:59	
		電流-S	目視	12	陳明德	2023-12-05 10:23:02	
		電流-T	目視	20	陳明德	2023-12-05 10:23:06	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:23:08	
		電流-R	目視	25	陳明德	2023-12-05 10:23:12	
		電流-S	目視	12	陳明德	2023-12-05 10:23:15	
		電流-T	目視	8	陳明德	2023-12-05 10:23:18	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:21:27	
		電流-R	目視	0	陳明德	2023-12-05 10:21:33	
		電流-S	目視	1	陳明德	2023-12-05 10:21:36	
		電流-T	目視	0	陳明德	2023-12-05 10:21:38	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:21:40	
		電流-R	目視	9	陳明德	2023-12-05 10:21:47	
		電流-S	目視	0	陳明德	2023-12-05 10:21:50	
		電流-T	目視	0	陳明德	2023-12-05 10:21:53	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:19:27	
		電流-R	目視	34	陳明德	2023-12-05 10:19:36	
		電流-S	目視	29	陳明德	2023-12-05 10:19:40	
		電流-T	目視	30	陳明德	2023-12-05 10:19:44	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:19:45	
		電流-R	目視	40	陳明德	2023-12-05 10:19:51	
		電流-S	目視	21	陳明德	2023-12-05 10:19:54	
		電流-T	目視	26	陳明德	2023-12-05 10:19:57	

11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:16:49	
		電流-R	目視	16	陳明德	2023-12-05 10:16:54	
		電流-S	目視	13	陳明德	2023-12-05 10:16:58	
		電流-T	目視	14	陳明德	2023-12-05 10:17:01	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:17:03	
		電流-R	目視	5	陳明德	2023-12-05 10:17:09	
		電流-S	目視	1	陳明德	2023-12-05 10:17:14	
		電流-T	目視	4	陳明德	2023-12-05 10:17:18	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:14:21	
		電流-R	目視	16	陳明德	2023-12-05 10:14:27	
		電流-S	目視	14	陳明德	2023-12-05 10:14:31	
		電流-T	目視	10	陳明德	2023-12-05 10:14:34	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:14:36	
		電流-R	目視	35	陳明德	2023-12-05 10:14:42	
		電流-S	目視	20	陳明德	2023-12-05 10:14:46	
		電流-T	目視	8	陳明德	2023-12-05 10:14:49	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:12:35	
		電流-R	目視	19	陳明德	2023-12-05 10:12:40	
		電流-S	目視	13	陳明德	2023-12-05 10:12:44	
		電流-T	目視	9	陳明德	2023-12-05 10:12:47	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:12:49	
		電流-R	目視	16	陳明德	2023-12-05 10:12:59	
		電流-S	目視	14	陳明德	2023-12-05 10:13:02	
		電流-T	目視	32	陳明德	2023-12-05 10:13:09	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:11:04	
		電流-R	目視	23	陳明德	2023-12-05 10:11:10	
		電流-S	目視	22	陳明德	2023-12-05 10:11:13	
		電流-T	目視	22	陳明德	2023-12-05 10:11:16	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:11:18	
		電流-R	目視	21	陳明德	2023-12-05 10:11:24	
		電流-S	目視	33	陳明德	2023-12-05 10:11:28	
		電流-T	目視	23	陳明德	2023-12-05 10:11:33	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:08:56	
		電流-R	目視	21	陳明德	2023-12-05 10:09:00	
		電流-S	目視	30	陳明德	2023-12-05 10:09:03	
		電流-T	目視	10	陳明德	2023-12-05 10:09:07	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:09:09	
		電流-R	目視	45	陳明德	2023-12-05 10:09:15	
		電流-S	目視	27	陳明德	2023-12-05 10:09:19	
		電流-T	目視	29	陳明德	2023-12-05 10:09:22	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:31:47	
		電流-R	目視	0	陳明德	2023-12-05 10:31:53	
		電流-S	目視	2	陳明德	2023-12-05 10:31:56	
		電流-T	目視	3	陳明德	2023-12-05 10:31:58	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:32:00	
		電流-R	目視	0	陳明德	2023-12-05 10:32:04	
		電流-S	目視	0	陳明德	2023-12-05 10:32:06	
		電流-T	目視	0	陳明德	2023-12-05 10:32:08	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:35:47	
		電流-R	目視	11	陳明德	2023-12-05 10:35:54	
		電流-S	目視	0	陳明德	2023-12-05 10:35:57	
		電流-T	目視	15	陳明德	2023-12-05 10:36:01	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:36:04	
		電流-R	目視	24	陳明德	2023-12-05 10:36:08	
		電流-S	目視	15	陳明德	2023-12-05 10:36:11	
		電流-T	目視	24	陳明德	2023-12-05 10:36:15	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:52:45	
		電流-R	目視	6	陳明德	2023-12-05 10:52:51	
		電流-S	目視	8	陳明德	2023-12-05 10:52:54	
		電流-T	目視	13	陳明德	2023-12-05 10:52:58	
26	醫學科技大樓 B3F	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 10:53:00	
		電流-R	目視	7	陳明德	2023-12-05 10:54:51	
		電流-S	目視	0	陳明德	2023-12-05 10:54:53	

	B3/E	電流-T	目視	1	陳明德	2023-12-05 10:54:56	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/05 15:39:49

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/05 19:03:20

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/06 11:08:43

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:29:03	
		電流-R	目視	7	徐永誠	2023-12-06 09:30:19	
		電流-S	目視	5	徐永誠	2023-12-06 09:30:35	
		電流-T	目視	5	徐永誠	2023-12-06 09:30:43	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:30:45	
		電流-R	目視	27	徐永誠	2023-12-06 09:30:50	
		電流-S	目視	23	徐永誠	2023-12-06 09:30:54	
		電流-T	目視	17	徐永誠	2023-12-06 09:30:58	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:24:05	
		電流-R	目視	11	徐永誠	2023-12-06 09:24:10	
		電流-S	目視	10	徐永誠	2023-12-06 09:24:13	
		電流-T	目視	9	徐永誠	2023-12-06 09:24:15	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:24:17	
		電流-R	目視	7	徐永誠	2023-12-06 09:24:21	
		電流-S	目視	10	徐永誠	2023-12-06 09:24:24	
		電流-T	目視	9	徐永誠	2023-12-06 09:24:26	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:21:31	
		電流-R	目視	27	徐永誠	2023-12-06 09:21:35	
		電流-S	目視	15	徐永誠	2023-12-06 09:21:38	
		電流-T	目視	26	徐永誠	2023-12-06 09:21:41	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:21:42	
		電流-R	目視	22	徐永誠	2023-12-06 09:21:46	
		電流-S	目視	18	徐永誠	2023-12-06 09:21:49	
		電流-T	目視	18	徐永誠	2023-12-06 09:21:52	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:19:22	
		電流-R	目視	5	徐永誠	2023-12-06 09:19:25	
		電流-S	目視	2	徐永誠	2023-12-06 09:19:27	
		電流-T	目視	2	徐永誠	2023-12-06 09:19:30	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:19:31	
		電流-R	目視	11	徐永誠	2023-12-06 09:19:35	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2023-12-06 09:19:38	
		電流-T	目視	0	徐永誠	2023-12-06 09:19:41	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:16:59	
		電流-R	目視	37	徐永誠	2023-12-06 09:17:03	
		電流-S	目視	28	徐永誠	2023-12-06 09:17:05	
		電流-T	目視	29	徐永誠	2023-12-06 09:17:09	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:17:10	
		電流-R	目視	37	徐永誠	2023-12-06 09:17:16	
		電流-S	目視	24	徐永誠	2023-12-06 09:17:19	
		電流-T	目視	29	徐永誠	2023-12-06 09:17:21	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:15:04	
		電流-R	目視	19	徐永誠	2023-12-06 09:15:08	
		電流-S	目視	15	徐永誠	2023-12-06 09:15:11	
		電流-T	目視	15	徐永誠	2023-12-06 09:15:14	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:15:16	
		電流-R	目視	4	徐永誠	2023-12-06 09:15:20	
		電流-S	目視	1	徐永誠	2023-12-06 09:15:23	
		電流-T	目視	2	徐永誠	2023-12-06 09:15:25	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:13:15	
		電流-R	目視	17	徐永誠	2023-12-06 09:13:18	
		電流-S	目視	9	徐永誠	2023-12-06 09:13:20	
		電流-T	目視	0	徐永誠	2023-12-06 09:13:23	

14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:13:24	
		電流-R	目視	25	徐永誠	2023-12-06 09:13:28	
		電流-S	目視	25	徐永誠	2023-12-06 09:13:31	
		電流-T	目視	7	徐永誠	2023-12-06 09:13:36	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:12:00	
		電流-R	目視	18	徐永誠	2023-12-06 09:12:03	
		電流-S	目視	14	徐永誠	2023-12-06 09:12:06	
		電流-T	目視	9	徐永誠	2023-12-06 09:12:09	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:12:10	
		電流-R	目視	19	徐永誠	2023-12-06 09:12:15	
		電流-S	目視	28	徐永誠	2023-12-06 09:12:18	
		電流-T	目視	32	徐永誠	2023-12-06 09:12:21	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:10:41	
		電流-R	目視	16	徐永誠	2023-12-06 09:10:45	
		電流-S	目視	13	徐永誠	2023-12-06 09:10:48	
		電流-T	目視	16	徐永誠	2023-12-06 09:10:50	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:10:52	
		電流-R	目視	28	徐永誠	2023-12-06 09:10:59	
		電流-S	目視	21	徐永誠	2023-12-06 09:11:02	
		電流-T	目視	29	徐永誠	2023-12-06 09:11:05	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:09:18	
		電流-R	目視	17	徐永誠	2023-12-06 09:09:22	
		電流-S	目視	26	徐永誠	2023-12-06 09:09:27	
		電流-T	目視	10	徐永誠	2023-12-06 09:09:30	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:09:31	
		電流-R	目視	42	徐永誠	2023-12-06 09:09:37	
		電流-S	目視	33	徐永誠	2023-12-06 09:09:40	
		電流-T	目視	32	徐永誠	2023-12-06 09:09:42	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:12:46	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2023-12-06 10:12:50	
		電流-S	目視	2	徐永誠	2023-12-06 10:12:53	
		電流-T	目視	3	徐永誠	2023-12-06 10:12:56	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:12:57	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2023-12-06 10:13:02	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2023-12-06 10:13:04	
		電流-T	目視	0	徐永誠	2023-12-06 10:13:06	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:15:58	
		電流-R	目視	12	徐永誠	2023-12-06 10:16:02	
		電流-S	目視	9	徐永誠	2023-12-06 10:16:05	
		電流-T	目視	7	徐永誠	2023-12-06 10:16:08	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:16:11	
		電流-R	目視	26	徐永誠	2023-12-06 10:16:15	
		電流-S	目視	17	徐永誠	2023-12-06 10:16:19	
		電流-T	目視	23	徐永誠	2023-12-06 10:16:22	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 08:41:33	
		電流-R	目視	6	徐永誠	2023-12-06 08:41:42	
		電流-S	目視	8	徐永誠	2023-12-06 08:41:45	
		電流-T	目視	12	徐永誠	2023-12-06 08:41:48	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 08:41:52	
		電流-R	目視	4	徐永誠	2023-12-06 08:41:55	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2023-12-06 08:41:59	
		電流-T	目視	1	徐永誠	2023-12-06 08:42:02	
備註:							
改善措施:							

—

承商工程師：李中榮
2023/12/06 14:35:26

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/06 19:03:25

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/07 17:33:59

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 07 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:34:30	

1	醫學科技大樓 1F 1F/N	電流-R	目視	10	施元晟	2023-12-07 10:34:33	
		電流-S	目視	5	施元晟	2023-12-07 10:34:36	
		電流-T	目視	0	施元晟	2023-12-07 10:34:38	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:34:39	
		電流-R	目視	28	施元晟	2023-12-07 10:34:43	
		電流-S	目視	22	施元晟	2023-12-07 10:34:45	
		電流-T	目視	18	施元晟	2023-12-07 10:34:47	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:33:03	
		電流-R	目視	11	施元晟	2023-12-07 10:33:07	
		電流-S	目視	10	施元晟	2023-12-07 10:33:09	
		電流-T	目視	10	施元晟	2023-12-07 10:33:12	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:33:13	
		電流-R	目視	7	施元晟	2023-12-07 10:33:16	
		電流-S	目視	9	施元晟	2023-12-07 10:33:18	
		電流-T	目視	9	施元晟	2023-12-07 10:33:20	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:31:42	
		電流-R	目視	24	施元晟	2023-12-07 10:31:45	
		電流-S	目視	12	施元晟	2023-12-07 10:31:48	
		電流-T	目視	21	施元晟	2023-12-07 10:31:50	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:31:53	
		電流-R	目視	22	施元晟	2023-12-07 10:31:56	
		電流-S	目視	16	施元晟	2023-12-07 10:31:59	
		電流-T	目視	11	施元晟	2023-12-07 10:32:01	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:28:29	
		電流-R	目視	5	施元晟	2023-12-07 10:28:33	
		電流-S	目視	2	施元晟	2023-12-07 10:28:35	
		電流-T	目視	2	施元晟	2023-12-07 10:28:37	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:28:39	
		電流-R	目視	12	施元晟	2023-12-07 10:28:42	
		電流-S	目視	0	施元晟	2023-12-07 10:28:44	
		電流-T	目視	0	施元晟	2023-12-07 10:28:46	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:27:08	
		電流-R	目視	39	施元晟	2023-12-07 10:27:12	
		電流-S	目視	29	施元晟	2023-12-07 10:27:14	
		電流-T	目視	30	施元晟	2023-12-07 10:27:16	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:27:17	
		電流-R	目視	39	施元晟	2023-12-07 10:27:21	
		電流-S	目視	23	施元晟	2023-12-07 10:27:24	
		電流-T	目視	22	施元晟	2023-12-07 10:27:27	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:25:45	
		電流-R	目視	23	施元晟	2023-12-07 10:25:49	
		電流-S	目視	13	施元晟	2023-12-07 10:25:52	
		電流-T	目視	19	施元晟	2023-12-07 10:25:56	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:25:57	
		電流-R	目視	4	施元晟	2023-12-07 10:26:02	
		電流-S	目視	2	施元晟	2023-12-07 10:26:05	
		電流-T	目視	3	施元晟	2023-12-07 10:26:07	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:23:43	
		電流-R	目視	16	施元晟	2023-12-07 10:23:47	
		電流-S	目視	9	施元晟	2023-12-07 10:23:49	
		電流-T	目視	7	施元晟	2023-12-07 10:23:51	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:23:52	
		電流-R	目視	27	施元晟	2023-12-07 10:23:56	
		電流-S	目視	17	施元晟	2023-12-07 10:23:59	
		電流-T	目視	5	施元晟	2023-12-07 10:24:15	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:22:18	
		電流-R	目視	19	施元晟	2023-12-07 10:22:21	
		電流-S	目視	14	施元晟	2023-12-07 10:22:24	
		電流-T	目視	9	施元晟	2023-12-07 10:22:26	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:22:28	
		電流-R	目視	13	施元晟	2023-12-07 10:22:32	
		電流-S	目視	21	施元晟	2023-12-07 10:22:34	
		電流-T	目視	31	施元晟	2023-12-07 10:22:37	

17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:20:13	
		電流-R	目視	21	施元晟	2023-12-07 10:20:16	
		電流-S	目視	16	施元晟	2023-12-07 10:20:19	
		電流-T	目視	17	施元晟	2023-12-07 10:20:21	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:20:22	
		電流-R	目視	26	施元晟	2023-12-07 10:20:26	
		電流-S	目視	22	施元晟	2023-12-07 10:20:29	
		電流-T	目視	19	施元晟	2023-12-07 10:20:31	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:17:40	
		電流-R	目視	20	施元晟	2023-12-07 10:17:46	
		電流-S	目視	28	施元晟	2023-12-07 10:17:48	
		電流-T	目視	12	施元晟	2023-12-07 10:17:51	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:17:52	
		電流-R	目視	47	施元晟	2023-12-07 10:17:56	
		電流-S	目視	28	施元晟	2023-12-07 10:17:59	
		電流-T	目視	31	施元晟	2023-12-07 10:18:01	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:36:01	
		電流-R	目視	0	施元晟	2023-12-07 10:36:07	
		電流-S	目視	2	施元晟	2023-12-07 10:36:10	
		電流-T	目視	3	施元晟	2023-12-07 10:36:12	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:36:13	
		電流-R	目視	0	施元晟	2023-12-07 10:36:17	
		電流-S	目視	0	施元晟	2023-12-07 10:36:19	
		電流-T	目視	0	施元晟	2023-12-07 10:36:21	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:39:49	
		電流-R	目視	9	施元晟	2023-12-07 10:39:52	
		電流-S	目視	0	施元晟	2023-12-07 10:39:54	
		電流-T	目視	8	施元晟	2023-12-07 10:39:56	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 10:39:57	
		電流-R	目視	27	施元晟	2023-12-07 10:40:04	
		電流-S	目視	12	施元晟	2023-12-07 10:40:07	
		電流-T	目視	23	施元晟	2023-12-07 10:40:10	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 09:28:24	
		電流-R	目視	5.6	施元晟	2023-12-07 09:28:33	
		電流-S	目視	8.3	施元晟	2023-12-07 09:28:39	
		電流-T	目視	11.8	施元晟	2023-12-07 09:28:43	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 09:28:45	
		電流-R	目視	2.8	施元晟	2023-12-07 09:28:52	
		電流-S	目視	2.7	施元晟	2023-12-07 09:28:56	
		電流-T	目視	2.4	施元晟	2023-12-07 09:29:00	
備註：							
改善措施：							

承商工程師：李中榮
2023/12/07 19:18:41

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/07 19:19:57

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/08 15:28:51

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:34:59	
		電流-R	目視	11	陳柏維	2023-12-08 10:35:02	
		電流-S	目視	5	陳柏維	2023-12-08 10:35:04	
		電流-T	目視	6	陳柏維	2023-12-08 10:35:06	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:35:07	
		電流-R	目視	26	陳柏維	2023-12-08 10:35:10	
		電流-S	目視	21	陳柏維	2023-12-08 10:35:13	
		電流-T	目視	17	陳柏維	2023-12-08 10:35:16	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:29:30	
		電流-R	目視	12	陳柏維	2023-12-08 10:29:35	
		電流-S	目視	10	陳柏維	2023-12-08 10:29:38	
		電流-T	目視	9	陳柏維	2023-12-08 10:29:41	

4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:29:42	
		電流-R	目視	7	陳柏維	2023-12-08 10:29:46	
		電流-S	目視	9	陳柏維	2023-12-08 10:29:48	
		電流-T	目視	10	陳柏維	2023-12-08 10:29:51	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:27:49	
		電流-R	目視	24	陳柏維	2023-12-08 10:27:53	
		電流-S	目視	13	陳柏維	2023-12-08 10:27:57	
		電流-T	目視	24	陳柏維	2023-12-08 10:28:00	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:28:02	
		電流-R	目視	23	陳柏維	2023-12-08 10:28:07	
		電流-S	目視	17	陳柏維	2023-12-08 10:28:10	
		電流-T	目視	11	陳柏維	2023-12-08 10:28:14	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:26:10	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-08 10:26:12	
		電流-S	目視	4	陳柏維	2023-12-08 10:26:14	
		電流-T	目視	3	陳柏維	2023-12-08 10:26:16	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:26:17	
		電流-R	目視	6	陳柏維	2023-12-08 10:26:20	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-08 10:26:21	
		電流-T	目視	0	陳柏維	2023-12-08 10:26:23	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:24:35	
		電流-R	目視	37	陳柏維	2023-12-08 10:24:39	
		電流-S	目視	29	陳柏維	2023-12-08 10:25:08	
		電流-T	目視	32	陳柏維	2023-12-08 10:25:10	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:25:11	
		電流-R	目視	36	陳柏維	2023-12-08 10:25:22	
		電流-S	目視	21	陳柏維	2023-12-08 10:25:25	
		電流-T	目視	20	陳柏維	2023-12-08 10:25:29	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:22:58	
		電流-R	目視	16	陳柏維	2023-12-08 10:23:02	
		電流-S	目視	10	陳柏維	2023-12-08 10:23:05	
		電流-T	目視	21	陳柏維	2023-12-08 10:23:22	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:23:51	
		電流-R	目視	4	陳柏維	2023-12-08 10:23:54	
		電流-S	目視	3	陳柏維	2023-12-08 10:23:56	
		電流-T	目視	3	陳柏維	2023-12-08 10:23:58	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:22:10	
		電流-R	目視	14	陳柏維	2023-12-08 10:22:12	
		電流-S	目視	21	陳柏維	2023-12-08 10:22:15	
		電流-T	目視	7	陳柏維	2023-12-08 10:22:17	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:22:26	
		電流-R	目視	29	陳柏維	2023-12-08 10:22:30	
		電流-S	目視	31	陳柏維	2023-12-08 10:22:34	
		電流-T	目視	14	陳柏維	2023-12-08 10:22:36	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:18:42	
		電流-R	目視	16	陳柏維	2023-12-08 10:18:51	
		電流-S	目視	12	陳柏維	2023-12-08 10:18:54	
		電流-T	目視	9	陳柏維	2023-12-08 10:18:58	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:19:27	
		電流-R	目視	16	陳柏維	2023-12-08 10:19:31	
		電流-S	目視	22	陳柏維	2023-12-08 10:19:33	
		電流-T	目視	31	陳柏維	2023-12-08 10:19:38	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:17:06	
		電流-R	目視	18	陳柏維	2023-12-08 10:17:10	
		電流-S	目視	16	陳柏維	2023-12-08 10:17:12	
		電流-T	目視	21	陳柏維	2023-12-08 10:17:15	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:17:16	
		電流-R	目視	22	陳柏維	2023-12-08 10:17:21	
		電流-S	目視	33	陳柏維	2023-12-08 10:17:32	
		電流-T	目視	27	陳柏維	2023-12-08 10:17:35	
19	醫學科技大樓 10F	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:13:00	
		電流-R	目視	21	陳柏維	2023-12-08 10:13:03	

	10F/N	電流-S	目視	23	陳柏維	2023-12-08 10:13:05	
		電流-T	目視	13	陳柏維	2023-12-08 10:13:07	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:13:09	
		電流-R	目視	48	陳柏維	2023-12-08 10:13:16	
		電流-S	目視	32	陳柏維	2023-12-08 10:13:19	
		電流-T	目視	28	陳柏維	2023-12-08 10:13:21	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:38:48	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-08 10:38:51	
		電流-S	目視	2	陳柏維	2023-12-08 10:39:04	
		電流-T	目視	3	陳柏維	2023-12-08 10:39:06	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:39:07	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-08 10:39:09	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-08 10:39:11	
		電流-T	目視	0	陳柏維	2023-12-08 10:39:13	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:41:10	
		電流-R	目視	9	陳柏維	2023-12-08 10:41:13	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-08 10:41:18	
		電流-T	目視	10	陳柏維	2023-12-08 10:41:28	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 10:41:29	
		電流-R	目視	28	陳柏維	2023-12-08 10:41:33	
		電流-S	目視	13	陳柏維	2023-12-08 10:41:36	
		電流-T	目視	23	陳柏維	2023-12-08 10:41:39	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 11:12:17	
		電流-R	目視	6	陳柏維	2023-12-08 11:12:19	
		電流-S	目視	8	陳柏維	2023-12-08 11:12:22	
		電流-T	目視	12	陳柏維	2023-12-08 11:12:24	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 11:12:26	
		電流-R	目視	3	陳柏維	2023-12-08 11:12:28	
		電流-S	目視	2	陳柏維	2023-12-08 11:12:30	
		電流-T	目視	2	陳柏維	2023-12-08 11:12:32	
備註:							
改善措施:							

承租工程師：李中榮
2023/12/08 19:21:46

承租駐院主任：謝濱隆
2023/12/08 19:23:13

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/11 16:20:15

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:03:50	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:03:53	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:03:55	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:03:58	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:03:59	
		電流-R	目視	13	陳建誌	2023-12-09 10:04:03	
		電流-S	目視	11	陳建誌	2023-12-09 10:04:05	
		電流-T	目視	13	陳建誌	2023-12-09 10:04:08	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:00:16	
		電流-R	目視	4	陳建誌	2023-12-09 10:00:20	
		電流-S	目視	4	陳建誌	2023-12-09 10:00:22	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:00:24	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:00:26	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:00:29	
		電流-S	目視	4	陳建誌	2023-12-09 10:00:31	
		電流-T	目視	3	陳建誌	2023-12-09 10:00:33	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:58:11	
		電流-R	目視	25	陳建誌	2023-12-09 09:58:15	
		電流-S	目視	29	陳建誌	2023-12-09 09:58:17	
		電流-T	目視	17	陳建誌	2023-12-09 09:58:20	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:58:21	
		電流-R	目視	20	陳建誌	2023-12-09 09:58:24	
		電流-S	目視	12	陳建誌	2023-12-09 09:58:27	

		電流-T	目視	10	陳建誌	2023-12-09 09:58:29	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:56:57	
		電流-R	目視	5	陳建誌	2023-12-09 09:57:02	
		電流-S	目視	4	陳建誌	2023-12-09 09:57:04	
		電流-T	目視	3	陳建誌	2023-12-09 09:57:06	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:57:08	
		電流-R	目視	8	陳建誌	2023-12-09 09:57:11	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-09 09:57:13	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-09 09:57:15	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:51:45	
		電流-R	目視	22	陳建誌	2023-12-09 09:51:48	
		電流-S	目視	20	陳建誌	2023-12-09 09:51:51	
		電流-T	目視	24	陳建誌	2023-12-09 09:51:53	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:51:55	
		電流-R	目視	26	陳建誌	2023-12-09 09:51:58	
		電流-S	目視	16	陳建誌	2023-12-09 09:52:01	
		電流-T	目視	26	陳建誌	2023-12-09 09:52:04	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:50:32	
		電流-R	目視	14	陳建誌	2023-12-09 09:50:35	
		電流-S	目視	9	陳建誌	2023-12-09 09:50:38	
		電流-T	目視	9	陳建誌	2023-12-09 09:50:40	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:50:41	
		電流-R	目視	3	陳建誌	2023-12-09 09:50:45	
		電流-S	目視	1	陳建誌	2023-12-09 09:50:47	
		電流-T	目視	3	陳建誌	2023-12-09 09:50:49	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:49:11	
		電流-R	目視	11	陳建誌	2023-12-09 09:49:17	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-09 09:49:19	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-09 09:49:21	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:49:22	
		電流-R	目視	18	陳建誌	2023-12-09 09:49:26	
		電流-S	目視	15	陳建誌	2023-12-09 09:49:29	
		電流-T	目視	7	陳建誌	2023-12-09 09:49:31	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:47:56	
		電流-R	目視	12	陳建誌	2023-12-09 09:48:00	
		電流-S	目視	10	陳建誌	2023-12-09 09:48:02	
		電流-T	目視	7	陳建誌	2023-12-09 09:48:05	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:48:06	
		電流-R	目視	13	陳建誌	2023-12-09 09:48:10	
		電流-S	目視	10	陳建誌	2023-12-09 09:48:12	
		電流-T	目視	15	陳建誌	2023-12-09 09:48:15	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:46:40	
		電流-R	目視	10	陳建誌	2023-12-09 09:46:44	
		電流-S	目視	20	陳建誌	2023-12-09 09:46:46	
		電流-T	目視	8	陳建誌	2023-12-09 09:46:49	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:46:50	
		電流-R	目視	21	陳建誌	2023-12-09 09:46:55	
		電流-S	目視	39	陳建誌	2023-12-09 09:46:57	
		電流-T	目視	25	陳建誌	2023-12-09 09:47:00	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:44:52	
		電流-R	目視	14	陳建誌	2023-12-09 09:44:57	
		電流-S	目視	17	陳建誌	2023-12-09 09:44:59	
		電流-T	目視	7	陳建誌	2023-12-09 09:45:02	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:45:03	
		電流-R	目視	44	陳建誌	2023-12-09 09:45:07	
		電流-S	目視	17	陳建誌	2023-12-09 09:45:10	
		電流-T	目視	11	陳建誌	2023-12-09 09:45:13	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:12:37	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:12:40	
		電流-S	目視	2	陳建誌	2023-12-09 10:12:42	
		電流-T	目視	3	陳建誌	2023-12-09 10:12:44	
	醫學科技大樓	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:12:45	

22	B1F B1/E	電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:12:50	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:12:52	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:12:54	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:15:31	
		電流-R	目視	8	陳建誌	2023-12-09 10:15:35	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:15:37	
		電流-T	目視	1	陳建誌	2023-12-09 10:15:40	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:15:41	
		電流-R	目視	14	陳建誌	2023-12-09 10:15:45	
		電流-S	目視	8	陳建誌	2023-12-09 10:15:48	
		電流-T	目視	21	陳建誌	2023-12-09 10:15:50	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:21:25	
		電流-R	目視	5	陳建誌	2023-12-09 09:21:31	
		電流-S	目視	8	陳建誌	2023-12-09 09:21:34	
		電流-T	目視	11	陳建誌	2023-12-09 09:21:37	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 09:21:38	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-09 09:21:44	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-09 09:21:47	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-09 09:21:49	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/09 15:20:01 2023/12/09 15:21:31 2023/12/11 16:20:35

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓 配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:09:43	
		電流-R	目視	6	林建興	2023-12-10 16:09:47	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 16:09:50	
		電流-T	目視	5	林建興	2023-12-10 16:09:54	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:09:55	
		電流-R	目視	13	林建興	2023-12-10 16:10:00	
		電流-S	目視	12	林建興	2023-12-10 16:10:04	
		電流-T	目視	12	林建興	2023-12-10 16:10:08	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:05:26	
		電流-R	目視	3	林建興	2023-12-10 16:05:32	
		電流-S	目視	3	林建興	2023-12-10 16:05:35	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-10 16:05:38	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:05:39	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-10 16:05:43	
		電流-S	目視	4	林建興	2023-12-10 16:05:47	
		電流-T	目視	3	林建興	2023-12-10 16:05:50	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:03:46	
		電流-R	目視	21	林建興	2023-12-10 16:03:50	
		電流-S	目視	12	林建興	2023-12-10 16:03:55	
		電流-T	目視	17	林建興	2023-12-10 16:04:00	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:04:02	
		電流-R	目視	22	林建興	2023-12-10 16:04:06	
		電流-S	目視	17	林建興	2023-12-10 16:04:10	
		電流-T	目視	13	林建興	2023-12-10 16:04:14	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:02:18	
		電流-R	目視	5	林建興	2023-12-10 16:02:22	
		電流-S	目視	5	林建興	2023-12-10 16:02:25	
		電流-T	目視	3	林建興	2023-12-10 16:02:29	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:02:30	
		電流-R	目視	10	林建興	2023-12-10 16:02:37	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 16:02:41	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-10 16:02:43	
	醫學科技大樓	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:00:46	
		電流-R	目視	15	林建興	2023-12-10 16:00:50	

9	5F 5F/N	電流-S	目視	11	林建興	2023-12-10 16:00:54	
		電流-T	目視	16	林建興	2023-12-10 16:00:58	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:00:59	
		電流-R	目視	24	林建興	2023-12-10 16:01:04	
		電流-S	目視	12	林建興	2023-12-10 16:01:09	
		電流-T	目視	23	林建興	2023-12-10 16:01:14	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 15:58:15	
		電流-R	目視	9	林建興	2023-12-10 15:58:19	
		電流-S	目視	13	林建興	2023-12-10 15:58:23	
		電流-T	目視	10	林建興	2023-12-10 15:58:29	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 15:59:31	
		電流-R	目視	3	林建興	2023-12-10 15:59:25	
		電流-S	目視	2	林建興	2023-12-10 15:59:11	
		電流-T	目視	4	林建興	2023-12-10 15:59:02	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 15:56:47	
		電流-R	目視	2	林建興	2023-12-10 15:56:51	
		電流-S	目視	9	林建興	2023-12-10 15:56:55	
		電流-T	目視	8	林建興	2023-12-10 15:56:58	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 15:56:59	
		電流-R	目視	25	林建興	2023-12-10 15:57:04	
		電流-S	目視	16	林建興	2023-12-10 15:57:08	
		電流-T	目視	7	林建興	2023-12-10 15:57:12	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 15:54:24	
		電流-R	目視	9	林建興	2023-12-10 15:54:29	
		電流-S	目視	8	林建興	2023-12-10 15:54:33	
		電流-T	目視	8	林建興	2023-12-10 15:54:37	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 15:54:38	
		電流-R	目視	13	林建興	2023-12-10 15:54:45	
		電流-S	目視	12	林建興	2023-12-10 15:54:48	
		電流-T	目視	37	林建興	2023-12-10 15:54:54	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 15:52:50	
		電流-R	目視	10	林建興	2023-12-10 15:52:54	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 15:52:58	
		電流-T	目視	8	林建興	2023-12-10 15:53:02	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 15:53:03	
		電流-R	目視	15	林建興	2023-12-10 15:53:08	
		電流-S	目視	21	林建興	2023-12-10 15:53:12	
		電流-T	目視	27	林建興	2023-12-10 15:53:18	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 15:51:14	
		電流-R	目視	17	林建興	2023-12-10 15:51:19	
		電流-S	目視	17	林建興	2023-12-10 15:51:23	
		電流-T	目視	7	林建興	2023-12-10 15:51:29	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 15:51:30	
		電流-R	目視	52	林建興	2023-12-10 15:51:36	
		電流-S	目視	18	林建興	2023-12-10 15:51:40	
		電流-T	目視	26	林建興	2023-12-10 15:51:45	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:11:33	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-10 16:11:36	
		電流-S	目視	2	林建興	2023-12-10 16:11:39	
		電流-T	目視	3	林建興	2023-12-10 16:11:42	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:11:43	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-10 16:11:49	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 16:11:51	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-10 16:11:53	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:15:52	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-10 16:15:56	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 16:15:58	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-10 16:16:00	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 16:16:02	
		電流-R	目視	11	林建興	2023-12-10 16:16:09	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 16:16:12	
		電流-T	目視	21	林建興	2023-12-10 16:16:17	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 10:43:34	

25	醫學科技大樓 B3F B3/N	電流-R	目視	6	林建興	2023-12-10 10:43:39	
		電流-S	目視	8	林建興	2023-12-10 10:43:44	
		電流-T	目視	12	林建興	2023-12-10 10:43:48	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 10:44:40	
		電流-R	目視	3	林建興	2023-12-10 10:43:56	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 10:44:00	
		電流-T	目視	1	林建興	2023-12-10 10:44:55	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/10 18:34:01

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/10 18:34:26

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/11 16:27:58

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:18:14	
		電流-R	目視	7	林琮凱	2023-12-11 14:18:20	
		電流-S	目視	21	林琮凱	2023-12-11 14:18:22	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:18:25	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:18:26	
		電流-R	目視	26	林琮凱	2023-12-11 14:18:32	
		電流-S	目視	22	林琮凱	2023-12-11 14:18:35	
		電流-T	目視	18	林琮凱	2023-12-11 14:18:37	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:11:11	
		電流-R	目視	9	林琮凱	2023-12-11 14:11:16	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2023-12-11 14:11:18	
		電流-T	目視	8	林琮凱	2023-12-11 14:11:20	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:11:21	
		電流-R	目視	8	林琮凱	2023-12-11 14:11:23	
		電流-S	目視	7	林琮凱	2023-12-11 14:11:26	
		電流-T	目視	9	林琮凱	2023-12-11 14:11:29	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:09:50	
		電流-R	目視	27	林琮凱	2023-12-11 14:09:54	
		電流-S	目視	13	林琮凱	2023-12-11 14:09:56	
		電流-T	目視	20	林琮凱	2023-12-11 14:09:58	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:10:00	
		電流-R	目視	23	林琮凱	2023-12-11 14:10:04	
		電流-S	目視	20	林琮凱	2023-12-11 14:10:07	
		電流-T	目視	15	林琮凱	2023-12-11 14:10:09	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:09:19	
		電流-R	目視	13	林琮凱	2023-12-11 14:09:22	
		電流-S	目視	3	林琮凱	2023-12-11 14:09:24	
		電流-T	目視	2	林琮凱	2023-12-11 14:09:26	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:09:28	
		電流-R	目視	10	林琮凱	2023-12-11 14:09:30	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:09:32	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:09:34	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:07:46	
		電流-R	目視	34	林琮凱	2023-12-11 14:07:51	
		電流-S	目視	28	林琮凱	2023-12-11 14:07:56	
		電流-T	目視	28	林琮凱	2023-12-11 14:07:59	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:08:00	
		電流-R	目視	38	林琮凱	2023-12-11 14:08:28	
		電流-S	目視	24	林琮凱	2023-12-11 14:08:32	
		電流-T	目視	29	林琮凱	2023-12-11 14:08:36	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:07:04	
		電流-R	目視	21	林琮凱	2023-12-11 14:07:07	
		電流-S	目視	11	林琮凱	2023-12-11 14:07:09	
		電流-T	目視	22	林琮凱	2023-12-11 14:07:12	
	醫學科技大樓	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:07:13	
		電流-R	目視	5	林琮凱	2023-12-11 14:07:15	

12	6F 6F/E	電流-S	目視	1	林琮凱	2023-12-11 14:07:17	
		電流-T	目視	5	林琮凱	2023-12-11 14:07:20	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:05:38	
		電流-R	目視	19	林琮凱	2023-12-11 14:05:41	
		電流-S	目視	10	林琮凱	2023-12-11 14:05:44	
		電流-T	目視	9	林琮凱	2023-12-11 14:05:46	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:05:48	
		電流-R	目視	32	林琮凱	2023-12-11 14:06:17	
		電流-S	目視	21	林琮凱	2023-12-11 14:06:19	
		電流-T	目視	10	林琮凱	2023-12-11 14:06:22	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:04:22	
		電流-R	目視	21	林琮凱	2023-12-11 14:04:25	
		電流-S	目視	13	林琮凱	2023-12-11 14:04:30	
		電流-T	目視	11	林琮凱	2023-12-11 14:04:33	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:05:06	
		電流-R	目視	20	林琮凱	2023-12-11 14:05:09	
		電流-S	目視	28	林琮凱	2023-12-11 14:05:12	
		電流-T	目視	34	林琮凱	2023-12-11 14:05:15	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:03:20	
		電流-R	目視	19	林琮凱	2023-12-11 14:03:49	
		電流-S	目視	17	林琮凱	2023-12-11 14:03:51	
		電流-T	目視	19	林琮凱	2023-12-11 14:03:54	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:03:55	
		電流-R	目視	27	林琮凱	2023-12-11 14:03:58	
		電流-S	目視	22	林琮凱	2023-12-11 14:04:01	
		電流-T	目視	28	林琮凱	2023-12-11 14:04:04	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:01:59	
		電流-R	目視	22	林琮凱	2023-12-11 14:01:53	
		電流-S	目視	23	林琮凱	2023-12-11 14:02:07	
		電流-T	目視	12	林琮凱	2023-12-11 14:02:09	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:02:10	
		電流-R	目視	51	林琮凱	2023-12-11 14:02:18	
		電流-S	目視	32	林琮凱	2023-12-11 14:02:21	
		電流-T	目視	19	林琮凱	2023-12-11 14:02:23	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:58:53	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:58:57	
		電流-S	目視	2	林琮凱	2023-12-11 14:58:59	
		電流-T	目視	3	林琮凱	2023-12-11 14:59:02	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:59:03	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:59:05	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:59:07	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:59:10	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 15:02:01	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2023-12-11 15:02:04	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-11 15:02:07	
		電流-T	目視	7	林琮凱	2023-12-11 15:02:09	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 15:02:11	
		電流-R	目視	22	林琮凱	2023-12-11 15:02:13	
		電流-S	目視	16	林琮凱	2023-12-11 15:02:16	
		電流-T	目視	23	林琮凱	2023-12-11 15:02:18	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 09:00:01	
		電流-R	目視	7	林琮凱	2023-12-11 09:00:05	
		電流-S	目視	12	林琮凱	2023-12-11 09:00:08	
		電流-T	目視	13	林琮凱	2023-12-11 09:00:11	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 09:00:13	
		電流-R	目視	7	林琮凱	2023-12-11 09:00:19	
		電流-S	目視	4	林琮凱	2023-12-11 09:00:24	
		電流-T	目視	2	林琮凱	2023-12-11 09:00:28	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:42:24	
		電流-R	目視	10	陳建誌	2023-12-12 09:42:28	
		電流-S	目視	6	陳建誌	2023-12-12 09:42:31	
		電流-T	目視	6	陳建誌	2023-12-12 09:42:34	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:42:35	
		電流-R	目視	25	陳建誌	2023-12-12 09:42:39	
		電流-S	目視	22	陳建誌	2023-12-12 09:42:42	
		電流-T	目視	17	陳建誌	2023-12-12 09:42:45	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:39:09	
		電流-R	目視	7	陳建誌	2023-12-12 09:39:13	
		電流-S	目視	9	陳建誌	2023-12-12 09:39:15	
		電流-T	目視	7	陳建誌	2023-12-12 09:39:18	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:39:19	
		電流-R	目視	7	陳建誌	2023-12-12 09:39:22	
		電流-S	目視	7	陳建誌	2023-12-12 09:39:24	
		電流-T	目視	9	陳建誌	2023-12-12 09:39:27	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:37:35	
		電流-R	目視	24	陳建誌	2023-12-12 09:37:39	
		電流-S	目視	13	陳建誌	2023-12-12 09:37:43	
		電流-T	目視	19	陳建誌	2023-12-12 09:37:46	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:37:47	
		電流-R	目視	25	陳建誌	2023-12-12 09:37:51	
		電流-S	目視	17	陳建誌	2023-12-12 09:37:55	
		電流-T	目視	13	陳建誌	2023-12-12 09:37:58	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:36:01	
		電流-R	目視	5	陳建誌	2023-12-12 09:36:05	
		電流-S	目視	4	陳建誌	2023-12-12 09:36:07	
		電流-T	目視	3	陳建誌	2023-12-12 09:36:10	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:36:11	
		電流-R	目視	10	陳建誌	2023-12-12 09:36:15	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-12 09:36:17	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-12 09:36:20	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:34:39	
		電流-R	目視	34	陳建誌	2023-12-12 09:34:43	
		電流-S	目視	27	陳建誌	2023-12-12 09:34:49	
		電流-T	目視	29	陳建誌	2023-12-12 09:34:52	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:34:53	
		電流-R	目視	36	陳建誌	2023-12-12 09:34:57	
		電流-S	目視	26	陳建誌	2023-12-12 09:35:00	
		電流-T	目視	28	陳建誌	2023-12-12 09:35:03	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:33:13	
		電流-R	目視	17	陳建誌	2023-12-12 09:33:17	
		電流-S	目視	16	陳建誌	2023-12-12 09:33:21	
		電流-T	目視	18	陳建誌	2023-12-12 09:33:24	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:33:25	
		電流-R	目視	5	陳建誌	2023-12-12 09:33:30	
		電流-S	目視	2	陳建誌	2023-12-12 09:33:32	
		電流-T	目視	4	陳建誌	2023-12-12 09:33:35	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:31:25	
		電流-R	目視	12	陳建誌	2023-12-12 09:31:29	
		電流-S	目視	13	陳建誌	2023-12-12 09:31:34	
		電流-T	目視	7	陳建誌	2023-12-12 09:31:37	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:31:38	
		電流-R	目視	25	陳建誌	2023-12-12 09:31:42	
		電流-S	目視	15	陳建誌	2023-12-12 09:31:45	
		電流-T	目視	8	陳建誌	2023-12-12 09:31:48	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:30:03	
		電流-R	目視	19	陳建誌	2023-12-12 09:30:08	
		電流-S	目視	12	陳建誌	2023-12-12 09:30:11	

		電流-T	目視	9	陳建誌	2023-12-12 09:30:13	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:30:15	
		電流-R	目視	20	陳建誌	2023-12-12 09:30:19	
		電流-S	目視	26	陳建誌	2023-12-12 09:30:22	
		電流-T	目視	36	陳建誌	2023-12-12 09:30:26	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:28:32	
		電流-R	目視	19	陳建誌	2023-12-12 09:28:38	
		電流-S	目視	19	陳建誌	2023-12-12 09:28:41	
		電流-T	目視	18	陳建誌	2023-12-12 09:28:45	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:28:47	
		電流-R	目視	27	陳建誌	2023-12-12 09:28:51	
		電流-S	目視	44	陳建誌	2023-12-12 09:28:55	
		電流-T	目視	28	陳建誌	2023-12-12 09:28:58	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:27:00	
		電流-R	目視	19	陳建誌	2023-12-12 09:27:05	
		電流-S	目視	22	陳建誌	2023-12-12 09:27:08	
		電流-T	目視	12	陳建誌	2023-12-12 09:27:11	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:27:12	
		電流-R	目視	37	陳建誌	2023-12-12 09:27:16	
		電流-S	目視	36	陳建誌	2023-12-12 09:27:20	
		電流-T	目視	25	陳建誌	2023-12-12 09:27:23	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:44:10	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-12 09:44:14	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-12 09:44:16	
		電流-T	目視	3	陳建誌	2023-12-12 09:44:19	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:44:20	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-12 09:44:23	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-12 09:44:25	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-12 09:44:27	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:47:23	
		電流-R	目視	7	陳建誌	2023-12-12 09:47:27	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-12 09:47:30	
		電流-T	目視	7	陳建誌	2023-12-12 09:47:32	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:47:33	
		電流-R	目視	20	陳建誌	2023-12-12 09:47:38	
		電流-S	目視	14	陳建誌	2023-12-12 09:47:41	
		電流-T	目視	24	陳建誌	2023-12-12 09:47:45	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:00:56	
		電流-R	目視	6	陳建誌	2023-12-12 09:01:03	
		電流-S	目視	8	陳建誌	2023-12-12 09:01:06	
		電流-T	目視	11	陳建誌	2023-12-12 09:01:10	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 09:01:12	
		電流-R	目視	3	陳建誌	2023-12-12 09:01:16	
		電流-S	目視	1	陳建誌	2023-12-12 09:01:18	
		電流-T	目視	1	陳建誌	2023-12-12 09:01:21	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/12 13:42:38

承商駐院主任：謝濟隆
2023/12/12 19:19:36

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/14 13:40:20

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:13:31	
		電流-R	目視	10	梁柏翰	2023-12-13 10:13:35	
		電流-S	目視	5	梁柏翰	2023-12-13 10:13:38	
		電流-T	目視	5	梁柏翰	2023-12-13 10:13:40	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:13:41	
		電流-R	目視	27	梁柏翰	2023-12-13 10:13:46	
		電流-S	目視	20	梁柏翰	2023-12-13 10:13:48	

		電流-T	目視	18	梁柏翰	2023-12-13 10:13:51	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:08:29	
		電流-R	目視	8	梁柏翰	2023-12-13 10:08:32	
		電流-S	目視	10	梁柏翰	2023-12-13 10:08:35	
		電流-T	目視	8	梁柏翰	2023-12-13 10:08:37	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:08:39	
		電流-R	目視	4	梁柏翰	2023-12-13 10:08:41	
		電流-S	目視	8	梁柏翰	2023-12-13 10:08:43	
		電流-T	目視	7	梁柏翰	2023-12-13 10:08:46	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:06:30	
		電流-R	目視	23	梁柏翰	2023-12-13 10:06:34	
		電流-S	目視	16	梁柏翰	2023-12-13 10:06:37	
		電流-T	目視	18	梁柏翰	2023-12-13 10:06:40	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:06:41	
		電流-R	目視	22	梁柏翰	2023-12-13 10:06:44	
		電流-S	目視	20	梁柏翰	2023-12-13 10:06:46	
		電流-T	目視	13	梁柏翰	2023-12-13 10:06:48	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:05:07	
		電流-R	目視	6	梁柏翰	2023-12-13 10:05:09	
		電流-S	目視	3	梁柏翰	2023-12-13 10:05:11	
		電流-T	目視	2	梁柏翰	2023-12-13 10:05:13	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:05:15	
		電流-R	目視	1	梁柏翰	2023-12-13 10:05:17	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 10:05:23	
		電流-T	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 10:05:31	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:03:22	
		電流-R	目視	37	梁柏翰	2023-12-13 10:03:25	
		電流-S	目視	38	梁柏翰	2023-12-13 10:03:27	
		電流-T	目視	30	梁柏翰	2023-12-13 10:03:30	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:03:31	
		電流-R	目視	37	梁柏翰	2023-12-13 10:03:34	
		電流-S	目視	28	梁柏翰	2023-12-13 10:03:36	
		電流-T	目視	26	梁柏翰	2023-12-13 10:03:39	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:00:40	
		電流-R	目視	18	梁柏翰	2023-12-13 10:00:43	
		電流-S	目視	16	梁柏翰	2023-12-13 10:00:46	
		電流-T	目視	18	梁柏翰	2023-12-13 10:00:48	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:00:50	
		電流-R	目視	4	梁柏翰	2023-12-13 10:00:53	
		電流-S	目視	1	梁柏翰	2023-12-13 10:00:56	
		電流-T	目視	3	梁柏翰	2023-12-13 10:00:58	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 09:58:31	
		電流-R	目視	16	梁柏翰	2023-12-13 09:58:36	
		電流-S	目視	14	梁柏翰	2023-12-13 09:58:40	
		電流-T	目視	7	梁柏翰	2023-12-13 09:58:42	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 09:58:43	
		電流-R	目視	37	梁柏翰	2023-12-13 09:58:46	
		電流-S	目視	24	梁柏翰	2023-12-13 09:58:49	
		電流-T	目視	7	梁柏翰	2023-12-13 09:58:51	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 09:57:04	
		電流-R	目視	16	梁柏翰	2023-12-13 09:57:06	
		電流-S	目視	10	梁柏翰	2023-12-13 09:57:09	
		電流-T	目視	11	梁柏翰	2023-12-13 09:57:12	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 09:57:13	
		電流-R	目視	19	梁柏翰	2023-12-13 09:57:16	
		電流-S	目視	18	梁柏翰	2023-12-13 09:57:20	
		電流-T	目視	30	梁柏翰	2023-12-13 09:57:22	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 09:54:49	
		電流-R	目視	20	梁柏翰	2023-12-13 09:54:54	
		電流-S	目視	16	梁柏翰	2023-12-13 09:54:58	
		電流-T	目視	13	梁柏翰	2023-12-13 09:55:00	
	醫學科技大樓	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 09:55:02	

18	9F 9F/E	電流-R	目視	28	梁柏翰	2023-12-13 09:55:04	
		電流-S	目視	19	梁柏翰	2023-12-13 09:55:07	
		電流-T	目視	29	梁柏翰	2023-12-13 09:55:10	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 09:52:50	
		電流-R	目視	22	梁柏翰	2023-12-13 09:52:54	
		電流-S	目視	23	梁柏翰	2023-12-13 09:52:57	
		電流-T	目視	10	梁柏翰	2023-12-13 09:53:00	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 09:53:03	
		電流-R	目視	41	梁柏翰	2023-12-13 09:53:14	
		電流-S	目視	45	梁柏翰	2023-12-13 09:53:17	
		電流-T	目視	26	梁柏翰	2023-12-13 09:53:19	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 14:03:12	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 14:03:17	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 14:03:20	
		電流-T	目視	3	梁柏翰	2023-12-13 14:03:23	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 14:03:24	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 14:03:27	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 14:03:29	
		電流-T	目視	1	梁柏翰	2023-12-13 14:03:31	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 14:08:23	
		電流-R	目視	10	梁柏翰	2023-12-13 14:08:26	
		電流-S	目視	1	梁柏翰	2023-12-13 14:08:29	
		電流-T	目視	8	梁柏翰	2023-12-13 14:08:31	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 14:08:32	
		電流-R	目視	19	梁柏翰	2023-12-13 14:08:36	
		電流-S	目視	11	梁柏翰	2023-12-13 14:08:39	
		電流-T	目視	23	梁柏翰	2023-12-13 14:08:41	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 09:03:04	
		電流-R	目視	6	梁柏翰	2023-12-13 09:03:13	
		電流-S	目視	8	梁柏翰	2023-12-13 09:03:17	
		電流-T	目視	12	梁柏翰	2023-12-13 09:03:20	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 09:03:21	
		電流-R	目視	3	梁柏翰	2023-12-13 09:03:25	
		電流-S	目視	2	梁柏翰	2023-12-13 09:03:28	
		電流-T	目視	1	梁柏翰	2023-12-13 09:43:25	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 14 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:26:34	
		電流-R	目視	11	王呈耀	2023-12-14 14:26:37	
		電流-S	目視	5	王呈耀	2023-12-14 14:26:42	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-14 14:26:44	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:26:46	
		電流-R	目視	24	王呈耀	2023-12-14 14:26:51	
		電流-S	目視	18	王呈耀	2023-12-14 14:26:54	
		電流-T	目視	18	王呈耀	2023-12-14 14:26:58	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:22:13	
		電流-R	目視	11	王呈耀	2023-12-14 14:22:17	
		電流-S	目視	10	王呈耀	2023-12-14 14:22:20	
		電流-T	目視	9	王呈耀	2023-12-14 14:22:24	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:22:26	
		電流-R	目視	4	王呈耀	2023-12-14 14:22:31	
		電流-S	目視	8	王呈耀	2023-12-14 14:22:34	
		電流-T	目視	6	王呈耀	2023-12-14 14:22:37	
	醫學科技大樓	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:19:31	
		電流-R	目視	29	王呈耀	2023-12-14 14:19:34	

5	3F 3F/N	電流-S	目視	17	王呈耀	2023-12-14 14:19:38	
		電流-T	目視	20	王呈耀	2023-12-14 14:19:42	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:19:43	
		電流-R	目視	23	王呈耀	2023-12-14 14:19:49	
		電流-S	目視	21	王呈耀	2023-12-14 14:19:54	
		電流-T	目視	15	王呈耀	2023-12-14 14:19:58	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:17:53	
		電流-R	目視	6	王呈耀	2023-12-14 14:17:55	
		電流-S	目視	5	王呈耀	2023-12-14 14:17:59	
		電流-T	目視	3	王呈耀	2023-12-14 14:18:01	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:18:03	
		電流-R	目視	10	王呈耀	2023-12-14 14:18:08	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-14 14:18:10	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-14 14:18:13	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:15:55	
		電流-R	目視	34	王呈耀	2023-12-14 14:16:10	
		電流-S	目視	26	王呈耀	2023-12-14 14:16:18	
		電流-T	目視	29	王呈耀	2023-12-14 14:16:24	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:16:25	
		電流-R	目視	36	王呈耀	2023-12-14 14:16:33	
		電流-S	目視	27	王呈耀	2023-12-14 14:16:36	
		電流-T	目視	24	王呈耀	2023-12-14 14:16:40	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:14:05	
		電流-R	目視	18	王呈耀	2023-12-14 14:14:09	
		電流-S	目視	14	王呈耀	2023-12-14 14:14:12	
		電流-T	目視	21	王呈耀	2023-12-14 14:14:17	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:14:18	
		電流-R	目視	5	王呈耀	2023-12-14 14:14:24	
		電流-S	目視	2	王呈耀	2023-12-14 14:14:26	
		電流-T	目視	5	王呈耀	2023-12-14 14:14:29	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:12:24	
		電流-R	目視	14	王呈耀	2023-12-14 14:12:26	
		電流-S	目視	9	王呈耀	2023-12-14 14:12:30	
		電流-T	目視	8	王呈耀	2023-12-14 14:12:33	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:12:35	
		電流-R	目視	27	王呈耀	2023-12-14 14:12:40	
		電流-S	目視	28	王呈耀	2023-12-14 14:12:43	
		電流-T	目視	10	王呈耀	2023-12-14 14:12:48	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:10:32	
		電流-R	目視	17	王呈耀	2023-12-14 14:10:35	
		電流-S	目視	15	王呈耀	2023-12-14 14:10:39	
		電流-T	目視	9	王呈耀	2023-12-14 14:10:43	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:10:44	
		電流-R	目視	21	王呈耀	2023-12-14 14:10:51	
		電流-S	目視	28	王呈耀	2023-12-14 14:10:56	
		電流-T	目視	21	王呈耀	2023-12-14 14:11:00	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 13:55:36	
		電流-R	目視	18	王呈耀	2023-12-14 13:55:39	
		電流-S	目視	13	王呈耀	2023-12-14 13:55:43	
		電流-T	目視	12	王呈耀	2023-12-14 13:55:48	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 13:55:49	
		電流-R	目視	28	王呈耀	2023-12-14 13:55:55	
		電流-S	目視	24	王呈耀	2023-12-14 13:56:00	
		電流-T	目視	28	王呈耀	2023-12-14 13:56:05	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 13:53:00	
		電流-R	目視	17	王呈耀	2023-12-14 13:53:05	
		電流-S	目視	21	王呈耀	2023-12-14 13:53:08	
		電流-T	目視	10	王呈耀	2023-12-14 13:53:12	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 13:53:14	
		電流-R	目視	47	王呈耀	2023-12-14 13:53:19	
		電流-S	目視	34	王呈耀	2023-12-14 13:53:24	
		電流-T	目視	26	王呈耀	2023-12-14 13:53:29	

21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:28:28	
		電流-R	目視	0	王呈耀	2023-12-14 14:28:30	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-14 14:28:32	
		電流-T	目視	3	王呈耀	2023-12-14 14:28:34	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:28:38	
		電流-R	目視	0	王呈耀	2023-12-14 14:28:40	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-14 14:28:43	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-14 14:28:45	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:31:14	
		電流-R	目視	8	王呈耀	2023-12-14 14:31:17	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-14 14:31:20	
		電流-T	目視	7	王呈耀	2023-12-14 14:31:25	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:31:26	
		電流-R	目視	17	王呈耀	2023-12-14 14:31:31	
		電流-S	目視	12	王呈耀	2023-12-14 14:31:35	
		電流-T	目視	21	王呈耀	2023-12-14 14:31:39	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:47:09	
		電流-R	目視	5	王呈耀	2023-12-14 14:47:13	
		電流-S	目視	8	王呈耀	2023-12-14 14:47:16	
		電流-T	目視	12	王呈耀	2023-12-14 14:47:20	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 14:47:22	
		電流-R	目視	3	王呈耀	2023-12-14 14:47:26	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-14 14:47:30	
		電流-T	目視	2	王呈耀	2023-12-14 14:47:33	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/14 19:20:23

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/14 19:21:25

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/15 08:47:33

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 15 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:07:50	
		電流-R	目視	10	錢志浩	2023-12-15 09:07:52	
		電流-S	目視	16	錢志浩	2023-12-15 09:07:54	
		電流-T	目視	6	錢志浩	2023-12-15 09:07:56	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:07:57	
		電流-R	目視	28	錢志浩	2023-12-15 09:07:59	
		電流-S	目視	24	錢志浩	2023-12-15 09:08:01	
		電流-T	目視	20	錢志浩	2023-12-15 09:08:03	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:04:55	
		電流-R	目視	7	錢志浩	2023-12-15 09:04:57	
		電流-S	目視	9	錢志浩	2023-12-15 09:04:58	
		電流-T	目視	7	錢志浩	2023-12-15 09:05:03	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:05:04	
		電流-R	目視	4	錢志浩	2023-12-15 09:05:07	
		電流-S	目視	8	錢志浩	2023-12-15 09:05:08	
		電流-T	目視	7	錢志浩	2023-12-15 09:05:10	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:03:55	
		電流-R	目視	26	錢志浩	2023-12-15 09:03:57	
		電流-S	目視	15	錢志浩	2023-12-15 09:03:59	
		電流-T	目視	18	錢志浩	2023-12-15 09:04:00	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:04:01	
		電流-R	目視	24	錢志浩	2023-12-15 09:04:04	
		電流-S	目視	16	錢志浩	2023-12-15 09:04:05	
		電流-T	目視	15	錢志浩	2023-12-15 09:04:07	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:02:51	
		電流-R	目視	5	錢志浩	2023-12-15 09:02:53	
		電流-S	目視	3	錢志浩	2023-12-15 09:02:55	
		電流-T	目視	2	錢志浩	2023-12-15 09:02:57	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:02:58	

8	醫學科技大樓 4F 4F/E	電流-R	目視	8	錢志浩	2023-12-15 09:03:00	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:03:01	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:03:03	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:01:54	
		電流-R	目視	34	錢志浩	2023-12-15 09:01:57	
		電流-S	目視	27	錢志浩	2023-12-15 09:01:59	
		電流-T	目視	27	錢志浩	2023-12-15 09:02:00	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:02:01	
		電流-R	目視	37	錢志浩	2023-12-15 09:02:04	
		電流-S	目視	26	錢志浩	2023-12-15 09:02:06	
		電流-T	目視	27	錢志浩	2023-12-15 09:02:08	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:00:58	
		電流-R	目視	21	錢志浩	2023-12-15 09:01:00	
		電流-S	目視	12	錢志浩	2023-12-15 09:01:02	
		電流-T	目視	21	錢志浩	2023-12-15 09:01:04	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:01:05	
		電流-R	目視	4	錢志浩	2023-12-15 09:01:07	
		電流-S	目視	2	錢志浩	2023-12-15 09:01:08	
		電流-T	目視	4	錢志浩	2023-12-15 09:01:10	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:00:01	
		電流-R	目視	14	錢志浩	2023-12-15 09:00:03	
		電流-S	目視	5	錢志浩	2023-12-15 09:00:05	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:00:06	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:00:07	
		電流-R	目視	24	錢志浩	2023-12-15 09:00:09	
		電流-S	目視	30	錢志浩	2023-12-15 09:00:11	
		電流-T	目視	7	錢志浩	2023-12-15 09:00:13	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 08:59:04	
		電流-R	目視	18	錢志浩	2023-12-15 08:59:07	
		電流-S	目視	16	錢志浩	2023-12-15 08:59:09	
		電流-T	目視	11	錢志浩	2023-12-15 08:59:11	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 08:59:12	
		電流-R	目視	21	錢志浩	2023-12-15 08:59:14	
		電流-S	目視	17	錢志浩	2023-12-15 08:59:16	
		電流-T	目視	34	錢志浩	2023-12-15 08:59:18	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 08:57:31	
		電流-R	目視	15	錢志浩	2023-12-15 08:57:33	
		電流-S	目視	12	錢志浩	2023-12-15 08:57:35	
		電流-T	目視	19	錢志浩	2023-12-15 08:57:37	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 08:57:38	
		電流-R	目視	21	錢志浩	2023-12-15 08:57:40	
		電流-S	目視	34	錢志浩	2023-12-15 08:57:42	
		電流-T	目視	22	錢志浩	2023-12-15 08:57:44	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 08:56:05	
		電流-R	目視	18	錢志浩	2023-12-15 08:56:07	
		電流-S	目視	24	錢志浩	2023-12-15 08:56:09	
		電流-T	目視	8	錢志浩	2023-12-15 08:56:11	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 08:56:12	
		電流-R	目視	39	錢志浩	2023-12-15 08:56:14	
		電流-S	目視	27	錢志浩	2023-12-15 08:56:16	
		電流-T	目視	25	錢志浩	2023-12-15 08:56:18	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:09:04	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:09:06	
		電流-S	目視	2	錢志浩	2023-12-15 09:09:08	
		電流-T	目視	3	錢志浩	2023-12-15 09:09:10	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:09:11	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:09:13	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:09:14	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:09:16	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:10:51	
		電流-R	目視	12	錢志浩	2023-12-15 09:10:53	
		電流-S	目視	8	錢志浩	2023-12-15 09:10:54	
		電流-T	目視	10	錢志浩	2023-12-15 09:10:57	

24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:10:58	
		電流-R	目視	22	錢志浩	2023-12-15 09:11:00	
		電流-S	目視	11	錢志浩	2023-12-15 09:11:02	
		電流-T	目視	21	錢志浩	2023-12-15 09:11:04	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 08:33:55	
		電流-R	目視	6	錢志浩	2023-12-15 08:33:57	
		電流-S	目視	8	錢志浩	2023-12-15 08:33:59	
		電流-T	目視	11	錢志浩	2023-12-15 08:34:00	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 08:34:01	
		電流-R	目視	3	錢志浩	2023-12-15 08:34:03	
		電流-S	目視	2	錢志浩	2023-12-15 08:34:05	
		電流-T	目視	2	錢志浩	2023-12-15 08:34:07	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/15 14:31:49 2023/12/15 18:35:32 2023/12/19 15:51:04

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓 配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:34:59	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-16 14:35:02	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-16 14:35:04	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-16 14:35:06	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:35:07	
		電流-R	目視	14	黃精忠	2023-12-16 14:35:12	
		電流-S	目視	12	黃精忠	2023-12-16 14:35:14	
		電流-T	目視	12	黃精忠	2023-12-16 14:35:17	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:31:29	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-16 14:31:32	
		電流-S	目視	4	黃精忠	2023-12-16 14:31:34	
		電流-T	目視	3	黃精忠	2023-12-16 14:31:38	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:31:39	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-16 14:31:45	
		電流-S	目視	5	黃精忠	2023-12-16 14:31:48	
		電流-T	目視	4	黃精忠	2023-12-16 14:31:51	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:29:52	
		電流-R	目視	22	黃精忠	2023-12-16 14:29:55	
		電流-S	目視	11	黃精忠	2023-12-16 14:29:58	
		電流-T	目視	18	黃精忠	2023-12-16 14:30:01	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:30:02	
		電流-R	目視	23	黃精忠	2023-12-16 14:30:09	
		電流-S	目視	11	黃精忠	2023-12-16 14:30:11	
		電流-T	目視	14	黃精忠	2023-12-16 14:30:14	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:28:31	
		電流-R	目視	5	黃精忠	2023-12-16 14:28:33	
		電流-S	目視	4	黃精忠	2023-12-16 14:28:35	
		電流-T	目視	3	黃精忠	2023-12-16 14:28:38	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:28:39	
		電流-R	目視	11	黃精忠	2023-12-16 14:28:43	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-16 14:28:46	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-16 14:28:48	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:27:04	
		電流-R	目視	13	黃精忠	2023-12-16 14:27:07	
		電流-S	目視	12	黃精忠	2023-12-16 14:27:09	
		電流-T	目視	14	黃精忠	2023-12-16 14:27:12	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:27:13	
		電流-R	目視	27	黃精忠	2023-12-16 14:27:18	
		電流-S	目視	13	黃精忠	2023-12-16 14:27:20	
		電流-T	目視	25	黃精忠	2023-12-16 14:27:23	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:25:48	

11	醫學科技大樓 6F 6F/N	電流-R	目視	15	黃精忠	2023-12-16 14:25:51	
		電流-S	目視	8	黃精忠	2023-12-16 14:25:53	
		電流-T	目視	12	黃精忠	2023-12-16 14:25:56	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:25:57	
		電流-R	目視	3	黃精忠	2023-12-16 14:26:01	
		電流-S	目視	2	黃精忠	2023-12-16 14:26:04	
		電流-T	目視	4	黃精忠	2023-12-16 14:26:06	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:24:14	
		電流-R	目視	15	黃精忠	2023-12-16 14:24:17	
		電流-S	目視	8	黃精忠	2023-12-16 14:24:19	
		電流-T	目視	7	黃精忠	2023-12-16 14:24:29	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:24:30	
		電流-R	目視	32	黃精忠	2023-12-16 14:24:36	
		電流-S	目視	25	黃精忠	2023-12-16 14:24:39	
		電流-T	目視	8	黃精忠	2023-12-16 14:24:41	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:22:54	
		電流-R	目視	12	黃精忠	2023-12-16 14:22:57	
		電流-S	目視	9	黃精忠	2023-12-16 14:23:00	
		電流-T	目視	8	黃精忠	2023-12-16 14:23:02	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:23:05	
		電流-R	目視	11	黃精忠	2023-12-16 14:23:08	
		電流-S	目視	24	黃精忠	2023-12-16 14:23:11	
		電流-T	目視	33	黃精忠	2023-12-16 14:23:13	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:21:38	
		電流-R	目視	12	黃精忠	2023-12-16 14:21:41	
		電流-S	目視	8	黃精忠	2023-12-16 14:21:43	
		電流-T	目視	8	黃精忠	2023-12-16 14:21:45	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:21:47	
		電流-R	目視	17	黃精忠	2023-12-16 14:21:52	
		電流-S	目視	19	黃精忠	2023-12-16 14:21:55	
		電流-T	目視	26	黃精忠	2023-12-16 14:21:58	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:20:08	
		電流-R	目視	19	黃精忠	2023-12-16 14:20:12	
		電流-S	目視	21	黃精忠	2023-12-16 14:20:15	
		電流-T	目視	10	黃精忠	2023-12-16 14:20:17	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 14:20:19	
		電流-R	目視	49	黃精忠	2023-12-16 14:20:25	
		電流-S	目視	20	黃精忠	2023-12-16 14:20:28	
		電流-T	目視	22	黃精忠	2023-12-16 14:20:30	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:15:18	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:15:21	
		電流-S	目視	1	黃精忠	2023-12-16 09:15:23	
		電流-T	目視	3	黃精忠	2023-12-16 09:15:26	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:15:27	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:15:30	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:15:32	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:15:34	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:12:52	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:12:55	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:12:57	
		電流-T	目視	7	黃精忠	2023-12-16 09:13:00	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:13:01	
		電流-R	目視	15	黃精忠	2023-12-16 09:13:07	
		電流-S	目視	8	黃精忠	2023-12-16 09:13:10	
		電流-T	目視	22	黃精忠	2023-12-16 09:13:12	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 08:31:59	
		電流-R	目視	7	黃精忠	2023-12-16 08:32:02	
		電流-S	目視	14	黃精忠	2023-12-16 08:32:04	
		電流-T	目視	12	黃精忠	2023-12-16 08:32:07	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 08:32:08	
		電流-R	目視	7	黃精忠	2023-12-16 08:32:13	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-16 08:32:25	

		電流-T	目視	2	黃精忠	2023-12-16 08:32:28	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/16 17:33:51

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/16 17:34:59

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/19 15:51:42

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期 檢查結果	2023 年 12 月 17 日		
					檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:31:49	
		電流-R	目視	12	錢志浩	2023-12-17 09:31:50	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:31:52	
		電流-T	目視	7	錢志浩	2023-12-17 09:31:54	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:31:55	
		電流-R	目視	15	錢志浩	2023-12-17 09:31:58	
		電流-S	目視	15	錢志浩	2023-12-17 09:32:00	
		電流-T	目視	14	錢志浩	2023-12-17 09:32:02	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:29:13	
		電流-R	目視	3	錢志浩	2023-12-17 09:29:15	
		電流-S	目視	3	錢志浩	2023-12-17 09:29:17	
		電流-T	目視	5	錢志浩	2023-12-17 09:29:19	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:29:19	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:29:21	
		電流-S	目視	4	錢志浩	2023-12-17 09:29:23	
		電流-T	目視	3	錢志浩	2023-12-17 09:29:25	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:28:10	
		電流-R	目視	21	錢志浩	2023-12-17 09:28:12	
		電流-S	目視	11	錢志浩	2023-12-17 09:28:14	
		電流-T	目視	17	錢志浩	2023-12-17 09:28:17	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:28:18	
		電流-R	目視	22	錢志浩	2023-12-17 09:28:20	
		電流-S	目視	17	錢志浩	2023-12-17 09:28:23	
		電流-T	目視	13	錢志浩	2023-12-17 09:28:25	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:27:14	
		電流-R	目視	5	錢志浩	2023-12-17 09:27:16	
		電流-S	目視	3	錢志浩	2023-12-17 09:27:17	
		電流-T	目視	2	錢志浩	2023-12-17 09:27:19	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:27:20	
		電流-R	目視	10	錢志浩	2023-12-17 09:27:22	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:27:23	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:27:25	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:26:16	
		電流-R	目視	13	錢志浩	2023-12-17 09:26:18	
		電流-S	目視	11	錢志浩	2023-12-17 09:26:20	
		電流-T	目視	14	錢志浩	2023-12-17 09:26:21	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:26:22	
		電流-R	目視	24	錢志浩	2023-12-17 09:26:25	
		電流-S	目視	10	錢志浩	2023-12-17 09:26:26	
		電流-T	目視	25	錢志浩	2023-12-17 09:26:28	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:25:28	
		電流-R	目視	15	錢志浩	2023-12-17 09:25:29	
		電流-S	目視	10	錢志浩	2023-12-17 09:25:31	
		電流-T	目視	14	錢志浩	2023-12-17 09:25:33	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:25:34	
		電流-R	目視	3	錢志浩	2023-12-17 09:25:36	
		電流-S	目視	1	錢志浩	2023-12-17 09:25:38	
		電流-T	目視	3	錢志浩	2023-12-17 09:25:41	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:24:32	
		電流-R	目視	8	錢志浩	2023-12-17 09:24:33	
		電流-S	目視	9	錢志浩	2023-12-17 09:24:35	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:24:36	

14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:24:37	
		電流-R	目視	19	錢志浩	2023-12-17 09:24:39	
		電流-S	目視	11	錢志浩	2023-12-17 09:24:41	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:24:43	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:23:25	
		電流-R	目視	12	錢志浩	2023-12-17 09:23:30	
		電流-S	目視	8	錢志浩	2023-12-17 09:23:32	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:23:34	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:23:35	
		電流-R	目視	15	錢志浩	2023-12-17 09:23:36	
		電流-S	目視	18	錢志浩	2023-12-17 09:23:38	
		電流-T	目視	32	錢志浩	2023-12-17 09:23:40	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:22:29	
		電流-R	目視	12	錢志浩	2023-12-17 09:22:31	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:22:33	
		電流-T	目視	8	錢志浩	2023-12-17 09:22:34	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:22:35	
		電流-R	目視	19	錢志浩	2023-12-17 09:22:37	
		電流-S	目視	21	錢志浩	2023-12-17 09:22:39	
		電流-T	目視	27	錢志浩	2023-12-17 09:22:41	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:20:54	
		電流-R	目視	14	錢志浩	2023-12-17 09:20:56	
		電流-S	目視	22	錢志浩	2023-12-17 09:20:58	
		電流-T	目視	9	錢志浩	2023-12-17 09:21:00	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:21:01	
		電流-R	目視	43	錢志浩	2023-12-17 09:21:03	
		電流-S	目視	24	錢志浩	2023-12-17 09:21:06	
		電流-T	目視	20	錢志浩	2023-12-17 09:21:08	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:33:01	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:33:03	
		電流-S	目視	2	錢志浩	2023-12-17 09:33:05	
		電流-T	目視	3	錢志浩	2023-12-17 09:33:06	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:33:07	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:33:09	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:33:11	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:33:13	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:35:11	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:35:14	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:35:16	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:35:17	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:35:22	
		電流-R	目視	11	錢志浩	2023-12-17 09:35:24	
		電流-S	目視	11	錢志浩	2023-12-17 09:35:26	
		電流-T	目視	12	錢志浩	2023-12-17 09:35:29	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 08:56:00	
		電流-R	目視	5	錢志浩	2023-12-17 08:56:05	
		電流-S	目視	8	錢志浩	2023-12-17 08:56:06	
		電流-T	目視	11	錢志浩	2023-12-17 08:56:08	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 08:56:09	
		電流-R	目視	3	錢志浩	2023-12-17 08:56:12	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 08:56:14	
		電流-T	目視	2	錢志浩	2023-12-17 08:56:16	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/17 15:00:34

承商駐院主任：謝濟隆
2023/12/17 15:01:48

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/19 15:51:58

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:14:32	
		電流-R	目視	7	林建興	2023-12-18 14:14:36	
		電流-S	目視	12	林建興	2023-12-18 14:14:40	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-18 14:14:43	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:14:44	
		電流-R	目視	30	林建興	2023-12-18 14:14:48	
		電流-S	目視	26	林建興	2023-12-18 14:14:54	
		電流-T	目視	20	林建興	2023-12-18 14:14:57	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:10:00	
		電流-R	目視	8	林建興	2023-12-18 14:10:03	
		電流-S	目視	9	林建興	2023-12-18 14:10:06	
		電流-T	目視	8	林建興	2023-12-18 14:10:10	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:10:11	
		電流-R	目視	5	林建興	2023-12-18 14:10:16	
		電流-S	目視	8	林建興	2023-12-18 14:10:19	
		電流-T	目視	6	林建興	2023-12-18 14:10:23	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:07:22	
		電流-R	目視	26	林建興	2023-12-18 14:07:27	
		電流-S	目視	16	林建興	2023-12-18 14:07:31	
		電流-T	目視	19	林建興	2023-12-18 14:07:35	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:07:36	
		電流-R	目視	22	林建興	2023-12-18 14:07:40	
		電流-S	目視	18	林建興	2023-12-18 14:07:44	
		電流-T	目視	15	林建興	2023-12-18 14:07:49	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:05:37	
		電流-R	目視	6	林建興	2023-12-18 14:05:42	
		電流-S	目視	5	林建興	2023-12-18 14:05:45	
		電流-T	目視	3	林建興	2023-12-18 14:05:48	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:05:49	
		電流-R	目視	11	林建興	2023-12-18 14:05:57	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-18 14:05:59	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-18 14:06:02	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:03:52	
		電流-R	目視	35	林建興	2023-12-18 14:03:57	
		電流-S	目視	27	林建興	2023-12-18 14:04:00	
		電流-T	目視	28	林建興	2023-12-18 14:04:04	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:04:05	
		電流-R	目視	38	林建興	2023-12-18 14:04:11	
		電流-S	目視	23	林建興	2023-12-18 14:04:15	
		電流-T	目視	27	林建興	2023-12-18 14:04:18	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:02:22	
		電流-R	目視	20	林建興	2023-12-18 14:02:27	
		電流-S	目視	10	林建興	2023-12-18 14:02:31	
		電流-T	目視	17	林建興	2023-12-18 14:02:34	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:02:36	
		電流-R	目視	5	林建興	2023-12-18 14:02:40	
		電流-S	目視	22	林建興	2023-12-18 14:02:43	
		電流-T	目視	4	林建興	2023-12-18 14:02:48	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:00:37	
		電流-R	目視	17	林建興	2023-12-18 14:00:43	
		電流-S	目視	8	林建興	2023-12-18 14:00:47	
		電流-T	目視	8	林建興	2023-12-18 14:00:51	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:00:52	
		電流-R	目視	30	林建興	2023-12-18 14:00:57	
		電流-S	目視	21	林建興	2023-12-18 14:01:01	
		電流-T	目視	8	林建興	2023-12-18 14:01:05	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 13:59:10	
		電流-R	目視	21	林建興	2023-12-18 13:59:15	
		電流-S	目視	15	林建興	2023-12-18 13:59:19	
		電流-T	目視	10	林建興	2023-12-18 13:59:22	
16	醫學科技大樓 8F	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 13:59:24	
		電流-R	目視	20	林建興	2023-12-18 13:59:28	

	8F/E	電流-S	目視	17	林建興	2023-12-18 13:59:32	
		電流-T	目視	34	林建興	2023-12-18 13:59:37	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 13:54:48	
		電流-R	目視	21	林建興	2023-12-18 13:54:54	
		電流-S	目視	15	林建興	2023-12-18 13:54:59	
		電流-T	目視	13	林建興	2023-12-18 13:55:03	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 13:55:05	
		電流-R	目視	26	林建興	2023-12-18 13:55:08	
		電流-S	目視	23	林建興	2023-12-18 13:55:12	
		電流-T	目視	27	林建興	2023-12-18 13:55:16	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 13:52:02	
		電流-R	目視	24	林建興	2023-12-18 13:52:08	
		電流-S	目視	22	林建興	2023-12-18 13:52:12	
		電流-T	目視	10	林建興	2023-12-18 13:52:17	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 13:52:19	
		電流-R	目視	45	林建興	2023-12-18 13:52:24	
		電流-S	目視	29	林建興	2023-12-18 13:52:28	
		電流-T	目視	24	林建興	2023-12-18 13:52:32	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:17:29	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-18 14:17:32	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-18 14:17:35	
		電流-T	目視	3	林建興	2023-12-18 14:17:38	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:17:40	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-18 14:17:44	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-18 14:17:48	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-18 14:17:50	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:22:47	
		電流-R	目視	7	林建興	2023-12-18 14:22:55	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-18 14:23:02	
		電流-T	目視	4	林建興	2023-12-18 14:23:11	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 14:23:12	
		電流-R	目視	16	林建興	2023-12-18 14:22:06	
		電流-S	目視	25	林建興	2023-12-18 14:22:11	
		電流-T	目視	25	林建興	2023-12-18 14:22:20	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 08:42:01	
		電流-R	目視	8	林建興	2023-12-18 08:42:06	
		電流-S	目視	12	林建興	2023-12-18 08:42:13	
		電流-T	目視	13	林建興	2023-12-18 08:42:16	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 08:42:17	
		電流-R	目視	8	林建興	2023-12-18 08:42:25	
		電流-S	目視	4	林建興	2023-12-18 08:42:28	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-18 08:42:32	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/18 14:36:57

承商駐院主任：謝濟隆
2023/12/18 18:52:05

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/19 15:56:32

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2023-12-19 11:06:01	
		電流-R	目視	10	張玟翊	2023-12-19 11:06:04	
		電流-S	目視	5	張玟翊	2023-12-19 11:06:06	
		電流-T	目視	0	張玟翊	2023-12-19 11:06:08	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2023-12-19 11:06:09	
		電流-R	目視	26	張玟翊	2023-12-19 11:06:12	
		電流-S	目視	22	張玟翊	2023-12-19 11:06:14	
		電流-T	目視	17	張玟翊	2023-12-19 11:06:17	
3	醫學科技大樓 2F	設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2023-12-19 15:12:33	
		電流-R	目視	10	張玟翊	2023-12-19 15:12:36	
		電流-S	目視	10	張玟翊	2023-12-19 15:12:40	

	2F/N	電流-T	目視	8	張炫翊	2023-12-19 15:12:41	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:12:43	
		電流-R	目視	7	張炫翊	2023-12-19 15:12:45	
		電流-S	目視	9	張炫翊	2023-12-19 15:12:46	
		電流-T	目視	9	張炫翊	2023-12-19 15:12:48	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:09:47	
		電流-R	目視	26	張炫翊	2023-12-19 15:09:49	
		電流-S	目視	17	張炫翊	2023-12-19 15:09:51	
		電流-T	目視	18	張炫翊	2023-12-19 15:09:54	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:09:55	
		電流-R	目視	24	張炫翊	2023-12-19 15:09:57	
		電流-S	目視	19	張炫翊	2023-12-19 15:09:59	
		電流-T	目視	16	張炫翊	2023-12-19 15:10:01	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:08:01	
		電流-R	目視	5	張炫翊	2023-12-19 15:08:03	
		電流-S	目視	6	張炫翊	2023-12-19 15:08:05	
		電流-T	目視	3	張炫翊	2023-12-19 15:08:07	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:08:08	
		電流-R	目視	9	張炫翊	2023-12-19 15:08:10	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2023-12-19 15:08:12	
		電流-T	目視	0	張炫翊	2023-12-19 15:08:14	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:06:49	
		電流-R	目視	39	張炫翊	2023-12-19 15:06:52	
		電流-S	目視	31	張炫翊	2023-12-19 15:06:54	
		電流-T	目視	29	張炫翊	2023-12-19 15:06:56	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:06:57	
		電流-R	目視	36	張炫翊	2023-12-19 15:07:00	
		電流-S	目視	27	張炫翊	2023-12-19 15:07:03	
		電流-T	目視	28	張炫翊	2023-12-19 15:07:05	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:04:14	
		電流-R	目視	22	張炫翊	2023-12-19 15:04:16	
		電流-S	目視	13	張炫翊	2023-12-19 15:04:18	
		電流-T	目視	22	張炫翊	2023-12-19 15:04:21	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:04:22	
		電流-R	目視	5	張炫翊	2023-12-19 15:04:24	
		電流-S	目視	1	張炫翊	2023-12-19 15:04:26	
		電流-T	目視	3	張炫翊	2023-12-19 15:04:27	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:01:26	
		電流-R	目視	20	張炫翊	2023-12-19 15:01:29	
		電流-S	目視	12	張炫翊	2023-12-19 15:01:31	
		電流-T	目視	8	張炫翊	2023-12-19 15:01:33	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:01:34	
		電流-R	目視	27	張炫翊	2023-12-19 15:01:37	
		電流-S	目視	21	張炫翊	2023-12-19 15:01:39	
		電流-T	目視	8	張炫翊	2023-12-19 15:01:41	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:00:12	
		電流-R	目視	19	張炫翊	2023-12-19 15:00:15	
		電流-S	目視	12	張炫翊	2023-12-19 15:00:17	
		電流-T	目視	9	張炫翊	2023-12-19 15:00:20	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 15:00:21	
		電流-R	目視	21	張炫翊	2023-12-19 15:00:28	
		電流-S	目視	24	張炫翊	2023-12-19 15:00:30	
		電流-T	目視	36	張炫翊	2023-12-19 15:00:32	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 14:57:49	
		電流-R	目視	25	張炫翊	2023-12-19 14:57:51	
		電流-S	目視	14	張炫翊	2023-12-19 14:57:53	
		電流-T	目視	16	張炫翊	2023-12-19 14:57:55	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 14:57:57	
		電流-R	目視	32	張炫翊	2023-12-19 14:57:59	
		電流-S	目視	25	張炫翊	2023-12-19 14:58:01	
		電流-T	目視	28	張炫翊	2023-12-19 14:58:03	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 14:55:43	

19	醫學科技大樓 10F 10F/N	電流-R	目視	22	張玆翊	2023-12-19 14:55:45	
		電流-S	目視	26	張玆翊	2023-12-19 14:55:49	
		電流-T	目視	13	張玆翊	2023-12-19 14:55:51	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2023-12-19 14:55:53	
		電流-R	目視	47	張玆翊	2023-12-19 14:55:55	
		電流-S	目視	36	張玆翊	2023-12-19 14:55:57	
		電流-T	目視	32	張玆翊	2023-12-19 14:55:59	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2023-12-19 15:17:53	
		電流-R	目視	0	張玆翊	2023-12-19 15:17:55	
		電流-S	目視	2	張玆翊	2023-12-19 15:17:57	
		電流-T	目視	3	張玆翊	2023-12-19 15:17:59	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2023-12-19 15:18:01	
		電流-R	目視	0	張玆翊	2023-12-19 15:18:03	
		電流-S	目視	0	張玆翊	2023-12-19 15:18:04	
		電流-T	目視	0	張玆翊	2023-12-19 15:18:06	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2023-12-19 15:23:33	
		電流-R	目視	1	張玆翊	2023-12-19 15:23:35	
		電流-S	目視	0	張玆翊	2023-12-19 15:23:37	
		電流-T	目視	7	張玆翊	2023-12-19 15:23:39	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2023-12-19 15:23:40	
		電流-R	目視	23	張玆翊	2023-12-19 15:23:43	
		電流-S	目視	11	張玆翊	2023-12-19 15:23:45	
		電流-T	目視	22	張玆翊	2023-12-19 15:23:47	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2023-12-19 15:26:45	
		電流-R	目視	5	張玆翊	2023-12-19 15:26:47	
		電流-S	目視	8	張玆翊	2023-12-19 15:26:49	
		電流-T	目視	12	張玆翊	2023-12-19 15:26:51	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	張玆翊	2023-12-19 15:26:52	
		電流-R	目視	4	張玆翊	2023-12-19 15:26:54	
		電流-S	目視	2	張玆翊	2023-12-19 15:26:56	
		電流-T	目視	1	張玆翊	2023-12-19 15:26:58	
備註:							
改善措施:							

承租工程師：李中榮
2023/12/19 18:56:50

承租駐院主任：謝濱隆
2023/12/19 18:57:30

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/21 08:32:48

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:17:25	
		電流-R	目視	10	陳明德	2023-12-20 14:17:28	
		電流-S	目視	20	陳明德	2023-12-20 14:17:31	
		電流-T	目視	6	陳明德	2023-12-20 14:17:34	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:17:36	
		電流-R	目視	27	陳明德	2023-12-20 14:17:42	
		電流-S	目視	19	陳明德	2023-12-20 14:17:45	
		電流-T	目視	18	陳明德	2023-12-20 14:17:48	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:12:56	
		電流-R	目視	8	陳明德	2023-12-20 14:13:00	
		電流-S	目視	12	陳明德	2023-12-20 14:13:03	
		電流-T	目視	12	陳明德	2023-12-20 14:13:06	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:13:07	
		電流-R	目視	5	陳明德	2023-12-20 14:13:13	
		電流-S	目視	13	陳明德	2023-12-20 14:13:18	
		電流-T	目視	4	陳明德	2023-12-20 14:13:20	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:11:00	
		電流-R	目視	25	陳明德	2023-12-20 14:11:05	
		電流-S	目視	16	陳明德	2023-12-20 14:11:08	
		電流-T	目視	20	陳明德	2023-12-20 14:11:12	
	醫學科技大樓	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:11:13	
		電流-R	目視	24	陳明德	2023-12-20 14:11:18	

6	3F 3F/E	電流-S	目視	20	陳明德	2023-12-20 14:11:20	
		電流-T	目視	14	陳明德	2023-12-20 14:11:23	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:09:19	
		電流-R	目視	6	陳明德	2023-12-20 14:09:23	
		電流-S	目視	6	陳明德	2023-12-20 14:09:26	
		電流-T	目視	3	陳明德	2023-12-20 14:09:28	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:09:30	
		電流-R	目視	7	陳明德	2023-12-20 14:09:35	
		電流-S	目視	0	陳明德	2023-12-20 14:09:38	
		電流-T	目視	0	陳明德	2023-12-20 14:09:40	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:06:35	
		電流-R	目視	35	陳明德	2023-12-20 14:06:40	
		電流-S	目視	26	陳明德	2023-12-20 14:06:43	
		電流-T	目視	26	陳明德	2023-12-20 14:06:46	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:06:47	
		電流-R	目視	38	陳明德	2023-12-20 14:06:53	
		電流-S	目視	23	陳明德	2023-12-20 14:06:56	
		電流-T	目視	25	陳明德	2023-12-20 14:06:59	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:03:53	
		電流-R	目視	21	陳明德	2023-12-20 14:03:58	
		電流-S	目視	9	陳明德	2023-12-20 14:04:00	
		電流-T	目視	17	陳明德	2023-12-20 14:04:03	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:04:05	
		電流-R	目視	5	陳明德	2023-12-20 14:04:10	
		電流-S	目視	2	陳明德	2023-12-20 14:04:12	
		電流-T	目視	3	陳明德	2023-12-20 14:04:15	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:00:52	
		電流-R	目視	17	陳明德	2023-12-20 14:00:56	
		電流-S	目視	9	陳明德	2023-12-20 14:00:59	
		電流-T	目視	8	陳明德	2023-12-20 14:01:01	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:01:03	
		電流-R	目視	26	陳明德	2023-12-20 14:01:14	
		電流-S	目視	25	陳明德	2023-12-20 14:01:17	
		電流-T	目視	8	陳明德	2023-12-20 14:01:19	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 13:59:06	
		電流-R	目視	22	陳明德	2023-12-20 13:59:11	
		電流-S	目視	19	陳明德	2023-12-20 13:59:14	
		電流-T	目視	9	陳明德	2023-12-20 13:59:16	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 13:59:17	
		電流-R	目視	21	陳明德	2023-12-20 13:59:26	
		電流-S	目視	14	陳明德	2023-12-20 13:59:30	
		電流-T	目視	32	陳明德	2023-12-20 13:59:34	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 13:56:48	
		電流-R	目視	23	陳明德	2023-12-20 13:56:51	
		電流-S	目視	26	陳明德	2023-12-20 13:56:54	
		電流-T	目視	17	陳明德	2023-12-20 13:56:57	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 13:56:58	
		電流-R	目視	31	陳明德	2023-12-20 13:57:03	
		電流-S	目視	29	陳明德	2023-12-20 13:57:06	
		電流-T	目視	20	陳明德	2023-12-20 13:57:09	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 13:53:31	
		電流-R	目視	27	陳明德	2023-12-20 13:53:39	
		電流-S	目視	23	陳明德	2023-12-20 13:53:43	
		電流-T	目視	10	陳明德	2023-12-20 13:53:46	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 13:53:47	
		電流-R	目視	37	陳明德	2023-12-20 13:53:54	
		電流-S	目視	28	陳明德	2023-12-20 13:53:58	
		電流-T	目視	21	陳明德	2023-12-20 13:54:01	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:20:20	
		電流-R	目視	0	陳明德	2023-12-20 14:20:23	
		電流-S	目視	1	陳明德	2023-12-20 14:20:26	
		電流-T	目視	3	陳明德	2023-12-20 14:20:28	

22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:20:30	
		電流-R	目視	0	陳明德	2023-12-20 14:20:34	
		電流-S	目視	0	陳明德	2023-12-20 14:20:36	
		電流-T	目視	0	陳明德	2023-12-20 14:20:38	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:24:31	
		電流-R	目視	9	陳明德	2023-12-20 14:24:35	
		電流-S	目視	0	陳明德	2023-12-20 14:24:37	
		電流-T	目視	7	陳明德	2023-12-20 14:24:40	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 14:24:42	
		電流-R	目視	22	陳明德	2023-12-20 14:24:47	
		電流-S	目視	12	陳明德	2023-12-20 14:24:50	
		電流-T	目視	22	陳明德	2023-12-20 14:24:53	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 11:15:41	
		電流-R	目視	6	陳明德	2023-12-20 11:15:51	
		電流-S	目視	8	陳明德	2023-12-20 11:15:54	
		電流-T	目視	12	陳明德	2023-12-20 11:15:57	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 11:15:58	
		電流-R	目視	2	陳明德	2023-12-20 11:16:04	
		電流-S	目視	0	陳明德	2023-12-20 11:16:07	
		電流-T	目視	2	陳明德	2023-12-20 11:16:10	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/20 15:26:23 2023/12/20 15:26:56 2023/12/21 08:33:42

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓 配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 10:05:46	
		電流-R	目視	12	陳慶讚	2023-12-21 10:05:53	
		電流-S	目視	6	陳慶讚	2023-12-21 10:05:55	
		電流-T	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 10:05:58	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 10:06:03	
		電流-R	目視	29	陳慶讚	2023-12-21 10:06:07	
		電流-S	目視	22	陳慶讚	2023-12-21 10:06:10	
		電流-T	目視	19	陳慶讚	2023-12-21 10:06:15	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 10:00:36	
		電流-R	目視	11	陳慶讚	2023-12-21 10:00:43	
		電流-S	目視	10	陳慶讚	2023-12-21 10:00:46	
		電流-T	目視	11	陳慶讚	2023-12-21 10:00:49	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 10:00:50	
		電流-R	目視	11	陳慶讚	2023-12-21 10:01:02	
		電流-S	目視	10	陳慶讚	2023-12-21 10:01:05	
		電流-T	目視	11	陳慶讚	2023-12-21 10:01:08	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:57:15	
		電流-R	目視	24	陳慶讚	2023-12-21 09:57:25	
		電流-S	目視	16	陳慶讚	2023-12-21 09:57:27	
		電流-T	目視	18	陳慶讚	2023-12-21 09:57:30	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:57:31	
		電流-R	目視	21	陳慶讚	2023-12-21 09:57:38	
		電流-S	目視	15	陳慶讚	2023-12-21 09:57:41	
		電流-T	目視	15	陳慶讚	2023-12-21 09:57:44	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:53:53	
		電流-R	目視	7	陳慶讚	2023-12-21 09:54:00	
		電流-S	目視	6	陳慶讚	2023-12-21 09:54:02	
		電流-T	目視	3	陳慶讚	2023-12-21 09:54:04	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:54:06	
		電流-R	目視	6	陳慶讚	2023-12-21 09:54:11	
		電流-S	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 09:54:14	
		電流-T	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 09:54:16	
		設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:51:42	

9	醫學科技大樓 5F 5F/N	電流-R	目視	36	陳慶讚	2023-12-21 09:51:54	
		電流-S	目視	26	陳慶讚	2023-12-21 09:51:57	
		電流-T	目視	27	陳慶讚	2023-12-21 09:52:00	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:52:01	
		電流-R	目視	37	陳慶讚	2023-12-21 09:52:10	
		電流-S	目視	21	陳慶讚	2023-12-21 09:52:13	
		電流-T	目視	25	陳慶讚	2023-12-21 09:52:15	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:49:47	
		電流-R	目視	19	陳慶讚	2023-12-21 09:49:55	
		電流-S	目視	9	陳慶讚	2023-12-21 09:49:58	
		電流-T	目視	21	陳慶讚	2023-12-21 09:50:03	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:50:04	
		電流-R	目視	6	陳慶讚	2023-12-21 09:50:13	
		電流-S	目視	2	陳慶讚	2023-12-21 09:50:15	
		電流-T	目視	3	陳慶讚	2023-12-21 09:50:18	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:47:18	
		電流-R	目視	20	陳慶讚	2023-12-21 09:47:24	
		電流-S	目視	8	陳慶讚	2023-12-21 09:47:27	
		電流-T	目視	9	陳慶讚	2023-12-21 09:47:30	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:47:33	
		電流-R	目視	28	陳慶讚	2023-12-21 09:47:42	
		電流-S	目視	22	陳慶讚	2023-12-21 09:47:44	
		電流-T	目視	8	陳慶讚	2023-12-21 09:47:47	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:42:17	
		電流-R	目視	20	陳慶讚	2023-12-21 09:42:25	
		電流-S	目視	14	陳慶讚	2023-12-21 09:42:27	
		電流-T	目視	11	陳慶讚	2023-12-21 09:42:30	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:42:31	
		電流-R	目視	22	陳慶讚	2023-12-21 09:42:39	
		電流-S	目視	21	陳慶讚	2023-12-21 09:42:46	
		電流-T	目視	33	陳慶讚	2023-12-21 09:42:49	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:40:21	
		電流-R	目視	20	陳慶讚	2023-12-21 09:40:27	
		電流-S	目視	14	陳慶讚	2023-12-21 09:40:30	
		電流-T	目視	18	陳慶讚	2023-12-21 09:40:33	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:40:34	
		電流-R	目視	29	陳慶讚	2023-12-21 09:40:45	
		電流-S	目視	23	陳慶讚	2023-12-21 09:40:47	
		電流-T	目視	22	陳慶讚	2023-12-21 09:40:51	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:37:54	
		電流-R	目視	22	陳慶讚	2023-12-21 09:38:00	
		電流-S	目視	18	陳慶讚	2023-12-21 09:38:02	
		電流-T	目視	14	陳慶讚	2023-12-21 09:38:05	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 09:38:07	
		電流-R	目視	39	陳慶讚	2023-12-21 09:38:13	
		電流-S	目視	32	陳慶讚	2023-12-21 09:38:17	
		電流-T	目視	27	陳慶讚	2023-12-21 09:38:21	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 10:08:59	
		電流-R	目視	3	陳慶讚	2023-12-21 10:09:05	
		電流-S	目視	4	陳慶讚	2023-12-21 10:09:07	
		電流-T	目視	3	陳慶讚	2023-12-21 10:09:09	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 10:09:11	
		電流-R	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 10:09:21	
		電流-S	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 10:09:24	
		電流-T	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 10:09:27	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 10:14:02	
		電流-R	目視	9	陳慶讚	2023-12-21 10:14:07	
		電流-S	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 10:14:10	
		電流-T	目視	8	陳慶讚	2023-12-21 10:14:12	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 10:14:19	
		電流-R	目視	25	陳慶讚	2023-12-21 10:14:21	
		電流-S	目視	13	陳慶讚	2023-12-21 10:14:28	
		電流-T	目視	23	陳慶讚	2023-12-21 10:14:31	

25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 08:48:35	
		電流-R	目視	6	陳慶讚	2023-12-21 08:48:45	
		電流-S	目視	9	陳慶讚	2023-12-21 08:48:49	
		電流-T	目視	12	陳慶讚	2023-12-21 08:48:52	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 08:48:54	
		電流-R	目視	3	陳慶讚	2023-12-21 08:49:01	
		電流-S	目視	3	陳慶讚	2023-12-21 08:49:04	
		電流-T	目視	2	陳慶讚	2023-12-21 08:49:07	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
 2023/12/21 16:26:15

承商駐院主任：謝濱隆
 2023/12/21 16:40:26

承辦工程司：徐誌輝
 2023/12/22 15:33:35

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 22 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:26:23	
		電流-R	目視	9	施元晟	2023-12-22 10:26:27	
		電流-S	目視	5	施元晟	2023-12-22 10:26:29	
		電流-T	目視	0	施元晟	2023-12-22 10:26:31	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:26:33	
		電流-R	目視	27	施元晟	2023-12-22 10:26:37	
		電流-S	目視	21	施元晟	2023-12-22 10:26:40	
		電流-T	目視	18	施元晟	2023-12-22 10:26:42	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:21:20	
		電流-R	目視	7	施元晟	2023-12-22 10:21:23	
		電流-S	目視	9	施元晟	2023-12-22 10:21:26	
		電流-T	目視	7	施元晟	2023-12-22 10:21:28	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:21:30	
		電流-R	目視	3	施元晟	2023-12-22 10:21:33	
		電流-S	目視	7	施元晟	2023-12-22 10:21:36	
		電流-T	目視	6	施元晟	2023-12-22 10:21:38	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:20:01	
		電流-R	目視	27	施元晟	2023-12-22 10:20:03	
		電流-S	目視	13	施元晟	2023-12-22 10:20:06	
		電流-T	目視	22	施元晟	2023-12-22 10:20:08	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:20:09	
		電流-R	目視	21	施元晟	2023-12-22 10:20:13	
		電流-S	目視	18	施元晟	2023-12-22 10:20:15	
		電流-T	目視	13	施元晟	2023-12-22 10:20:18	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:18:43	
		電流-R	目視	6	施元晟	2023-12-22 10:18:47	
		電流-S	目視	4	施元晟	2023-12-22 10:18:50	
		電流-T	目視	2	施元晟	2023-12-22 10:18:52	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:18:54	
		電流-R	目視	9	施元晟	2023-12-22 10:18:56	
		電流-S	目視	0	施元晟	2023-12-22 10:18:58	
		電流-T	目視	0	施元晟	2023-12-22 10:19:01	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:16:42	
		電流-R	目視	53	施元晟	2023-12-22 10:16:46	
		電流-S	目視	30	施元晟	2023-12-22 10:16:49	
		電流-T	目視	31	施元晟	2023-12-22 10:16:51	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:16:52	
		電流-R	目視	36	施元晟	2023-12-22 10:16:59	
		電流-S	目視	23	施元晟	2023-12-22 10:17:01	
		電流-T	目視	24	施元晟	2023-12-22 10:17:03	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:15:16	
		電流-R	目視	24	施元晟	2023-12-22 10:15:21	
		電流-S	目視	10	施元晟	2023-12-22 10:15:23	
		電流-T	目視	22	施元晟	2023-12-22 10:15:26	
		設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:15:27	

12	醫學科技大樓 6F 6F/E	電流-R	目視	3	施元晟	2023-12-22 10:15:32	
		電流-S	目視	2	施元晟	2023-12-22 10:15:34	
		電流-T	目視	5	施元晟	2023-12-22 10:15:36	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:13:40	
		電流-R	目視	17	施元晟	2023-12-22 10:13:45	
		電流-S	目視	8	施元晟	2023-12-22 10:13:47	
		電流-T	目視	8	施元晟	2023-12-22 10:13:50	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:13:51	
		電流-R	目視	25	施元晟	2023-12-22 10:13:54	
		電流-S	目視	24	施元晟	2023-12-22 10:13:57	
		電流-T	目視	9	施元晟	2023-12-22 10:13:59	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:09:01	
		電流-R	目視	16	施元晟	2023-12-22 10:09:06	
		電流-S	目視	10	施元晟	2023-12-22 10:09:08	
		電流-T	目視	10	施元晟	2023-12-22 10:09:12	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:09:13	
		電流-R	目視	22	施元晟	2023-12-22 10:09:17	
		電流-S	目視	23	施元晟	2023-12-22 10:09:26	
		電流-T	目視	34	施元晟	2023-12-22 10:09:28	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:06:11	
		電流-R	目視	20	施元晟	2023-12-22 10:06:16	
		電流-S	目視	13	施元晟	2023-12-22 10:06:19	
		電流-T	目視	15	施元晟	2023-12-22 10:06:21	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:06:23	
		電流-R	目視	28	施元晟	2023-12-22 10:06:27	
		電流-S	目視	28	施元晟	2023-12-22 10:06:29	
		電流-T	目視	26	施元晟	2023-12-22 10:06:32	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:03:04	
		電流-R	目視	20	施元晟	2023-12-22 10:03:09	
		電流-S	目視	22	施元晟	2023-12-22 10:03:11	
		電流-T	目視	15	施元晟	2023-12-22 10:03:14	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:03:15	
		電流-R	目視	47	施元晟	2023-12-22 10:03:20	
		電流-S	目視	29	施元晟	2023-12-22 10:03:22	
		電流-T	目視	28	施元晟	2023-12-22 10:03:25	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:28:43	
		電流-R	目視	0	施元晟	2023-12-22 10:28:47	
		電流-S	目視	2	施元晟	2023-12-22 10:28:49	
		電流-T	目視	3	施元晟	2023-12-22 10:28:51	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:28:52	
		電流-R	目視	0	施元晟	2023-12-22 10:28:57	
		電流-S	目視	2	施元晟	2023-12-22 10:28:59	
		電流-T	目視	0	施元晟	2023-12-22 10:29:01	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:32:41	
		電流-R	目視	0	施元晟	2023-12-22 10:32:46	
		電流-S	目視	25	施元晟	2023-12-22 10:32:48	
		電流-T	目視	7	施元晟	2023-12-22 10:32:51	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 10:32:52	
		電流-R	目視	24	施元晟	2023-12-22 10:32:57	
		電流-S	目視	12	施元晟	2023-12-22 10:32:59	
		電流-T	目視	22	施元晟	2023-12-22 10:33:03	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 08:46:56	
		電流-R	目視	4.9	施元晟	2023-12-22 08:47:03	
		電流-S	目視	8.6	施元晟	2023-12-22 08:47:06	
		電流-T	目視	12	施元晟	2023-12-22 08:47:09	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 08:47:11	
		電流-R	目視	3.8	施元晟	2023-12-22 08:47:16	
		電流-S	目視	2.4	施元晟	2023-12-22 08:47:18	
		電流-T	目視	2.4	施元晟	2023-12-22 08:47:22	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:36:47	
		電流-R	目視	5	林琮凱	2023-12-23 10:36:50	
		電流-S	目視	15	林琮凱	2023-12-23 10:36:53	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:36:55	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:36:57	
		電流-R	目視	13	林琮凱	2023-12-23 10:37:03	
		電流-S	目視	11	林琮凱	2023-12-23 10:37:06	
		電流-T	目視	12	林琮凱	2023-12-23 10:37:09	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:32:49	
		電流-R	目視	3	林琮凱	2023-12-23 10:32:53	
		電流-S	目視	3	林琮凱	2023-12-23 10:32:56	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:32:57	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:32:59	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:33:01	
		電流-S	目視	3	林琮凱	2023-12-23 10:33:03	
		電流-T	目視	3	林琮凱	2023-12-23 10:33:06	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:31:18	
		電流-R	目視	25	林琮凱	2023-12-23 10:31:21	
		電流-S	目視	15	林琮凱	2023-12-23 10:31:24	
		電流-T	目視	18	林琮凱	2023-12-23 10:31:27	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:31:28	
		電流-R	目視	21	林琮凱	2023-12-23 10:31:35	
		電流-S	目視	10	林琮凱	2023-12-23 10:31:38	
		電流-T	目視	10	林琮凱	2023-12-23 10:31:40	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:30:07	
		電流-R	目視	13	林琮凱	2023-12-23 10:30:11	
		電流-S	目視	19	林琮凱	2023-12-23 10:30:14	
		電流-T	目視	2	林琮凱	2023-12-23 10:30:16	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:30:18	
		電流-R	目視	9	林琮凱	2023-12-23 10:30:45	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:30:48	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:30:50	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:28:42	
		電流-R	目視	19	林琮凱	2023-12-23 10:28:47	
		電流-S	目視	19	林琮凱	2023-12-23 10:28:50	
		電流-T	目視	23	林琮凱	2023-12-23 10:28:53	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:28:54	
		電流-R	目視	25	林琮凱	2023-12-23 10:28:59	
		電流-S	目視	15	林琮凱	2023-12-23 10:29:01	
		電流-T	目視	25	林琮凱	2023-12-23 10:29:03	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:27:28	
		電流-R	目視	13	林琮凱	2023-12-23 10:27:31	
		電流-S	目視	8	林琮凱	2023-12-23 10:27:35	
		電流-T	目視	8	林琮凱	2023-12-23 10:27:37	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:27:39	
		電流-R	目視	2	林琮凱	2023-12-23 10:27:43	
		電流-S	目視	1	林琮凱	2023-12-23 10:27:45	
		電流-T	目視	3	林琮凱	2023-12-23 10:27:48	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:25:59	
		電流-R	目視	15	林琮凱	2023-12-23 10:26:02	
		電流-S	目視	8	林琮凱	2023-12-23 10:26:05	
		電流-T	目視	8	林琮凱	2023-12-23 10:26:08	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:26:09	
		電流-R	目視	18	林琮凱	2023-12-23 10:26:18	
		電流-S	目視	18	林琮凱	2023-12-23 10:26:20	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:26:22	
15	醫學科技大樓 8F	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:24:19	
		電流-R	目視	10	林琮凱	2023-12-23 10:24:23	

	8F/N	電流-S	目視	9	林琮凱	2023-12-23 10:24:25	
		電流-T	目視	7	林琮凱	2023-12-23 10:24:28	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:24:29	
		電流-R	目視	14	林琮凱	2023-12-23 10:24:36	
		電流-S	目視	11	林琮凱	2023-12-23 10:24:39	
		電流-T	目視	24	林琮凱	2023-12-23 10:24:43	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:22:51	
		電流-R	目視	14	林琮凱	2023-12-23 10:23:01	
		電流-S	目視	9	林琮凱	2023-12-23 10:23:04	
		電流-T	目視	10	林琮凱	2023-12-23 10:23:06	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:23:08	
		電流-R	目視	24	林琮凱	2023-12-23 10:23:15	
		電流-S	目視	26	林琮凱	2023-12-23 10:23:17	
		電流-T	目視	28	林琮凱	2023-12-23 10:23:20	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 09:29:30	
		電流-R	目視	14	林琮凱	2023-12-23 09:29:33	
		電流-S	目視	14	林琮凱	2023-12-23 09:29:36	
		電流-T	目視	8	林琮凱	2023-12-23 09:29:39	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 09:29:47	
		電流-R	目視	41	林琮凱	2023-12-23 09:29:50	
		電流-S	目視	20	林琮凱	2023-12-23 09:30:34	
		電流-T	目視	27	林琮凱	2023-12-23 09:30:38	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 11:51:59	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-23 11:52:01	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-23 11:52:03	
		電流-T	目視	3	林琮凱	2023-12-23 11:52:06	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 11:52:07	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-23 11:52:09	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-23 11:52:11	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-23 11:52:14	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 11:54:25	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-23 11:54:29	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-23 11:54:31	
		電流-T	目視	5	林琮凱	2023-12-23 11:54:34	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 11:54:35	
		電流-R	目視	16	林琮凱	2023-12-23 11:54:43	
		電流-S	目視	7	林琮凱	2023-12-23 11:54:45	
		電流-T	目視	21	林琮凱	2023-12-23 11:54:48	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 09:21:00	
		電流-R	目視	6	林琮凱	2023-12-23 09:21:03	
		電流-S	目視	12	林琮凱	2023-12-23 09:21:06	
		電流-T	目視	13	林琮凱	2023-12-23 09:21:09	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 09:21:10	
		電流-R	目視	2	林琮凱	2023-12-23 09:21:15	
		電流-S	目視	6	林琮凱	2023-12-23 09:21:18	
		電流-T	目視	2	林琮凱	2023-12-23 09:21:20	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/25 14:11:16

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 15:48:11

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/26 14:53:36

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:33:02	
		電流-R	目視	6	陳建誌	2023-12-24 09:33:05	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:33:08	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:33:10	
2	醫學科技大樓 1F	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:33:11	
		電流-R	目視	14	陳建誌	2023-12-24 09:33:19	
		電流-S	目視	11	陳建誌	2023-12-24 09:33:22	

	1F/E	電流-T	目視	12	陳建誌	2023-12-24 09:33:25	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:23:02	
		電流-R	目視	3	陳建誌	2023-12-24 09:23:06	
		電流-S	目視	5	陳建誌	2023-12-24 09:23:08	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:23:10	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:23:11	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:23:14	
		電流-S	目視	4	陳建誌	2023-12-24 09:23:17	
		電流-T	目視	3	陳建誌	2023-12-24 09:23:19	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:21:40	
		電流-R	目視	23	陳建誌	2023-12-24 09:21:45	
		電流-S	目視	10	陳建誌	2023-12-24 09:21:47	
		電流-T	目視	18	陳建誌	2023-12-24 09:21:51	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:21:52	
		電流-R	目視	20	陳建誌	2023-12-24 09:21:56	
		電流-S	目視	17	陳建誌	2023-12-24 09:21:59	
		電流-T	目視	11	陳建誌	2023-12-24 09:22:03	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:20:24	
		電流-R	目視	6	陳建誌	2023-12-24 09:20:28	
		電流-S	目視	3	陳建誌	2023-12-24 09:20:30	
		電流-T	目視	2	陳建誌	2023-12-24 09:20:34	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:20:35	
		電流-R	目視	9	陳建誌	2023-12-24 09:20:38	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:20:40	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:20:43	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:19:07	
		電流-R	目視	16	陳建誌	2023-12-24 09:19:12	
		電流-S	目視	13	陳建誌	2023-12-24 09:19:14	
		電流-T	目視	16	陳建誌	2023-12-24 09:19:17	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:19:19	
		電流-R	目視	22	陳建誌	2023-12-24 09:19:22	
		電流-S	目視	14	陳建誌	2023-12-24 09:19:25	
		電流-T	目視	23	陳建誌	2023-12-24 09:19:28	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:17:53	
		電流-R	目視	12	陳建誌	2023-12-24 09:17:57	
		電流-S	目視	9	陳建誌	2023-12-24 09:17:59	
		電流-T	目視	10	陳建誌	2023-12-24 09:18:02	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:18:03	
		電流-R	目視	2	陳建誌	2023-12-24 09:18:07	
		電流-S	目視	1	陳建誌	2023-12-24 09:18:10	
		電流-T	目視	3	陳建誌	2023-12-24 09:18:12	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:16:37	
		電流-R	目視	13	陳建誌	2023-12-24 09:16:41	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:16:44	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:16:46	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:16:47	
		電流-R	目視	20	陳建誌	2023-12-24 09:16:51	
		電流-S	目視	25	陳建誌	2023-12-24 09:16:53	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:16:56	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:14:03	
		電流-R	目視	10	陳建誌	2023-12-24 09:14:08	
		電流-S	目視	10	陳建誌	2023-12-24 09:14:10	
		電流-T	目視	7	陳建誌	2023-12-24 09:14:13	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:14:14	
		電流-R	目視	10	陳建誌	2023-12-24 09:14:18	
		電流-S	目視	29	陳建誌	2023-12-24 09:14:22	
		電流-T	目視	31	陳建誌	2023-12-24 09:14:24	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:12:31	
		電流-R	目視	14	陳建誌	2023-12-24 09:12:36	
		電流-S	目視	9	陳建誌	2023-12-24 09:12:38	
		電流-T	目視	10	陳建誌	2023-12-24 09:12:41	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:12:42	

18	醫學科技大樓 9F 9F/E	電流-R	目視	19	陳建誌	2023-12-24 09:12:47	
		電流-S	目視	30	陳建誌	2023-12-24 09:12:50	
		電流-T	目視	26	陳建誌	2023-12-24 09:12:54	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:10:41	
		電流-R	目視	15	陳建誌	2023-12-24 09:10:46	
		電流-S	目視	15	陳建誌	2023-12-24 09:10:48	
		電流-T	目視	7	陳建誌	2023-12-24 09:10:51	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:10:52	
		電流-R	目視	37	陳建誌	2023-12-24 09:10:58	
		電流-S	目視	27	陳建誌	2023-12-24 09:11:01	
		電流-T	目視	33	陳建誌	2023-12-24 09:11:04	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:34:50	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:34:54	
		電流-S	目視	1	陳建誌	2023-12-24 09:34:57	
		電流-T	目視	3	陳建誌	2023-12-24 09:34:59	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:35:00	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:35:03	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:35:06	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:35:08	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:37:49	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:37:53	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:37:55	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:37:58	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:37:59	
		電流-R	目視	16	陳建誌	2023-12-24 09:38:04	
		電流-S	目視	9	陳建誌	2023-12-24 09:38:06	
		電流-T	目視	21	陳建誌	2023-12-24 09:38:09	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 08:42:10	
		電流-R	目視	4	陳建誌	2023-12-24 08:42:18	
		電流-S	目視	8	陳建誌	2023-12-24 08:42:21	
		電流-T	目視	12	陳建誌	2023-12-24 08:42:25	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 08:42:26	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-24 08:42:30	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-24 08:42:32	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-24 08:42:34	
備註:							
改善措施:							

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:37:20	
		電流-R	目視	9	黃啟榮	2023-12-25 10:37:23	
		電流-S	目視	12	黃啟榮	2023-12-25 10:37:25	
		電流-T	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 10:37:28	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:37:29	
		電流-R	目視	25	黃啟榮	2023-12-25 10:37:34	
		電流-S	目視	21	黃啟榮	2023-12-25 10:37:37	
		電流-T	目視	17	黃啟榮	2023-12-25 10:37:40	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:33:40	
		電流-R	目視	10	黃啟榮	2023-12-25 10:33:47	
		電流-S	目視	10	黃啟榮	2023-12-25 10:33:50	
		電流-T	目視	11	黃啟榮	2023-12-25 10:33:52	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:33:54	
		電流-R	目視	7	黃啟榮	2023-12-25 10:33:58	
		電流-S	目視	8	黃啟榮	2023-12-25 10:34:03	
		電流-T	目視	8	黃啟榮	2023-12-25 10:34:05	
	醫學科技大樓	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:31:08	
		電流-R	目視	25	黃啟榮	2023-12-25 10:31:11	

5	3F 3F/N	電流-S	目視	13	黃啟榮	2023-12-25 10:31:14	
		電流-T	目視	18	黃啟榮	2023-12-25 10:31:17	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:31:19	
		電流-R	目視	23	黃啟榮	2023-12-25 10:31:24	
		電流-S	目視	20	黃啟榮	2023-12-25 10:31:27	
		電流-T	目視	15	黃啟榮	2023-12-25 10:31:30	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:29:37	
		電流-R	目視	14	黃啟榮	2023-12-25 10:29:40	
		電流-S	目視	4	黃啟榮	2023-12-25 10:29:42	
		電流-T	目視	3	黃啟榮	2023-12-25 10:29:45	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:29:46	
		電流-R	目視	7	黃啟榮	2023-12-25 10:29:51	
		電流-S	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 10:29:54	
		電流-T	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 10:29:57	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:28:15	
		電流-R	目視	41	黃啟榮	2023-12-25 10:28:22	
		電流-S	目視	38	黃啟榮	2023-12-25 10:28:25	
		電流-T	目視	30	黃啟榮	2023-12-25 10:28:28	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:28:30	
		電流-R	目視	37	黃啟榮	2023-12-25 10:28:36	
		電流-S	目視	29	黃啟榮	2023-12-25 10:28:39	
		電流-T	目視	27	黃啟榮	2023-12-25 10:28:42	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:25:00	
		電流-R	目視	22	黃啟榮	2023-12-25 10:25:05	
		電流-S	目視	14	黃啟榮	2023-12-25 10:25:08	
		電流-T	目視	22	黃啟榮	2023-12-25 10:25:11	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:25:12	
		電流-R	目視	3	黃啟榮	2023-12-25 10:25:21	
		電流-S	目視	1	黃啟榮	2023-12-25 10:25:24	
		電流-T	目視	3	黃啟榮	2023-12-25 10:25:27	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:23:33	
		電流-R	目視	17	黃啟榮	2023-12-25 10:23:40	
		電流-S	目視	9	黃啟榮	2023-12-25 10:23:42	
		電流-T	目視	7	黃啟榮	2023-12-25 10:23:45	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:23:46	
		電流-R	目視	24	黃啟榮	2023-12-25 10:23:54	
		電流-S	目視	23	黃啟榮	2023-12-25 10:23:56	
		電流-T	目視	9	黃啟榮	2023-12-25 10:24:01	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:22:13	
		電流-R	目視	17	黃啟榮	2023-12-25 10:22:17	
		電流-S	目視	13	黃啟榮	2023-12-25 10:22:20	
		電流-T	目視	8	黃啟榮	2023-12-25 10:22:23	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:22:24	
		電流-R	目視	20	黃啟榮	2023-12-25 10:22:30	
		電流-S	目視	12	黃啟榮	2023-12-25 10:22:32	
		電流-T	目視	32	黃啟榮	2023-12-25 10:22:35	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:20:53	
		電流-R	目視	21	黃啟榮	2023-12-25 10:20:58	
		電流-S	目視	16	黃啟榮	2023-12-25 10:21:01	
		電流-T	目視	14	黃啟榮	2023-12-25 10:21:04	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:21:06	
		電流-R	目視	30	黃啟榮	2023-12-25 10:21:13	
		電流-S	目視	31	黃啟榮	2023-12-25 10:21:16	
		電流-T	目視	27	黃啟榮	2023-12-25 10:21:19	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:19:16	
		電流-R	目視	23	黃啟榮	2023-12-25 10:19:22	
		電流-S	目視	24	黃啟榮	2023-12-25 10:19:25	
		電流-T	目視	15	黃啟榮	2023-12-25 10:19:30	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:19:31	
		電流-R	目視	44	黃啟榮	2023-12-25 10:19:40	
		電流-S	目視	20	黃啟榮	2023-12-25 10:19:43	
		電流-T	目視	23	黃啟榮	2023-12-25 10:19:46	

21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:39:19	
		電流-R	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 10:39:22	
		電流-S	目視	2	黃啟榮	2023-12-25 10:39:24	
		電流-T	目視	3	黃啟榮	2023-12-25 10:39:27	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:39:29	
		電流-R	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 10:39:36	
		電流-S	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 10:39:38	
		電流-T	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 10:39:40	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:42:39	
		電流-R	目視	11	黃啟榮	2023-12-25 10:42:45	
		電流-S	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 10:42:48	
		電流-T	目視	8	黃啟榮	2023-12-25 10:42:50	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 10:42:52	
		電流-R	目視	19	黃啟榮	2023-12-25 10:42:58	
		電流-S	目視	13	黃啟榮	2023-12-25 10:43:01	
		電流-T	目視	23	黃啟榮	2023-12-25 10:43:04	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 09:52:23	
		電流-R	目視	8.9	黃啟榮	2023-12-25 09:52:32	
		電流-S	目視	13.2	黃啟榮	2023-12-25 09:52:39	
		電流-T	目視	13.7	黃啟榮	2023-12-25 09:52:45	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 09:52:46	
		電流-R	目視	7.1	黃啟榮	2023-12-25 09:52:57	
		電流-S	目視	7.6	黃啟榮	2023-12-25 09:53:01	
		電流-T	目視	2.4	黃啟榮	2023-12-25 09:53:15	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/25 14:11:17 2023/12/25 16:39:04 2023/12/26 14:54:19

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 26 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:23:08	
		電流-R	目視	12	徐永誠	2023-12-26 09:23:11	
		電流-S	目視	16	徐永誠	2023-12-26 09:23:14	
		電流-T	目視	5	徐永誠	2023-12-26 09:23:17	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:23:18	
		電流-R	目視	26	徐永誠	2023-12-26 09:23:22	
		電流-S	目視	25	徐永誠	2023-12-26 09:23:27	
		電流-T	目視	18	徐永誠	2023-12-26 09:23:31	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:21:32	
		電流-R	目視	7	徐永誠	2023-12-26 09:21:36	
		電流-S	目視	9	徐永誠	2023-12-26 09:21:38	
		電流-T	目視	7	徐永誠	2023-12-26 09:21:41	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:21:46	
		電流-R	目視	4	徐永誠	2023-12-26 09:21:49	
		電流-S	目視	6	徐永誠	2023-12-26 09:21:51	
		電流-T	目視	6	徐永誠	2023-12-26 09:21:53	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:18:11	
		電流-R	目視	24	徐永誠	2023-12-26 09:18:15	
		電流-S	目視	11	徐永誠	2023-12-26 09:18:18	
		電流-T	目視	18	徐永誠	2023-12-26 09:18:21	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:18:22	
		電流-R	目視	22	徐永誠	2023-12-26 09:18:26	
		電流-S	目視	23	徐永誠	2023-12-26 09:18:28	
		電流-T	目視	16	徐永誠	2023-12-26 09:18:33	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:16:34	
		電流-R	目視	13	徐永誠	2023-12-26 09:16:39	
		電流-S	目視	5	徐永誠	2023-12-26 09:16:41	
		電流-T	目視	3	徐永誠	2023-12-26 09:16:43	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:16:45	

8	醫學科技大樓 4F 4F/E	電流-R	目視	7	徐永誠	2023-12-26 09:16:49	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:16:52	
		電流-T	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:16:54	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:15:24	
		電流-R	目視	39	徐永誠	2023-12-26 09:15:28	
		電流-S	目視	31	徐永誠	2023-12-26 09:15:33	
		電流-T	目視	31	徐永誠	2023-12-26 09:15:36	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:15:38	
		電流-R	目視	35	徐永誠	2023-12-26 09:15:41	
		電流-S	目視	30	徐永誠	2023-12-26 09:15:44	
		電流-T	目視	24	徐永誠	2023-12-26 09:15:48	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:13:52	
		電流-R	目視	17	徐永誠	2023-12-26 09:13:55	
		電流-S	目視	9	徐永誠	2023-12-26 09:13:57	
		電流-T	目視	14	徐永誠	2023-12-26 09:14:00	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:14:01	
		電流-R	目視	4	徐永誠	2023-12-26 09:14:06	
		電流-S	目視	2	徐永誠	2023-12-26 09:14:08	
		電流-T	目視	4	徐永誠	2023-12-26 09:14:11	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:10:50	
		電流-R	目視	12	徐永誠	2023-12-26 09:10:53	
		電流-S	目視	7	徐永誠	2023-12-26 09:10:56	
		電流-T	目視	8	徐永誠	2023-12-26 09:10:58	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:11:00	
		電流-R	目視	23	徐永誠	2023-12-26 09:11:03	
		電流-S	目視	21	徐永誠	2023-12-26 09:11:06	
		電流-T	目視	8	徐永誠	2023-12-26 09:11:09	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:08:47	
		電流-R	目視	21	徐永誠	2023-12-26 09:08:51	
		電流-S	目視	13	徐永誠	2023-12-26 09:08:54	
		電流-T	目視	12	徐永誠	2023-12-26 09:08:57	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:08:58	
		電流-R	目視	13	徐永誠	2023-12-26 09:09:03	
		電流-S	目視	25	徐永誠	2023-12-26 09:09:05	
		電流-T	目視	31	徐永誠	2023-12-26 09:09:08	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:05:58	
		電流-R	目視	23	徐永誠	2023-12-26 09:06:02	
		電流-S	目視	20	徐永誠	2023-12-26 09:06:04	
		電流-T	目視	19	徐永誠	2023-12-26 09:06:07	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:06:08	
		電流-R	目視	34	徐永誠	2023-12-26 09:06:13	
		電流-S	目視	50	徐永誠	2023-12-26 09:06:15	
		電流-T	目視	33	徐永誠	2023-12-26 09:06:18	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:03:59	
		電流-R	目視	24	徐永誠	2023-12-26 09:04:03	
		電流-S	目視	21	徐永誠	2023-12-26 09:04:06	
		電流-T	目視	13	徐永誠	2023-12-26 09:04:09	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:04:13	
		電流-R	目視	40	徐永誠	2023-12-26 09:04:17	
		電流-S	目視	21	徐永誠	2023-12-26 09:04:20	
		電流-T	目視	38	徐永誠	2023-12-26 09:04:25	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:57:45	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:57:48	
		電流-S	目視	1	徐永誠	2023-12-26 09:57:51	
		電流-T	目視	3	徐永誠	2023-12-26 09:57:53	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:57:55	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:57:58	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:58:00	
		電流-T	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:58:03	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 10:00:21	
		電流-R	目視	13	徐永誠	2023-12-26 10:00:24	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2023-12-26 10:00:27	
		電流-T	目視	11	徐永誠	2023-12-26 10:00:30	

24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 10:00:31	
		電流-R	目視	24	徐永誠	2023-12-26 10:00:35	
		電流-S	目視	12	徐永誠	2023-12-26 10:00:38	
		電流-T	目視	24	徐永誠	2023-12-26 10:00:42	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 08:21:44	
		電流-R	目視	5	徐永誠	2023-12-26 08:21:48	
		電流-S	目視	12	徐永誠	2023-12-26 08:21:51	
		電流-T	目視	14	徐永誠	2023-12-26 08:21:55	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 08:21:59	
		電流-R	目視	3	徐永誠	2023-12-26 08:22:02	
		電流-S	目視	4	徐永誠	2023-12-26 08:22:05	
		電流-T	目視	0	徐永誠	2023-12-26 08:22:09	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/26 16:21:36 2023/12/26 16:22:59 2023/12/27 17:44:34

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓 配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:40:30	
		電流-R	目視	6	陳建誌	2023-12-27 09:40:33	
		電流-S	目視	5	陳建誌	2023-12-27 09:40:36	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-27 09:40:38	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:40:39	
		電流-R	目視	26	陳建誌	2023-12-27 09:40:43	
		電流-S	目視	20	陳建誌	2023-12-27 09:40:46	
		電流-T	目視	17	陳建誌	2023-12-27 09:40:49	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:36:50	
		電流-R	目視	8	陳建誌	2023-12-27 09:36:53	
		電流-S	目視	10	陳建誌	2023-12-27 09:36:56	
		電流-T	目視	7	陳建誌	2023-12-27 09:36:59	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:37:00	
		電流-R	目視	4	陳建誌	2023-12-27 09:37:04	
		電流-S	目視	8	陳建誌	2023-12-27 09:37:06	
		電流-T	目視	9	陳建誌	2023-12-27 09:37:09	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:34:59	
		電流-R	目視	28	陳建誌	2023-12-27 09:35:03	
		電流-S	目視	11	陳建誌	2023-12-27 09:35:06	
		電流-T	目視	23	陳建誌	2023-12-27 09:35:09	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:35:10	
		電流-R	目視	24	陳建誌	2023-12-27 09:35:13	
		電流-S	目視	18	陳建誌	2023-12-27 09:35:16	
		電流-T	目視	17	陳建誌	2023-12-27 09:35:21	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:32:55	
		電流-R	目視	5	陳建誌	2023-12-27 09:32:59	
		電流-S	目視	4	陳建誌	2023-12-27 09:33:01	
		電流-T	目視	3	陳建誌	2023-12-27 09:33:03	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:33:05	
		電流-R	目視	7	陳建誌	2023-12-27 09:33:08	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-27 09:33:10	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-27 09:33:12	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:31:08	
		電流-R	目視	37	陳建誌	2023-12-27 09:31:13	
		電流-S	目視	33	陳建誌	2023-12-27 09:31:15	
		電流-T	目視	28	陳建誌	2023-12-27 09:31:19	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:31:20	
		電流-R	目視	34	陳建誌	2023-12-27 09:31:24	
		電流-S	目視	22	陳建誌	2023-12-27 09:31:26	
		電流-T	目視	26	陳建誌	2023-12-27 09:31:29	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:29:49	

11	醫學科技大樓 6F 6F/N	電流-R	目視	18	陳建誌	2023-12-27 09:29:53	
		電流-S	目視	16	陳建誌	2023-12-27 09:29:56	
		電流-T	目視	21	陳建誌	2023-12-27 09:29:59	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:30:00	
		電流-R	目視	4	陳建誌	2023-12-27 09:30:05	
		電流-S	目視	2	陳建誌	2023-12-27 09:30:07	
		電流-T	目視	4	陳建誌	2023-12-27 09:30:09	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:28:29	
		電流-R	目視	16	陳建誌	2023-12-27 09:28:33	
		電流-S	目視	7	陳建誌	2023-12-27 09:28:35	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-27 09:28:38	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:28:39	
		電流-R	目視	29	陳建誌	2023-12-27 09:28:43	
		電流-S	目視	30	陳建誌	2023-12-27 09:28:46	
		電流-T	目視	10	陳建誌	2023-12-27 09:28:49	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:27:13	
		電流-R	目視	17	陳建誌	2023-12-27 09:27:17	
		電流-S	目視	13	陳建誌	2023-12-27 09:27:20	
		電流-T	目視	9	陳建誌	2023-12-27 09:27:23	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:27:24	
		電流-R	目視	19	陳建誌	2023-12-27 09:27:27	
		電流-S	目視	17	陳建誌	2023-12-27 09:27:30	
		電流-T	目視	35	陳建誌	2023-12-27 09:27:33	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:25:45	
		電流-R	目視	22	陳建誌	2023-12-27 09:25:50	
		電流-S	目視	30	陳建誌	2023-12-27 09:25:52	
		電流-T	目視	17	陳建誌	2023-12-27 09:25:55	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:25:57	
		電流-R	目視	27	陳建誌	2023-12-27 09:26:00	
		電流-S	目視	29	陳建誌	2023-12-27 09:26:03	
		電流-T	目視	33	陳建誌	2023-12-27 09:26:06	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:23:57	
		電流-R	目視	26	陳建誌	2023-12-27 09:24:02	
		電流-S	目視	26	陳建誌	2023-12-27 09:24:04	
		電流-T	目視	16	陳建誌	2023-12-27 09:24:08	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:24:09	
		電流-R	目視	46	陳建誌	2023-12-27 09:24:13	
		電流-S	目視	27	陳建誌	2023-12-27 09:24:16	
		電流-T	目視	25	陳建誌	2023-12-27 09:24:19	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:42:14	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-27 09:42:18	
		電流-S	目視	1	陳建誌	2023-12-27 09:42:20	
		電流-T	目視	3	陳建誌	2023-12-27 09:42:23	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:42:24	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-27 09:42:27	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-27 09:42:29	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-27 09:42:31	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:46:10	
		電流-R	目視	10	陳建誌	2023-12-27 09:46:15	
		電流-S	目視	7	陳建誌	2023-12-27 09:46:17	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-27 09:46:20	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 09:46:22	
		電流-R	目視	18	陳建誌	2023-12-27 09:46:26	
		電流-S	目視	12	陳建誌	2023-12-27 09:46:28	
		電流-T	目視	21	陳建誌	2023-12-27 09:46:31	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 08:59:01	
		電流-R	目視	5	陳建誌	2023-12-27 08:59:07	
		電流-S	目視	8	陳建誌	2023-12-27 08:59:10	
		電流-T	目視	11	陳建誌	2023-12-27 08:59:13	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 08:59:14	
		電流-R	目視	4	陳建誌	2023-12-27 08:59:18	
		電流-S	目視	2	陳建誌	2023-12-27 08:59:20	
		電流-T	目視	2	陳建誌	2023-12-27 08:59:23	

備註:

改善措施:

承租工程師：李中榮
2023/12/27 15:43:07

承租駐院主任：謝濱隆
2023/12/27 15:44:02

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/27 17:46:02

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:31:25	
		電流-R	目視	10.3	黃自力	2023-12-28 09:31:31	
		電流-S	目視	5.7	黃自力	2023-12-28 09:31:36	
		電流-T	目視	5.6	黃自力	2023-12-28 09:31:41	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:31:42	
		電流-R	目視	26.2	黃自力	2023-12-28 09:31:51	
		電流-S	目視	20	黃自力	2023-12-28 09:31:55	
		電流-T	目視	17.4	黃自力	2023-12-28 09:32:01	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:55:19	
		電流-R	目視	9.1	黃自力	2023-12-28 09:55:26	
		電流-S	目視	9.8	黃自力	2023-12-28 09:55:30	
		電流-T	目視	7.2	黃自力	2023-12-28 09:55:35	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:55:37	
		電流-R	目視	3.6	黃自力	2023-12-28 09:55:45	
		電流-S	目視	6.7	黃自力	2023-12-28 09:55:49	
		電流-T	目視	6	黃自力	2023-12-28 09:55:52	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:53:22	
		電流-R	目視	27.5	黃自力	2023-12-28 09:53:28	
		電流-S	目視	17.7	黃自力	2023-12-28 09:53:33	
		電流-T	目視	20.3	黃自力	2023-12-28 09:53:38	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:53:39	
		電流-R	目視	23.9	黃自力	2023-12-28 09:53:47	
		電流-S	目視	20.2	黃自力	2023-12-28 09:53:51	
		電流-T	目視	16.4	黃自力	2023-12-28 09:53:58	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:51:49	
		電流-R	目視	6.3	黃自力	2023-12-28 09:51:55	
		電流-S	目視	5.5	黃自力	2023-12-28 09:51:59	
		電流-T	目視	3.2	黃自力	2023-12-28 09:52:03	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:52:06	
		電流-R	目視	9.7	黃自力	2023-12-28 09:52:12	
		電流-S	目視	0	黃自力	2023-12-28 09:52:16	
		電流-T	目視	0	黃自力	2023-12-28 09:52:19	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:50:09	
		電流-R	目視	41.6	黃自力	2023-12-28 09:50:16	
		電流-S	目視	35.1	黃自力	2023-12-28 09:50:22	
		電流-T	目視	30.2	黃自力	2023-12-28 09:50:28	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:50:29	
		電流-R	目視	36	黃自力	2023-12-28 09:50:36	
		電流-S	目視	27.2	黃自力	2023-12-28 09:50:41	
		電流-T	目視	28.6	黃自力	2023-12-28 09:50:46	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:48:24	
		電流-R	目視	22.7	黃自力	2023-12-28 09:48:30	
		電流-S	目視	10.8	黃自力	2023-12-28 09:48:35	
		電流-T	目視	23.1	黃自力	2023-12-28 09:48:40	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:48:42	
		電流-R	目視	4	黃自力	2023-12-28 09:48:50	
		電流-S	目視	2.6	黃自力	2023-12-28 09:48:54	
		電流-T	目視	5.1	黃自力	2023-12-28 09:49:00	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:46:08	
		電流-R	目視	18.6	黃自力	2023-12-28 09:46:14	
		電流-S	目視	8.7	黃自力	2023-12-28 09:46:18	
		電流-T	目視	0	黃自力	2023-12-28 09:46:21	
		設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:46:24	

14	醫學科技大樓 7F 7F/E	電流-R	目視	21.6	黃自力	2023-12-28 09:46:34	
		電流-S	目視	20.8	黃自力	2023-12-28 09:46:39	
		電流-T	目視	8	黃自力	2023-12-28 09:46:43	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:44:14	
		電流-R	目視	16.9	黃自力	2023-12-28 09:44:19	
		電流-S	目視	15.5	黃自力	2023-12-28 09:44:24	
		電流-T	目視	15.3	黃自力	2023-12-28 09:44:29	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:44:31	
		電流-R	目視	19.3	黃自力	2023-12-28 09:44:37	
		電流-S	目視	11.8	黃自力	2023-12-28 09:44:42	
		電流-T	目視	37.3	黃自力	2023-12-28 09:44:47	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:42:16	
		電流-R	目視	15.1	黃自力	2023-12-28 09:42:24	
		電流-S	目視	12.7	黃自力	2023-12-28 09:42:29	
		電流-T	目視	14.4	黃自力	2023-12-28 09:42:34	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:42:36	
		電流-R	目視	29	黃自力	2023-12-28 09:42:44	
		電流-S	目視	27.1	黃自力	2023-12-28 09:42:49	
		電流-T	目視	22.1	黃自力	2023-12-28 09:42:55	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:39:50	
		電流-R	目視	18.7	黃自力	2023-12-28 09:39:56	
		電流-S	目視	25.7	黃自力	2023-12-28 09:40:01	
		電流-T	目視	13.1	黃自力	2023-12-28 09:40:07	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:40:09	
		電流-R	目視	44.8	黃自力	2023-12-28 09:40:17	
		電流-S	目視	21.7	黃自力	2023-12-28 09:40:22	
		電流-T	目視	26.9	黃自力	2023-12-28 09:40:28	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:29:02	
		電流-R	目視	0	黃自力	2023-12-28 09:29:12	
		電流-S	目視	1.2	黃自力	2023-12-28 09:29:17	
		電流-T	目視	3.3	黃自力	2023-12-28 09:29:22	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:29:24	
		電流-R	目視	0	黃自力	2023-12-28 09:29:31	
		電流-S	目視	0	黃自力	2023-12-28 09:29:34	
		電流-T	目視	0	黃自力	2023-12-28 09:29:38	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:25:48	
		電流-R	目視	16.4	黃自力	2023-12-28 09:25:55	
		電流-S	目視	0	黃自力	2023-12-28 09:26:00	
		電流-T	目視	7.2	黃自力	2023-12-28 09:26:04	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:26:06	
		電流-R	目視	24	黃自力	2023-12-28 09:26:14	
		電流-S	目視	17.1	黃自力	2023-12-28 09:26:19	
		電流-T	目視	23.7	黃自力	2023-12-28 09:26:26	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:04:36	
		電流-R	目視	5.8	黃自力	2023-12-28 09:04:47	
		電流-S	目視	8.4	黃自力	2023-12-28 09:04:52	
		電流-T	目視	12	黃自力	2023-12-28 09:04:57	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 09:04:59	
		電流-R	目視	6.5	黃自力	2023-12-28 09:05:09	
		電流-S	目視	2.4	黃自力	2023-12-28 09:05:13	
		電流-T	目視	.6	黃自力	2023-12-28 09:05:19	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/28 19:01:52

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/28 19:04:40

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/29 08:15:37

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	醫學科技大樓	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:55:18	
		電流-R	目視	7	王呈耀	2023-12-29 14:55:21	

1	1F 1F/N	電流-S	目視	5	王呈耀	2023-12-29 14:55:23	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-29 14:55:26	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:55:27	
		電流-R	目視	25	王呈耀	2023-12-29 14:55:32	
		電流-S	目視	18	王呈耀	2023-12-29 14:55:35	
		電流-T	目視	17	王呈耀	2023-12-29 14:55:38	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:51:16	
		電流-R	目視	8	王呈耀	2023-12-29 14:51:19	
		電流-S	目視	11	王呈耀	2023-12-29 14:51:22	
		電流-T	目視	10	王呈耀	2023-12-29 14:51:25	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:51:26	
		電流-R	目視	7	王呈耀	2023-12-29 14:51:30	
		電流-S	目視	6	王呈耀	2023-12-29 14:51:33	
		電流-T	目視	8	王呈耀	2023-12-29 14:51:36	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:49:09	
		電流-R	目視	30	王呈耀	2023-12-29 14:49:13	
		電流-S	目視	16	王呈耀	2023-12-29 14:49:16	
		電流-T	目視	25	王呈耀	2023-12-29 14:49:20	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:49:21	
		電流-R	目視	20	王呈耀	2023-12-29 14:49:27	
		電流-S	目視	24	王呈耀	2023-12-29 14:49:30	
		電流-T	目視	14	王呈耀	2023-12-29 14:49:35	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:47:07	
		電流-R	目視	14	王呈耀	2023-12-29 14:47:10	
		電流-S	目視	3	王呈耀	2023-12-29 14:47:13	
		電流-T	目視	2	王呈耀	2023-12-29 14:47:15	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:47:16	
		電流-R	目視	7	王呈耀	2023-12-29 14:47:21	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-29 14:47:23	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-29 14:47:25	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:45:14	
		電流-R	目視	51	王呈耀	2023-12-29 14:45:20	
		電流-S	目視	31	王呈耀	2023-12-29 14:45:24	
		電流-T	目視	31	王呈耀	2023-12-29 14:45:27	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:45:28	
		電流-R	目視	38	王呈耀	2023-12-29 14:45:33	
		電流-S	目視	20	王呈耀	2023-12-29 14:45:37	
		電流-T	目視	25	王呈耀	2023-12-29 14:45:40	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:43:54	
		電流-R	目視	17	王呈耀	2023-12-29 14:43:57	
		電流-S	目視	11	王呈耀	2023-12-29 14:44:00	
		電流-T	目視	24	王呈耀	2023-12-29 14:44:04	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:44:05	
		電流-R	目視	4	王呈耀	2023-12-29 14:44:10	
		電流-S	目視	2	王呈耀	2023-12-29 14:44:12	
		電流-T	目視	4	王呈耀	2023-12-29 14:44:15	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:42:00	
		電流-R	目視	13	王呈耀	2023-12-29 14:42:03	
		電流-S	目視	11	王呈耀	2023-12-29 14:42:06	
		電流-T	目視	8	王呈耀	2023-12-29 14:42:09	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:42:11	
		電流-R	目視	34	王呈耀	2023-12-29 14:42:15	
		電流-S	目視	21	王呈耀	2023-12-29 14:42:18	
		電流-T	目視	7	王呈耀	2023-12-29 14:42:21	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:39:28	
		電流-R	目視	18	王呈耀	2023-12-29 14:39:31	
		電流-S	目視	14	王呈耀	2023-12-29 14:39:34	
		電流-T	目視	14	王呈耀	2023-12-29 14:39:38	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:39:42	
		電流-R	目視	21	王呈耀	2023-12-29 14:39:46	
		電流-S	目視	25	王呈耀	2023-12-29 14:39:52	
		電流-T	目視	36	王呈耀	2023-12-29 14:39:55	
		設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:36:47	

17	醫學科技大樓 9F 9F/N	電流-R	目視	18	王呈耀	2023-12-29 14:36:51	
		電流-S	目視	17	王呈耀	2023-12-29 14:36:54	
		電流-T	目視	17	王呈耀	2023-12-29 14:36:57	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:37:01	
		電流-R	目視	31	王呈耀	2023-12-29 14:37:06	
		電流-S	目視	28	王呈耀	2023-12-29 14:37:08	
		電流-T	目視	30	王呈耀	2023-12-29 14:37:13	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:33:43	
		電流-R	目視	20	王呈耀	2023-12-29 14:33:47	
		電流-S	目視	19	王呈耀	2023-12-29 14:33:50	
		電流-T	目視	13	王呈耀	2023-12-29 14:33:54	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:33:55	
		電流-R	目視	30	王呈耀	2023-12-29 14:34:00	
		電流-S	目視	22	王呈耀	2023-12-29 14:34:03	
		電流-T	目視	33	王呈耀	2023-12-29 14:34:07	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:56:58	
		電流-R	目視	0	王呈耀	2023-12-29 14:57:01	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-29 14:57:03	
		電流-T	目視	3	王呈耀	2023-12-29 14:57:05	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:57:08	
		電流-R	目視	0	王呈耀	2023-12-29 14:57:19	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-29 14:57:22	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-29 14:57:24	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 14:59:52	
		電流-R	目視	7	王呈耀	2023-12-29 14:59:55	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-29 14:59:57	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-29 14:59:59	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 15:00:00	
		電流-R	目視	23	王呈耀	2023-12-29 15:00:07	
		電流-S	目視	12	王呈耀	2023-12-29 15:00:11	
		電流-T	目視	22	王呈耀	2023-12-29 15:00:14	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 15:02:43	
		電流-R	目視	6	王呈耀	2023-12-29 15:02:47	
		電流-S	目視	8	王呈耀	2023-12-29 15:02:49	
		電流-T	目視	12	王呈耀	2023-12-29 15:02:53	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 15:02:54	
		電流-R	目視	2	王呈耀	2023-12-29 15:02:58	
		電流-S	目視	2	王呈耀	2023-12-29 15:03:00	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-29 15:03:04	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/29 15:59:19

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/29 19:55:14

承辦工程司：徐誌輝
2024/01/02 11:47:18

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:00:52	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:00:57	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:00:59	
		電流-T	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:01:01	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:01:06	
		電流-R	目視	13	陳柏維	2023-12-30 09:01:09	
		電流-S	目視	11	陳柏維	2023-12-30 09:01:11	
		電流-T	目視	11	陳柏維	2023-12-30 09:01:14	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:59:49	
		電流-R	目視	4	陳柏維	2023-12-30 08:59:55	
		電流-S	目視	3	陳柏維	2023-12-30 08:59:57	
		電流-T	目視	3	陳柏維	2023-12-30 09:00:00	
	醫學科技大樓	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:00:05	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:00:08	

4	2F 2F/E	電流-S	目視	3	陳柏維	2023-12-30 09:00:10	
		電流-T	目視	4	陳柏維	2023-12-30 09:00:12	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:57:27	
		電流-R	目視	23	陳柏維	2023-12-30 08:57:32	
		電流-S	目視	11	陳柏維	2023-12-30 08:57:35	
		電流-T	目視	20	陳柏維	2023-12-30 08:57:41	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:57:43	
		電流-R	目視	20	陳柏維	2023-12-30 08:57:51	
		電流-S	目視	11	陳柏維	2023-12-30 08:57:55	
		電流-T	目視	11	陳柏維	2023-12-30 08:57:59	
7	醫學科技大樓 4F 4F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:56:45	
		電流-R	目視	4	陳柏維	2023-12-30 08:56:48	
		電流-S	目視	3	陳柏維	2023-12-30 08:56:50	
		電流-T	目視	2	陳柏維	2023-12-30 08:56:52	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:56:54	
		電流-R	目視	9	陳柏維	2023-12-30 08:56:58	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-30 08:57:01	
		電流-T	目視	0	陳柏維	2023-12-30 08:57:03	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:54:47	
		電流-R	目視	42	陳柏維	2023-12-30 08:54:55	
		電流-S	目視	20	陳柏維	2023-12-30 08:54:59	
		電流-T	目視	21	陳柏維	2023-12-30 08:55:02	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:55:06	
		電流-R	目視	26	陳柏維	2023-12-30 08:55:10	
		電流-S	目視	17	陳柏維	2023-12-30 08:55:16	
		電流-T	目視	20	陳柏維	2023-12-30 08:55:19	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:53:14	
		電流-R	目視	15	陳柏維	2023-12-30 08:53:18	
		電流-S	目視	10	陳柏維	2023-12-30 08:53:23	
		電流-T	目視	9	陳柏維	2023-12-30 08:53:25	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:53:31	
		電流-R	目視	3	陳柏維	2023-12-30 08:53:36	
		電流-S	目視	1	陳柏維	2023-12-30 08:53:39	
		電流-T	目視	3	陳柏維	2023-12-30 08:53:43	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:52:11	
		電流-R	目視	13	陳柏維	2023-12-30 08:52:16	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-30 08:52:20	
		電流-T	目視	7	陳柏維	2023-12-30 08:52:24	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:52:27	
		電流-R	目視	26	陳柏維	2023-12-30 08:52:34	
		電流-S	目視	21	陳柏維	2023-12-30 08:52:37	
		電流-T	目視	7	陳柏維	2023-12-30 08:52:39	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:50:48	
		電流-R	目視	14	陳柏維	2023-12-30 08:50:53	
		電流-S	目視	8	陳柏維	2023-12-30 08:50:55	
		電流-T	目視	0	陳柏維	2023-12-30 08:50:58	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:51:04	
		電流-R	目視	15	陳柏維	2023-12-30 08:51:07	
		電流-S	目視	12	陳柏維	2023-12-30 08:51:12	
		電流-T	目視	29	陳柏維	2023-12-30 08:51:15	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:49:24	
		電流-R	目視	12	陳柏維	2023-12-30 08:49:27	
		電流-S	目視	18	陳柏維	2023-12-30 08:49:29	
		電流-T	目視	11	陳柏維	2023-12-30 08:49:32	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:49:34	
		電流-R	目視	23	陳柏維	2023-12-30 08:49:39	
		電流-S	目視	12	陳柏維	2023-12-30 08:49:42	
		電流-T	目視	16	陳柏維	2023-12-30 08:49:45	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:48:02	
		電流-R	目視	18	陳柏維	2023-12-30 08:48:08	
		電流-S	目視	16	陳柏維	2023-12-30 08:48:11	
		電流-T	目視	7	陳柏維	2023-12-30 08:48:13	
		設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 08:48:22	

20	醫學科技大樓 10F 10F/E	電流-R	目視	42	陳柏維	2023-12-30 08:48:26	
		電流-S	目視	23	陳柏維	2023-12-30 08:48:29	
		電流-T	目視	14	陳柏維	2023-12-30 08:48:33	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:06:19	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:06:22	
		電流-S	目視	2	陳柏維	2023-12-30 09:06:24	
		電流-T	目視	3	陳柏維	2023-12-30 09:06:25	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:06:27	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:06:32	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:06:34	
		電流-T	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:06:36	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:07:52	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:07:56	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:07:58	
		電流-T	目視	7	陳柏維	2023-12-30 09:08:01	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:08:06	
		電流-R	目視	14	陳柏維	2023-12-30 09:08:12	
		電流-S	目視	7	陳柏維	2023-12-30 09:08:14	
		電流-T	目視	20	陳柏維	2023-12-30 09:08:17	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:09:46	
		電流-R	目視	7	陳柏維	2023-12-30 09:09:51	
		電流-S	目視	12	陳柏維	2023-12-30 09:09:54	
		電流-T	目視	12	陳柏維	2023-12-30 09:09:56	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:09:57	
		電流-R	目視	3	陳柏維	2023-12-30 09:10:03	
		電流-S	目視	3	陳柏維	2023-12-30 09:10:06	
		電流-T	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:10:08	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
 2023/12/30 17:29:03 2023/12/30 17:32:17 2024/01/02 11:47:50

醫學科技大樓電氣系統操作維護保養低壓

配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 1F 1F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:20:14	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-31 15:20:21	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-31 15:20:23	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-31 15:20:25	
2	醫學科技大樓 1F 1F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:20:27	
		電流-R	目視	13	黃精忠	2023-12-31 15:20:32	
		電流-S	目視	11	黃精忠	2023-12-31 15:20:35	
		電流-T	目視	11	黃精忠	2023-12-31 15:20:37	
3	醫學科技大樓 2F 2F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:16:34	
		電流-R	目視	4	黃精忠	2023-12-31 15:16:37	
		電流-S	目視	5	黃精忠	2023-12-31 15:16:39	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-31 15:16:42	
4	醫學科技大樓 2F 2F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:16:43	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-31 15:16:48	
		電流-S	目視	4	黃精忠	2023-12-31 15:16:50	
		電流-T	目視	4	黃精忠	2023-12-31 15:16:52	
5	醫學科技大樓 3F 3F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:14:57	
		電流-R	目視	22	黃精忠	2023-12-31 15:15:03	
		電流-S	目視	11	黃精忠	2023-12-31 15:15:06	
		電流-T	目視	18	黃精忠	2023-12-31 15:15:08	
6	醫學科技大樓 3F 3F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:15:12	
		電流-R	目視	22	黃精忠	2023-12-31 15:15:14	
		電流-S	目視	19	黃精忠	2023-12-31 15:15:17	
		電流-T	目視	15	黃精忠	2023-12-31 15:15:20	
	醫學科技大樓	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:13:30	

7	4F 4F/N	電流-R	目視	5	黃精忠	2023-12-31 15:13:36	
		電流-S	目視	5	黃精忠	2023-12-31 15:13:39	
		電流-T	目視	3	黃精忠	2023-12-31 15:13:41	
8	醫學科技大樓 4F 4F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:13:43	
		電流-R	目視	9	黃精忠	2023-12-31 15:13:46	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-31 15:13:49	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-31 15:13:51	
9	醫學科技大樓 5F 5F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:11:53	
		電流-R	目視	11	黃精忠	2023-12-31 15:12:03	
		電流-S	目視	11	黃精忠	2023-12-31 15:12:05	
		電流-T	目視	13	黃精忠	2023-12-31 15:12:08	
10	醫學科技大樓 5F 5F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:12:14	
		電流-R	目視	23	黃精忠	2023-12-31 15:12:17	
		電流-S	目視	11	黃精忠	2023-12-31 15:12:20	
		電流-T	目視	18	黃精忠	2023-12-31 15:12:22	
11	醫學科技大樓 6F 6F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:10:02	
		電流-R	目視	11	黃精忠	2023-12-31 15:10:06	
		電流-S	目視	10	黃精忠	2023-12-31 15:10:08	
		電流-T	目視	9	黃精忠	2023-12-31 15:10:10	
12	醫學科技大樓 6F 6F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:10:13	
		電流-R	目視	3	黃精忠	2023-12-31 15:10:18	
		電流-S	目視	2	黃精忠	2023-12-31 15:10:20	
		電流-T	目視	4	黃精忠	2023-12-31 15:10:23	
13	醫學科技大樓 7F 7F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:08:37	
		電流-R	目視	10	黃精忠	2023-12-31 15:08:40	
		電流-S	目視	9	黃精忠	2023-12-31 15:08:43	
		電流-T	目視	8	黃精忠	2023-12-31 15:08:45	
14	醫學科技大樓 7F 7F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:08:46	
		電流-R	目視	25	黃精忠	2023-12-31 15:08:50	
		電流-S	目視	17	黃精忠	2023-12-31 15:08:53	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-31 15:08:55	
15	醫學科技大樓 8F 8F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:07:08	
		電流-R	目視	14	黃精忠	2023-12-31 15:07:11	
		電流-S	目視	12	黃精忠	2023-12-31 15:07:13	
		電流-T	目視	8	黃精忠	2023-12-31 15:07:16	
16	醫學科技大樓 8F 8F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:07:17	
		電流-R	目視	14	黃精忠	2023-12-31 15:07:21	
		電流-S	目視	20	黃精忠	2023-12-31 15:07:24	
		電流-T	目視	34	黃精忠	2023-12-31 15:07:27	
17	醫學科技大樓 9F 9F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:05:40	
		電流-R	目視	13	黃精忠	2023-12-31 15:05:44	
		電流-S	目視	17	黃精忠	2023-12-31 15:05:47	
		電流-T	目視	11	黃精忠	2023-12-31 15:05:49	
18	醫學科技大樓 9F 9F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:05:53	
		電流-R	目視	28	黃精忠	2023-12-31 15:05:55	
		電流-S	目視	14	黃精忠	2023-12-31 15:05:58	
		電流-T	目視	28	黃精忠	2023-12-31 15:06:01	
19	醫學科技大樓 10F 10F/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:03:28	
		電流-R	目視	18	黃精忠	2023-12-31 15:03:31	
		電流-S	目視	22	黃精忠	2023-12-31 15:03:34	
		電流-T	目視	10	黃精忠	2023-12-31 15:03:36	
20	醫學科技大樓 10F 10F/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 15:03:37	
		電流-R	目視	49	黃精忠	2023-12-31 15:03:43	
		電流-S	目視	17	黃精忠	2023-12-31 15:03:46	
		電流-T	目視	29	黃精忠	2023-12-31 15:03:49	
21	醫學科技大樓 B1F B1/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:08:25	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:08:33	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:08:35	
		電流-T	目視	3	黃精忠	2023-12-31 09:08:37	
22	醫學科技大樓 B1F B1/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:08:41	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:08:44	
		電流-S	目視	16	黃精忠	2023-12-31 09:08:46	

		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:08:48	
23	醫學科技大樓 B2F B2/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:05:34	
		電流-R	目視	10	黃精忠	2023-12-31 09:05:37	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:05:39	
		電流-T	目視	8	黃精忠	2023-12-31 09:05:42	
24	醫學科技大樓 B2F B2/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:05:43	
		電流-R	目視	12	黃精忠	2023-12-31 09:05:48	
		電流-S	目視	9	黃精忠	2023-12-31 09:05:50	
		電流-T	目視	22	黃精忠	2023-12-31 09:05:52	
25	醫學科技大樓 B3F B3/N	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 08:38:28	
		電流-R	目視	6	黃精忠	2023-12-31 08:38:31	
		電流-S	目視	8	黃精忠	2023-12-31 08:38:33	
		電流-T	目視	11	黃精忠	2023-12-31 08:38:35	
26	醫學科技大樓 B3F B3/E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 08:38:37	
		電流-R	目視	3	黃精忠	2023-12-31 08:38:40	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-31 08:38:43	
		電流-T	目視	3	黃精忠	2023-12-31 08:38:46	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝

2023/12/31 16:50:33 2023/12/31 16:52:35 2024/01/02 11:50:18