

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:49:00	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:49:01	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:49:02	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	陳慶讚	2023-12-01 08:49:05	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:49:07	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:49:08	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:49:12	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:48:44	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:48:45	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:48:47	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳慶讚	2023-12-01 08:48:55	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:48:58	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:49:16	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:49:17	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:49:18	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	陳慶讚	2023-12-01 08:49:23	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳慶讚	2023-12-01 08:49:35	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/01 15:44:33 2023/12/01 15:45:56 2023/12/04 08:06:53

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:11	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:12	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:13	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	錢志浩	2023-12-02 08:46:15	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:16	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:17	
		壓力表是否漏油	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:18	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:05	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:06	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:07	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	錢志浩	2023-12-02 08:46:09	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:10	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:28	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:29	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:30	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	錢志浩	2023-12-02 08:46:36	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-02 08:46:37	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/02 11:56:04 2023/12/02 17:16:21 2023/12/04 08:06:53

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:36	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:37	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:38	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林琮凱	2023-12-03 09:25:41	

	醫科發電機 2000KW(供油)	ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:42	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:43	
		壓力表是否漏油	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:45	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:28	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:28	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:30	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	林琮凱	2023-12-03 09:25:33	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:34	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:14	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:15	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:17	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	林琮凱	2023-12-03 09:25:20	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-03 09:25:22	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮    承商駐院主任：謝濱隆    承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/03 13:10:09    2023/12/03 15:46:35    2023/12/04 08:06:50

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:44:24	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:44:25	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:44:25	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	黃精忠	2023-12-04 09:45:40	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:45:42	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:45:44	
		壓力表是否漏油	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:45:45	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:44:07	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:44:09	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:44:10	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.6	黃精忠	2023-12-04 09:44:15	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:44:23	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:45:59	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:46:01	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:46:02	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	27	黃精忠	2023-12-04 09:46:05	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-04 09:46:07	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮    承商駐院主任：謝濱隆    承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/04 13:42:56    2023/12/04 20:00:39    2023/12/05 07:54:50

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:55:37	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:55:37	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:55:38	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	陳明德	2023-12-05 10:55:47	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:55:49	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:55:51	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:55:52	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:55:20	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:55:21	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:55:22	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	陳明德	2023-12-05 10:55:34	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:55:36	
		面板開關檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:56:05	

3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:56:06	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:56:07	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	陳明德	2023-12-05 10:56:14	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳明德	2023-12-05 10:56:15	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/05 15:39:50 2023/12/05 19:03:24 2023/12/06 08:05:35

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:37	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:38	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:41	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	95	徐永誠	2023-12-06 08:42:47	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:49	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:50	
		壓力表是否漏油	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:51	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:26	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:26	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:28	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	徐永誠	2023-12-06 08:42:33	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:35	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:57	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:58	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:42:59	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	徐永誠	2023-12-06 08:43:05	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	徐永誠	2023-12-06 08:43:08	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/06 14:35:26 2023/12/06 19:03:26 2023/12/07 08:17:44

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:46:53	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:46:54	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:46:54	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	施元晟	2023-12-07 09:46:57	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:46:58	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:46:59	
		壓力表是否漏油	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:47:01	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:46:46	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:46:47	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:46:48	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	24.1	施元晟	2023-12-07 09:46:51	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:46:52	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:47:04	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:47:05	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:47:06	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	24.1	施元晟	2023-12-07 09:47:09	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	施元晟	2023-12-07 09:47:10	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/07 19:18:42 2023/12/07 19:19:57 2023/12/08 08:11:15

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:58:55	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:58:57	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:58:58	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	陳柏維	2023-12-08 09:59:01	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:59:02	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:59:04	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:59:05	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電 機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:58:46	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:58:48	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:58:49	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	陳柏維	2023-12-08 09:58:53	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:58:54	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電 機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:59:11	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:59:12	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:59:13	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	陳柏維	2023-12-08 09:59:18	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳柏維	2023-12-08 09:59:19	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/08 19:21:47 2023/12/08 19:23:12 2023/12/11 07:57:24

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:21	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:23	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:24	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	91	陳建誌	2023-12-09 09:22:28	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:29	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:31	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:35	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:10	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:11	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:12	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	陳建誌	2023-12-09 09:22:19	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:20	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:46	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:47	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:49	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	陳建誌	2023-12-09 09:22:54	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-09 09:22:57	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/09 15:20:02 2023/12/09 15:21:31 2023/12/11 07:57:24

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:41:33	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:41:35	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:41:36	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林建興	2023-12-10 10:41:45	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:41:46	



		溫度表是否功能正常	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:41:48	
		壓力表是否漏油	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:41:49	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:41:22	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:41:23	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:41:25	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	林建興	2023-12-10 10:41:31	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:41:32	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:42:01	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:42:03	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:42:04	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	林建興	2023-12-10 10:42:10	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林建興	2023-12-10 10:42:12	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/10 12:56:21 2023/12/10 16:16:20 2023/12/11 07:57:22

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
	檢查結果			檢查員	檢查時間	備註	
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:41	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:42	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:43	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林琮凱	2023-12-11 09:02:46	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:48	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:49	
		壓力表是否漏油	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:50	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:34	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:35	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:36	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	林琮凱	2023-12-11 09:02:39	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:40	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:21	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:23	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:23	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	林琮凱	2023-12-11 09:02:27	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-11 09:02:29	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/11 18:44:51 2023/12/11 18:46:43 2023/12/12 08:13:05

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:02:29	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:02:31	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:02:32	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	91	陳建誌	2023-12-12 09:02:37	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:02:39	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:02:40	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:02:46	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:02:15	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:02:18	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:02:19	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	陳建誌	2023-12-12 09:02:27	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:02:28	
	醫學科技大樓	面板開關檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:02:58	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:02:59	

3	B3F 2000KW發電機G2	機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:03:00	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	陳建誌	2023-12-12 09:03:06	
		油水分離器外觀是否正確	目視	正常	陳建誌	2023-12-12 09:03:11	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/12 13:42:39 2023/12/12 19:19:35 2023/12/13 07:56:47

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:15	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:16	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:17	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	梁柏翰	2023-12-13 09:05:23	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:27	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:28	
		壓力表是否漏油	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:29	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:04	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:05	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:06	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	梁柏翰	2023-12-13 09:05:12	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:14	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:41	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:43	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:44	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	梁柏翰	2023-12-13 09:05:49	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	梁柏翰	2023-12-13 09:05:50	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/13 19:25:18 2023/12/13 19:28:25 2023/12/14 08:00:16

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:56:02	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:56:03	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:56:04	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	王呈耀	2023-12-14 08:56:09	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:56:10	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:56:12	
		壓力表是否漏油	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:56:13	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:55:51	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:55:52	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:55:53	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	王呈耀	2023-12-14 08:55:59	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:56:00	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:56:27	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:56:29	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:56:30	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	王呈耀	2023-12-14 08:56:36	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王呈耀	2023-12-14 08:56:38	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/14 19:20:24 2023/12/14 19:21:24 2023/12/15 09:35:47

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養

養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:36:48	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:36:49	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:36:50	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	錢志浩	2023-12-15 08:36:52	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:36:53	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:36:54	
		壓力表是否漏油	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:36:55	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:36:42	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:36:43	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:36:44	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	錢志浩	2023-12-15 08:36:46	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:36:48	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:37:04	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:37:05	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:37:06	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	錢志浩	2023-12-15 08:37:09	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-15 08:37:10	
備註:							
改善措施:							

承租工程師：李中榮 承租駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/15 14:31:44 2023/12/15 18:35:30 2023/12/18 08:19:42

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:20:28	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:20:29	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:20:30	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	黃精忠	2023-12-16 08:20:34	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:20:35	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:20:36	
		壓力表是否漏油	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:20:37	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電 機G1	面板開關檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:19:01	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:19:03	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:19:04	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.6	黃精忠	2023-12-16 08:20:25	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:20:27	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電 機G2	面板開關檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:20:50	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:20:51	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:20:53	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	27	黃精忠	2023-12-16 08:20:59	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-16 08:21:00	
備註:							
改善措施:							

承租工程師：李中榮 承租駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/16 17:33:51 2023/12/16 17:34:56 2023/12/18 08:19:39

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:58:48	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:58:49	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:58:50	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	錢志浩	2023-12-17 08:58:52	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:58:53	

		溫度表是否功能正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:58:54	
		壓力表是否漏油	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:58:55	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:58:41	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:58:42	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:58:43	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	錢志浩	2023-12-17 08:58:46	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:58:47	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:59:04	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:59:05	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:59:06	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	錢志浩	2023-12-17 08:59:08	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	錢志浩	2023-12-17 08:59:09	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/17 15:00:35 2023/12/17 15:01:47 2023/12/18 08:19:39

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:35:04	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:35:05	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:35:06	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林建興	2023-12-18 08:35:10	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:35:11	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:35:13	
		壓力表是否漏油	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:35:15	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:34:53	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:34:54	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:34:54	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	林建興	2023-12-18 08:35:00	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:35:02	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:35:26	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:35:28	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:35:29	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	林建興	2023-12-18 08:35:35	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林建興	2023-12-18 08:35:36	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/18 14:36:58 2023/12/18 18:52:04 2023/12/19 09:30:57

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	張玟翊	2023-12-19 14:48:21	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	張玟翊	2023-12-19 14:48:22	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	張玟翊	2023-12-19 14:48:23	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	張玟翊	2023-12-19 14:48:26	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	張玟翊	2023-12-19 14:48:27	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	張玟翊	2023-12-19 14:48:27	
		壓力表是否漏油	目視	正常	張玟翊	2023-12-19 14:48:29	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	張玟翊	2023-12-19 14:48:14	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	張玟翊	2023-12-19 14:48:15	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	張玟翊	2023-12-19 14:48:16	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	張玟翊	2023-12-19 14:48:19	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	張玟翊	2023-12-19 14:48:20	
	醫學科技大樓	面板開關檢查	目視	正常	張玟翊	2023-12-19 14:48:38	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	張玟翊	2023-12-19 14:48:39	



3	B3F 2000KW發電機G2	機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	張玆翊	2023-12-19 14:48:40	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	張玆翊	2023-12-19 14:48:43	
		油水分離器外觀是否正當	目視	正當	張玆翊	2023-12-19 14:48:46	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮  
2023/12/19 18:56:51

承商駐院主任：謝濱隆  
2023/12/19 18:57:29

承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/20 08:12:11

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:17	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:19	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:20	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	陳明德	2023-12-20 11:17:25	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:26	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:28	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:29	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:07	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:07	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:09	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳明德	2023-12-20 11:17:14	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:15	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:42	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:43	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:43	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	陳明德	2023-12-20 11:17:50	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳明德	2023-12-20 11:17:51	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮  
2023/12/20 14:21:16

承商駐院主任：謝濱隆  
2023/12/20 14:37:19

承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/20 16:39:43

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:41	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:42	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:43	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	陳慶讚	2023-12-21 08:55:47	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:48	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:50	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:57:19	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:31	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:32	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:33	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	陳慶讚	2023-12-21 08:55:38	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:40	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:19	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:19	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:20	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳慶讚	2023-12-21 08:55:24	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳慶讚	2023-12-21 08:55:27	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮  
2023/12/21 16:26:16

承商駐院主任：謝濱隆  
2023/12/21 16:40:26

承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/22 08:01:04

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

## 養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:47:56	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:47:56	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:47:57	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	施元晟	2023-12-22 08:48:00	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:48:02	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:48:02	
		壓力表是否漏油	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:48:03	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:47:48	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:47:49	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:47:50	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	24.1	施元晟	2023-12-22 08:47:54	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:47:55	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:48:09	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:48:10	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:48:10	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	24.1	施元晟	2023-12-22 08:48:14	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	施元晟	2023-12-22 08:48:22	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮 2023/12/22 19:04:22  
 承包商駐院主任：謝濱隆 2023/12/22 19:07:08  
 承辦工程司：倪銘仁 2023/12/25 10:33:16

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

## 養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023年12月23日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:46	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:47	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:48	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林琮凱	2023-12-23 08:33:51	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:52	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:53	
		壓力表是否漏油	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:55	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:37	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:38	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:40	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	林琮凱	2023-12-23 08:33:44	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:45	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:24	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:25	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:26	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	林琮凱	2023-12-23 08:33:30	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	林琮凱	2023-12-23 08:33:31	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮 2023/12/25 14:11:13  
 承包商駐院主任：謝濱隆 2023/12/25 14:13:22  
 承辦工程司：倪銘仁 2023/12/25 16:15:06

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

## 養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:43:59	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:44:01	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:44:02	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	91	陳建誌	2023-12-24 08:44:06	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:44:07	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:44:08	

		壓力表是否漏油	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:44:12	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:43:46	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:43:48	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:43:50	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	陳建誌	2023-12-24 08:43:57	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:43:58	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:44:23	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:44:24	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:44:25	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	陳建誌	2023-12-24 08:44:31	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-24 08:44:39	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮    承商駐院主任：謝濱隆    承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/25 14:11:15    2023/12/25 15:48:13    2023/12/25 16:15:03

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:07:46	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:07:47	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:07:48	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	黃啟榮	2023-12-25 12:07:57	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:07:58	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:07:59	
		壓力表是否漏油	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:08:01	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:07:37	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:07:38	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:07:38	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	黃啟榮	2023-12-25 12:07:44	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:07:45	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:08:28	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:08:29	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:08:31	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	黃啟榮	2023-12-25 12:08:36	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃啟榮	2023-12-25 12:08:37	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮    承商駐院主任：謝濱隆    承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/25 14:11:17    2023/12/25 15:48:11    2023/12/25 16:15:03

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:23:00	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:23:01	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:23:03	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	95	徐永誠	2023-12-26 08:23:07	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:23:09	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:23:11	
		壓力表是否漏油	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:23:12	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:22:41	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:22:42	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:22:42	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	徐永誠	2023-12-26 08:22:57	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:22:58	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電	面板開關檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:23:17	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:23:18	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:23:18	

	機G2	電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	徐永誠	2023-12-26 08:23:25	
		油水分離器外觀是否正確	目視	正常	徐永誠	2023-12-26 08:23:27	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/26 16:21:37 2023/12/26 16:22:58 2023/12/27 08:25:07

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

### 養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:29	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:30	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:32	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	91	陳建誌	2023-12-27 09:00:36	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:37	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:38	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:41	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:13	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:15	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:16	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	陳建誌	2023-12-27 09:00:22	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:28	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:53	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:54	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:00:55	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	陳建誌	2023-12-27 09:01:02	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳建誌	2023-12-27 09:01:06	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/27 15:43:08 2023/12/27 15:44:02 2023/12/27 17:00:01

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

### 養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 28 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:27	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:29	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:31	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	黃自力	2023-12-28 09:03:38	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:40	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:42	
		壓力表是否漏油	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:43	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:11	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:13	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:14	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	黃自力	2023-12-28 09:03:22	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:24	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:51	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:52	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:03:54	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	黃自力	2023-12-28 09:04:02	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃自力	2023-12-28 09:04:04	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁  
2023/12/28 19:01:53 2023/12/28 19:04:40 2023/12/29 08:11:06

## 醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保



養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:30	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:31	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:33	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	王呈耀	2023-12-29 08:52:36	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:38	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:39	
		壓力表是否漏油	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:40	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電 機G1	面板開關檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:19	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:20	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:21	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	王呈耀	2023-12-29 08:52:27	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:29	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電 機G2	面板開關檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:52	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:53	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:52:55	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	王呈耀	2023-12-29 08:52:59	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	王呈耀	2023-12-29 08:53:01	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
 承商駐院主任：謝濱隆
 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/29 15:59:19
 2023/12/29 19:55:13
 2024/01/02 08:18:54

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:28:43	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:28:45	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:28:46	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	陳柏維	2023-12-30 08:28:52	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:28:53	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:28:55	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:28:56	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電 機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:28:36	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:28:37	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:28:38	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.2	陳柏維	2023-12-30 08:28:41	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:28:42	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電 機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:29:00	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:29:01	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:29:02	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	陳柏維	2023-12-30 08:29:05	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳柏維	2023-12-30 08:29:06	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
 承商駐院主任：謝濱隆
 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/30 17:29:01
 2023/12/30 17:32:19
 2024/01/02 08:09:48

醫學科技大樓發電機2000KW每日維護保

養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	醫學科技大樓 B3F 醫科發電機 2000KW(供油)	供油部分-地下油槽油位檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:30	
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:31	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:32	
		柴油箱油位(90%以上)	目視	90	黃精忠	2023-12-31 08:33:37	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:38	

		溫度表是否功能正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:39	
		壓力表是否漏油	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:41	
2	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:12	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:13	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:14	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.6	黃精忠	2023-12-31 08:33:21	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:23	
3	醫學科技大樓 B3F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:51	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:52	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:33:53	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	27	黃精忠	2023-12-31 08:34:42	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	黃精忠	2023-12-31 08:34:44	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮  
2023/12/31 16:50:27

承商駐院主任：謝濱隆  
2023/12/31 16:52:32

承辦工程司：倪銘仁  
2024/01/02 08:09:47