

一門診火警自動警報設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	第一門診1F R型受信總機- 電源盤	電壓表	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:48:28	
		開關定位	目視	正常	吳金龍	2024-02-05 14:48:30	
		電池電壓(23.5-27.0V)	目視	25	董儲飴	2024-02-02 16:33:53	
2	第一門診1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-46	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:23:35	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:23:36	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:23:37	
3	第一門診1MF 火警綜合盤及 火警探測器- M1-65	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:23:03	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:23:04	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:23:05	
		分離式探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:23:06	
4	第一門診2F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-92	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:19:19	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:19:19	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:19:20	
		分離式探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:19:21	
5	第一門診3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-120	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:17:55	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:17:56	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:17:57	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:17:58	
6	第一門診3F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-142	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:17:22	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:17:23	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:17:23	
		定址式火警探測器	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:17:25	
7	第一門診B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-178	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:25:32	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:25:34	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:25:35	
		定址式火警探測器	目視	故障	陳慶讀	2024-02-06 10:01:39	
8	第一門診B1F 火警綜合盤及 火警探測器- M1-35	手動報警機	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:27:00	
		火警標示燈	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:27:01	
		音響裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-02 16:27:02	
		定址式火警探測器	目視	正常	林建興	2024-02-03 16:37:05	

備註:

改善措施:

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/29 12:31:07

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/29 14:24:54

承辦工程司：倪銘仁
2024/03/01 07:50:50

巡檢照片



