

135戶職務官舍緊急廣播設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	135戶職務官舍1F 緊急廣播主機	主機電壓表	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:55:28	
		主機標示	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:55:30	
		主機回路指示	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:55:32	
		主機麥克風	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:55:34	
		主機電池電壓(23.5~27.0V)	目視	25.7	張敬德	2024-02-27 10:55:41	
		揚聲器	目視	正常	張敬德	2024-02-27 10:55:44	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/29 12:34:10

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/29 14:29:16

承辦工程司：倪銘仁  
2024/03/01 07:47:01