

法定停車場泡沫滅火設備(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	法定停車場 B1F 泡沫滅火-B1-1	警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:15:58	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:16:00	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:16:03	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:16:08	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:16:11	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:16:14	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:16:25	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:16:35	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:16:38	
2	法定停車場 B2F 泡沫滅火-B2-1	警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:21:28	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:21:33	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:21:37	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:21:40	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:21:44	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:21:48	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:21:50	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:21:53	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:21:58	
3	法定停車場 B2F 泡沫滅火-B2-2	警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:46:58	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:46:59	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:47:03	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:47:05	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:47:07	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:47:09	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:47:16	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:47:19	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:47:23	
4	法定停車場 B3F 泡沫滅火-B3-1	警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:48:44	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:48:45	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:48:48	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:48:50	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:48:55	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:49:04	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:49:10	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:49:12	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 10:49:16	
5	法定停車場 B3F 泡沫滅火-B3-2	警報逆止閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 11:04:49	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 11:04:54	
		壓力表	目視	正常	張敬德	2024-02-16 11:04:59	
		蜂鳴器	目視	正常	張敬德	2024-02-16 11:05:00	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 11:05:03	
		一齊開放閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 11:05:06	
		手動啟動閥	目視	正常	張敬德	2024-02-16 11:05:08	
		撒水頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 11:05:10	
		泡沫頭	目視	正常	張敬德	2024-02-16 11:05:13	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:43:05

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:10:46

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:55:34