

迴旋加速中心消防泵浦(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	迴旋加速中心 B2F 消防泵-FP-1	控制盤	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:52:39	
		泵浦	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:52:41	
		閥類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:52:44	
		表類	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:52:46	
		自動/手動啟動測試	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:52:49	
		電壓、電流	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:52:52	
		相對地絕緣電阻MQ-R	目視	100	張敬德	2024-02-16 14:52:58	
		相對地絕緣電阻MQ-S	目視	100	張敬德	2024-02-16 14:53:07	
		相對地絕緣電阻MQ-T	目視	100	張敬德	2024-02-16 14:53:23	
		壓力開關	目視	正常	張敬德	2024-02-16 14:54:04	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/27 12:43:04

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/27 15:10:47

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/27 15:55:34