

B電荷中心滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	B電荷中心1F 滅火器-B-01-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:04:33	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:04:38	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:05:35	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:05:36	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:05:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:05:53	
2	B電荷中心2F 滅火器-B-02-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:07:42	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:07:45	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:07:55	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:07:57	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:08:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:08:04	
3	B電荷中心2F 滅火器-B-02-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:08:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:08:11	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:08:14	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:08:16	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:08:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:08:20	
4	B電荷中心1F 滅火器-B-01-01	插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:02:10	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:02:13	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:02:16	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:02:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-20 10:02:21	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/22 12:17:57

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/22 16:04:24

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/23 07:49:18