

護士宿舍ABC滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-01	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:01:21	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:01:21	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:01:22	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:01:23	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:01:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:01:24	
2	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-02	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:01:25	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:01:26	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:01:26	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:01:27	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:01:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:01:29	
3	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-03	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:29	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:29	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:30	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:31	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:32	
4	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-04	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:33	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:34	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:34	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:35	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:39	
5	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-05	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:03:33	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:03:34	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:03:34	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:03:35	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:03:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:03:37	
6	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-06	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:03:38	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:03:39	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:03:39	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:03:40	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:03:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:03:42	
7	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-07	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:13	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:14	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:15	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:16	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:18	
8	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-08	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:21	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:21	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:24	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:24	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:04:28	
9	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-09	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:05:55	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:05:55	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:05:56	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:05:57	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:05:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:05:59	
10	護士宿舍 ABC1F 滅火器-護-01-	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:05:59	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:06:00	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:06:01	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:06:07	

	10	保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:06:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:06:11	
11	護士宿舍 ABC 1F 滅火器-護-01-11	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:05:32	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:05:32	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:05:33	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:05:34	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:05:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:05:35	
12	護士宿舍 ABC 1F 滅火器-護-01-12	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:05:36	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:05:37	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:05:38	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:05:38	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:05:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:05:40	
13	護士宿舍 ABC 1F 滅火器-護-01-13	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:05	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:06	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:06	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:07	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:08	
14	護士宿舍 ABC 1F 滅火器-護-01-14	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:09	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:10	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:10	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:11	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:01:13	
15	護士宿舍 ABC 2F 滅火器-護-02-01	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:13:18	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:13:19	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:13:20	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:13:21	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:13:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:13:22	
16	護士宿舍 ABC 2F 滅火器-護-02-02	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:13:23	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:13:24	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:13:24	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:13:25	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:13:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:13:27	
17	護士宿舍 ABC 2F 滅火器-護-02-03	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:12:59	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:13:00	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:13:00	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:13:02	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:13:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:13:03	
18	護士宿舍 ABC 2F 滅火器-護-02-04	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:13:04	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:13:05	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:13:06	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:13:07	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:13:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:13:11	
19	護士宿舍 ABC 2F 滅火器-護-02-05	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:11:28	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:11:29	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:11:29	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:11:30	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:11:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:11:31	
20	護士宿舍 ABC 2F 滅火器-護-02-06	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:11:32	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:11:33	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:11:34	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:11:34	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:11:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:11:37	

21	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-07	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:11:32	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:11:33	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:11:34	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:11:35	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:11:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:11:38	
22	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-08	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:11:39	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:11:40	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:11:42	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:11:43	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:11:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:11:52	
23	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-09	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:48	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:49	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:50	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:50	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:52	
24	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-10	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:53	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:54	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:55	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:56	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:09:59	
25	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-11	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:42	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:43	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:43	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:45	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:50	
26	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-12	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:50	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:56	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:58	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:09:59	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:10:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:10:03	
27	護士宿舍 ABC2F 滅火器-護-02-13	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:12:34	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:12:35	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:12:35	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:12:36	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:12:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:12:39	
28	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-01	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:51	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:52	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:52	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:53	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:55	
29	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-02	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:55	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:56	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:57	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:58	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:14:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:15:00	
30	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-03	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:14:51	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:14:52	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:14:52	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:14:53	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:14:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:14:56	
	護士宿舍 ABC3F	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:14:56	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:15:00	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:15:01	

31	滅火器-護-03-04	皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:15:01	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:15:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:15:03	
32	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-05	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:16:20	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:16:21	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:16:21	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:16:22	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:16:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:16:24	
33	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-06	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:16:25	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:16:26	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:16:27	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:16:27	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:16:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:16:29	
34	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-07	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:16:13	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:16:14	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:16:15	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:16:15	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:16:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:16:17	
35	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-08	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:16:17	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:16:18	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:16:19	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:16:19	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:16:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:16:23	
36	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-09	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:48	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:49	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:49	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:50	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:52	
37	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-10	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:53	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:53	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:54	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:55	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:17:57	
38	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-11	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:43	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:44	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:45	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:45	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:47	
39	護士宿舍 ABC3F 滅火器-護-03-12	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:48	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:48	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:49	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:50	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:17:55	
40	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-01	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:51	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:52	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:52	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:53	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:55	
41	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-02	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:55	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:57	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:57	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:58	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:22:59	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:23:00	
42	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-03	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:38	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:38	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:39	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:40	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:41	
43	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-04	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:42	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:43	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:44	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:44	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:22:46	
44	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-05	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:21:20	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:21:21	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:21:21	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:21:22	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:21:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:21:24	
45	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-06	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:21:24	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:21:25	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:21:26	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:21:27	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:21:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:21:29	
46	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-07	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:21:27	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:21:28	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:21:29	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:21:29	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:21:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:21:31	
47	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-08	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:21:31	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:21:32	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:21:33	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:21:33	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:21:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:21:37	
48	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-09	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:51	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:52	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:52	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:53	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:54	
49	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-10	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:55	
		插梢	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:56	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:57	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:57	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:19:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:20:00	
50	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-11	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:38	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:39	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:43	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:43	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:45	
51	護士宿舍 ABC4F 滅火器-護-04-12	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:46	
		插梢	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:46	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:47	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:51	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:19:54	
		壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:06:38	

52	護士宿舍 ABCB1F 滅火器-護-B1-01	插柄	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:06:39	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:06:40	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:06:41	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:06:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:06:42	
53	護士宿舍 ABCB1F 滅火器-護-B1-02	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:06:53	
		插柄	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:06:54	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:06:54	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:06:55	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:06:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:06:58	
54	護士宿舍 ABCB1F 滅火器-護-B1-03	壓力	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:07:05	
		插柄	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:07:05	
		壓把	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:07:06	
		皮管	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:07:07	
		保持裝置	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:07:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	董儲飴	2024-02-20 14:07:09	
55	護士宿舍 ABCB1F 滅火器-護-B1-04	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:07:24	
		插柄	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:07:25	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:07:25	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:07:26	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:07:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:07:30	
56	護士宿舍 ABCB1F 滅火器-護-B1-05	壓力	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:07:41	
		插柄	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:07:42	
		壓把	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:07:43	
		皮管	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:07:44	
		保持裝置	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:07:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	吳金龍	2024-02-20 14:07:46	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/22 12:17:10

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/22 16:04:15

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/23 07:50:11