

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:18	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:18	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	辛祖元	2023-12-01 10:55:21	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:21	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:22	
		壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:24	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:12	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:12	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:13	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-01 10:55:15	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:16	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:17	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:34	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:35	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:35	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-01 10:55:38	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:38	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 10:55:41	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/01 15:44:35 2023/12/01 15:45:58 2023/12/04 08:06:54

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養
記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:40	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:41	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	陳志洋	2023-12-02 09:05:44	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:46	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:47	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:48	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:31	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:32	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:33	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-02 09:05:37	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:38	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:39	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:07	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:09	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:10	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-02 09:05:13	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:15	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 09:05:16	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/02 17:15:12 2023/12/02 17:16:25 2023/12/04 08:06:53

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養
記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:30:57	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:30:57	

1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	朱忠正	2023-12-03 08:31:01	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:31:02	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:31:03	
		壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:31:04	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:30:48	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:30:49	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:30:50	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-03 08:30:54	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:30:56	
		指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:30:56	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:31:09	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:31:10	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:31:11	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-03 08:31:15	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:31:16	
		指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 08:31:18	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/03 15:45:29 2023/12/03 15:46:31 2023/12/04 08:06:51

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:18	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:19	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	董家圻	2023-12-04 09:17:24	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:25	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:25	
		壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:27	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:11	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:12	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:13	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-04 09:17:15	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:16	
		指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:17	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:30	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:31	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:32	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-04 09:17:35	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:36	
		指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 09:17:36	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/04 19:56:47 2023/12/04 20:01:57 2023/12/05 07:54:49

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:18	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:19	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	廖學智	2023-12-05 09:45:22	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:23	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:24	
		壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:26	
	動力中心1F	面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:02	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:03	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:04	

2	2000KW發電機G1	電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-05 09:45:15	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:17	
		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:17	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:30	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:31	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:32	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-05 09:45:36	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:37	
		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 09:45:39	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/05 15:39:49

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/05 19:03:21

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/06 08:05:36

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:12	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:13	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	辛祖元	2023-12-06 09:48:15	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:16	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:17	
		壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:19	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:05	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:05	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:06	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-06 09:48:10	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:11	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:11	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:29	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:30	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:31	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-06 09:48:34	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:34	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 09:48:37	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/06 14:35:27

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/06 19:03:28

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/07 08:17:43

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:23:42	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:23:43	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	陳志洋	2023-12-07 09:23:49	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:24:23	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:24:24	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:24:25	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:23:33	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:23:33	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:23:34	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-07 09:23:39	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:23:40	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:23:41	
3	動力中心1F 2000KW發電	面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:22:56	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:22:57	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:22:58	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-07 09:23:03	

	機G2	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:23:04	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 09:23:06	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/07 19:18:38 2023/12/07 19:20:00 2023/12/08 08:11:15

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:00:03	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:00:04	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	郭國儀	2023-12-08 09:00:08	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:00:09	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:00:10	
		壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:00:13	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 08:59:52	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 08:59:54	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 08:59:55	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-08 08:59:59	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:00:00	
		指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:00:02	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:00:18	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:00:19	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:00:20	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-08 09:00:24	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:00:27	
		指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 09:00:29	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/08 19:21:44 2023/12/08 19:23:11 2023/12/11 07:57:26

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:24	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:25	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	曾俊豪	2023-12-09 08:32:28	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:30	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:30	
		壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:32	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:17	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:18	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:19	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-09 08:32:22	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:22	
		指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:23	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:36	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:37	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:38	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-09 08:32:44	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:45	
		指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 08:32:48	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/09 15:20:05 2023/12/09 15:21:36 2023/12/11 07:57:25

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:47:55	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:47:56	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	廖學智	2023-12-10 09:48:00	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:48:01	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:48:02	
		壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:48:04	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:47:44	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:47:45	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:47:46	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-10 09:47:52	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:47:54	
		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:47:54	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:48:09	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:48:10	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:48:10	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-10 09:48:13	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:48:15	
		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 09:48:17	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/10 12:56:23 2023/12/10 16:16:18 2023/12/11 07:57:23

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養
記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:28:44	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:28:45	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	辛祖元	2023-12-11 09:28:48	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:28:48	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:28:49	
		壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:28:51	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:28:38	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:28:39	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:28:40	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-11 09:28:42	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:28:43	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:28:44	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:29:01	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:29:02	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:29:03	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-11 09:29:05	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:29:06	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-11 09:29:08	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/11 14:22:10 2023/12/11 18:46:40 2023/12/12 08:13:06

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養
記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:27:34	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:27:35	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	陳志洋	2023-12-12 09:27:38	

	2000KW(供油)	ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:27:39	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:27:40	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:27:42	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:27:22	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:27:23	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:27:24	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-12 09:27:30	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:27:32	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:27:33	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:26:54	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:26:55	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:26:56	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-12 09:26:59	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:27:00	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2023-12-12 09:27:01	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/12 16:52:42 2023/12/12 19:19:32 2023/12/13 07:56:48

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:39	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:40	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	朱忠正	2023-12-13 08:31:44	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:45	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:46	
		壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:48	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:31	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:32	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:32	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-13 08:31:36	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:37	
		指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:38	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:51	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:52	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:53	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-13 08:31:57	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:31:58	
		指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 08:32:00	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/13 19:25:19 2023/12/13 19:28:27 2023/12/14 08:00:16

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:24	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:25	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	董家圻	2023-12-14 09:01:27	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:28	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:28	
		壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:29	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:19	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:19	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:20	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-14 09:01:22	

		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:23	
		指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:24	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:33	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:34	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:34	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-14 09:01:36	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:37	
		指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 09:01:38	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/14 17:04:31 2023/12/14 19:21:27 2023/12/15 09:35:46

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:45:57	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:45:57	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	廖學智	2023-12-15 09:46:00	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:46:01	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:46:02	
		壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:46:04	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:45:49	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:45:50	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:45:51	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-15 09:45:54	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:45:55	
		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:45:56	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:46:09	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:46:10	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:46:10	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-15 09:46:13	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:46:15	
		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 09:46:16	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/15 14:31:46 2023/12/15 18:35:30 2023/12/18 08:19:41

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:25:41	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:25:42	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	辛祖元	2023-12-16 09:25:45	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:25:46	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:25:47	
		壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:25:48	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:25:34	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:25:34	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:25:35	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-16 09:25:38	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:25:39	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:25:40	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:25:59	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:26:00	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:26:00	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-16 09:26:05	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:26:06	

		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 09:26:08	
備註:							
改善措施:							
承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁 2023/12/16 17:33:49 2023/12/16 17:34:57 2023/12/18 08:19:40							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:28:20	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:28:21	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	陳志洋	2023-12-17 09:28:25	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:28:49	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:28:50	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:28:52	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:28:10	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:28:11	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:28:12	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-17 09:28:16	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:28:17	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:28:18	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:27:50	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:27:51	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:27:52	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-17 09:27:56	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:27:57	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 09:27:58	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:44:04	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:44:05	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	郭國儀	2023-12-18 08:44:09	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:44:11	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:44:12	
		壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:44:14	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:43:53	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:43:54	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:43:56	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-18 08:44:00	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:44:02	
		指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:44:03	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:44:20	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:44:21	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:44:23	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-18 08:44:28	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:44:29	
		指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 08:44:32	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

記錄

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 19 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:58:49	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:58:50	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	曾俊豪	2023-12-19 08:58:52	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:58:53	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:58:54	
		壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:58:57	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:58:42	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:58:43	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:58:44	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-19 08:58:46	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:58:47	
		指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:58:48	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:59:00	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:59:00	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:59:01	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-19 08:59:04	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:59:05	
		指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 08:59:08	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/19 14:42:56 2023/12/19 14:44:04 2023/12/19 16:14:40

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:39:03	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:39:04	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	廖學智	2023-12-20 09:39:07	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:39:08	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:39:09	
		壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:39:11	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:38:54	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:38:56	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:38:56	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-20 09:39:00	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:39:01	
		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:39:02	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:39:16	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:39:17	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:39:17	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-20 09:39:21	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:39:22	
		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 09:39:24	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/20 14:21:19 2023/12/20 14:37:17 2023/12/20 16:39:50

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:55:00	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:55:02	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	辛祖元	2023-12-21 09:55:04	

	2000KW(供油)	ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:55:05	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:55:06	
		壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:55:08	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:54:53	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:54:54	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:54:55	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-21 09:54:58	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:54:59	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:54:59	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:55:19	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:55:20	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:55:20	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-21 09:55:23	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:55:23	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 09:55:25	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/21 13:34:32 2023/12/21 16:40:28 2023/12/22 08:01:04

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:46:21	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:46:22	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	陳志洋	2023-12-22 08:46:25	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:46:26	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:46:27	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:46:29	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:46:13	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:46:14	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:46:15	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-22 08:46:18	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:46:19	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:46:20	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:45:51	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:45:52	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:45:54	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-22 08:45:58	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:45:59	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 08:46:00	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/22 19:04:25 2023/12/22 19:09:15 2023/12/25 10:33:16

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:29:00	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:29:01	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	朱忠正	2023-12-23 08:29:06	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:29:07	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:29:08	
		壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:29:10	
2	動力中心1F 2000KW發電	面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:28:50	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:28:50	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:28:51	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-23 08:28:57	

	機G1	油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:28:58	
		指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:28:59	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:29:15	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:29:17	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:29:17	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-23 08:29:22	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:29:23	
		指示燈號是否異常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 08:29:26	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/25 09:13:21 2023/12/25 09:15:39 2023/12/25 10:33:13

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:17	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:18	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	董家圻	2023-12-24 09:21:20	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:21	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:22	
		壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:23	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:11	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:12	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:12	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-24 09:21:15	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:16	
		指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:16	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:26	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:27	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:28	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-24 09:21:31	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:32	
		指示燈號是否異常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 09:21:33	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
 2023/12/25 09:14:10 2023/12/25 09:14:48 2023/12/25 10:33:15

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:43:42	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:43:44	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	廖學智	2023-12-25 08:43:48	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:43:49	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:43:50	
		壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:43:52	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:43:31	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:43:32	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:43:33	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-25 08:43:39	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:43:40	
		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:43:41	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:44:00	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:44:01	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:44:02	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-25 08:44:07	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:44:08	

		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 08:44:10	
備註:							
改善措施:							
承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁 2023/12/25 15:46:45 2023/12/25 16:39:01 2023/12/26 07:59:50							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:33	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:34	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	辛祖元	2023-12-26 10:43:36	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:37	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:38	
		壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:40	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:25	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:26	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:27	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-26 10:43:29	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:31	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:32	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:51	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:52	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:52	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-26 10:43:55	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:56	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 10:43:59	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養 記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:15:03	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:15:03	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	990	陳志洋	2023-12-27 09:15:06	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:15:08	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:15:09	
		壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:15:10	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:14:54	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:14:55	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:14:56	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-27 09:15:00	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:15:01	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:15:02	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:14:33	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:14:34	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:14:34	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-27 09:14:40	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:14:41	
		指示燈號是否異常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 09:14:42	
備註:							
改善措施:							

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:37	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:38	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	郭國儀	2023-12-28 08:29:42	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:44	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:45	
		壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:47	
2	動力中心1F 2000KW發電 機G1	面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:26	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:27	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:29	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-28 08:29:33	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:35	
		指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:36	
3	動力中心1F 2000KW發電 機G2	面板開關檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:55	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:56	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:29:57	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-28 08:30:02	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:30:03	
		指示燈號是否異常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 08:30:05	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/28 19:02:10 2023/12/28 19:04:41 2023/12/29 08:11:06

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:25	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:26	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	曾俊豪	2023-12-29 09:00:29	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:30	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:30	
		壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:33	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:14	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:15	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:15	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-29 09:00:22	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:23	
		指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:24	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:37	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:38	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:38	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-29 09:00:42	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:44	
		指示燈號是否異常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:00:47	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/29 16:00:10 2023/12/29 19:55:11 2024/01/02 08:18:55

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	動力中心1F	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:42	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:43	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	廖學智	2023-12-30 09:18:46	

1	動力發電機 2000KW(供油)	ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:48	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:49	
		壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:51	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:35	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:36	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:36	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-30 09:18:40	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:41	
		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:42	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:56	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:57	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:18:58	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-30 09:19:01	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:19:03	
		指示燈號是否異常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 09:19:04	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/30 17:29:01

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/30 17:32:19

承辦工程司：倪銘仁
2024/01/02 08:09:48

動力中心1樓發電機2000KW每日維護保養

記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心1F 動力發電機 2000KW(供油)	供油部分-注油口是否上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:11	
		供油部分-抽油泵管路是否洩漏及清潔	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:12	
		柴油槽油位(90%以上)(共用)	目視	90	辛祖元	2023-12-31 14:37:14	
		ATS面板開關是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:16	
		溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:16	
		壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:19	
2	動力中心1F 2000KW發電機G1	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:03	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:04	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:04	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-31 14:37:09	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:10	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:10	
3	動力中心1F 2000KW發電機G2	面板開關檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:29	
		黑煙淨化器檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:29	
		機油、水、柴油、洩漏檢查	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:30	
		電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-31 14:37:33	
		油水分離器外觀是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:34	
		指示燈號是否異常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 14:37:36	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/31 16:50:35

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/31 16:52:37

承辦工程司：倪銘仁
2024/01/02 08:09:44