

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-01 14:55:06	
		供油部份-供油管 < 油箱至發電機 > 是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:55:07	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:55:08	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:55:08	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:55:09	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:55:10	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:55:11	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:55:12	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:55:13	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:55:14	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-01 14:55:17	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:55:18	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:55:18	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-01 14:55:20	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/01 19:03:13 2023/12/01 19:04:11 2023/12/04 08:06:52

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 02 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-02 10:17:46	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:17:48	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:17:49	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:17:50	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:17:50	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:17:51	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:17:52	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:17:53	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:17:55	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:17:56	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-02 10:18:05	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:18:07	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:18:08	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-02 10:18:09	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/02 17:15:12 2023/12/02 17:16:25 2023/12/04 08:06:52

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2023-12-03 09:20:15	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:20:16	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:20:18	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:20:19	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:20:19	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:20:21	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:20:22	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:20:23	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:20:24	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:20:25	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-03 09:20:29	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:20:31	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:20:31	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-03 09:20:33	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/03 15:45:28 2023/12/03 15:46:31 2023/12/04 08:06:51

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2023-12-04 10:42:31	
		供油部份-供油管 < 油箱至發電機 > 是否有漏	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:42:32	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:42:32	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:42:33	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:42:34	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:42:35	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:42:35	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:42:36	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:42:37	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:42:38	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-04 10:42:41	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:42:42	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:42:42	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-04 10:42:44	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/04 19:56:47 2023/12/04 20:01:57 2023/12/05 07:54:49

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-05 08:35:18	
		供油部份-供油管 < 油箱至發電機 > 是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:35:19	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:35:20	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:35:21	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:35:22	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:35:23	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:35:24	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:35:24	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:35:25	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:35:26	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-05 08:35:29	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:35:30	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:35:31	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-05 08:35:33	

備註:

改善措施:

承包商工程師：李中榮
2023/12/05 15:39:48

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/05 19:03:22

承辦工程師：倪銘仁
2023/12/06 08:05:36

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 06 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-06 14:28:11	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否 有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:28:12	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動 位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:28:12	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:28:13	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:28:14	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:28:15	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:28:16	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:28:16	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:28:18	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動 位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:28:18	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-06 14:28:21	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:28:22	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:28:23	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-06 14:28:25	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/06 19:01:46

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/06 19:03:31

承辦工程師：倪銘仁
2023/12/07 08:17:43

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 07 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-07 07:21:38	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:21:40	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:21:41	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:21:42	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:21:42	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:21:43	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:21:44	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:21:45	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:21:46	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:21:47	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-07 07:21:51	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:21:55	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:21:59	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-07 07:22:01	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮
2023/12/07 19:18:38

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/07 19:20:00

承辦工程師：倪銘仁
2023/12/08 08:11:15

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2023-12-08 10:06:33	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:06:34	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:06:35	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:06:36	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:06:38	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:06:39	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:06:40	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:06:41	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:06:42	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:06:43	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-08 10:06:48	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:06:49	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:06:50	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-08 10:06:53	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/08 19:21:44 2023/12/08 19:23:11 2023/12/11 07:57:26

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	曾俊豪	2023-12-09 09:14:03	
		供油部份-供油管 < 油箱至發電機 > 是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:14:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:14:06	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:14:07	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:14:07	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:14:08	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:14:09	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:14:10	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:14:11	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:14:12	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-09 09:15:01	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:15:03	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:15:04	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-09 09:15:07	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/09 15:20:05 2023/12/09 15:21:36 2023/12/11 07:57:25

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-10 08:40:58	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:41:00	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:41:01	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:41:01	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:41:02	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:41:03	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:41:04	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:41:05	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:41:06	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:41:07	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-10 08:41:10	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-10 08:41:11	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	朱忠正	2023-12-13 09:40:17	
		供油部份-供油管 < 油箱至發電機 > 是否有漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:40:19	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:40:19	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:40:20	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:40:21	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:40:22	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:40:22	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:40:23	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:40:24	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:40:25	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-13 09:40:33	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:40:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:40:36	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-13 09:40:38	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/13 19:25:19 2023/12/13 19:28:27 2023/12/14 08:00:16

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 14 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2023-12-14 10:29:54	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:29:55	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:29:56	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:29:56	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:29:57	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:29:58	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:29:59	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:30:00	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:30:00	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:30:01	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-14 10:30:03	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:30:04	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:30:05	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-14 10:30:06	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/14 17:04:31 2023/12/14 19:21:28 2023/12/15 09:35:46

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 15 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-15 08:23:16	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:23:17	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:23:18	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:23:19	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:23:19	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:23:20	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:23:21	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:23:21	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:23:22	

		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:23:23	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-15 08:23:25	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:23:27	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:23:27	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-15 08:25:25	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/15 14:31:46 2023/12/15 18:35:30 2023/12/18 08:19:41

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-16 14:27:04	
		供油部份-供油管 < 油箱至發電機 > 是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:27:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:27:06	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:27:07	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:27:07	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:27:08	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:27:09	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:27:10	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:27:10	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:27:12	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-16 14:27:14	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:27:15	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:27:16	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-16 14:27:18	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/16 17:33:47 2023/12/16 17:35:00 2023/12/18 08:19:41

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 17 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-17 10:31:28	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:31:29	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:31:31	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:31:32	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:31:33	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:31:34	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:31:35	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:31:36	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:31:37	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:31:38	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-17 10:31:42	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:31:45	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:31:46	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-17 10:31:47	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/17 15:00:31 2023/12/17 15:01:53 2023/12/18 08:19:38

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2023-12-18 09:51:49	
		供油部份-供油管 < 油箱至發電機 > 是否有漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:51:51	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:51:52	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:51:53	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:51:54	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:51:55	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:51:56	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:51:57	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:51:58	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:52:00	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-18 09:52:03	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:52:04	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:52:05	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-18 09:52:07	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/18 18:50:40 2023/12/18 18:51:59 2023/12/19 09:30:57

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2023-12-19 09:43:09	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:43:11	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:43:12	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:43:13	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:43:14	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:43:15	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:43:16	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:43:16	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:43:17	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:43:18	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-19 09:43:21	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:43:22	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:43:22	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-19 09:43:25	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/19 14:42:55 2023/12/19 14:44:05 2023/12/19 16:14:40

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-20 08:21:33	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:21:34	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:21:35	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:21:36	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:21:37	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:21:38	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:21:38	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:21:39	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:21:40	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:21:40	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-20 08:21:45	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:21:46	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:21:47	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-20 08:21:48	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮 承包商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/20 14:21:19 2023/12/20 14:37:17 2023/12/20 16:39:50

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-21 14:47:59	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:48:00	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:48:01	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:48:02	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:48:02	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:48:03	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:48:05	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:48:05	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:48:06	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:48:07	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-21 14:48:10	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:48:11	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:48:11	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-21 14:48:14	
備註:							
改善措施:							

承包商工程師：李中榮 承包商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/21 16:26:17 2023/12/21 16:40:29 2023/12/22 08:01:04

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-22 10:06:03	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:06:04	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:06:05	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:06:06	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:06:07	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:06:08	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:06:09	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:06:10	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:06:12	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:06:13	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-22 10:06:16	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:06:17	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:06:18	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-22 10:06:19	

備註:

改善措施:

承商工程師：李中榮
2023/12/22 19:04:25

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/22 19:09:15

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/25 10:33:14

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 23 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	朱忠正	2023-12-23 09:46:08	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否 有漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:46:12	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動 位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:46:13	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:46:14	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:46:15	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:46:15	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:46:16	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:46:17	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:46:19	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動 位置	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:46:20	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.1	朱忠正	2023-12-23 09:46:23	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:46:25	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:46:25	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	朱忠正	2023-12-23 09:46:27	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/25 09:13:21

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 09:15:39

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/25 10:33:13

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 24 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	董家圻	2023-12-24 10:37:18	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:37:18	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:37:19	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:37:20	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:37:21	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:37:22	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:37:23	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:37:23	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:37:24	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:37:25	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	董家圻	2023-12-24 10:37:27	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:37:28	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:37:29	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	董家圻	2023-12-24 10:37:30	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/25 09:14:10

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 09:14:48

承辦工程司：倪銘仁
2023/12/25 10:33:15

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-25 09:59:13	

1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:59:14	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:59:15	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:59:16	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:59:17	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:59:19	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:59:20	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:59:21	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:59:22	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:59:24	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-25 09:59:28	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:59:30	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:59:31	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-25 09:59:33	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/25 15:46:44 2023/12/25 16:39:01 2023/12/26 07:59:50

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 26 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-26 09:10:28	
		供油部份-供油管 < 油箱至發電機 > 是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:10:30	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:10:30	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:10:31	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:10:32	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:10:33	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:10:34	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:10:35	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:10:36	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:10:37	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-26 09:10:40	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:10:41	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:10:42	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-26 09:10:44	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/26 16:21:34 2023/12/26 16:23:01 2023/12/27 08:25:06

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	陳志洋	2023-12-27 10:26:04	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:26:05	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:26:06	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:26:07	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:26:08	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:26:08	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:26:09	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:26:10	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:26:11	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:26:11	

		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	陳志洋	2023-12-27 10:26:15	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:26:17	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:26:18	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	陳志洋	2023-12-27 10:26:19	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/27 16:49:16 2023/12/27 16:50:48 2023/12/27 17:00:00

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 28 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	郭國儀	2023-12-28 09:41:10	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:41:12	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:41:13	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:41:14	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:41:15	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:41:16	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:41:17	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:41:18	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:41:19	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:41:20	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭國儀	2023-12-28 09:41:24	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:41:25	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:41:27	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	郭國儀	2023-12-28 09:41:28	
備註：							
改善措施：							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/28 19:02:10 2023/12/28 19:04:42 2023/12/29 08:11:06

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	曾俊豪	2023-12-29 09:45:18	
		供油部份-供油管 < 油箱至發電機 > 是否有漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:45:19	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:45:20	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:45:20	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:45:22	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:45:23	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:45:24	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:45:25	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:45:26	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:45:27	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	曾俊豪	2023-12-29 09:45:34	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:45:35	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:45:35	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	曾俊豪	2023-12-29 09:45:37	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/29 16:00:10 2023/12/29 19:55:11 2024/01/02 08:18:53

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

項號	檢查項目		檢查結果	檢查員	檢查時間	備註	
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足(90%以上)	目視	90	廖學智	2023-12-30 08:17:21	
		供油部份-供油管＜油箱至發電機＞是否有漏	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:17:23	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:17:24	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:17:25	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:17:25	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:17:26	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:17:27	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:17:28	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:17:28	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:17:29	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	廖學智	2023-12-30 08:17:34	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:17:36	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:17:37	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	廖學智	2023-12-30 08:17:39	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/30 17:29:01

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/30 17:32:20

承辦工程司：倪銘仁
2024/01/02 08:09:45

連通道發電機450KW每日維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	供油部份-每日油箱存油量是否充足 (90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-31 09:17:37	
		供油部份-供油管 < 油箱至發電機 > 是否有漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:17:38	
		供油部份-油泵開關是否正常置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:17:39	
		供油部份-油槽注油口是否有上鎖	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:17:39	
		供油部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:17:40	
		供水部份-散熱水箱是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:17:41	
		供水部份-進、出水管是否洩漏	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:17:42	
		主控盤部份-各式泵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:17:43	
		主控盤部份-各指示燈是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:17:44	
		主控盤部份-投入選擇鍵是否置於自動位置	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:17:45	
		主控盤部份-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-31 09:17:48	
		主控盤部份-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:17:48	
		發電機部份-壓力表是否漏油	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:17:49	
		發電機部份-溫度表是否功能正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-31 09:17:52	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/31 16:50:29

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/31 16:52:34

承辦工程司：倪銘仁
2024/01/02 08:09:43