

臨床訓練中心滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	臨床訓練中心 RF 滅火器-臨-RF-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:30:12	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:30:14	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:30:15	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:30:16	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:30:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:30:19	
2	臨床訓練中心 RF 滅火器-臨-RF-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:33:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:33:09	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:33:11	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:33:12	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:33:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:33:17	
3	臨床訓練中心 RF 滅火器-臨-RF-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:31:40	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:31:41	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:31:42	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:31:43	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:31:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:31:45	
4	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:13:10	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:13:12	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:13:15	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:13:17	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:13:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:13:21	
5	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:15:34	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:15:36	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:15:39	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:15:41	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:15:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:15:50	
6	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:15:52	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:16:00	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:16:04	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:16:08	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:16:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:16:17	
7	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:14:48	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:14:49	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:14:51	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:14:54	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:14:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:15:02	
8	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:20:15	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:20:16	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:20:18	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:20:20	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:20:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:20:26	
9	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:24:49	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:24:51	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:24:53	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:24:55	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:24:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:25:00	
10	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:25:36	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:25:38	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:25:40	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:25:42	

	07	保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:25:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:25:47	
11	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-08	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:18:33	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:18:35	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:18:49	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:18:52	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:19:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:19:07	
12	臨床訓練中心 3F 滅火器-臨-03-09	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:17:44	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:17:52	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:17:54	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:17:57	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:18:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:18:05	
13	臨床訓練中心 2F 滅火器-臨-02-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:02:18	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:02:19	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:02:21	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:02:23	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:02:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:02:28	
14	臨床訓練中心 2F 滅火器-臨-02-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:00:49	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:00:53	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:00:55	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:00:56	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:00:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:01:00	
15	臨床訓練中心 2F 滅火器-臨-02-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:59:25	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:59:26	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:59:27	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:59:29	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:59:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:59:34	
16	臨床訓練中心 2F 滅火器-臨-02-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:04:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:04:18	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:04:20	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:04:23	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:04:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:04:28	
17	臨床訓練中心 2F 滅火器-臨-02-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:04:58	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:05:01	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:05:03	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:05:06	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:05:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:05:12	
18	臨床訓練中心 2F 滅火器-臨-02-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:01:32	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:01:38	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:01:53	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:01:56	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:01:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:02:02	
19	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:34:10	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:34:12	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:34:13	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:34:15	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:34:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:34:21	
20	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:33:44	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:33:46	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:33:47	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:33:49	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:33:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:33:52	

21	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:39:03	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:39:04	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:39:06	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:39:08	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:39:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:39:12	
22	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:39:39	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:39:42	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:39:43	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:39:46	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:39:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:39:52	
23	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:40:12	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:40:14	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:40:16	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:40:19	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:40:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:40:24	
24	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-06	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:40:53	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:40:55	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:40:57	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:40:58	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:41:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:41:03	
25	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-07	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:43:18	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:43:20	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:43:21	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:43:23	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:43:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:43:27	
26	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-08	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:39:20	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:39:21	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:39:31	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:39:33	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:39:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 10:39:40	
27	臨床訓練中心 1F 滅火器-臨-01-09	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:35:21	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:35:23	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:35:28	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:35:32	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:35:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-29 09:35:43	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/29 12:34:31

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/29 14:29:18

承辦工程司：倪銘仁  
2024/03/01 07:46:37