

動力中心滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	動力中心B1F 滅火器-動-B1-05	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:24:37	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:24:38	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:24:39	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:24:39	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:24:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:24:41	
2	動力中心B1F 滅火器-動-B1-06	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:24:42	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:24:42	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:24:43	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:24:44	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:24:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:24:48	
3	動力中心B1F 滅火器-動-B1-01	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:22:03	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:22:04	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:22:05	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:22:06	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:22:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:22:08	
4	動力中心B1F 滅火器-動-B1-02	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:22:09	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:22:09	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:22:10	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:22:11	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:22:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:22:22	
5	動力中心B1F 滅火器-動-B1-03	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:22:59	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:22:59	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:23:00	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:23:01	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:23:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:23:03	
6	動力中心B1F 滅火器-動-B1-04	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:23:03	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:23:04	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:23:05	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:23:05	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:23:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:23:15	
7	動力中心9F 滅火器-動-09-04	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:23	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:24	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:25	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:26	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:27	
8	動力中心9F 滅火器-動-09-05	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:28	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:29	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:30	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:31	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:32	
9	動力中心9F 滅火器-動-09-06	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:33	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:34	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:35	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:35	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:30:43	
10	動力中心9F- RF 滅火器-動-09-	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:30:55	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:30:57	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:30:58	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:30:59	

	01	保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:01	
11	動力中心9F- RF 滅火器-動-09- 02	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:02	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:02	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:03	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:04	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:06	
12	動力中心9F- RF 滅火器-動-09- 03	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:07	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:08	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:09	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:09	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:31:12	
13	動力中心8F 滅火器-動-08- 19	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:36:04	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:36:05	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:36:07	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:36:08	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:36:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:36:10	
14	動力中心8F 滅火器-動-08- 20	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:36:10	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:36:11	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:36:12	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:36:13	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:36:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:36:18	
15	動力中心7F 滅火器-動-07- 01	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:46:30	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:46:30	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:46:32	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:46:33	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:46:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:46:34	
16	動力中心7F 滅火器-動-07- 02	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:46:35	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:46:36	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:46:37	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:46:38	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:46:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:46:40	
17	動力中心7F 滅火器-動-07- 06	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:37	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:37	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:38	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:39	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:52	
18	動力中心7F 滅火器-動-07- 03	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:32	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:33	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:33	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:34	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:36	
19	動力中心7F 滅火器-動-07- 04	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:45:06	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:45:06	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:45:07	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:45:10	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:45:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:45:13	
20	動力中心7F 滅火器-動-07- 05	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:45:14	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:45:14	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:45:15	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:45:16	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:45:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:45:19	

21	動力中心7F 滅火器-動-07-07	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:43:37	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:43:38	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:43:39	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:43:40	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:43:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:43:41	
22	動力中心7F 滅火器-動-07-08	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:43:42	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:43:45	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:43:46	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:43:47	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:43:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:43:57	
23	動力中心7F 滅火器-動-07-09	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:44:38	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:44:39	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:44:40	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:44:40	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:44:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:44:48	
24	動力中心7F 滅火器-動-07-10	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:46:10	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:46:11	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:46:11	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:46:12	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:46:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:46:14	
25	動力中心7F 滅火器-動-07-11	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:46:15	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:46:16	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:46:16	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:46:17	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:46:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:46:35	
26	動力中心7F 滅火器-動-07-12	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:42:47	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:42:48	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:42:49	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:42:49	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:42:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:42:55	
27	動力中心7F 滅火器-動-07-13	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:42:56	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:42:56	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:42:57	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:42:58	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:43:26	
28	動力中心7F 滅火器-動-07-14	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:45:31	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:45:32	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:45:33	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:45:33	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:45:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:45:35	
29	動力中心7F 滅火器-動-07-15	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:45:36	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:45:36	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:45:37	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:45:38	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:45:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:45:44	
30	動力中心7F 滅火器-動-07-16	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:44:09	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:44:10	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:44:11	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:44:12	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:44:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:44:14	
	動力中心7F	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:44:18	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:44:19	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:44:20	

31	滅火器-動-07-17	皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:44:21	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:44:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:44:27	
32	動力中心6F 滅火器-動-06-03	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:00	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:04	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:05	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:06	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:12	
33	動力中心6F 滅火器-動-06-04	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:13	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:14	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:15	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:16	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:17	
34	動力中心6F 滅火器-動-06-05	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:18	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:19	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:20	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:20	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:49:28	
35	動力中心6F 滅火器-動-06-06	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:48:52	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:48:53	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:48:53	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:48:54	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:48:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:48:59	
36	動力中心6F 滅火器-動-06-10	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:52	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:53	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:54	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:55	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:52:04	
37	動力中心6F 滅火器-動-06-11	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:13	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:14	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:14	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:15	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:21	
38	動力中心6F 滅火器-動-06-12	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:50:14	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:50:15	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:50:16	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:50:17	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:50:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:50:20	
39	動力中心6F 滅火器-動-06-13	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:28	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:29	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:30	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:31	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:32	
40	動力中心6F 滅火器-動-06-14	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:34	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:34	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:35	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:36	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:40	
41	動力中心6F 滅火器-動-06-15	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:26	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:27	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:28	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:29	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:30	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:31	
42	動力中心6F 滅火器-動-06-16	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:32	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:33	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:33	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:34	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:51:37	
43	動力中心6F 滅火器-動-06-17	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:48:08	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:48:09	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:48:10	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:48:10	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:48:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:48:12	
44	動力中心6F 滅火器-動-06-18	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:48:13	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:48:13	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:48:14	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:48:15	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:48:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:48:28	
45	動力中心6F 滅火器-動-06-19	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:39	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:40	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:40	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:41	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:43	
46	動力中心6F 滅火器-動-06-20	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:44	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:44	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:45	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:46	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:50	
47	動力中心6F 滅火器-動-06-21	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:50	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:51	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:52	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:53	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:54	
48	動力中心6F 滅火器-動-06-22	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:55	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:56	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:57	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:58	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:49:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:50:02	
49	動力中心6F 滅火器-動-06-23	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:24	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:25	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:26	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:26	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:28	
50	動力中心6F 滅火器-動-06-24	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:30	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:31	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:32	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:33	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:35	
51	動力中心6F 滅火器-動-06-25	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:15	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:16	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:16	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:17	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:50:23	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:09	

52	動力中心5F 滅火器-動-05-01	插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:10	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:11	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:11	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:13	
53	動力中心5F 滅火器-動-05-02	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:14	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:15	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:16	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:17	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:17	
54	動力中心5F 滅火器-動-05-07	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:20	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:01:07	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:01:08	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:01:09	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:01:10	
55	動力中心5F 滅火器-動-05-08	保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:01:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:01:12	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:01:12	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:01:13	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:01:14	
56	動力中心5F 滅火器-動-05-03	皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:01:15	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:01:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:01:20	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:57:18	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:57:19	
57	動力中心5F 滅火器-動-05-04	壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:57:20	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:57:21	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:57:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:57:23	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:57:23	
58	動力中心5F 滅火器-動-05-09	插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:57:25	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:57:25	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:57:26	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:57:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:57:29	
59	動力中心5F 滅火器-動-05-10	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:00:43	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:00:44	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:00:45	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:00:46	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:00:47	
60	動力中心5F 滅火器-動-05-05	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:00:48	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:00:48	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:00:49	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:00:50	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:00:51	
61	動力中心5F 滅火器-動-05-06	保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:00:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:00:55	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:58:48	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:58:49	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:58:50	
62	動力中心4F 滅火器-動-04-	皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:58:51	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:58:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:58:52	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:58:53	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:58:54	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:58:55	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:58:56	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:58:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:59:00	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:04:43	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:04:44	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:04:45	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:04:46	

	01	保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:04:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:04:49	
63	動力中心4F 滅火器-動-04-02	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:19	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:20	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:21	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:22	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:23	
64	動力中心4F 滅火器-動-04-03	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:24	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:25	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:26	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:26	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:31	
65	動力中心4F 滅火器-動-04-04	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:06:57	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:06:57	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:06:58	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:06:59	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:07:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:07:08	
66	動力中心4F 滅火器-動-04-05	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:00	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:01	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:02	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:03	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:04	
67	動力中心4F 滅火器-動-04-06	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:05	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:06	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:07	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:08	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:07:15	
68	動力中心4F 滅火器-動-04-07	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:07	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:08	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:09	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:09	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:11	
69	動力中心4F 滅火器-動-04-08	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:12	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:12	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:13	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:14	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:19	
70	動力中心4F 滅火器-動-04-09	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:14	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:14	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:15	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:17	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:22	
71	動力中心4F 滅火器-動-04-10	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:32	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:33	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:33	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:34	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:36	
72	動力中心4F 滅火器-動-04-11	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:37	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:38	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:38	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:46	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:52	
		壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:02	

73	動力中心4F 滅火器-動-04-12	插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:04	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:05	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:06	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:08	
74	動力中心4F 滅火器-動-04-13	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:09	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:09	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:10	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:11	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:08:16	
75	動力中心4F 滅火器-動-04-14	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:51	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:52	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:53	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:54	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:04:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:05:09	
76	動力中心4F 滅火器-動-04-15	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:04:13	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:04:15	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:04:16	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:04:16	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:04:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:04:20	
77	動力中心4F 滅火器-動-04-16	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:05:59	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:06:00	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:06:01	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:06:02	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:06:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:06:03	
78	動力中心4F 滅火器-動-04-17	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:06:04	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:06:05	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:06:06	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:06:07	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:06:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:06:10	
79	動力中心4F 滅火器-動-04-18	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:02:52	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:02:54	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:02:55	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:02:56	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:02:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:02:58	
80	動力中心4F 滅火器-動-04-19	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:02:59	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:02:59	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:00	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:01	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:05	
81	動力中心4F 滅火器-動-04-20	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:08:06	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:08:06	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:08:07	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:08:08	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:08:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:08:13	
82	動力中心4F 滅火器-動-04-21	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:08:14	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:08:15	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:08:15	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:08:16	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:08:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:08:21	
83	動力中心4F 滅火器-動-04-	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:34	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:35	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:38	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:39	

	22	保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:40	
84	動力中心8F 滅火器-動-08-01	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:10	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:10	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:11	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:12	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:14	
85	動力中心8F 滅火器-動-08-02	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:15	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:16	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:17	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:18	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:20	
86	動力中心8F 滅火器-動-08-03	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:21	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:22	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:22	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:23	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:26	
87	動力中心8F 滅火器-動-08-04	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:50:54	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:50:55	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:50:56	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:50:57	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:50:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:50:58	
88	動力中心8F 滅火器-動-08-05	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:50:59	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:51:00	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:51:01	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:51:10	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:51:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:51:14	
89	動力中心8F 滅火器-動-08-06	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:51:15	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:51:24	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:51:25	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:51:25	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:51:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:52:03	
90	動力中心8F 滅火器-動-08-07	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:08	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:08	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:09	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:11	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:12	
91	動力中心8F 滅火器-動-08-08	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:13	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:14	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:14	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:15	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:17	
92	動力中心8F 滅火器-動-08-09	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:18	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:18	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:19	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:20	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:40	
93	動力中心8F 滅火器-動-08-10	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:48:10	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:48:11	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:48:12	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:48:13	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:48:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:48:14	

94	動力中心8F 滅火器-動-08-11	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:48:15	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:48:16	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:48:17	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:48:18	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:48:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:48:31	
95	動力中心8F 滅火器-動-08-12	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:51	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:52	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:53	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:53	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:55	
96	動力中心8F 滅火器-動-08-13	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:56	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:56	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:57	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:58	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:44:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:00	
97	動力中心8F 滅火器-動-08-14	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:00	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:01	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:02	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:03	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:09	
98	動力中心8F 滅火器-動-08-15	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:44:08	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:44:09	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:44:11	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:44:12	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:44:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:44:14	
99	動力中心8F 滅火器-動-08-16	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:44:15	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:44:16	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:44:16	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:44:17	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:44:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:44:20	
100	動力中心8F 滅火器-動-08-17	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:49:50	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:49:52	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:49:53	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:49:54	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:49:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:49:56	
101	動力中心8F 滅火器-動-08-18	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:49:57	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:49:58	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:49:58	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:49:59	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 13:50:03	
102	動力中心8F 滅火器-動-08-21	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:33	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:40	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:41	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:42	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:46	
103	動力中心8F 滅火器-動-08-22	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:51	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:52	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:53	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:54	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:45:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:06	
	動力中心8F	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:39	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:39	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:40	

104	滅火器-動-08-23	皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:41	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:42	
105	動力中心8F 滅火器-動-08-24	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:43	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:44	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:44	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:45	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 13:46:56	
106	動力中心4F 滅火器-動-04-23	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:41	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:44	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:45	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:46	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:03:49	
107	動力中心3F 滅火器-動-03-01	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:43	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:44	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:45	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:46	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:47	
108	動力中心3F 滅火器-動-03-02	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:48	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:49	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:50	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:51	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:53	
109	動力中心3F 滅火器-動-03-03	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:53	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:54	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:55	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:56	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:59	
110	動力中心3F 滅火器-動-03-04	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:58	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:59	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:14:00	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:14:01	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:14:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:14:04	
111	動力中心3F 滅火器-動-03-05	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:13:59	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:14:00	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:14:01	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:14:02	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:14:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:14:03	
112	動力中心3F 滅火器-動-03-06	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:14:04	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:14:04	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:14:05	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:14:06	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:14:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:14:10	
113	動力中心3F 滅火器-動-03-07	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:09:50	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:09:50	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:09:51	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:09:52	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:09:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:09:53	
114	動力中心3F 滅火器-動-03-08	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:20	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:21	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:21	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:22	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:23	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:10:27	
115	動力中心3F 滅火器-動-03-09	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:05	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:06	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:06	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:07	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:09	
116	動力中心3F 滅火器-動-03-10	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:10	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:11	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:12	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:13	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:16	
117	動力中心3F 滅火器-動-03-11	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:54	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:55	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:56	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:57	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:11:59	
118	動力中心3F 滅火器-動-03-12	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:00	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:00	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:01	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:02	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:07	
119	動力中心3F 滅火器-動-03-13	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:35	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:36	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:37	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:38	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:43	
120	動力中心3F 滅火器-動-03-14	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:44	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:44	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:45	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:46	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:13:49	
121	動力中心3F 滅火器-動-03-15	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:25	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:26	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:27	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:28	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:30	
122	動力中心3F 滅火器-動-03-16	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:30	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:31	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:32	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:33	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:12:37	
123	動力中心2F 滅火器-動-02-05	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:56	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:57	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:58	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:59	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:20:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:20:01	
124	動力中心2F 滅火器-動-02-06	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:20:01	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:20:02	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:20:03	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:20:04	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:20:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:20:07	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:15:32	

125	動力中心2F 滅火器-動-02-01	插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:15:33	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:15:34	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:15:34	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:15:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:15:36	
126	動力中心2F 滅火器-動-02-02	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:15:37	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:15:37	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:15:38	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:15:39	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:15:40	
127	動力中心2F 滅火器-動-02-03	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:15:51	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:16:32	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:16:33	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:16:34	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:16:35	
128	動力中心2F 滅火器-動-02-04	保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:16:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:16:36	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:16:38	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:16:38	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:16:39	
129	動力中心2F 滅火器-動-02-07	皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:16:40	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:16:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:16:46	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:20	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:21	
130	動力中心2F 滅火器-動-02-08	壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:22	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:23	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:24	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:25	
131	動力中心1XF 滅火器-動-1X-01	插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:26	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:27	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:28	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:19:33	
132	動力中心1XF 滅火器-動-1X-03	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:37	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:38	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:39	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:39	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:40	
133	動力中心1XF 滅火器-動-1X-02	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:41	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:42	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:43	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:43	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:44	
134	動力中心1XF 滅火器-動-1X-04	保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:49	
		壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:49	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:50	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:51	
135	動力中心1XF 滅火器-動-1X-	皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:52	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:53	
		壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:54	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:55	
135	動力中心1XF 滅火器-動-1X-	壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:56	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:57	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:58	
135	動力中心1XF 滅火器-動-1X-	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:59	
		壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:03:59	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:04:00	
135	動力中心1XF 滅火器-動-1X-	壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:04:01	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:04:01	

	05	保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:04:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:04:03	
136	動力中心1XF 滅火器-動-1X-06	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:04:04	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:04:05	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:04:05	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:04:06	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:04:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 14:04:12	
137	動力中心1XF 滅火器-動-1X-07	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:04:08	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:04:09	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:04:10	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:04:10	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:04:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:04:12	
138	動力中心1XF 滅火器-動-1X-08	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:04:13	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:04:14	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:04:15	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:04:15	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:04:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:04:20	
139	動力中心1F 滅火器-動-01-01	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:06	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:08	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:09	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:09	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:11	
140	動力中心1F 滅火器-動-01-02	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:12	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:13	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:13	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:14	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:17	
141	動力中心1F 滅火器-動-01-03	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:25	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:27	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:27	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:28	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:30	
142	動力中心1F 滅火器-動-01-04	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:30	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:31	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:32	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:33	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:35	
143	動力中心1F 滅火器-動-01-05	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:36	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:36	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:37	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:38	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:50:46	
144	動力中心1F 滅火器-動-01-06	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:55	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:56	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:57	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:58	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:59	
145	動力中心1F 滅火器-動-01-07	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:52:00	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:52:01	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:52:01	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:52:02	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:52:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:52:07	
		壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:05	

146	動力中心1F 滅火器-動-01-08	插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:06	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:06	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:07	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:12	
147	動力中心1F 滅火器-動-01-09	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:17	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:18	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:18	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:19	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:21	
148	動力中心1F 滅火器-動-01-10	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:22	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:22	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:23	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:24	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:51:47	
149	動力中心1F 滅火器-動-01-17	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:21	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:22	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:23	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:24	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:26	
150	動力中心1F 滅火器-動-01-18	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:27	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:28	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:29	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:30	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:33	
151	動力中心1F 滅火器-動-01-19	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:28	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:29	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:30	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:31	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:32	
152	動力中心1F 滅火器-動-01-20	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:33	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:34	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:35	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:36	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:39	
153	動力中心1F 滅火器-動-01-21	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:56:15	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:56:15	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:56:16	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:56:17	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:56:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:56:18	
154	動力中心1F 滅火器-動-01-22	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:56:19	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:56:20	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:56:21	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:56:21	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:56:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:56:28	
155	動力中心1F 滅火器-動-01-23	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:58	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:59	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:00	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:01	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:03	
156	動力中心1F 滅火器-動-01-	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:04	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:05	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:06	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:06	

	24	保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:56:10	
157	動力中心1F 滅火器-動-01-25	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:50	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:51	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:52	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:53	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:55	
158	動力中心1F 滅火器-動-01-26	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:56	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:57	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:58	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:59	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:55:02	
159	動力中心1F 滅火器-動-01-27	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:58:01	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:58:02	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:58:03	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:58:04	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:58:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:58:08	
160	動力中心1F 滅火器-動-01-28	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:58:58	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:58:59	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:58:59	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:59:00	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:59:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:59:04	
161	動力中心1F 滅火器-動-01-29	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:01	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:02	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:02	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:03	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:05	
162	動力中心1F 滅火器-動-01-30	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:06	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:07	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:08	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:08	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:10	
163	動力中心1F 滅火器-動-01-13	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:48:18	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:48:21	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:48:22	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:48:24	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:48:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:48:25	
164	動力中心1F 滅火器-動-01-14	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:48:26	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:48:27	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:48:28	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:48:29	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:48:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:48:35	
165	動力中心4F 滅火器-動-04-24	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:05:36	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:05:37	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:05:43	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:05:44	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:05:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:06:04	
166	動力中心1F 滅火器-動-01-31	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:11	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:12	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:13	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:14	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:15	

167	動力中心1F 滅火器-動-01-32	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:16	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:17	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:18	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:19	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:05:22	
168	動力中心1F 滅火器-動-01-11	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:53:45	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:53:46	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:53:47	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:53:48	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:53:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:53:49	
169	動力中心1F 滅火器-動-01-12	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:53:50	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:53:51	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:53:52	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:53:53	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:53:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:53:59	
170	動力中心1F 滅火器-動-01-15	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:14	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:15	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:15	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:16	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:18	
171	動力中心1F 滅火器-動-01-16	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:19	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:20	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:21	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:22	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 09:54:25	
172	動力中心1F 滅火器-動-1M-01	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:02:46	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:02:47	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:02:50	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:02:52	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:02:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:00	
173	動力中心1F 滅火器-動-1M-02	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:01	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:02	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:03	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:04	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 14:03:08	
174	動力中心1F 滅火器-發-01-01	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:02:01	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:02:02	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:02:03	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:02:04	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:02:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:02:06	
175	動力中心1F 滅火器-發-01-02	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:02:18	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:02:19	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:02:20	
		皮管	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:02:21	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:02:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:02:25	
176	動力中心氣體 機房室1F 滅火器-動-01-C02(億-8.3)	壓力	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:55:16	
		插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:55:17	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:55:18	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:55:18	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:55:19	
		時測重量KG	目視	8.1	陳慶讚	2024-02-19 09:55:29	
177	動力中心1F 滅火器-動-01-懸33	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:37	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:39	

178	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸34	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:40	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:42	
179	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸35	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:43	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:45	
180	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸36	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:46	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:47	
181	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸37	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:48	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:50	
182	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸38	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:51	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:53	
183	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸39	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:54	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:56	
184	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸40	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:57	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:58	
185	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸41	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:03:59	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:01	
186	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸42	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:02	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:04	
187	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸43	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:04	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:06	
188	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸44	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:07	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:09	
189	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸45	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:10	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:12	
190	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸46	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:13	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:15	
191	動力中心1F 滅火器-動-01- 懸47	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:16	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林清風	2024-02-19 10:04:20	
192	動力中心氣體 機房室1F 滅火器-動-01- C01(億-8.3)	插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:46	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:47	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:48	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 09:54:49	
		時測重量KG	目視	8.4	陳慶讚	2024-02-19 09:54:55	
193	動力中心5F 滅火器-動-05- C01(億-7.55)	插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:59:20	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:59:20	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:59:21	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:59:22	
		時測重量KG	目視	7.6	陳慶讚	2024-02-19 08:59:27	
194	動力中心5F 滅火器-動-05- C02(億-7.55)	插梢	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:59:29	
		壓把	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:59:29	
		皮管	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:59:30	
		保持裝置	目視	正常	陳慶讚	2024-02-19 08:59:31	
		時測重量KG	目視	7.6	陳慶讚	2024-02-19 08:59:36	
195	動力中心6F 滅火器-動-06- H01	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:53:31	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:53:31	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:53:32	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:53:33	
		壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:53:38	

196	動力中心6F 滅火器-動-06- H09	插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:53:39	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:53:39	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:53:43	
197	動力中心6F 滅火器-動-06- H08	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:59	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:56:00	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:56:01	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:56:03	
198	動力中心6F 滅火器-動-06- H02	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:53:34	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:53:35	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:53:36	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:53:37	
199	動力中心6F 滅火器-動-06- H07	壓力	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:56	
		插梢	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:57	
		壓把	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:57	
		保持裝置	目視	正常	林清風	2024-02-19 08:55:58	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生
2024/02/20 12:22:35

承商駐院主任：謝濱隆
2024/02/20 20:10:15

承辦工程司：倪銘仁
2024/02/21 09:37:00