

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 04 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	林天麒	2023-12-06 23:41:45	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:41:47	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:41:48	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:41:50	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	林天麒	2023-12-06 23:41:52	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:42:21	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	林天麒	2023-12-06 23:42:33	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:42:35	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	林天麒	2023-12-06 23:42:36	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	林天麒	2023-12-06 23:42:40	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	林天麒	2023-12-06 23:42:44	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	林天麒	2023-12-06 23:42:48	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	林天麒	2023-12-06 23:42:50	
		開機後注意事項-機油壓(5bar以上)	目視	9	林天麒	2023-12-06 23:42:53	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	60	林天麒	2023-12-06 23:42:57	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:42:58	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:43:00	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	163.9	林天麒	2023-12-06 23:43:05	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	林天麒	2023-12-06 23:43:08	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/07 14:03:05 2023/12/07 14:03:39 2023/12/08 08:11:16

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	91	張銘堯	2023-12-13 21:16:12	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 21:16:13	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 21:16:15	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 21:16:16	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	張銘堯	2023-12-13 21:16:19	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 21:16:20	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26.4	張銘堯	2023-12-13 21:16:24	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 21:16:25	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	張銘堯	2023-12-13 21:16:27	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	張銘堯	2023-12-13 21:16:30	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	張銘堯	2023-12-13 21:16:33	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	張銘堯	2023-12-13 21:16:36	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	張銘堯	2023-12-13 21:16:38	
		開機後注意事項-機油壓(5bar以上)	目視	8	張銘堯	2023-12-13 21:28:18	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	72	張銘堯	2023-12-13 21:28:29	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 21:28:30	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 21:28:32	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	163.9	張銘堯	2023-12-13 21:29:05	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	張銘堯	2023-12-13 21:29:06	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	郭忠裕	2023-12-20 21:23:32	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:23:34	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:23:35	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:23:36	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	郭忠裕	2023-12-20 21:23:39	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:23:40	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	郭忠裕	2023-12-20 21:23:43	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:23:44	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	郭忠裕	2023-12-20 21:23:46	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	郭忠裕	2023-12-20 21:23:50	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	郭忠裕	2023-12-20 21:24:42	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	郭忠裕	2023-12-20 21:29:25	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	郭忠裕	2023-12-20 21:29:35	
		開機後注意事項-機油壓(5bar以上)	目視	7.9	郭忠裕	2023-12-20 21:31:14	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	71	郭忠裕	2023-12-20 21:31:24	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:31:27	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:31:28	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	164	郭忠裕	2023-12-20 21:31:42	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	郭忠裕	2023-12-20 21:31:46	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/21 09:07:24 2023/12/21 16:40:24 2023/12/22 08:01:05

連通道發電機450KW每週維護保養記錄

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	地下連通道 B1F 450KW發電機	開機前準備事項-柴油箱油位(90%以上)	目視	90	辛祖元	2023-12-27 21:13:13	
		開機前準備事項-機油位檢查(機油尺低標以上)	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:13:15	
		開機前準備事項-電池液量是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:13:21	
		開機前準備事項-電池及起動馬達接續	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:13:22	
		開機前準備事項-電池直流電流(10A以下)	目視	0	辛祖元	2023-12-27 21:13:25	
		開機前準備事項-排氣管路是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:13:27	
		開機前準備事項-電瓶電壓檢查(24V以上)	目視	26	辛祖元	2023-12-27 21:13:30	
		開機前準備事項-充電機是否正常	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:13:32	
		開機後注意事項-開機方式自動或手動或同步	目視	手動	辛祖元	2023-12-27 21:13:35	
		開機後注意事項-轉速(1800±6RPM)	目視	1800	辛祖元	2023-12-27 21:13:39	
		開機後注意事項-頻率計(60±2Hz)	目視	60	辛祖元	2023-12-27 21:13:42	
		開機後注意事項-電壓(380V±10)	目視	380	辛祖元	2023-12-27 21:13:47	
		開機後注意事項-電流(A)	目視	0	辛祖元	2023-12-27 21:13:50	
		開機後注意事項-機油壓(5bar以上)	目視	7.8	辛祖元	2023-12-27 21:14:29	
		開機後注意事項-水溫(85度C以下)	目視	75	辛祖元	2023-12-27 21:14:38	
		開機後注意事項-排煙情況	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:14:45	
		開機後注意事項-散熱系統	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:14:46	
		停機後注意事項-記錄積時儀表	目視	164.3	辛祖元	2023-12-27 21:15:05	
		停機後注意事項-控制盤檢視	目視	正常	辛祖元	2023-12-27 21:15:09	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：倪銘仁
2023/12/28 19:01:54 2023/12/28 19:04:38 2023/12/29 08:11:07