

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 01 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:18:28	
		電流-R	目視	75	陳慶讚	2023-12-01 14:18:47	
		電流-S	目視	73	陳慶讚	2023-12-01 14:18:50	
		電流-T	目視	74	陳慶讚	2023-12-01 14:18:56	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:19:15	
		電流-R	目視	3	陳慶讚	2023-12-01 14:19:23	
		電流-S	目視	3	陳慶讚	2023-12-01 14:19:25	
		電流-T	目視	3	陳慶讚	2023-12-01 14:19:27	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:19:31	
		電流-R	目視	14	陳慶讚	2023-12-01 14:19:37	
		電流-S	目視	14	陳慶讚	2023-12-01 14:19:40	
		電流-T	目視	15	陳慶讚	2023-12-01 14:19:43	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:19:44	
		電流-R	目視	8.7	陳慶讚	2023-12-01 14:20:16	
		電流-S	目視	8.8	陳慶讚	2023-12-01 14:20:23	
		電流-T	目視	8.5	陳慶讚	2023-12-01 14:20:27	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:20:29	
		電流-R	目視	17	陳慶讚	2023-12-01 14:20:39	
		電流-S	目視	16	陳慶讚	2023-12-01 14:20:41	
		電流-T	目視	16	陳慶讚	2023-12-01 14:20:47	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:20:48	
		電流-R	目視	5	陳慶讚	2023-12-01 14:20:59	
		電流-S	目視	1.8	陳慶讚	2023-12-01 14:21:03	
		電流-T	目視	1.9	陳慶讚	2023-12-01 14:21:07	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:21:08	
		電流-R	目視	.6	陳慶讚	2023-12-01 14:21:21	
		電流-S	目視	.5	陳慶讚	2023-12-01 14:21:24	
		電流-T	目視	.6	陳慶讚	2023-12-01 14:21:28	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:21:29	
		電流-R	目視	.7	陳慶讚	2023-12-01 14:21:45	
		電流-S	目視	.6	陳慶讚	2023-12-01 14:21:48	
		電流-T	目視	.6	陳慶讚	2023-12-01 14:22:01	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:22:03	
		電流-R	目視	22	陳慶讚	2023-12-01 14:22:11	
		電流-S	目視	22	陳慶讚	2023-12-01 14:22:15	
		電流-T	目視	22	陳慶讚	2023-12-01 14:22:20	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:22:21	
		電流-R	目視	6.8	陳慶讚	2023-12-01 14:22:29	
		電流-S	目視	6.2	陳慶讚	2023-12-01 14:22:32	
		電流-T	目視	5.9	陳慶讚	2023-12-01 14:22:36	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:22:37	
		電流-R	目視	274	陳慶讚	2023-12-01 14:23:00	
		電流-S	目視	231	陳慶讚	2023-12-01 14:23:03	
		電流-T	目視	232	陳慶讚	2023-12-01 14:23:05	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:23:07	
		電流-R	目視	13	陳慶讚	2023-12-01 14:23:22	
		電流-S	目視	14	陳慶讚	2023-12-01 14:23:26	
		電流-T	目視	11	陳慶讚	2023-12-01 14:23:29	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:23:30	
		電流-R	目視	155	陳慶讚	2023-12-01 14:23:44	
		電流-S	目視	157	陳慶讚	2023-12-01 14:23:47	
		電流-T	目視	138	陳慶讚	2023-12-01 14:23:51	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:23:52	
		電流-R	目視	24	陳慶讚	2023-12-01 14:24:13	
		電流-S	目視	24	陳慶讚	2023-12-01 14:24:16	
		電流-T	目視	14	陳慶讚	2023-12-01 14:24:18	
	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:24:26	
		電流-R	目視	44	陳慶讚	2023-12-01 14:24:29	

15	MPC-1	電流-S	目視	45	陳慶讚	2023-12-01 14:24:32	
		電流-T	目視	51	陳慶讚	2023-12-01 14:24:35	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:24:37	
		電流-R	目視	27	陳慶讚	2023-12-01 14:24:43	
		電流-S	目視	21	陳慶讚	2023-12-01 14:24:46	
		電流-T	目視	27	陳慶讚	2023-12-01 14:24:49	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:24:50	
		電流-R	目視	430	陳慶讚	2023-12-01 14:24:58	
		電流-S	目視	394	陳慶讚	2023-12-01 14:25:04	
		電流-T	目視	431	陳慶讚	2023-12-01 14:25:08	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:25:09	
		電流-R	目視	414	陳慶讚	2023-12-01 14:25:17	
		電流-S	目視	397	陳慶讚	2023-12-01 14:25:21	
		電流-T	目視	430	陳慶讚	2023-12-01 14:25:29	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:25:30	
		電流-R	目視	15	陳慶讚	2023-12-01 14:25:39	
		電流-S	目視	15	陳慶讚	2023-12-01 14:25:42	
		電流-T	目視	15	陳慶讚	2023-12-01 14:25:44	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:25:46	
		電流-R	目視	1114	陳慶讚	2023-12-01 14:26:00	
		電流-S	目視	1099	陳慶讚	2023-12-01 14:26:05	
		電流-T	目視	1117	陳慶讚	2023-12-01 14:26:09	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:26:11	
		電流-R	目視	316	陳慶讚	2023-12-01 14:26:17	
		電流-S	目視	319	陳慶讚	2023-12-01 14:26:20	
		電流-T	目視	316	陳慶讚	2023-12-01 14:26:23	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:26:25	
		電流-R	目視	836	陳慶讚	2023-12-01 14:27:04	
		電流-S	目視	802	陳慶讚	2023-12-01 14:27:09	
		電流-T	目視	803	陳慶讚	2023-12-01 14:27:14	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:27:23	
		電流-R	目視	336	陳慶讚	2023-12-01 14:27:32	
		電流-S	目視	332	陳慶讚	2023-12-01 14:27:34	
		電流-T	目視	335	陳慶讚	2023-12-01 14:27:38	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:27:40	
		電流-R	目視	77	陳慶讚	2023-12-01 14:27:48	
		電流-S	目視	79	陳慶讚	2023-12-01 14:27:51	
		電流-T	目視	77	陳慶讚	2023-12-01 14:27:54	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:27:55	
		電流-R	目視	187	陳慶讚	2023-12-01 14:28:04	
		電流-S	目視	169	陳慶讚	2023-12-01 14:28:09	
		電流-T	目視	189	陳慶讚	2023-12-01 14:28:14	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-01 14:28:21	
		電流-R	目視	190	陳慶讚	2023-12-01 14:28:32	
		電流-S	目視	170	陳慶讚	2023-12-01 14:28:40	
		電流-T	目視	193	陳慶讚	2023-12-01 14:28:43	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/01 15:44:33

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/01 15:45:55

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/01 16:49:28

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 02 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:32:26	
		電流-R	目視	62.2	錢志浩	2023-12-02 09:32:29	
		電流-S	目視	60.5	錢志浩	2023-12-02 09:32:33	
		電流-T	目視	61.2	錢志浩	2023-12-02 09:32:36	
2	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:32:37	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:32:39	

	VCB-B	電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:32:40	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:32:42	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:32:43	
		電流-R	目視	13	錢志浩	2023-12-02 09:32:45	
		電流-S	目視	13.3	錢志浩	2023-12-02 09:32:48	
		電流-T	目視	13.9	錢志浩	2023-12-02 09:32:50	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:32:51	
		電流-R	目視	6.7	錢志浩	2023-12-02 09:32:54	
		電流-S	目視	6.7	錢志浩	2023-12-02 09:32:56	
		電流-T	目視	6.5	錢志浩	2023-12-02 09:32:59	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:33:00	
		電流-R	目視	14.3	錢志浩	2023-12-02 09:33:02	
		電流-S	目視	15.1	錢志浩	2023-12-02 09:33:05	
		電流-T	目視	14.5	錢志浩	2023-12-02 09:33:08	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:33:09	
		電流-R	目視	2.3	錢志浩	2023-12-02 09:33:11	
		電流-S	目視	2.1	錢志浩	2023-12-02 09:33:13	
		電流-T	目視	2.3	錢志浩	2023-12-02 09:33:16	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:33:17	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:33:19	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:33:20	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:33:22	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:33:23	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:33:25	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:33:26	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:33:28	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:33:29	
		電流-R	目視	18.5	錢志浩	2023-12-02 09:33:32	
		電流-S	目視	18.3	錢志浩	2023-12-02 09:33:34	
		電流-T	目視	18.3	錢志浩	2023-12-02 09:33:37	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:33:38	
		電流-R	目視	5.7	錢志浩	2023-12-02 09:33:40	
		電流-S	目視	4.9	錢志浩	2023-12-02 09:33:43	
		電流-T	目視	4.7	錢志浩	2023-12-02 09:33:46	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:33:47	
		電流-R	目視	186	錢志浩	2023-12-02 09:33:58	
		電流-S	目視	162	錢志浩	2023-12-02 09:34:00	
		電流-T	目視	155	錢志浩	2023-12-02 09:34:03	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:34:04	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:34:07	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:34:09	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:34:10	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:34:11	
		電流-R	目視	124	錢志浩	2023-12-02 09:34:14	
		電流-S	目視	125	錢志浩	2023-12-02 09:34:16	
		電流-T	目視	108	錢志浩	2023-12-02 09:34:18	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:34:19	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:34:21	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:34:23	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-02 09:34:24	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:34:25	
		電流-R	目視	13	錢志浩	2023-12-02 09:34:28	
		電流-S	目視	18	錢志浩	2023-12-02 09:34:30	
		電流-T	目視	19	錢志浩	2023-12-02 09:34:32	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:34:33	
		電流-R	目視	7	錢志浩	2023-12-02 09:34:35	
		電流-S	目視	4	錢志浩	2023-12-02 09:34:37	
		電流-T	目視	6	錢志浩	2023-12-02 09:34:39	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:34:40	
		電流-R	目視	43	錢志浩	2023-12-02 09:34:43	
		電流-S	目視	38	錢志浩	2023-12-02 09:34:45	
		電流-T	目視	37	錢志浩	2023-12-02 09:34:48	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:34:49	

18	致德樓B1F EMHA	電流-R	目視	429	錢志浩	2023-12-02 09:34:52	
		電流-S	目視	385	錢志浩	2023-12-02 09:34:54	
		電流-T	目視	386	錢志浩	2023-12-02 09:34:56	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:34:57	
		電流-R	目視	13	錢志浩	2023-12-02 09:35:00	
		電流-S	目視	13	錢志浩	2023-12-02 09:35:02	
		電流-T	目視	13	錢志浩	2023-12-02 09:35:04	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:35:07	
		電流-R	目視	952	錢志浩	2023-12-02 09:35:10	
		電流-S	目視	940	錢志浩	2023-12-02 09:35:13	
		電流-T	目視	952	錢志浩	2023-12-02 09:35:15	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:35:16	
		電流-R	目視	313	錢志浩	2023-12-02 09:35:19	
		電流-S	目視	316	錢志浩	2023-12-02 09:35:21	
		電流-T	目視	313	錢志浩	2023-12-02 09:35:24	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:35:25	
		電流-R	目視	664	錢志浩	2023-12-02 09:35:29	
		電流-S	目視	651	錢志浩	2023-12-02 09:35:32	
		電流-T	目視	686	錢志浩	2023-12-02 09:35:34	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:35:35	
		電流-R	目視	250	錢志浩	2023-12-02 09:35:38	
		電流-S	目視	247	錢志浩	2023-12-02 09:35:41	
		電流-T	目視	246	錢志浩	2023-12-02 09:35:44	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:35:45	
		電流-R	目視	78	錢志浩	2023-12-02 09:35:50	
		電流-S	目視	79	錢志浩	2023-12-02 09:35:52	
		電流-T	目視	77	錢志浩	2023-12-02 09:35:54	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:35:55	
		電流-R	目視	133	錢志浩	2023-12-02 09:35:58	
		電流-S	目視	121	錢志浩	2023-12-02 09:36:01	
		電流-T	目視	141	錢志浩	2023-12-02 09:36:03	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-02 09:36:04	
		電流-R	目視	136	錢志浩	2023-12-02 09:36:06	
		電流-S	目視	122	錢志浩	2023-12-02 09:36:09	
		電流-T	目視	141	錢志浩	2023-12-02 09:36:11	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/02 11:56:04

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/02 17:16:20

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/04 16:37:31

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 03 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:22:10	
		電流-R	目視	46.6	林琮凱	2023-12-03 10:22:47	
		電流-S	目視	46	林琮凱	2023-12-03 10:22:50	
		電流-T	目視	45.3	林琮凱	2023-12-03 10:22:55	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:22:56	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:23:09	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:23:11	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:23:13	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:23:14	
		電流-R	目視	11.6	林琮凱	2023-12-03 10:23:20	
		電流-S	目視	12.5	林琮凱	2023-12-03 10:23:24	
		電流-T	目視	12.4	林琮凱	2023-12-03 10:23:27	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:23:29	
		電流-R	目視	7	林琮凱	2023-12-03 10:23:36	
		電流-S	目視	7.2	林琮凱	2023-12-03 10:23:40	
		電流-T	目視	6.4	林琮凱	2023-12-03 10:23:52	
	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:23:53	
		電流-R	目視	2	林琮凱	2023-12-03 10:23:57	

5	VCB-E	電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:23:59	
		電流-T	目視	1.9	林琮凱	2023-12-03 10:24:02	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:24:03	
		電流-R	目視	1.4	林琮凱	2023-12-03 10:24:08	
		電流-S	目視	1.4	林琮凱	2023-12-03 10:24:11	
		電流-T	目視	1.7	林琮凱	2023-12-03 10:24:14	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:24:15	
		電流-R	目視	.6	林琮凱	2023-12-03 10:24:20	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:24:21	
		電流-T	目視	.6	林琮凱	2023-12-03 10:24:24	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:24:25	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:24:29	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:24:31	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:24:32	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:24:33	
		電流-R	目視	19	林琮凱	2023-12-03 10:24:41	
		電流-S	目視	18.7	林琮凱	2023-12-03 10:24:44	
		電流-T	目視	18.9	林琮凱	2023-12-03 10:24:49	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:24:50	
		電流-R	目視	6	林琮凱	2023-12-03 10:24:55	
		電流-S	目視	5	林琮凱	2023-12-03 10:24:58	
		電流-T	目視	5.1	林琮凱	2023-12-03 10:25:02	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:25:04	
		電流-R	目視	192	林琮凱	2023-12-03 10:25:14	
		電流-S	目視	211	林琮凱	2023-12-03 10:25:19	
		電流-T	目視	204	林琮凱	2023-12-03 10:25:26	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:25:27	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2023-12-03 10:26:03	
		電流-S	目視	13	林琮凱	2023-12-03 10:26:06	
		電流-T	目視	10	林琮凱	2023-12-03 10:26:08	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:26:10	
		電流-R	目視	130	林琮凱	2023-12-03 10:26:17	
		電流-S	目視	129	林琮凱	2023-12-03 10:26:20	
		電流-T	目視	111	林琮凱	2023-12-03 10:26:23	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:26:24	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:26:28	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:26:30	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-03 10:26:32	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:26:33	
		電流-R	目視	15	林琮凱	2023-12-03 10:26:38	
		電流-S	目視	16	林琮凱	2023-12-03 10:26:41	
		電流-T	目視	22	林琮凱	2023-12-03 10:26:43	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:26:44	
		電流-R	目視	8	林琮凱	2023-12-03 10:26:49	
		電流-S	目視	3	林琮凱	2023-12-03 10:26:51	
		電流-T	目視	6	林琮凱	2023-12-03 10:26:53	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:26:54	
		電流-R	目視	368	林琮凱	2023-12-03 10:27:04	
		電流-S	目視	344	林琮凱	2023-12-03 10:27:06	
		電流-T	目視	362	林琮凱	2023-12-03 10:27:09	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:27:10	
		電流-R	目視	379	林琮凱	2023-12-03 10:27:16	
		電流-S	目視	345	林琮凱	2023-12-03 10:27:19	
		電流-T	目視	363	林琮凱	2023-12-03 10:27:21	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:27:22	
		電流-R	目視	14	林琮凱	2023-12-03 10:27:26	
		電流-S	目視	13	林琮凱	2023-12-03 10:27:29	
		電流-T	目視	13	林琮凱	2023-12-03 10:27:31	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:27:32	
		電流-R	目視	989	林琮凱	2023-12-03 10:27:41	
		電流-S	目視	970	林琮凱	2023-12-03 10:27:44	
		電流-T	目視	987	林琮凱	2023-12-03 10:27:47	

21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:27:49	
		電流-R	目視	316	林琮凱	2023-12-03 10:27:54	
		電流-S	目視	319	林琮凱	2023-12-03 10:27:57	
		電流-T	目視	316	林琮凱	2023-12-03 10:28:00	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:28:01	
		電流-R	目視	94	林琮凱	2023-12-03 10:28:08	
		電流-S	目視	30	林琮凱	2023-12-03 10:28:17	
		電流-T	目視	83	林琮凱	2023-12-03 10:28:21	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:28:22	
		電流-R	目視	78	林琮凱	2023-12-03 10:28:27	
		電流-S	目視	79	林琮凱	2023-12-03 10:28:29	
		電流-T	目視	78	林琮凱	2023-12-03 10:28:32	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:28:33	
		電流-R	目視	78	林琮凱	2023-12-03 10:28:39	
		電流-S	目視	80	林琮凱	2023-12-03 10:28:41	
		電流-T	目視	78	林琮凱	2023-12-03 10:28:44	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:28:45	
		電流-R	目視	69	林琮凱	2023-12-03 10:28:51	
		電流-S	目視	71	林琮凱	2023-12-03 10:28:54	
		電流-T	目視	70	林琮凱	2023-12-03 10:28:56	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-03 10:28:57	
		電流-R	目視	69	林琮凱	2023-12-03 10:29:02	
		電流-S	目視	70	林琮凱	2023-12-03 10:29:04	
		電流-T	目視	71	林琮凱	2023-12-03 10:29:08	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/03 13:10:09

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/03 15:46:34

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/04 16:39:01

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 04 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:39:38	
		電流-R	目視	83.6	黃精忠	2023-12-04 10:40:02	
		電流-S	目視	78.2	黃精忠	2023-12-04 10:40:06	
		電流-T	目視	79.6	黃精忠	2023-12-04 10:40:09	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:40:11	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-04 10:40:13	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-04 10:40:15	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-04 10:40:17	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:40:18	
		電流-R	目視	14.3	黃精忠	2023-12-04 10:40:24	
		電流-S	目視	13.4	黃精忠	2023-12-04 10:40:27	
		電流-T	目視	14.7	黃精忠	2023-12-04 10:40:31	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:40:32	
		電流-R	目視	8.6	黃精忠	2023-12-04 10:40:38	
		電流-S	目視	8.1	黃精忠	2023-12-04 10:40:41	
		電流-T	目視	8.6	黃精忠	2023-12-04 10:40:43	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:40:45	
		電流-R	目視	18.2	黃精忠	2023-12-04 10:40:50	
		電流-S	目視	16.9	黃精忠	2023-12-04 10:40:53	
		電流-T	目視	16.9	黃精忠	2023-12-04 10:40:57	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:40:58	
		電流-R	目視	4.5	黃精忠	2023-12-04 10:41:03	
		電流-S	目視	3.8	黃精忠	2023-12-04 10:41:07	
		電流-T	目視	4.3	黃精忠	2023-12-04 10:41:10	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:41:11	
		電流-R	目視	.7	黃精忠	2023-12-04 10:41:16	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-04 10:41:18	
		電流-T	目視	.6	黃精忠	2023-12-04 10:41:21	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:41:22	

8	致德樓B1F VCB-H	電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-04 10:41:27	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-04 10:41:29	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-04 10:41:30	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:41:32	
		電流-R	目視	23.1	黃精忠	2023-12-04 10:41:37	
		電流-S	目視	22.6	黃精忠	2023-12-04 10:41:40	
		電流-T	目視	22.7	黃精忠	2023-12-04 10:41:44	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:41:45	
		電流-R	目視	11.4	黃精忠	2023-12-04 10:41:52	
		電流-S	目視	10.3	黃精忠	2023-12-04 10:41:55	
		電流-T	目視	10	黃精忠	2023-12-04 10:41:58	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:41:59	
		電流-R	目視	271	黃精忠	2023-12-04 10:42:09	
		電流-S	目視	217	黃精忠	2023-12-04 10:42:12	
		電流-T	目視	229	黃精忠	2023-12-04 10:42:15	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:42:16	
		電流-R	目視	14	黃精忠	2023-12-04 10:42:34	
		電流-S	目視	17	黃精忠	2023-12-04 10:42:41	
		電流-T	目視	17	黃精忠	2023-12-04 10:42:44	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:42:55	
		電流-R	目視	266	黃精忠	2023-12-04 10:42:58	
		電流-S	目視	273	黃精忠	2023-12-04 10:43:01	
		電流-T	目視	243	黃精忠	2023-12-04 10:43:04	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:43:05	
		電流-R	目視	23	黃精忠	2023-12-04 10:43:13	
		電流-S	目視	18	黃精忠	2023-12-04 10:43:15	
		電流-T	目視	20	黃精忠	2023-12-04 10:43:18	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:43:19	
		電流-R	目視	37	黃精忠	2023-12-04 10:43:25	
		電流-S	目視	37	黃精忠	2023-12-04 10:43:28	
		電流-T	目視	48	黃精忠	2023-12-04 10:43:30	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:43:34	
		電流-R	目視	26	黃精忠	2023-12-04 10:43:38	
		電流-S	目視	19	黃精忠	2023-12-04 10:43:41	
		電流-T	目視	21	黃精忠	2023-12-04 10:43:43	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:43:50	
		電流-R	目視	455	黃精忠	2023-12-04 10:43:53	
		電流-S	目視	398	黃精忠	2023-12-04 10:43:56	
		電流-T	目視	390	黃精忠	2023-12-04 10:43:59	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:44:04	
		電流-R	目視	446	黃精忠	2023-12-04 10:44:07	
		電流-S	目視	393	黃精忠	2023-12-04 10:44:10	
		電流-T	目視	397	黃精忠	2023-12-04 10:44:13	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:44:17	
		電流-R	目視	15	黃精忠	2023-12-04 10:44:22	
		電流-S	目視	15	黃精忠	2023-12-04 10:44:24	
		電流-T	目視	14	黃精忠	2023-12-04 10:44:27	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:44:28	
		電流-R	目視	1154	黃精忠	2023-12-04 10:44:49	
		電流-S	目視	1131	黃精忠	2023-12-04 10:44:52	
		電流-T	目視	1141	黃精忠	2023-12-04 10:44:55	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:44:56	
		電流-R	目視	311	黃精忠	2023-12-04 10:45:01	
		電流-S	目視	313	黃精忠	2023-12-04 10:45:08	
		電流-T	目視	311	黃精忠	2023-12-04 10:45:11	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:45:12	
		電流-R	目視	970	黃精忠	2023-12-04 10:45:21	
		電流-S	目視	921	黃精忠	2023-12-04 10:45:24	
		電流-T	目視	904	黃精忠	2023-12-04 10:45:26	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:45:29	
		電流-R	目視	246	黃精忠	2023-12-04 10:45:33	
		電流-S	目視	244	黃精忠	2023-12-04 10:45:36	

		電流-T	目視	244	黃精忠	2023-12-04 10:45:39	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:45:40	
		電流-R	目視	77	黃精忠	2023-12-04 10:45:46	
		電流-S	目視	78	黃精忠	2023-12-04 10:45:49	
		電流-T	目視	76	黃精忠	2023-12-04 10:45:51	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:45:55	
		電流-R	目視	92	黃精忠	2023-12-04 10:45:58	
		電流-S	目視	67	黃精忠	2023-12-04 10:46:00	
		電流-T	目視	99	黃精忠	2023-12-04 10:46:03	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-04 10:46:06	
		電流-R	目視	135	黃精忠	2023-12-04 10:46:09	
		電流-S	目視	108	黃精忠	2023-12-04 10:46:12	
		電流-T	目視	135	黃精忠	2023-12-04 10:46:15	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/04 13:42:56 2023/12/04 20:00:39 2023/12/05 12:26:37

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 05 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:34:49	
		電流-R	目視	76	陳明德	2023-12-05 09:35:56	
		電流-S	目視	74	陳明德	2023-12-05 09:36:00	
		電流-T	目視	74	陳明德	2023-12-05 09:36:04	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:36:05	
		電流-R	目視	3	陳明德	2023-12-05 09:36:48	
		電流-S	目視	3	陳明德	2023-12-05 09:36:53	
		電流-T	目視	0	陳明德	2023-12-05 09:36:56	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:36:58	
		電流-R	目視	13	陳明德	2023-12-05 09:37:06	
		電流-S	目視	13	陳明德	2023-12-05 09:37:10	
		電流-T	目視	13	陳明德	2023-12-05 09:37:14	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:37:16	
		電流-R	目視	9	陳明德	2023-12-05 09:37:25	
		電流-S	目視	9	陳明德	2023-12-05 09:37:28	
		電流-T	目視	8	陳明德	2023-12-05 09:37:32	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:37:34	
		電流-R	目視	18	陳明德	2023-12-05 09:37:42	
		電流-S	目視	17	陳明德	2023-12-05 09:37:46	
		電流-T	目視	17	陳明德	2023-12-05 09:37:49	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:38:02	
		電流-R	目視	2	陳明德	2023-12-05 09:38:05	
		電流-S	目視	2	陳明德	2023-12-05 09:38:07	
		電流-T	目視	2	陳明德	2023-12-05 09:38:10	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:38:12	
		電流-R	目視	.6	陳明德	2023-12-05 09:40:02	
		電流-S	目視	0	陳明德	2023-12-05 09:40:05	
		電流-T	目視	.6	陳明德	2023-12-05 09:40:10	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:40:12	
		電流-R	目視	0	陳明德	2023-12-05 09:41:24	
		電流-S	目視	0	陳明德	2023-12-05 09:41:27	
		電流-T	目視	0	陳明德	2023-12-05 09:41:30	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:41:32	
		電流-R	目視	21	陳明德	2023-12-05 09:41:49	
		電流-S	目視	20	陳明德	2023-12-05 09:41:53	
		電流-T	目視	20	陳明德	2023-12-05 09:41:56	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:41:59	
		電流-R	目視	9	陳明德	2023-12-05 09:42:08	
		電流-S	目視	8	陳明德	2023-12-05 09:42:11	
		電流-T	目視	8	陳明德	2023-12-05 09:42:14	

11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:42:15	
		電流-R	目視	270	陳明德	2023-12-05 09:42:39	
		電流-S	目視	233	陳明德	2023-12-05 09:42:49	
		電流-T	目視	223	陳明德	2023-12-05 09:42:55	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:42:57	
		電流-R	目視	12	陳明德	2023-12-05 09:43:09	
		電流-S	目視	13	陳明德	2023-12-05 09:43:13	
		電流-T	目視	10	陳明德	2023-12-05 09:43:17	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:43:27	
		電流-R	目視	215	陳明德	2023-12-05 09:43:40	
		電流-S	目視	217	陳明德	2023-12-05 09:43:44	
		電流-T	目視	196	陳明德	2023-12-05 09:43:49	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:43:52	
		電流-R	目視	20	陳明德	2023-12-05 09:44:12	
		電流-S	目視	23	陳明德	2023-12-05 09:44:16	
		電流-T	目視	0	陳明德	2023-12-05 09:44:20	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:44:28	
		電流-R	目視	39	陳明德	2023-12-05 09:45:12	
		電流-S	目視	38	陳明德	2023-12-05 09:45:15	
		電流-T	目視	45	陳明德	2023-12-05 09:45:20	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:45:22	
		電流-R	目視	25	陳明德	2023-12-05 09:45:29	
		電流-S	目視	18	陳明德	2023-12-05 09:45:33	
		電流-T	目視	19	陳明德	2023-12-05 09:45:37	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:45:39	
		電流-R	目視	463	陳明德	2023-12-05 09:46:13	
		電流-S	目視	392	陳明德	2023-12-05 09:46:20	
		電流-T	目視	390	陳明德	2023-12-05 09:46:23	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:46:25	
		電流-R	目視	459	陳明德	2023-12-05 09:46:38	
		電流-S	目視	397	陳明德	2023-12-05 09:46:42	
		電流-T	目視	395	陳明德	2023-12-05 09:46:46	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:46:50	
		電流-R	目視	15	陳明德	2023-12-05 09:46:59	
		電流-S	目視	14	陳明德	2023-12-05 09:47:02	
		電流-T	目視	14	陳明德	2023-12-05 09:47:06	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:47:08	
		電流-R	目視	1098	陳明德	2023-12-05 09:47:31	
		電流-S	目視	1074	陳明德	2023-12-05 09:47:40	
		電流-T	目視	1075	陳明德	2023-12-05 09:47:54	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:47:57	
		電流-R	目視	314	陳明德	2023-12-05 09:48:06	
		電流-S	目視	317	陳明德	2023-12-05 09:48:10	
		電流-T	目視	314	陳明德	2023-12-05 09:48:14	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:48:16	
		電流-R	目視	1064	陳明德	2023-12-05 09:48:34	
		電流-S	目視	1028	陳明德	2023-12-05 09:48:39	
		電流-T	目視	1005	陳明德	2023-12-05 09:48:43	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:48:45	
		電流-R	目視	332	陳明德	2023-12-05 09:48:59	
		電流-S	目視	328	陳明德	2023-12-05 09:49:03	
		電流-T	目視	329	陳明德	2023-12-05 09:49:07	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:49:08	
		電流-R	目視	77	陳明德	2023-12-05 09:49:17	
		電流-S	目視	78	陳明德	2023-12-05 09:49:20	
		電流-T	目視	77	陳明德	2023-12-05 09:49:24	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:49:26	
		電流-R	目視	147	陳明德	2023-12-05 09:49:42	
		電流-S	目視	135	陳明德	2023-12-05 09:49:46	
		電流-T	目視	149	陳明德	2023-12-05 09:49:50	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-05 09:49:52	
		電流-R	目視	100	陳明德	2023-12-05 09:50:00	
		電流-S	目視	85	陳明德	2023-12-05 09:50:04	

		電流-T	目視	107	陳明德	2023-12-05 09:50:08	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/05 15:39:50

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/05 19:03:24

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/06 11:08:58

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 06 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:54:52	
		電流-R	目視	78	徐永誠	2023-12-06 09:55:03	
		電流-S	目視	76	徐永誠	2023-12-06 09:55:06	
		電流-T	目視	77	徐永誠	2023-12-06 09:55:10	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:55:12	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2023-12-06 09:55:20	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2023-12-06 09:55:23	
		電流-T	目視	0	徐永誠	2023-12-06 09:55:25	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:55:26	
		電流-R	目視	13.9	徐永誠	2023-12-06 09:55:36	
		電流-S	目視	13.7	徐永誠	2023-12-06 09:55:41	
		電流-T	目視	14.2	徐永誠	2023-12-06 09:55:48	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:55:49	
		電流-R	目視	9.1	徐永誠	2023-12-06 09:55:58	
		電流-S	目視	9.7	徐永誠	2023-12-06 09:56:01	
		電流-T	目視	9.6	徐永誠	2023-12-06 09:56:04	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:56:05	
		電流-R	目視	19.8	徐永誠	2023-12-06 09:56:19	
		電流-S	目視	18.6	徐永誠	2023-12-06 09:56:25	
		電流-T	目視	16.3	徐永誠	2023-12-06 09:56:31	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:56:35	
		電流-R	目視	6.9	徐永誠	2023-12-06 09:57:12	
		電流-S	目視	5.6	徐永誠	2023-12-06 09:57:17	
		電流-T	目視	6.2	徐永誠	2023-12-06 09:57:27	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:57:28	
		電流-R	目視	.6	徐永誠	2023-12-06 09:57:34	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2023-12-06 09:57:38	
		電流-T	目視	0	徐永誠	2023-12-06 09:57:40	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:57:42	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2023-12-06 09:57:49	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2023-12-06 09:57:51	
		電流-T	目視	0	徐永誠	2023-12-06 09:57:54	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:57:58	
		電流-R	目視	20.8	徐永誠	2023-12-06 09:58:21	
		電流-S	目視	20.6	徐永誠	2023-12-06 09:58:26	
		電流-T	目視	20.4	徐永誠	2023-12-06 09:58:32	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:58:37	
		電流-R	目視	8.3	徐永誠	2023-12-06 09:58:43	
		電流-S	目視	7.7	徐永誠	2023-12-06 09:58:48	
		電流-T	目視	7.4	徐永誠	2023-12-06 09:58:53	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:58:58	
		電流-R	目視	294	徐永誠	2023-12-06 09:59:13	
		電流-S	目視	257	徐永誠	2023-12-06 09:59:17	
		電流-T	目視	268	徐永誠	2023-12-06 09:59:21	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:59:22	
		電流-R	目視	25	徐永誠	2023-12-06 09:59:30	
		電流-S	目視	28	徐永誠	2023-12-06 09:59:32	
		電流-T	目視	26	徐永誠	2023-12-06 09:59:34	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 09:59:37	
		電流-R	目視	199	徐永誠	2023-12-06 09:59:47	
		電流-S	目視	171	徐永誠	2023-12-06 09:59:51	
		電流-T	目視	174	徐永誠	2023-12-06 10:00:25	

14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:00:27	
		電流-R	目視	19	徐永誠	2023-12-06 10:00:36	
		電流-S	目視	24	徐永誠	2023-12-06 10:00:39	
		電流-T	目視	27	徐永誠	2023-12-06 10:00:41	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:00:43	
		電流-R	目視	34	徐永誠	2023-12-06 10:00:52	
		電流-S	目視	33	徐永誠	2023-12-06 10:00:54	
		電流-T	目視	46	徐永誠	2023-12-06 10:00:58	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:01:02	
		電流-R	目視	26	徐永誠	2023-12-06 10:01:11	
		電流-S	目視	20	徐永誠	2023-12-06 10:01:13	
		電流-T	目視	20	徐永誠	2023-12-06 10:01:36	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:01:38	
		電流-R	目視	456	徐永誠	2023-12-06 10:01:47	
		電流-S	目視	422	徐永誠	2023-12-06 10:01:53	
		電流-T	目視	391	徐永誠	2023-12-06 10:01:57	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:02:00	
		電流-R	目視	450	徐永誠	2023-12-06 10:02:16	
		電流-S	目視	412	徐永誠	2023-12-06 10:02:21	
		電流-T	目視	389	徐永誠	2023-12-06 10:02:26	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:02:32	
		電流-R	目視	14	徐永誠	2023-12-06 10:02:36	
		電流-S	目視	14.3	徐永誠	2023-12-06 10:02:45	
		電流-T	目視	14	徐永誠	2023-12-06 10:02:48	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:02:59	
		電流-R	目視	1083	徐永誠	2023-12-06 10:03:07	
		電流-S	目視	1078	徐永誠	2023-12-06 10:03:12	
		電流-T	目視	1075	徐永誠	2023-12-06 10:03:19	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:03:22	
		電流-R	目視	312	徐永誠	2023-12-06 10:03:27	
		電流-S	目視	315	徐永誠	2023-12-06 10:03:32	
		電流-T	目視	312	徐永誠	2023-12-06 10:03:37	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:03:41	
		電流-R	目視	972	徐永誠	2023-12-06 10:03:45	
		電流-S	目視	932	徐永誠	2023-12-06 10:03:51	
		電流-T	目視	931	徐永誠	2023-12-06 10:03:54	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:03:56	
		電流-R	目視	246	徐永誠	2023-12-06 10:04:01	
		電流-S	目視	245	徐永誠	2023-12-06 10:04:05	
		電流-T	目視	245	徐永誠	2023-12-06 10:04:08	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:04:10	
		電流-R	目視	76	徐永誠	2023-12-06 10:04:18	
		電流-S	目視	78	徐永誠	2023-12-06 10:04:21	
		電流-T	目視	77	徐永誠	2023-12-06 10:04:24	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:04:26	
		電流-R	目視	81	徐永誠	2023-12-06 10:04:33	
		電流-S	目視	70	徐永誠	2023-12-06 10:04:37	
		電流-T	目視	87	徐永誠	2023-12-06 10:04:40	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-06 10:04:42	
		電流-R	目視	80	徐永誠	2023-12-06 10:04:50	
		電流-S	目視	68	徐永誠	2023-12-06 10:04:54	
		電流-T	目視	89	徐永誠	2023-12-06 10:04:57	
備註:							
改善措施:							

—

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/06 14:35:26 2023/12/06 19:03:26 2023/12/07 17:33:59

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 07 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
		設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:30:47	

1	致德樓B1F VCB-A	電流-R	目視	78	施元晟	2023-12-07 14:30:51	
		電流-S	目視	76	施元晟	2023-12-07 14:30:55	
		電流-T	目視	75	施元晟	2023-12-07 14:30:57	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:30:59	
		電流-R	目視	3	施元晟	2023-12-07 14:31:06	
		電流-S	目視	2	施元晟	2023-12-07 14:31:08	
		電流-T	目視	3	施元晟	2023-12-07 14:31:10	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:31:11	
		電流-R	目視	12	施元晟	2023-12-07 14:31:17	
		電流-S	目視	13	施元晟	2023-12-07 14:31:20	
		電流-T	目視	13	施元晟	2023-12-07 14:31:22	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:31:23	
		電流-R	目視	10	施元晟	2023-12-07 14:31:31	
		電流-S	目視	11	施元晟	2023-12-07 14:31:33	
		電流-T	目視	9	施元晟	2023-12-07 14:31:35	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:31:36	
		電流-R	目視	21	施元晟	2023-12-07 14:31:42	
		電流-S	目視	20	施元晟	2023-12-07 14:31:44	
		電流-T	目視	20	施元晟	2023-12-07 14:31:46	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:31:48	
		電流-R	目視	2	施元晟	2023-12-07 14:31:57	
		電流-S	目視	1	施元晟	2023-12-07 14:31:59	
		電流-T	目視	2	施元晟	2023-12-07 14:32:01	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:32:02	
		電流-R	目視	564	施元晟	2023-12-07 14:32:18	
		電流-S	目視	524	施元晟	2023-12-07 14:32:23	
		電流-T	目視	577	施元晟	2023-12-07 14:32:25	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:33:06	
		電流-R	目視	1	施元晟	2023-12-07 14:33:08	
		電流-S	目視	1	施元晟	2023-12-07 14:33:10	
		電流-T	目視	1	施元晟	2023-12-07 14:33:12	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:33:13	
		電流-R	目視	22	施元晟	2023-12-07 14:33:17	
		電流-S	目視	22	施元晟	2023-12-07 14:33:19	
		電流-T	目視	22	施元晟	2023-12-07 14:33:21	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:33:22	
		電流-R	目視	8	施元晟	2023-12-07 14:33:27	
		電流-S	目視	8	施元晟	2023-12-07 14:33:29	
		電流-T	目視	8	施元晟	2023-12-07 14:33:31	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:33:33	
		電流-R	目視	321	施元晟	2023-12-07 14:33:45	
		電流-S	目視	307	施元晟	2023-12-07 14:33:47	
		電流-T	目視	299	施元晟	2023-12-07 14:33:50	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:33:51	
		電流-R	目視	26	施元晟	2023-12-07 14:33:55	
		電流-S	目視	30	施元晟	2023-12-07 14:33:58	
		電流-T	目視	26	施元晟	2023-12-07 14:34:00	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:34:01	
		電流-R	目視	206	施元晟	2023-12-07 14:34:08	
		電流-S	目視	206	施元晟	2023-12-07 14:34:11	
		電流-T	目視	198	施元晟	2023-12-07 14:34:13	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:34:14	
		電流-R	目視	35	施元晟	2023-12-07 14:34:22	
		電流-S	目視	45	施元晟	2023-12-07 14:34:24	
		電流-T	目視	50	施元晟	2023-12-07 14:34:26	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:34:28	
		電流-R	目視	39	施元晟	2023-12-07 14:34:35	
		電流-S	目視	39	施元晟	2023-12-07 14:34:37	
		電流-T	目視	53	施元晟	2023-12-07 14:34:39	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:34:40	
		電流-R	目視	26	施元晟	2023-12-07 14:34:45	
		電流-S	目視	19	施元晟	2023-12-07 14:34:47	
		電流-T	目視	28	施元晟	2023-12-07 14:34:49	

17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:34:50	
		電流-R	目視	391	施元晟	2023-12-07 14:34:55	
		電流-S	目視	396	施元晟	2023-12-07 14:34:59	
		電流-T	目視	382	施元晟	2023-12-07 14:35:02	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:35:05	
		電流-R	目視	418	施元晟	2023-12-07 14:35:10	
		電流-S	目視	398	施元晟	2023-12-07 14:35:12	
		電流-T	目視	384	施元晟	2023-12-07 14:35:16	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:35:18	
		電流-R	目視	15	施元晟	2023-12-07 14:35:21	
		電流-S	目視	14	施元晟	2023-12-07 14:35:23	
		電流-T	目視	14	施元晟	2023-12-07 14:35:25	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:35:26	
		電流-R	目視	221	施元晟	2023-12-07 14:35:33	
		電流-S	目視	221	施元晟	2023-12-07 14:35:36	
		電流-T	目視	222	施元晟	2023-12-07 14:35:39	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:35:40	
		電流-R	目視	313	施元晟	2023-12-07 14:35:45	
		電流-S	目視	316	施元晟	2023-12-07 14:35:48	
		電流-T	目視	313	施元晟	2023-12-07 14:35:51	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:35:52	
		電流-R	目視	222	施元晟	2023-12-07 14:36:04	
		電流-S	目視	221	施元晟	2023-12-07 14:36:06	
		電流-T	目視	222	施元晟	2023-12-07 14:36:09	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:36:11	
		電流-R	目視	333	施元晟	2023-12-07 14:36:15	
		電流-S	目視	328	施元晟	2023-12-07 14:36:18	
		電流-T	目視	330	施元晟	2023-12-07 14:36:20	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:36:22	
		電流-R	目視	77	施元晟	2023-12-07 14:36:31	
		電流-S	目視	79	施元晟	2023-12-07 14:36:34	
		電流-T	目視	77	施元晟	2023-12-07 14:36:36	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:36:37	
		電流-R	目視	224	施元晟	2023-12-07 14:36:46	
		電流-S	目視	222	施元晟	2023-12-07 14:36:48	
		電流-T	目視	223	施元晟	2023-12-07 14:36:52	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-07 14:36:55	
		電流-R	目視	155	施元晟	2023-12-07 14:36:58	
		電流-S	目視	133	施元晟	2023-12-07 14:37:01	
		電流-T	目視	151	施元晟	2023-12-07 14:37:04	
備註：							
改善措施：							

承商工程師：李中榮
2023/12/07 19:18:42

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/07 19:19:56

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/08 15:28:49

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 08 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 13:57:17	
		電流-R	目視	80.3	陳柏維	2023-12-08 13:57:48	
		電流-S	目視	79.6	陳柏維	2023-12-08 13:57:52	
		電流-T	目視	79.6	陳柏維	2023-12-08 13:57:55	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 13:57:56	
		電流-R	目視	2.3	陳柏維	2023-12-08 13:58:04	
		電流-S	目視	2.2	陳柏維	2023-12-08 13:58:07	
		電流-T	目視	2.1	陳柏維	2023-12-08 13:58:11	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 13:58:12	
		電流-R	目視	14.7	陳柏維	2023-12-08 13:58:20	
		電流-S	目視	14.7	陳柏維	2023-12-08 13:58:28	
		電流-T	目視	15.2	陳柏維	2023-12-08 13:58:31	

4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 13:58:32	
		電流-R	目視	9.8	陳柏維	2023-12-08 13:58:40	
		電流-S	目視	9.8	陳柏維	2023-12-08 13:58:43	
		電流-T	目視	9.6	陳柏維	2023-12-08 13:58:45	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 13:58:46	
		電流-R	目視	16.4	陳柏維	2023-12-08 13:58:54	
		電流-S	目視	16.5	陳柏維	2023-12-08 13:59:00	
		電流-T	目視	16.4	陳柏維	2023-12-08 13:59:03	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 13:59:04	
		電流-R	目視	1.9	陳柏維	2023-12-08 13:59:07	
		電流-S	目視	1.7	陳柏維	2023-12-08 13:59:10	
		電流-T	目視	2.1	陳柏維	2023-12-08 13:59:13	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 13:59:14	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-08 13:59:16	
		電流-S	目視	.6	陳柏維	2023-12-08 13:59:18	
		電流-T	目視	.6	陳柏維	2023-12-08 13:59:21	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 13:59:22	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-08 13:59:26	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-08 13:59:27	
		電流-T	目視	0	陳柏維	2023-12-08 13:59:29	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 13:59:30	
		電流-R	目視	23	陳柏維	2023-12-08 13:59:35	
		電流-S	目視	23.6	陳柏維	2023-12-08 13:59:38	
		電流-T	目視	23.5	陳柏維	2023-12-08 13:59:41	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 13:59:42	
		電流-R	目視	10.3	陳柏維	2023-12-08 13:59:46	
		電流-S	目視	9.9	陳柏維	2023-12-08 13:59:49	
		電流-T	目視	10	陳柏維	2023-12-08 13:59:51	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 13:59:52	
		電流-R	目視	309	陳柏維	2023-12-08 14:00:03	
		電流-S	目視	272	陳柏維	2023-12-08 14:00:07	
		電流-T	目視	264	陳柏維	2023-12-08 14:00:09	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:00:11	
		電流-R	目視	26.9	陳柏維	2023-12-08 14:00:24	
		電流-S	目視	28.3	陳柏維	2023-12-08 14:00:27	
		電流-T	目視	26.8	陳柏維	2023-12-08 14:00:31	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:00:33	
		電流-R	目視	247	陳柏維	2023-12-08 14:00:39	
		電流-S	目視	248	陳柏維	2023-12-08 14:00:42	
		電流-T	目視	243	陳柏維	2023-12-08 14:00:46	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:00:47	
		電流-R	目視	7.1	陳柏維	2023-12-08 14:00:57	
		電流-S	目視	4.3	陳柏維	2023-12-08 14:01:01	
		電流-T	目視	5.5	陳柏維	2023-12-08 14:01:04	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:01:07	
		電流-R	目視	35.8	陳柏維	2023-12-08 14:01:14	
		電流-S	目視	35.8	陳柏維	2023-12-08 14:01:18	
		電流-T	目視	45.2	陳柏維	2023-12-08 14:01:21	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:01:22	
		電流-R	目視	26.1	陳柏維	2023-12-08 14:01:27	
		電流-S	目視	19	陳柏維	2023-12-08 14:01:30	
		電流-T	目視	22	陳柏維	2023-12-08 14:01:32	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:01:33	
		電流-R	目視	500	陳柏維	2023-12-08 14:02:28	
		電流-S	目視	436	陳柏維	2023-12-08 14:02:31	
		電流-T	目視	437	陳柏維	2023-12-08 14:02:33	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:02:34	
		電流-R	目視	501	陳柏維	2023-12-08 14:02:38	
		電流-S	目視	433	陳柏維	2023-12-08 14:02:40	
		電流-T	目視	435	陳柏維	2023-12-08 14:02:42	
19	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:02:43	
		電流-R	目視	14.9	陳柏維	2023-12-08 14:02:46	

	MPD	電流-S	目視	14.3	陳柏維	2023-12-08 14:02:49	
		電流-T	目視	14.3	陳柏維	2023-12-08 14:02:53	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:02:54	
		電流-R	目視	1199	陳柏維	2023-12-08 14:03:03	
		電流-S	目視	1204	陳柏維	2023-12-08 14:03:08	
		電流-T	目視	1217	陳柏維	2023-12-08 14:03:11	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:03:12	
		電流-R	目視	312	陳柏維	2023-12-08 14:03:16	
		電流-S	目視	315	陳柏維	2023-12-08 14:03:18	
		電流-T	目視	312	陳柏維	2023-12-08 14:03:20	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:03:21	
		電流-R	目視	922	陳柏維	2023-12-08 14:03:28	
		電流-S	目視	816	陳柏維	2023-12-08 14:03:31	
		電流-T	目視	817	陳柏維	2023-12-08 14:03:35	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:03:36	
		電流-R	目視	329	陳柏維	2023-12-08 14:03:39	
		電流-S	目視	327	陳柏維	2023-12-08 14:03:42	
		電流-T	目視	328	陳柏維	2023-12-08 14:03:44	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:03:45	
		電流-R	目視	77	陳柏維	2023-12-08 14:03:49	
		電流-S	目視	78	陳柏維	2023-12-08 14:03:52	
		電流-T	目視	77	陳柏維	2023-12-08 14:03:54	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:03:55	
		電流-R	目視	172	陳柏維	2023-12-08 14:04:08	
		電流-S	目視	156	陳柏維	2023-12-08 14:04:16	
		電流-T	目視	172	陳柏維	2023-12-08 14:04:18	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-08 14:04:19	
		電流-R	目視	174	陳柏維	2023-12-08 14:04:22	
		電流-S	目視	158	陳柏維	2023-12-08 14:04:24	
		電流-T	目視	176	陳柏維	2023-12-08 14:04:27	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
 2023/12/08 19:21:45 2023/12/08 19:23:13 2023/12/11 16:20:15

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 09 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:32:51	
		電流-R	目視	68	陳建誌	2023-12-09 10:33:00	
		電流-S	目視	68	陳建誌	2023-12-09 10:33:03	
		電流-T	目視	67	陳建誌	2023-12-09 10:33:06	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:33:07	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:33:11	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:33:13	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:33:15	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:33:16	
		電流-R	目視	11	陳建誌	2023-12-09 10:33:21	
		電流-S	目視	11.8	陳建誌	2023-12-09 10:33:24	
		電流-T	目視	11	陳建誌	2023-12-09 10:33:27	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:33:28	
		電流-R	目視	7	陳建誌	2023-12-09 10:33:32	
		電流-S	目視	7	陳建誌	2023-12-09 10:33:34	
		電流-T	目視	6	陳建誌	2023-12-09 10:33:37	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:33:38	
		電流-R	目視	15	陳建誌	2023-12-09 10:33:42	
		電流-S	目視	15	陳建誌	2023-12-09 10:33:44	
		電流-T	目視	14	陳建誌	2023-12-09 10:33:47	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:33:48	
		電流-R	目視	3	陳建誌	2023-12-09 10:33:53	
		電流-S	目視	3.3	陳建誌	2023-12-09 10:33:57	

		電流-T	目視	3	陳建誌	2023-12-09 10:33:59	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:34:00	
		電流-R	目視	.6	陳建誌	2023-12-09 10:34:04	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:34:07	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:34:09	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:34:10	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:34:15	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:34:17	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:34:19	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:34:20	
		電流-R	目視	21	陳建誌	2023-12-09 10:34:25	
		電流-S	目視	21	陳建誌	2023-12-09 10:34:28	
		電流-T	目視	21	陳建誌	2023-12-09 10:34:30	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:34:32	
		電流-R	目視	7	陳建誌	2023-12-09 10:34:35	
		電流-S	目視	6	陳建誌	2023-12-09 10:34:38	
		電流-T	目視	7	陳建誌	2023-12-09 10:34:40	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:34:42	
		電流-R	目視	209	陳建誌	2023-12-09 10:34:56	
		電流-S	目視	214	陳建誌	2023-12-09 10:35:00	
		電流-T	目視	186	陳建誌	2023-12-09 10:35:03	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:35:04	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:35:08	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:35:11	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:35:13	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:35:14	
		電流-R	目視	174	陳建誌	2023-12-09 10:35:19	
		電流-S	目視	173	陳建誌	2023-12-09 10:35:26	
		電流-T	目視	169	陳建誌	2023-12-09 10:35:31	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:35:32	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:35:36	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:35:38	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-09 10:35:41	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:35:42	
		電流-R	目視	14	陳建誌	2023-12-09 10:35:46	
		電流-S	目視	15	陳建誌	2023-12-09 10:35:49	
		電流-T	目視	22	陳建誌	2023-12-09 10:35:51	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:35:53	
		電流-R	目視	8	陳建誌	2023-12-09 10:35:56	
		電流-S	目視	3	陳建誌	2023-12-09 10:35:58	
		電流-T	目視	6	陳建誌	2023-12-09 10:36:00	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:36:01	
		電流-R	目視	368	陳建誌	2023-12-09 10:36:07	
		電流-S	目視	358	陳建誌	2023-12-09 10:36:10	
		電流-T	目視	328	陳建誌	2023-12-09 10:36:13	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:36:15	
		電流-R	目視	371	陳建誌	2023-12-09 10:36:20	
		電流-S	目視	367	陳建誌	2023-12-09 10:36:23	
		電流-T	目視	326	陳建誌	2023-12-09 10:36:27	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:36:28	
		電流-R	目視	15	陳建誌	2023-12-09 10:36:32	
		電流-S	目視	14	陳建誌	2023-12-09 10:36:35	
		電流-T	目視	14	陳建誌	2023-12-09 10:36:37	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:36:39	
		電流-R	目視	1084	陳建誌	2023-12-09 10:36:47	
		電流-S	目視	1067	陳建誌	2023-12-09 10:36:54	
		電流-T	目視	1097	陳建誌	2023-12-09 10:37:07	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:37:08	
		電流-R	目視	315	陳建誌	2023-12-09 10:37:13	
		電流-S	目視	318	陳建誌	2023-12-09 10:37:16	
		電流-T	目視	316	陳建誌	2023-12-09 10:37:20	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:37:21	

22	致德樓B1F MPA1	電流-R	目視	870	陳建誌	2023-12-09 10:37:27	
		電流-S	目視	833	陳建誌	2023-12-09 10:37:30	
		電流-T	目視	736	陳建誌	2023-12-09 10:37:33	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:37:35	
		電流-R	目視	249	陳建誌	2023-12-09 10:37:40	
		電流-S	目視	248	陳建誌	2023-12-09 10:37:43	
		電流-T	目視	249	陳建誌	2023-12-09 10:37:46	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:37:47	
		電流-R	目視	77	陳建誌	2023-12-09 10:37:55	
		電流-S	目視	79	陳建誌	2023-12-09 10:37:58	
		電流-T	目視	77	陳建誌	2023-12-09 10:38:00	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:38:02	
		電流-R	目視	149	陳建誌	2023-12-09 10:38:08	
		電流-S	目視	136	陳建誌	2023-12-09 10:38:12	
		電流-T	目視	151	陳建誌	2023-12-09 10:38:15	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-09 10:38:17	
		電流-R	目視	149	陳建誌	2023-12-09 10:38:21	
		電流-S	目視	135	陳建誌	2023-12-09 10:38:24	
		電流-T	目視	154	陳建誌	2023-12-09 10:38:28	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/09 15:20:02

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/09 15:21:30

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/11 16:20:35

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 10 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 10:57:12	
		電流-R	目視	52.7	林建興	2023-12-10 10:56:03	
		電流-S	目視	51.6	林建興	2023-12-10 10:56:08	
		電流-T	目視	51.2	林建興	2023-12-10 10:56:16	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 10:57:22	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-10 10:56:21	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 10:56:24	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-10 10:56:26	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 10:57:31	
		電流-R	目視	12.5	林建興	2023-12-10 10:57:41	
		電流-S	目視	12.6	林建興	2023-12-10 10:57:47	
		電流-T	目視	12.7	林建興	2023-12-10 10:57:55	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 10:57:56	
		電流-R	目視	6.4	林建興	2023-12-10 10:58:08	
		電流-S	目視	6.5	林建興	2023-12-10 10:58:13	
		電流-T	目視	5.5	林建興	2023-12-10 10:58:18	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 10:58:19	
		電流-R	目視	2.2	林建興	2023-12-10 10:58:28	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 10:58:31	
		電流-T	目視	1.8	林建興	2023-12-10 10:58:36	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 10:58:38	
		電流-R	目視	2.4	林建興	2023-12-10 10:58:45	
		電流-S	目視	2.2	林建興	2023-12-10 10:58:50	
		電流-T	目視	2.5	林建興	2023-12-10 10:58:57	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 10:58:58	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-10 10:59:04	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 10:59:07	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-10 10:59:09	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 10:59:10	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-10 10:59:20	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 10:59:22	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-10 10:59:24	
	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 10:59:26	
		電流-R	目視	20.8	林建興	2023-12-10 10:59:34	

9	VCB-I	電流-S	目視	20.8	林建興	2023-12-10 10:59:39	
		電流-T	目視	21	林建興	2023-12-10 10:59:44	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 10:59:46	
		電流-R	目視	7.4	林建興	2023-12-10 10:59:54	
		電流-S	目視	6.8	林建興	2023-12-10 10:59:58	
		電流-T	目視	6.8	林建興	2023-12-10 11:00:03	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:00:04	
		電流-R	目視	186	林建興	2023-12-10 11:00:18	
		電流-S	目視	177	林建興	2023-12-10 11:00:22	
		電流-T	目視	175	林建興	2023-12-10 11:00:26	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:00:27	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-10 11:00:35	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 11:00:37	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-10 11:00:40	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:00:41	
		電流-R	目視	170	林建興	2023-12-10 11:00:49	
		電流-S	目視	169	林建興	2023-12-10 11:00:53	
		電流-T	目視	163	林建興	2023-12-10 11:00:59	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:01:01	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-10 11:01:08	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-10 11:01:10	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-10 11:01:12	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:01:13	
		電流-R	目視	15	林建興	2023-12-10 11:01:21	
		電流-S	目視	15	林建興	2023-12-10 11:01:26	
		電流-T	目視	19	林建興	2023-12-10 11:01:34	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:01:35	
		電流-R	目視	8	林建興	2023-12-10 11:01:40	
		電流-S	目視	5	林建興	2023-12-10 11:01:44	
		電流-T	目視	5	林建興	2023-12-10 11:01:48	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:01:49	
		電流-R	目視	412	林建興	2023-12-10 11:01:59	
		電流-S	目視	384	林建興	2023-12-10 11:02:04	
		電流-T	目視	369	林建興	2023-12-10 11:02:19	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:02:21	
		電流-R	目視	375	林建興	2023-12-10 11:02:33	
		電流-S	目視	379	林建興	2023-12-10 11:02:37	
		電流-T	目視	370	林建興	2023-12-10 11:02:42	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:02:44	
		電流-R	目視	14	林建興	2023-12-10 11:02:51	
		電流-S	目視	14	林建興	2023-12-10 11:02:55	
		電流-T	目視	13	林建興	2023-12-10 11:02:59	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:03:00	
		電流-R	目視	1079	林建興	2023-12-10 11:03:13	
		電流-S	目視	1079	林建興	2023-12-10 11:03:18	
		電流-T	目視	1091	林建興	2023-12-10 11:03:24	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:03:28	
		電流-R	目視	314	林建興	2023-12-10 11:03:33	
		電流-S	目視	316	林建興	2023-12-10 11:03:37	
		電流-T	目視	316	林建興	2023-12-10 11:03:43	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:03:44	
		電流-R	目視	93	林建興	2023-12-10 11:03:53	
		電流-S	目視	94	林建興	2023-12-10 11:03:57	
		電流-T	目視	110	林建興	2023-12-10 11:04:01	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:04:04	
		電流-R	目視	77	林建興	2023-12-10 11:04:13	
		電流-S	目視	78	林建興	2023-12-10 11:04:17	
		電流-T	目視	79	林建興	2023-12-10 11:04:20	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:04:22	
		電流-R	目視	77	林建興	2023-12-10 11:04:30	
		電流-S	目視	79	林建興	2023-12-10 11:04:34	
		電流-T	目視	77	林建興	2023-12-10 11:04:38	
		設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:04:39	

25	致德樓B1F ATS-B	電流-R	目視	67	林建興	2023-12-10 11:04:46	
		電流-S	目視	70	林建興	2023-12-10 11:04:51	
		電流-T	目視	70	林建興	2023-12-10 11:04:55	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-10 11:04:56	
		電流-R	目視	67	林建興	2023-12-10 11:05:01	
		電流-S	目視	70	林建興	2023-12-10 11:05:05	
		電流-T	目視	72	林建興	2023-12-10 11:05:10	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/10 12:56:21

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/10 16:16:20

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/11 16:27:40

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 11 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:42:28	
		電流-R	目視	95.1	林琮凱	2023-12-11 14:43:05	
		電流-S	目視	94	林琮凱	2023-12-11 14:43:08	
		電流-T	目視	93.8	林琮凱	2023-12-11 14:43:13	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:43:22	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:43:28	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:43:30	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:43:33	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:43:34	
		電流-R	目視	13.4	林琮凱	2023-12-11 14:43:46	
		電流-S	目視	13.4	林琮凱	2023-12-11 14:43:50	
		電流-T	目視	14	林琮凱	2023-12-11 14:43:54	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:43:55	
		電流-R	目視	11.2	林琮凱	2023-12-11 14:44:37	
		電流-S	目視	11.5	林琮凱	2023-12-11 14:44:44	
		電流-T	目視	9.8	林琮凱	2023-12-11 14:44:48	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:44:49	
		電流-R	目視	18.4	林琮凱	2023-12-11 14:44:58	
		電流-S	目視	17.7	林琮凱	2023-12-11 14:45:02	
		電流-T	目視	17.5	林琮凱	2023-12-11 14:45:07	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:45:08	
		電流-R	目視	2.2	林琮凱	2023-12-11 14:45:17	
		電流-S	目視	1.9	林琮凱	2023-12-11 14:45:23	
		電流-T	目視	2.2	林琮凱	2023-12-11 14:45:32	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:45:34	
		電流-R	目視	.6	林琮凱	2023-12-11 14:45:54	
		電流-S	目視	.6	林琮凱	2023-12-11 14:45:57	
		電流-T	目視	.6	林琮凱	2023-12-11 14:46:00	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:46:02	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:46:17	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:46:20	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-11 14:46:22	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:46:24	
		電流-R	目視	24.7	林琮凱	2023-12-11 14:46:34	
		電流-S	目視	24.9	林琮凱	2023-12-11 14:46:38	
		電流-T	目視	25	林琮凱	2023-12-11 14:46:41	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:46:42	
		電流-R	目視	21.1	林琮凱	2023-12-11 14:47:12	
		電流-S	目視	20.3	林琮凱	2023-12-11 14:47:17	
		電流-T	目視	19.9	林琮凱	2023-12-11 14:47:20	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:47:21	
		電流-R	目視	322	林琮凱	2023-12-11 14:47:44	
		電流-S	目視	310	林琮凱	2023-12-11 14:47:47	
		電流-T	目視	289	林琮凱	2023-12-11 14:47:56	
	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:47:58	
		電流-R	目視	24	林琮凱	2023-12-11 14:48:17	

12	MACB	電流-S	目視	25	林琮凱	2023-12-11 14:48:19	
		電流-T	目視	22	林琮凱	2023-12-11 14:48:22	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:48:23	
		電流-R	目視	507	林琮凱	2023-12-11 14:48:37	
		電流-S	目視	513	林琮凱	2023-12-11 14:48:40	
		電流-T	目視	486	林琮凱	2023-12-11 14:48:43	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:48:45	
		電流-R	目視	7	林琮凱	2023-12-11 14:49:01	
		電流-S	目視	3	林琮凱	2023-12-11 14:49:03	
		電流-T	目視	7	林琮凱	2023-12-11 14:49:06	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:49:07	
		電流-R	目視	34	林琮凱	2023-12-11 14:49:20	
		電流-S	目視	36	林琮凱	2023-12-11 14:49:23	
		電流-T	目視	44	林琮凱	2023-12-11 14:49:26	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:49:35	
		電流-R	目視	26	林琮凱	2023-12-11 14:49:38	
		電流-S	目視	19	林琮凱	2023-12-11 14:49:41	
		電流-T	目視	25	林琮凱	2023-12-11 14:49:43	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:49:45	
		電流-R	目視	422	林琮凱	2023-12-11 14:49:58	
		電流-S	目視	393	林琮凱	2023-12-11 14:50:01	
		電流-T	目視	410	林琮凱	2023-12-11 14:50:05	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:50:06	
		電流-R	目視	420	林琮凱	2023-12-11 14:50:16	
		電流-S	目視	391	林琮凱	2023-12-11 14:50:19	
		電流-T	目視	412	林琮凱	2023-12-11 14:50:22	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:50:23	
		電流-R	目視	15	林琮凱	2023-12-11 14:50:29	
		電流-S	目視	14	林琮凱	2023-12-11 14:50:31	
		電流-T	目視	15	林琮凱	2023-12-11 14:50:33	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:50:34	
		電流-R	目視	1274	林琮凱	2023-12-11 14:50:48	
		電流-S	目視	1274	林琮凱	2023-12-11 14:50:52	
		電流-T	目視	1287	林琮凱	2023-12-11 14:50:59	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:51:00	
		電流-R	目視	317	林琮凱	2023-12-11 14:51:07	
		電流-S	目視	320	林琮凱	2023-12-11 14:51:09	
		電流-T	目視	318	林琮凱	2023-12-11 14:51:14	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:51:15	
		電流-R	目視	841	林琮凱	2023-12-11 14:51:36	
		電流-S	目視	805	林琮凱	2023-12-11 14:51:41	
		電流-T	目視	785	林琮凱	2023-12-11 14:51:51	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:51:53	
		電流-R	目視	334	林琮凱	2023-12-11 14:52:07	
		電流-S	目視	333	林琮凱	2023-12-11 14:52:11	
		電流-T	目視	333	林琮凱	2023-12-11 14:52:14	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:52:15	
		電流-R	目視	78	林琮凱	2023-12-11 14:52:26	
		電流-S	目視	79	林琮凱	2023-12-11 14:52:28	
		電流-T	目視	77	林琮凱	2023-12-11 14:52:31	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:52:32	
		電流-R	目視	180	林琮凱	2023-12-11 14:52:42	
		電流-S	目視	164	林琮凱	2023-12-11 14:52:45	
		電流-T	目視	180	林琮凱	2023-12-11 14:52:48	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-11 14:52:49	
		電流-R	目視	181	林琮凱	2023-12-11 14:52:58	
		電流-S	目視	166	林琮凱	2023-12-11 14:53:00	
		電流-T	目視	183	林琮凱	2023-12-11 14:53:04	

備註:

改善措施:

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 12 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:14:27	
		電流-R	目視	80	陳建誌	2023-12-12 10:14:32	
		電流-S	目視	78	陳建誌	2023-12-12 10:14:36	
		電流-T	目視	79	陳建誌	2023-12-12 10:14:39	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:14:40	
		電流-R	目視	3	陳建誌	2023-12-12 10:14:44	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-12 10:14:47	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-12 10:14:49	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:14:50	
		電流-R	目視	14	陳建誌	2023-12-12 10:14:55	
		電流-S	目視	13	陳建誌	2023-12-12 10:14:58	
		電流-T	目視	14	陳建誌	2023-12-12 10:15:01	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:15:02	
		電流-R	目視	9	陳建誌	2023-12-12 10:15:08	
		電流-S	目視	9	陳建誌	2023-12-12 10:15:10	
		電流-T	目視	9	陳建誌	2023-12-12 10:15:13	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:15:14	
		電流-R	目視	16	陳建誌	2023-12-12 10:15:18	
		電流-S	目視	16	陳建誌	2023-12-12 10:15:21	
		電流-T	目視	16	陳建誌	2023-12-12 10:15:25	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:15:26	
		電流-R	目視	2	陳建誌	2023-12-12 10:15:30	
		電流-S	目視	1	陳建誌	2023-12-12 10:15:33	
		電流-T	目視	2	陳建誌	2023-12-12 10:15:35	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:15:37	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-12 10:15:40	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-12 10:15:44	
		電流-T	目視	.6	陳建誌	2023-12-12 10:15:48	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:15:49	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-12 10:15:56	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-12 10:16:04	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-12 10:16:34	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:16:43	
		電流-R	目視	23	陳建誌	2023-12-12 10:16:48	
		電流-S	目視	23	陳建誌	2023-12-12 10:16:51	
		電流-T	目視	23	陳建誌	2023-12-12 10:16:55	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:16:56	
		電流-R	目視	12	陳建誌	2023-12-12 10:17:01	
		電流-S	目視	12	陳建誌	2023-12-12 10:17:04	
		電流-T	目視	12	陳建誌	2023-12-12 10:17:06	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:17:09	
		電流-R	目視	272	陳建誌	2023-12-12 10:17:25	
		電流-S	目視	248	陳建誌	2023-12-12 10:17:29	
		電流-T	目視	241	陳建誌	2023-12-12 10:17:33	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:17:34	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-12 10:17:39	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-12 10:17:41	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-12 10:17:44	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:17:45	
		電流-R	目視	305	陳建誌	2023-12-12 10:17:51	
		電流-S	目視	304	陳建誌	2023-12-12 10:17:55	
		電流-T	目視	299	陳建誌	2023-12-12 10:17:59	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:18:00	
		電流-R	目視	8	陳建誌	2023-12-12 10:18:04	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-12 10:18:06	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-12 10:18:08	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:18:10	
		電流-R	目視	35	陳建誌	2023-12-12 10:18:16	
		電流-S	目視	37	陳建誌	2023-12-12 10:18:19	

		電流-T	目視	54	陳建誌	2023-12-12 10:18:22	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:18:23	
		電流-R	目視	24	陳建誌	2023-12-12 10:18:28	
		電流-S	目視	16	陳建誌	2023-12-12 10:18:31	
		電流-T	目視	21	陳建誌	2023-12-12 10:18:34	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:18:35	
		電流-R	目視	453	陳建誌	2023-12-12 10:18:42	
		電流-S	目視	409	陳建誌	2023-12-12 10:18:46	
		電流-T	目視	412	陳建誌	2023-12-12 10:18:50	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:18:51	
		電流-R	目視	449	陳建誌	2023-12-12 10:18:58	
		電流-S	目視	412	陳建誌	2023-12-12 10:19:01	
		電流-T	目視	411	陳建誌	2023-12-12 10:19:05	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:19:06	
		電流-R	目視	15	陳建誌	2023-12-12 10:19:11	
		電流-S	目視	14	陳建誌	2023-12-12 10:19:15	
		電流-T	目視	14	陳建誌	2023-12-12 10:19:18	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:19:19	
		電流-R	目視	1196	陳建誌	2023-12-12 10:19:30	
		電流-S	目視	1197	陳建誌	2023-12-12 10:19:34	
		電流-T	目視	1212	陳建誌	2023-12-12 10:19:38	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:19:40	
		電流-R	目視	206	陳建誌	2023-12-12 10:19:47	
		電流-S	目視	209	陳建誌	2023-12-12 10:19:50	
		電流-T	目視	206	陳建誌	2023-12-12 10:19:54	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:19:55	
		電流-R	目視	828	陳建誌	2023-12-12 10:20:03	
		電流-S	目視	848	陳建誌	2023-12-12 10:20:07	
		電流-T	目視	869	陳建誌	2023-12-12 10:20:10	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:20:11	
		電流-R	目視	332	陳建誌	2023-12-12 10:20:17	
		電流-S	目視	329	陳建誌	2023-12-12 10:20:21	
		電流-T	目視	331	陳建誌	2023-12-12 10:20:25	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:20:26	
		電流-R	目視	77	陳建誌	2023-12-12 10:20:36	
		電流-S	目視	78	陳建誌	2023-12-12 10:20:38	
		電流-T	目視	77	陳建誌	2023-12-12 10:20:41	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:20:42	
		電流-R	目視	173	陳建誌	2023-12-12 10:20:49	
		電流-S	目視	182	陳建誌	2023-12-12 10:20:56	
		電流-T	目視	166	陳建誌	2023-12-12 10:21:00	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-12 10:21:01	
		電流-R	目視	160	陳建誌	2023-12-12 10:21:06	
		電流-S	目視	144	陳建誌	2023-12-12 10:21:10	
		電流-T	目視	164	陳建誌	2023-12-12 10:21:14	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/12 13:42:39

承商駐院主任：謝濟隆
2023/12/12 19:19:35

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/14 13:40:20

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 13 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:44:27	
		電流-R	目視	80.2	梁柏翰	2023-12-13 10:45:02	
		電流-S	目視	78.9	梁柏翰	2023-12-13 10:45:06	
		電流-T	目視	80.6	梁柏翰	2023-12-13 10:45:10	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:45:11	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 10:45:14	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 10:45:16	

		電流-T	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 10:45:17	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:45:19	
		電流-R	目視	14.2	梁柏翰	2023-12-13 10:45:23	
		電流-S	目視	13.8	梁柏翰	2023-12-13 10:45:27	
		電流-T	目視	14.5	梁柏翰	2023-12-13 10:45:30	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:45:31	
		電流-R	目視	8.7	梁柏翰	2023-12-13 10:45:36	
		電流-S	目視	8.5	梁柏翰	2023-12-13 10:45:40	
		電流-T	目視	8.8	梁柏翰	2023-12-13 10:45:43	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:45:44	
		電流-R	目視	20.7	梁柏翰	2023-12-13 10:45:48	
		電流-S	目視	18.6	梁柏翰	2023-12-13 10:45:51	
		電流-T	目視	18.4	梁柏翰	2023-12-13 10:45:56	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:45:59	
		電流-R	目視	3.7	梁柏翰	2023-12-13 10:46:02	
		電流-S	目視	3.4	梁柏翰	2023-12-13 10:46:04	
		電流-T	目視	3.7	梁柏翰	2023-12-13 10:46:07	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:46:08	
		電流-R	目視	.6	梁柏翰	2023-12-13 10:46:12	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 10:46:14	
		電流-T	目視	.6	梁柏翰	2023-12-13 10:46:17	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:46:18	
		電流-R	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 10:46:23	
		電流-S	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 10:46:25	
		電流-T	目視	0	梁柏翰	2023-12-13 10:46:27	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:46:27	
		電流-R	目視	22.8	梁柏翰	2023-12-13 10:46:32	
		電流-S	目視	22.9	梁柏翰	2023-12-13 10:46:45	
		電流-T	目視	22.8	梁柏翰	2023-12-13 10:46:48	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:46:50	
		電流-R	目視	10.2	梁柏翰	2023-12-13 10:46:53	
		電流-S	目視	9.7	梁柏翰	2023-12-13 10:46:58	
		電流-T	目視	9.7	梁柏翰	2023-12-13 10:47:01	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:47:02	
		電流-R	目視	290	梁柏翰	2023-12-13 10:47:16	
		電流-S	目視	232	梁柏翰	2023-12-13 10:47:20	
		電流-T	目視	235	梁柏翰	2023-12-13 10:47:23	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:47:25	
		電流-R	目視	25	梁柏翰	2023-12-13 10:47:36	
		電流-S	目視	28	梁柏翰	2023-12-13 10:47:39	
		電流-T	目視	26	梁柏翰	2023-12-13 10:47:41	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:47:44	
		電流-R	目視	242	梁柏翰	2023-12-13 10:47:49	
		電流-S	目視	242	梁柏翰	2023-12-13 10:47:52	
		電流-T	目視	237	梁柏翰	2023-12-13 10:47:56	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:47:57	
		電流-R	目視	31	梁柏翰	2023-12-13 10:48:01	
		電流-S	目視	36	梁柏翰	2023-12-13 10:48:04	
		電流-T	目視	48	梁柏翰	2023-12-13 10:48:06	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:48:11	
		電流-R	目視	37	梁柏翰	2023-12-13 10:48:14	
		電流-S	目視	42	梁柏翰	2023-12-13 10:48:18	
		電流-T	目視	50	梁柏翰	2023-12-13 10:48:20	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:48:21	
		電流-R	目視	28	梁柏翰	2023-12-13 10:48:24	
		電流-S	目視	20	梁柏翰	2023-12-13 10:48:28	
		電流-T	目視	21	梁柏翰	2023-12-13 10:48:31	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:48:32	
		電流-R	目視	441	梁柏翰	2023-12-13 10:48:37	
		電流-S	目視	398	梁柏翰	2023-12-13 10:48:40	
		電流-T	目視	409	梁柏翰	2023-12-13 10:48:43	
		設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:48:48	

18	致德樓B1F EMHA	電流-R	目視	442	梁柏翰	2023-12-13 10:48:50	
		電流-S	目視	397	梁柏翰	2023-12-13 10:48:53	
		電流-T	目視	409	梁柏翰	2023-12-13 10:48:58	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:48:58	
		電流-R	目視	15	梁柏翰	2023-12-13 10:49:02	
		電流-S	目視	14	梁柏翰	2023-12-13 10:49:04	
		電流-T	目視	14	梁柏翰	2023-12-13 10:49:07	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:49:08	
		電流-R	目視	1186	梁柏翰	2023-12-13 10:49:17	
		電流-S	目視	1165	梁柏翰	2023-12-13 10:49:19	
		電流-T	目視	1189	梁柏翰	2023-12-13 10:49:23	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:49:24	
		電流-R	目視	208	梁柏翰	2023-12-13 10:49:27	
		電流-S	目視	207	梁柏翰	2023-12-13 10:49:31	
		電流-T	目視	207	梁柏翰	2023-12-13 10:49:34	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:49:35	
		電流-R	目視	993	梁柏翰	2023-12-13 10:49:42	
		電流-S	目視	924	梁柏翰	2023-12-13 10:49:47	
		電流-T	目視	930	梁柏翰	2023-12-13 10:49:49	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:49:51	
		電流-R	目視	332	梁柏翰	2023-12-13 10:49:54	
		電流-S	目視	332	梁柏翰	2023-12-13 10:49:56	
		電流-T	目視	332	梁柏翰	2023-12-13 10:49:59	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:50:01	
		電流-R	目視	77	梁柏翰	2023-12-13 10:50:06	
		電流-S	目視	79	梁柏翰	2023-12-13 10:50:08	
		電流-T	目視	78	梁柏翰	2023-12-13 10:50:10	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:50:11	
		電流-R	目視	79	梁柏翰	2023-12-13 10:50:16	
		電流-S	目視	68	梁柏翰	2023-12-13 10:50:19	
		電流-T	目視	87	梁柏翰	2023-12-13 10:50:21	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	梁柏翰	2023-12-13 10:50:22	
		電流-R	目視	81	梁柏翰	2023-12-13 10:50:42	
		電流-S	目視	68	梁柏翰	2023-12-13 10:50:44	
		電流-T	目視	89	梁柏翰	2023-12-13 10:50:47	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝

2023/12/13 19:25:18 2023/12/13 19:28:24 2023/12/14 13:41:02

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 14 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:42:49	
		電流-R	目視	83	王呈耀	2023-12-14 09:43:08	
		電流-S	目視	81	王呈耀	2023-12-14 09:43:11	
		電流-T	目視	81	王呈耀	2023-12-14 09:43:14	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:43:23	
		電流-R	目視	0	王呈耀	2023-12-14 09:43:25	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-14 09:43:27	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-14 09:43:30	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:43:31	
		電流-R	目視	13	王呈耀	2023-12-14 09:43:39	
		電流-S	目視	13	王呈耀	2023-12-14 09:43:41	
		電流-T	目視	13	王呈耀	2023-12-14 09:43:44	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:43:45	
		電流-R	目視	9	王呈耀	2023-12-14 09:43:55	
		電流-S	目視	8	王呈耀	2023-12-14 09:43:57	
		電流-T	目視	8	王呈耀	2023-12-14 09:43:59	
	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:44:01	
		電流-R	目視	20	王呈耀	2023-12-14 09:44:12	

5	VCB-E	電流-S	目視	19	王呈耀	2023-12-14 09:44:15	
		電流-T	目視	18	王呈耀	2023-12-14 09:44:18	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:44:19	
		電流-R	目視	2	王呈耀	2023-12-14 09:44:25	
		電流-S	目視	1	王呈耀	2023-12-14 09:44:27	
		電流-T	目視	2	王呈耀	2023-12-14 09:44:30	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:44:31	
		電流-R	目視	0	王呈耀	2023-12-14 09:44:37	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-14 09:44:39	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-14 09:44:42	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:44:43	
		電流-R	目視	0	王呈耀	2023-12-14 09:44:52	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-14 09:44:54	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-14 09:44:56	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:44:57	
		電流-R	目視	23	王呈耀	2023-12-14 09:45:03	
		電流-S	目視	23	王呈耀	2023-12-14 09:45:05	
		電流-T	目視	23	王呈耀	2023-12-14 09:45:08	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:45:09	
		電流-R	目視	12	王呈耀	2023-12-14 09:45:16	
		電流-S	目視	11	王呈耀	2023-12-14 09:45:18	
		電流-T	目視	11	王呈耀	2023-12-14 09:45:21	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:45:22	
		電流-R	目視	271	王呈耀	2023-12-14 09:46:35	
		電流-S	目視	222	王呈耀	2023-12-14 09:46:39	
		電流-T	目視	247	王呈耀	2023-12-14 09:46:44	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:46:45	
		電流-R	目視	26	王呈耀	2023-12-14 09:46:54	
		電流-S	目視	30	王呈耀	2023-12-14 09:46:58	
		電流-T	目視	26	王呈耀	2023-12-14 09:47:02	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:47:04	
		電流-R	目視	292	王呈耀	2023-12-14 09:47:13	
		電流-S	目視	294	王呈耀	2023-12-14 09:47:18	
		電流-T	目視	290	王呈耀	2023-12-14 09:47:23	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:47:24	
		電流-R	目視	17	王呈耀	2023-12-14 09:47:34	
		電流-S	目視	14	王呈耀	2023-12-14 09:47:36	
		電流-T	目視	14	王呈耀	2023-12-14 09:47:39	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:47:40	
		電流-R	目視	41	王呈耀	2023-12-14 09:47:49	
		電流-S	目視	43	王呈耀	2023-12-14 09:47:52	
		電流-T	目視	53	王呈耀	2023-12-14 09:47:56	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:47:58	
		電流-R	目視	26	王呈耀	2023-12-14 09:48:03	
		電流-S	目視	18	王呈耀	2023-12-14 09:48:08	
		電流-T	目視	19	王呈耀	2023-12-14 09:48:11	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:48:12	
		電流-R	目視	452	王呈耀	2023-12-14 09:48:23	
		電流-S	目視	408	王呈耀	2023-12-14 09:48:28	
		電流-T	目視	391	王呈耀	2023-12-14 09:48:34	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:48:35	
		電流-R	目視	472	王呈耀	2023-12-14 09:48:47	
		電流-S	目視	407	王呈耀	2023-12-14 09:48:50	
		電流-T	目視	390	王呈耀	2023-12-14 09:48:57	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:48:58	
		電流-R	目視	15	王呈耀	2023-12-14 09:49:05	
		電流-S	目視	14	王呈耀	2023-12-14 09:49:08	
		電流-T	目視	14	王呈耀	2023-12-14 09:49:11	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:49:12	
		電流-R	目視	1174	王呈耀	2023-12-14 09:49:30	
		電流-S	目視	1181	王呈耀	2023-12-14 09:49:33	
		電流-T	目視	1183	王呈耀	2023-12-14 09:49:38	

21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:49:39	
		電流-R	目視	204	王呈耀	2023-12-14 09:49:45	
		電流-S	目視	207	王呈耀	2023-12-14 09:49:48	
		電流-T	目視	205	王呈耀	2023-12-14 09:49:53	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:49:54	
		電流-R	目視	874	王呈耀	2023-12-14 09:50:06	
		電流-S	目視	855	王呈耀	2023-12-14 09:50:09	
		電流-T	目視	827	王呈耀	2023-12-14 09:50:22	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:50:24	
		電流-R	目視	331	王呈耀	2023-12-14 09:50:32	
		電流-S	目視	329	王呈耀	2023-12-14 09:50:36	
		電流-T	目視	330	王呈耀	2023-12-14 09:50:40	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:50:41	
		電流-R	目視	76	王呈耀	2023-12-14 09:50:53	
		電流-S	目視	78	王呈耀	2023-12-14 09:50:56	
		電流-T	目視	77	王呈耀	2023-12-14 09:50:59	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:51:00	
		電流-R	目視	85	王呈耀	2023-12-14 09:51:08	
		電流-S	目視	75	王呈耀	2023-12-14 09:51:11	
		電流-T	目視	91	王呈耀	2023-12-14 09:51:15	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-14 09:51:16	
		電流-R	目視	99	王呈耀	2023-12-14 09:51:24	
		電流-S	目視	85	王呈耀	2023-12-14 09:51:46	
		電流-T	目視	100	王呈耀	2023-12-14 09:51:57	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/14 19:20:24

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/14 19:21:24

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/15 08:47:33

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 15 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:30:18	
		電流-R	目視	84.5	錢志浩	2023-12-15 09:30:23	
		電流-S	目視	83.3	錢志浩	2023-12-15 09:30:28	
		電流-T	目視	83.6	錢志浩	2023-12-15 09:30:30	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:30:31	
		電流-R	目視	3.3	錢志浩	2023-12-15 09:30:35	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:30:37	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:30:38	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:30:39	
		電流-R	目視	13.3	錢志浩	2023-12-15 09:30:42	
		電流-S	目視	12.9	錢志浩	2023-12-15 09:30:44	
		電流-T	目視	13.3	錢志浩	2023-12-15 09:30:47	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:30:48	
		電流-R	目視	10.7	錢志浩	2023-12-15 09:30:55	
		電流-S	目視	11.2	錢志浩	2023-12-15 09:30:57	
		電流-T	目視	9.9	錢志浩	2023-12-15 09:31:00	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:31:01	
		電流-R	目視	17.1	錢志浩	2023-12-15 09:31:04	
		電流-S	目視	18.3	錢志浩	2023-12-15 09:31:06	
		電流-T	目視	16.5	錢志浩	2023-12-15 09:31:10	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:31:11	
		電流-R	目視	1.8	錢志浩	2023-12-15 09:31:13	
		電流-S	目視	1.5	錢志浩	2023-12-15 09:31:16	
		電流-T	目視	1.8	錢志浩	2023-12-15 09:31:18	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:31:19	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:31:21	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:31:23	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:31:24	
		設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:31:25	

8	致德樓B1F VCB-H	電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:31:28	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:31:29	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:31:31	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:31:32	
		電流-R	目視	24.7	錢志浩	2023-12-15 09:31:35	
		電流-S	目視	24.9	錢志浩	2023-12-15 09:31:37	
		電流-T	目視	24.8	錢志浩	2023-12-15 09:31:40	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:31:41	
		電流-R	目視	17.2	錢志浩	2023-12-15 09:31:44	
		電流-S	目視	15.9	錢志浩	2023-12-15 09:31:46	
		電流-T	目視	16.1	錢志浩	2023-12-15 09:31:49	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:31:50	
		電流-R	目視	299	錢志浩	2023-12-15 09:31:57	
		電流-S	目視	316	錢志浩	2023-12-15 09:31:59	
		電流-T	目視	293	錢志浩	2023-12-15 09:32:02	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:32:02	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:32:06	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:32:07	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-15 09:32:09	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:32:10	
		電流-R	目視	413	錢志浩	2023-12-15 09:32:12	
		電流-S	目視	414	錢志浩	2023-12-15 09:32:16	
		電流-T	目視	398	錢志浩	2023-12-15 09:32:18	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:32:21	
		電流-R	目視	39	錢志浩	2023-12-15 09:32:24	
		電流-S	目視	33	錢志浩	2023-12-15 09:32:26	
		電流-T	目視	30	錢志浩	2023-12-15 09:32:28	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:32:29	
		電流-R	目視	35	錢志浩	2023-12-15 09:32:31	
		電流-S	目視	38	錢志浩	2023-12-15 09:32:33	
		電流-T	目視	50	錢志浩	2023-12-15 09:32:35	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:32:36	
		電流-R	目視	26	錢志浩	2023-12-15 09:32:38	
		電流-S	目視	19	錢志浩	2023-12-15 09:32:40	
		電流-T	目視	20	錢志浩	2023-12-15 09:32:42	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:32:43	
		電流-R	目視	438	錢志浩	2023-12-15 09:32:46	
		電流-S	目視	387	錢志浩	2023-12-15 09:32:48	
		電流-T	目視	394	錢志浩	2023-12-15 09:32:51	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:32:52	
		電流-R	目視	442	錢志浩	2023-12-15 09:32:55	
		電流-S	目視	386	錢志浩	2023-12-15 09:32:57	
		電流-T	目視	390	錢志浩	2023-12-15 09:32:59	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:33:00	
		電流-R	目視	14	錢志浩	2023-12-15 09:33:03	
		電流-S	目視	14	錢志浩	2023-12-15 09:33:04	
		電流-T	目視	14	錢志浩	2023-12-15 09:33:08	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:33:09	
		電流-R	目視	1257	錢志浩	2023-12-15 09:33:12	
		電流-S	目視	1259	錢志浩	2023-12-15 09:33:14	
		電流-T	目視	1264	錢志浩	2023-12-15 09:33:17	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:33:18	
		電流-R	目視	205	錢志浩	2023-12-15 09:33:20	
		電流-S	目視	208	錢志浩	2023-12-15 09:33:22	
		電流-T	目視	206	錢志浩	2023-12-15 09:33:25	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:33:26	
		電流-R	目視	1054	錢志浩	2023-12-15 09:33:29	
		電流-S	目視	1036	錢志浩	2023-12-15 09:33:32	
		電流-T	目視	1040	錢志浩	2023-12-15 09:33:34	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:33:35	
		電流-R	目視	246	錢志浩	2023-12-15 09:33:37	
		電流-S	目視	244	錢志浩	2023-12-15 09:33:39	
		電流-T	目視	244	錢志浩	2023-12-15 09:33:41	

24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:33:44	
		電流-R	目視	76	錢志浩	2023-12-15 09:33:47	
		電流-S	目視	78	錢志浩	2023-12-15 09:33:49	
		電流-T	目視	77	錢志浩	2023-12-15 09:33:51	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:33:52	
		電流-R	目視	99	錢志浩	2023-12-15 09:33:54	
		電流-S	目視	90	錢志浩	2023-12-15 09:33:56	
		電流-T	目視	107	錢志浩	2023-12-15 09:33:58	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-15 09:33:59	
		電流-R	目視	100	錢志浩	2023-12-15 09:34:02	
		電流-S	目視	88	錢志浩	2023-12-15 09:34:03	
		電流-T	目視	106	錢志浩	2023-12-15 09:34:07	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/15 14:31:44 2023/12/15 18:35:30 2023/12/19 15:50:38

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 16 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:29:51	
		電流-R	目視	59.4	黃精忠	2023-12-16 09:30:13	
		電流-S	目視	59.5	黃精忠	2023-12-16 09:30:16	
		電流-T	目視	58.9	黃精忠	2023-12-16 09:30:19	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:30:20	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:30:24	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:30:26	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:30:28	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:30:29	
		電流-R	目視	12.3	黃精忠	2023-12-16 09:30:35	
		電流-S	目視	12.1	黃精忠	2023-12-16 09:30:38	
		電流-T	目視	12.5	黃精忠	2023-12-16 09:30:41	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:30:43	
		電流-R	目視	7.1	黃精忠	2023-12-16 09:30:49	
		電流-S	目視	7.3	黃精忠	2023-12-16 09:30:52	
		電流-T	目視	6	黃精忠	2023-12-16 09:30:54	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:31:01	
		電流-R	目視	15.7	黃精忠	2023-12-16 09:31:05	
		電流-S	目視	15.2	黃精忠	2023-12-16 09:31:09	
		電流-T	目視	14.9	黃精忠	2023-12-16 09:31:12	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:31:13	
		電流-R	目視	1.3	黃精忠	2023-12-16 09:31:17	
		電流-S	目視	1.2	黃精忠	2023-12-16 09:31:20	
		電流-T	目視	1.4	黃精忠	2023-12-16 09:31:24	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:31:25	
		電流-R	目視	.6	黃精忠	2023-12-16 09:31:29	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:31:31	
		電流-T	目視	.6	黃精忠	2023-12-16 09:31:33	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:31:34	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:31:42	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:31:44	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:31:46	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:31:47	
		電流-R	目視	18.9	黃精忠	2023-12-16 09:31:52	
		電流-S	目視	18.9	黃精忠	2023-12-16 09:31:55	
		電流-T	目視	18.9	黃精忠	2023-12-16 09:31:58	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:31:59	
		電流-R	目視	6.8	黃精忠	2023-12-16 09:32:06	
		電流-S	目視	6.4	黃精忠	2023-12-16 09:32:09	
		電流-T	目視	6.6	黃精忠	2023-12-16 09:32:11	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:32:13	

11	致德樓B1F MHB1	電流-R	目視	181	黃精忠	2023-12-16 09:32:30	
		電流-S	目視	171	黃精忠	2023-12-16 09:32:33	
		電流-T	目視	184	黃精忠	2023-12-16 09:32:37	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:32:38	
		電流-R	目視	25	黃精忠	2023-12-16 09:32:44	
		電流-S	目視	28	黃精忠	2023-12-16 09:32:47	
		電流-T	目視	27	黃精忠	2023-12-16 09:32:51	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:32:52	
		電流-R	目視	167	黃精忠	2023-12-16 09:32:58	
		電流-S	目視	164	黃精忠	2023-12-16 09:33:01	
		電流-T	目視	157	黃精忠	2023-12-16 09:33:04	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:33:05	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:33:09	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:33:11	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-16 09:33:13	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:33:15	
		電流-R	目視	15	黃精忠	2023-12-16 09:33:22	
		電流-S	目視	14	黃精忠	2023-12-16 09:33:24	
		電流-T	目視	19	黃精忠	2023-12-16 09:33:27	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:33:33	
		電流-R	目視	4	黃精忠	2023-12-16 09:33:36	
		電流-S	目視	4	黃精忠	2023-12-16 09:33:38	
		電流-T	目視	6	黃精忠	2023-12-16 09:33:41	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:33:50	
		電流-R	目視	404	黃精忠	2023-12-16 09:33:53	
		電流-S	目視	400	黃精忠	2023-12-16 09:34:00	
		電流-T	目視	339	黃精忠	2023-12-16 09:34:03	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:34:04	
		電流-R	目視	405	黃精忠	2023-12-16 09:34:12	
		電流-S	目視	350	黃精忠	2023-12-16 09:34:15	
		電流-T	目視	348	黃精忠	2023-12-16 09:34:18	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:34:19	
		電流-R	目視	15	黃精忠	2023-12-16 09:34:24	
		電流-S	目視	15	黃精忠	2023-12-16 09:34:26	
		電流-T	目視	15	黃精忠	2023-12-16 09:34:29	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:34:30	
		電流-R	目視	970	黃精忠	2023-12-16 09:34:41	
		電流-S	目視	976	黃精忠	2023-12-16 09:34:44	
		電流-T	目視	980	黃精忠	2023-12-16 09:34:48	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:34:49	
		電流-R	目視	209	黃精忠	2023-12-16 09:34:53	
		電流-S	目視	211	黃精忠	2023-12-16 09:34:56	
		電流-T	目視	209	黃精忠	2023-12-16 09:34:58	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:34:59	
		電流-R	目視	710	黃精忠	2023-12-16 09:35:08	
		電流-S	目視	691	黃精忠	2023-12-16 09:35:12	
		電流-T	目視	703	黃精忠	2023-12-16 09:35:14	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:35:16	
		電流-R	目視	165	黃精忠	2023-12-16 09:35:20	
		電流-S	目視	164	黃精忠	2023-12-16 09:35:23	
		電流-T	目視	164	黃精忠	2023-12-16 09:35:31	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:35:33	
		電流-R	目視	78	黃精忠	2023-12-16 09:35:39	
		電流-S	目視	80	黃精忠	2023-12-16 09:35:41	
		電流-T	目視	78	黃精忠	2023-12-16 09:35:43	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:35:46	
		電流-R	目視	54	黃精忠	2023-12-16 09:35:49	
		電流-S	目視	55	黃精忠	2023-12-16 09:35:52	
		電流-T	目視	66	黃精忠	2023-12-16 09:35:54	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-16 09:35:58	
		電流-R	目視	64	黃精忠	2023-12-16 09:36:01	
		電流-S	目視	56	黃精忠	2023-12-16 09:36:03	

		電流-T	目視	68	黃精忠	2023-12-16 09:36:06	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/16 17:33:51 2023/12/16 17:34:55 2023/12/19 15:51:24

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期 檢查結果	2023 年 12 月 17 日		
					檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:47:49	
		電流-R	目視	33.6	錢志浩	2023-12-17 09:48:06	
		電流-S	目視	32.9	錢志浩	2023-12-17 09:48:09	
		電流-T	目視	32.2	錢志浩	2023-12-17 09:48:11	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:48:12	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:48:14	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:48:16	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:48:17	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:48:18	
		電流-R	目視	12.7	錢志浩	2023-12-17 09:48:21	
		電流-S	目視	13.1	錢志浩	2023-12-17 09:48:23	
		電流-T	目視	12.8	錢志浩	2023-12-17 09:48:26	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:48:27	
		電流-R	目視	7.1	錢志浩	2023-12-17 09:48:30	
		電流-S	目視	7.3	錢志浩	2023-12-17 09:48:32	
		電流-T	目視	6.4	錢志浩	2023-12-17 09:48:35	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:48:36	
		電流-R	目視	2.4	錢志浩	2023-12-17 09:48:39	
		電流-S	目視	1.8	錢志浩	2023-12-17 09:48:41	
		電流-T	目視	1.8	錢志浩	2023-12-17 09:48:43	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:48:44	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:48:47	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:48:48	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:48:50	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:48:51	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:48:53	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:48:54	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:48:56	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:48:57	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:48:59	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:49:02	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:49:04	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:49:05	
		電流-R	目視	9.4	錢志浩	2023-12-17 09:49:07	
		電流-S	目視	9.1	錢志浩	2023-12-17 09:49:10	
		電流-T	目視	9.2	錢志浩	2023-12-17 09:49:12	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:49:13	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:49:15	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:49:16	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:49:18	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:49:19	
		電流-R	目視	198	錢志浩	2023-12-17 09:49:34	
		電流-S	目視	206	錢志浩	2023-12-17 09:49:36	
		電流-T	目視	207	錢志浩	2023-12-17 09:49:39	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:49:40	
		電流-R	目視	2	錢志浩	2023-12-17 09:49:44	
		電流-S	目視	5	錢志浩	2023-12-17 09:49:46	
		電流-T	目視	4	錢志浩	2023-12-17 09:49:47	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:49:48	
		電流-R	目視	21	錢志浩	2023-12-17 09:49:51	
		電流-S	目視	19	錢志浩	2023-12-17 09:49:53	
		電流-T	目視	17	錢志浩	2023-12-17 09:49:56	

14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:49:57	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:49:58	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:50:00	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:50:02	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:50:03	
		電流-R	目視	14	錢志浩	2023-12-17 09:50:05	
		電流-S	目視	16	錢志浩	2023-12-17 09:50:07	
		電流-T	目視	20	錢志浩	2023-12-17 09:50:09	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:50:10	
		電流-R	目視	4	錢志浩	2023-12-17 09:50:12	
		電流-S	目視	5	錢志浩	2023-12-17 09:50:14	
		電流-T	目視	5	錢志浩	2023-12-17 09:50:16	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:50:17	
		電流-R	目視	394	錢志浩	2023-12-17 09:50:20	
		電流-S	目視	389	錢志浩	2023-12-17 09:50:22	
		電流-T	目視	356	錢志浩	2023-12-17 09:50:25	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:50:28	
		電流-R	目視	387	錢志浩	2023-12-17 09:50:30	
		電流-S	目視	385	錢志浩	2023-12-17 09:50:32	
		電流-T	目視	352	錢志浩	2023-12-17 09:50:34	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:50:35	
		電流-R	目視	4	錢志浩	2023-12-17 09:50:38	
		電流-S	目視	3	錢志浩	2023-12-17 09:50:39	
		電流-T	目視	3	錢志浩	2023-12-17 09:50:41	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:50:44	
		電流-R	目視	473	錢志浩	2023-12-17 09:51:05	
		電流-S	目視	450	錢志浩	2023-12-17 09:51:08	
		電流-T	目視	475	錢志浩	2023-12-17 09:51:17	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:51:18	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:51:37	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:51:39	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:51:42	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:51:43	
		電流-R	目視	90	錢志浩	2023-12-17 09:52:22	
		電流-S	目視	61	錢志浩	2023-12-17 09:52:26	
		電流-T	目視	46	錢志浩	2023-12-17 09:52:27	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:52:30	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:53:04	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:53:06	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:53:07	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:53:28	
		電流-R	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:53:30	
		電流-S	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:53:31	
		電流-T	目視	0	錢志浩	2023-12-17 09:53:33	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:53:53	
		電流-R	目視	8	錢志浩	2023-12-17 09:53:58	
		電流-S	目視	6	錢志浩	2023-12-17 09:53:59	
		電流-T	目視	9	錢志浩	2023-12-17 09:54:01	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	錢志浩	2023-12-17 09:54:12	
		電流-R	目視	8	錢志浩	2023-12-17 09:54:14	
		電流-S	目視	6	錢志浩	2023-12-17 09:54:16	
		電流-T	目視	9	錢志浩	2023-12-17 09:54:17	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/17 15:00:35

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/17 15:01:47

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/19 15:51:57

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 18 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註

1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:24:14	
		電流-R	目視	76.5	林建興	2023-12-18 09:24:44	
		電流-S	目視	80.1	林建興	2023-12-18 09:24:51	
		電流-T	目視	75.1	林建興	2023-12-18 09:24:57	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:24:58	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-18 09:25:04	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-18 09:25:07	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-18 09:25:09	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:25:10	
		電流-R	目視	12.8	林建興	2023-12-18 09:25:19	
		電流-S	目視	13.3	林建興	2023-12-18 09:25:24	
		電流-T	目視	13.2	林建興	2023-12-18 09:25:30	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:25:31	
		電流-R	目視	9.8	林建興	2023-12-18 09:25:40	
		電流-S	目視	11.1	林建興	2023-12-18 09:25:45	
		電流-T	目視	9	林建興	2023-12-18 09:25:49	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:25:50	
		電流-R	目視	17.8	林建興	2023-12-18 09:25:58	
		電流-S	目視	17.3	林建興	2023-12-18 09:26:03	
		電流-T	目視	17.1	林建興	2023-12-18 09:26:09	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:26:10	
		電流-R	目視	4.3	林建興	2023-12-18 09:26:17	
		電流-S	目視	8.2	林建興	2023-12-18 09:26:23	
		電流-T	目視	6.5	林建興	2023-12-18 09:26:27	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:26:28	
		電流-R	目視	.6	林建興	2023-12-18 09:26:34	
		電流-S	目視	.6	林建興	2023-12-18 09:26:39	
		電流-T	目視	.6	林建興	2023-12-18 09:26:43	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:26:44	
		電流-R	目視	0	林建興	2023-12-18 09:26:52	
		電流-S	目視	0	林建興	2023-12-18 09:26:54	
		電流-T	目視	0	林建興	2023-12-18 09:26:56	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:26:57	
		電流-R	目視	21.7	林建興	2023-12-18 09:27:06	
		電流-S	目視	21.5	林建興	2023-12-18 09:27:11	
		電流-T	目視	21.7	林建興	2023-12-18 09:27:17	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:27:18	
		電流-R	目視	7.6	林建興	2023-12-18 09:27:28	
		電流-S	目視	7.1	林建興	2023-12-18 09:27:35	
		電流-T	目視	7.5	林建興	2023-12-18 09:27:41	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:27:43	
		電流-R	目視	266	林建興	2023-12-18 09:28:00	
		電流-S	目視	287	林建興	2023-12-18 09:28:04	
		電流-T	目視	279	林建興	2023-12-18 09:28:09	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:28:10	
		電流-R	目視	14	林建興	2023-12-18 09:28:18	
		電流-S	目視	17	林建興	2023-12-18 09:28:22	
		電流-T	目視	13	林建興	2023-12-18 09:28:26	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:28:28	
		電流-R	目視	187	林建興	2023-12-18 09:28:36	
		電流-S	目視	186	林建興	2023-12-18 09:28:41	
		電流-T	目視	178	林建興	2023-12-18 09:28:45	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:28:47	
		電流-R	目視	4	林建興	2023-12-18 09:28:55	
		電流-S	目視	6	林建興	2023-12-18 09:28:58	
		電流-T	目視	4	林建興	2023-12-18 09:29:02	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:29:04	
		電流-R	目視	40	林建興	2023-12-18 09:29:12	
		電流-S	目視	42	林建興	2023-12-18 09:29:15	
		電流-T	目視	53	林建興	2023-12-18 09:29:21	
16	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:29:22	
		電流-R	目視	24	林建興	2023-12-18 09:29:27	

	MPC-2	電流-S	目視	19	林建興	2023-12-18 09:29:32	
		電流-T	目視	19	林建興	2023-12-18 09:29:36	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:29:37	
		電流-R	目視	393	林建興	2023-12-18 09:29:47	
		電流-S	目視	404	林建興	2023-12-18 09:29:52	
		電流-T	目視	381	林建興	2023-12-18 09:29:57	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:29:58	
		電流-R	目視	400	林建興	2023-12-18 09:30:06	
		電流-S	目視	402	林建興	2023-12-18 09:30:11	
		電流-T	目視	380	林建興	2023-12-18 09:30:15	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:30:17	
		電流-R	目視	15	林建興	2023-12-18 09:30:24	
		電流-S	目視	15	林建興	2023-12-18 09:30:28	
		電流-T	目視	15	林建興	2023-12-18 09:30:32	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:30:34	
		電流-R	目視	1105	林建興	2023-12-18 09:30:45	
		電流-S	目視	1090	林建興	2023-12-18 09:30:50	
		電流-T	目視	1101	林建興	2023-12-18 09:30:55	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:30:56	
		電流-R	目視	1102	林建興	2023-12-18 09:31:03	
		電流-S	目視	206	林建興	2023-12-18 09:31:11	
		電流-T	目視	209	林建興	2023-12-18 09:31:15	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:31:16	
		電流-R	目視	207	林建興	2023-12-18 09:31:21	
		電流-S	目視	964	林建興	2023-12-18 09:31:35	
		電流-T	目視	884	林建興	2023-12-18 09:31:42	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:32:29	
		電流-R	目視	249	林建興	2023-12-18 09:32:36	
		電流-S	目視	248	林建興	2023-12-18 09:32:42	
		電流-T	目視	249	林建興	2023-12-18 09:32:50	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:32:51	
		電流-R	目視	78	林建興	2023-12-18 09:33:03	
		電流-S	目視	79	林建興	2023-12-18 09:33:07	
		電流-T	目視	78	林建興	2023-12-18 09:33:10	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:33:12	
		電流-R	目視	191	林建興	2023-12-18 09:33:24	
		電流-S	目視	179	林建興	2023-12-18 09:33:29	
		電流-T	目視	192	林建興	2023-12-18 09:33:34	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	林建興	2023-12-18 09:33:35	
		電流-R	目視	192	林建興	2023-12-18 09:33:42	
		電流-S	目視	178	林建興	2023-12-18 09:33:46	
		電流-T	目視	196	林建興	2023-12-18 09:33:50	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/18 14:36:58

承商駐院主任：謝濟隆
2023/12/18 18:52:04

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/19 15:56:13

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 19 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2023-12-19 09:21:40	
		電流-R	目視	71.9	張玟翊	2023-12-19 09:21:45	
		電流-S	目視	71.1	張玟翊	2023-12-19 09:21:49	
		電流-T	目視	71.1	張玟翊	2023-12-19 09:21:52	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2023-12-19 09:21:53	
		電流-R	目視	0	張玟翊	2023-12-19 09:21:55	
		電流-S	目視	0	張玟翊	2023-12-19 09:21:57	
		電流-T	目視	0	張玟翊	2023-12-19 09:21:59	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	張玟翊	2023-12-19 09:22:00	
		電流-R	目視	12.7	張玟翊	2023-12-19 09:22:05	
		電流-S	目視	12.4	張玟翊	2023-12-19 09:22:08	

		電流-T	目視	12.3	張炫翊	2023-12-19 09:22:11	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:22:13	
		電流-R	目視	9.4	張炫翊	2023-12-19 09:22:19	
		電流-S	目視	9.1	張炫翊	2023-12-19 09:22:22	
		電流-T	目視	8.9	張炫翊	2023-12-19 09:22:26	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:22:28	
		電流-R	目視	18.4	張炫翊	2023-12-19 09:22:32	
		電流-S	目視	17.4	張炫翊	2023-12-19 09:22:35	
		電流-T	目視	16.3	張炫翊	2023-12-19 09:22:40	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:22:41	
		電流-R	目視	2.3	張炫翊	2023-12-19 09:22:46	
		電流-S	目視	1.5	張炫翊	2023-12-19 09:22:50	
		電流-T	目視	1.9	張炫翊	2023-12-19 09:22:54	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:22:55	
		電流-R	目視	.6	張炫翊	2023-12-19 09:22:59	
		電流-S	目視	.6	張炫翊	2023-12-19 09:23:03	
		電流-T	目視	.6	張炫翊	2023-12-19 09:23:06	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:23:07	
		電流-R	目視	0	張炫翊	2023-12-19 09:23:10	
		電流-S	目視	0	張炫翊	2023-12-19 09:23:12	
		電流-T	目視	0	張炫翊	2023-12-19 09:23:14	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:23:15	
		電流-R	目視	20.8	張炫翊	2023-12-19 09:23:20	
		電流-S	目視	20.8	張炫翊	2023-12-19 09:23:22	
		電流-T	目視	20.6	張炫翊	2023-12-19 09:23:25	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:23:27	
		電流-R	目視	9	張炫翊	2023-12-19 09:23:31	
		電流-S	目視	8.7	張炫翊	2023-12-19 09:23:34	
		電流-T	目視	8.6	張炫翊	2023-12-19 09:23:37	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:23:38	
		電流-R	目視	273	張炫翊	2023-12-19 09:23:54	
		電流-S	目視	279	張炫翊	2023-12-19 09:23:57	
		電流-T	目視	265	張炫翊	2023-12-19 09:24:00	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:24:01	
		電流-R	目視	12	張炫翊	2023-12-19 09:24:10	
		電流-S	目視	15	張炫翊	2023-12-19 09:24:12	
		電流-T	目視	13	張炫翊	2023-12-19 09:24:15	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:24:16	
		電流-R	目視	222	張炫翊	2023-12-19 09:25:08	
		電流-S	目視	222	張炫翊	2023-12-19 09:25:12	
		電流-T	目視	216	張炫翊	2023-12-19 09:25:15	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:25:17	
		電流-R	目視	10	張炫翊	2023-12-19 09:25:20	
		電流-S	目視	6	張炫翊	2023-12-19 09:25:23	
		電流-T	目視	8	張炫翊	2023-12-19 09:25:26	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:25:27	
		電流-R	目視	36	張炫翊	2023-12-19 09:25:30	
		電流-S	目視	38	張炫翊	2023-12-19 09:25:32	
		電流-T	目視	47	張炫翊	2023-12-19 09:25:34	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:25:37	
		電流-R	目視	25	張炫翊	2023-12-19 09:25:39	
		電流-S	目視	18	張炫翊	2023-12-19 09:25:42	
		電流-T	目視	18	張炫翊	2023-12-19 09:25:44	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:25:46	
		電流-R	目視	392	張炫翊	2023-12-19 09:26:04	
		電流-S	目視	378	張炫翊	2023-12-19 09:26:07	
		電流-T	目視	359	張炫翊	2023-12-19 09:26:12	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:26:15	
		電流-R	目視	390	張炫翊	2023-12-19 09:26:17	
		電流-S	目視	388	張炫翊	2023-12-19 09:26:20	
		電流-T	目視	358	張炫翊	2023-12-19 09:26:23	
		設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:26:24	

19	致德樓B1F MPD	電流-R	目視	15	張炫翊	2023-12-19 09:26:28	
		電流-S	目視	14	張炫翊	2023-12-19 09:26:30	
		電流-T	目視	14	張炫翊	2023-12-19 09:26:32	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:26:42	
		電流-R	目視	1044	張炫翊	2023-12-19 09:26:46	
		電流-S	目視	1043	張炫翊	2023-12-19 09:26:49	
		電流-T	目視	1049	張炫翊	2023-12-19 09:26:53	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:26:54	
		電流-R	目視	316	張炫翊	2023-12-19 09:26:57	
		電流-S	目視	319	張炫翊	2023-12-19 09:27:00	
		電流-T	目視	316	張炫翊	2023-12-19 09:27:02	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:27:04	
		電流-R	目視	910	張炫翊	2023-12-19 09:27:10	
		電流-S	目視	867	張炫翊	2023-12-19 09:27:13	
		電流-T	目視	893	張炫翊	2023-12-19 09:27:16	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:27:18	
		電流-R	目視	249	張炫翊	2023-12-19 09:27:21	
		電流-S	目視	248	張炫翊	2023-12-19 09:27:23	
		電流-T	目視	247	張炫翊	2023-12-19 09:27:26	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:27:28	
		電流-R	目視	77	張炫翊	2023-12-19 09:27:39	
		電流-S	目視	79	張炫翊	2023-12-19 09:27:41	
		電流-T	目視	77	張炫翊	2023-12-19 09:27:44	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:28:24	
		電流-R	目視	276	張炫翊	2023-12-19 09:29:27	
		電流-S	目視	259	張炫翊	2023-12-19 09:29:31	
		電流-T	目視	269	張炫翊	2023-12-19 09:29:34	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	張炫翊	2023-12-19 09:29:36	
		電流-R	目視	270	張炫翊	2023-12-19 09:29:39	
		電流-S	目視	256	張炫翊	2023-12-19 09:29:41	
		電流-T	目視	273	張炫翊	2023-12-19 09:29:44	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/19 14:42:46

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/19 14:44:09

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/19 15:56:53

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 20 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:48:25	
		電流-R	目視	76	陳明德	2023-12-20 10:49:48	
		電流-S	目視	75	陳明德	2023-12-20 10:49:52	
		電流-T	目視	75	陳明德	2023-12-20 10:49:55	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:49:58	
		電流-R	目視	3	陳明德	2023-12-20 10:50:16	
		電流-S	目視	3	陳明德	2023-12-20 10:50:19	
		電流-T	目視	3	陳明德	2023-12-20 10:50:22	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:50:24	
		電流-R	目視	13	陳明德	2023-12-20 10:50:36	
		電流-S	目視	13	陳明德	2023-12-20 10:50:39	
		電流-T	目視	14	陳明德	2023-12-20 10:50:41	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:50:44	
		電流-R	目視	10	陳明德	2023-12-20 10:50:53	
		電流-S	目視	9	陳明德	2023-12-20 10:50:56	
		電流-T	目視	11	陳明德	2023-12-20 10:50:59	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:51:00	
		電流-R	目視	17	陳明德	2023-12-20 10:51:07	
		電流-S	目視	17	陳明德	2023-12-20 10:51:09	
		電流-T	目視	16	陳明德	2023-12-20 10:51:13	
	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:51:18	
		電流-R	目視	2	陳明德	2023-12-20 10:51:24	

6	VCB-F	電流-S	目視	2	陳明德	2023-12-20 10:51:27	
		電流-T	目視	3	陳明德	2023-12-20 10:51:29	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:51:31	
		電流-R	目視	.6	陳明德	2023-12-20 10:52:50	
		電流-S	目視	.6	陳明德	2023-12-20 10:52:54	
		電流-T	目視	.6	陳明德	2023-12-20 10:52:58	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:53:01	
		電流-R	目視	0	陳明德	2023-12-20 10:53:14	
		電流-S	目視	0	陳明德	2023-12-20 10:53:16	
		電流-T	目視	0	陳明德	2023-12-20 10:53:18	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:53:28	
		電流-R	目視	22	陳明德	2023-12-20 10:53:39	
		電流-S	目視	22	陳明德	2023-12-20 10:53:42	
		電流-T	目視	22	陳明德	2023-12-20 10:53:45	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:53:47	
		電流-R	目視	6	陳明德	2023-12-20 10:53:53	
		電流-S	目視	6	陳明德	2023-12-20 10:53:56	
		電流-T	目視	6	陳明德	2023-12-20 10:53:58	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:54:01	
		電流-R	目視	298	陳明德	2023-12-20 10:54:31	
		電流-S	目視	265	陳明德	2023-12-20 10:54:35	
		電流-T	目視	303	陳明德	2023-12-20 10:54:39	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:54:45	
		電流-R	目視	13	陳明德	2023-12-20 10:54:54	
		電流-S	目視	17	陳明德	2023-12-20 10:54:57	
		電流-T	目視	13	陳明德	2023-12-20 10:55:00	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:55:02	
		電流-R	目視	152	陳明德	2023-12-20 10:55:11	
		電流-S	目視	152	陳明德	2023-12-20 10:55:14	
		電流-T	目視	146	陳明德	2023-12-20 10:55:17	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:55:20	
		電流-R	目視	49	陳明德	2023-12-20 10:56:10	
		電流-S	目視	56	陳明德	2023-12-20 10:56:12	
		電流-T	目視	64	陳明德	2023-12-20 10:56:18	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:56:20	
		電流-R	目視	34	陳明德	2023-12-20 10:56:31	
		電流-S	目視	58	陳明德	2023-12-20 10:56:33	
		電流-T	目視	50	陳明德	2023-12-20 10:56:36	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:56:37	
		電流-R	目視	26	陳明德	2023-12-20 10:56:45	
		電流-S	目視	19	陳明德	2023-12-20 10:56:49	
		電流-T	目視	26	陳明德	2023-12-20 10:56:52	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:56:55	
		電流-R	目視	403	陳明德	2023-12-20 10:57:18	
		電流-S	目視	367	陳明德	2023-12-20 10:57:22	
		電流-T	目視	364	陳明德	2023-12-20 10:57:26	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:57:27	
		電流-R	目視	406	陳明德	2023-12-20 10:57:38	
		電流-S	目視	370	陳明德	2023-12-20 10:57:45	
		電流-T	目視	368	陳明德	2023-12-20 10:57:49	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:57:50	
		電流-R	目視	15	陳明德	2023-12-20 10:57:59	
		電流-S	目視	14	陳明德	2023-12-20 10:58:02	
		電流-T	目視	14	陳明德	2023-12-20 10:58:05	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:58:06	
		電流-R	目視	1153	陳明德	2023-12-20 10:58:21	
		電流-S	目視	1157	陳明德	2023-12-20 10:58:25	
		電流-T	目視	1161	陳明德	2023-12-20 10:58:31	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:58:36	
		電流-R	目視	208	陳明德	2023-12-20 10:58:46	
		電流-S	目視	210	陳明德	2023-12-20 10:58:50	
		電流-T	目視	207	陳明德	2023-12-20 10:58:55	

22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 10:58:57	
		電流-R	目視	986	陳明德	2023-12-20 11:00:17	
		電流-S	目視	964	陳明德	2023-12-20 11:00:22	
		電流-T	目視	954	陳明德	2023-12-20 11:00:27	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 11:00:29	
		電流-R	目視	332	陳明德	2023-12-20 11:00:39	
		電流-S	目視	331	陳明德	2023-12-20 11:00:42	
		電流-T	目視	332	陳明德	2023-12-20 11:00:45	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 11:00:47	
		電流-R	目視	76	陳明德	2023-12-20 11:00:56	
		電流-S	目視	78	陳明德	2023-12-20 11:00:59	
		電流-T	目視	77	陳明德	2023-12-20 11:01:02	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 11:01:03	
		電流-R	目視	210	陳明德	2023-12-20 11:01:15	
		電流-S	目視	194	陳明德	2023-12-20 11:01:19	
		電流-T	目視	215	陳明德	2023-12-20 11:01:22	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	陳明德	2023-12-20 11:01:23	
		電流-R	目視	209	陳明德	2023-12-20 11:01:37	
		電流-S	目視	193	陳明德	2023-12-20 11:01:41	
		電流-T	目視	217	陳明德	2023-12-20 11:01:47	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/20 14:21:17 2023/12/20 14:37:18 2023/12/21 08:33:17

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 21 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:26:01	
		電流-R	目視	69	陳慶讚	2023-12-21 14:27:21	
		電流-S	目視	69	陳慶讚	2023-12-21 14:27:23	
		電流-T	目視	69	陳慶讚	2023-12-21 14:27:28	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:27:29	
		電流-R	目視	3	陳慶讚	2023-12-21 14:28:07	
		電流-S	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 14:28:11	
		電流-T	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 14:28:14	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:28:15	
		電流-R	目視	13.5	陳慶讚	2023-12-21 14:28:28	
		電流-S	目視	13.5	陳慶讚	2023-12-21 14:28:32	
		電流-T	目視	13.1	陳慶讚	2023-12-21 14:28:37	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:28:39	
		電流-R	目視	10.1	陳慶讚	2023-12-21 14:28:51	
		電流-S	目視	10.5	陳慶讚	2023-12-21 14:28:54	
		電流-T	目視	9.9	陳慶讚	2023-12-21 14:28:57	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:28:59	
		電流-R	目視	16	陳慶讚	2023-12-21 14:29:13	
		電流-S	目視	15	陳慶讚	2023-12-21 14:29:16	
		電流-T	目視	15	陳慶讚	2023-12-21 14:29:18	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:29:20	
		電流-R	目視	3.4	陳慶讚	2023-12-21 14:29:30	
		電流-S	目視	3.1	陳慶讚	2023-12-21 14:29:33	
		電流-T	目視	3.3	陳慶讚	2023-12-21 14:29:37	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:29:38	
		電流-R	目視	.6	陳慶讚	2023-12-21 14:29:48	
		電流-S	目視	.6	陳慶讚	2023-12-21 14:29:51	
		電流-T	目視	.6	陳慶讚	2023-12-21 14:29:55	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:29:56	
		電流-R	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 14:30:08	
		電流-S	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 14:30:10	
		電流-T	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 14:30:14	
		設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:30:16	

9	致德樓B1F VCB-I	電流-R	目視	20.5	陳慶讚	2023-12-21 14:30:24	
		電流-S	目視	20.8	陳慶讚	2023-12-21 14:30:30	
		電流-T	目視	20.8	陳慶讚	2023-12-21 14:30:35	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:30:36	
		電流-R	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 14:30:48	
		電流-S	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 14:30:50	
		電流-T	目視	0	陳慶讚	2023-12-21 14:30:53	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:30:54	
		電流-R	目視	300	陳慶讚	2023-12-21 14:31:15	
		電流-S	目視	252	陳慶讚	2023-12-21 14:31:20	
		電流-T	目視	305	陳慶讚	2023-12-21 14:31:26	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:31:27	
		電流-R	目視	13	陳慶讚	2023-12-21 14:31:40	
		電流-S	目視	16	陳慶讚	2023-12-21 14:31:43	
		電流-T	目視	14	陳慶讚	2023-12-21 14:31:45	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:31:47	
		電流-R	目視	16	陳慶讚	2023-12-21 14:32:07	
		電流-S	目視	13	陳慶讚	2023-12-21 14:32:09	
		電流-T	目視	14	陳慶讚	2023-12-21 14:32:12	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:32:14	
		電流-R	目視	19	陳慶讚	2023-12-21 14:32:21	
		電流-S	目視	15	陳慶讚	2023-12-21 14:32:24	
		電流-T	目視	17	陳慶讚	2023-12-21 14:32:27	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:32:28	
		電流-R	目視	37	陳慶讚	2023-12-21 14:32:38	
		電流-S	目視	40	陳慶讚	2023-12-21 14:32:41	
		電流-T	目視	46	陳慶讚	2023-12-21 14:32:44	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:32:46	
		電流-R	目視	26	陳慶讚	2023-12-21 14:32:53	
		電流-S	目視	20	陳慶讚	2023-12-21 14:32:56	
		電流-T	目視	31	陳慶讚	2023-12-21 14:32:59	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:33:00	
		電流-R	目視	410	陳慶讚	2023-12-21 14:33:10	
		電流-S	目視	408	陳慶讚	2023-12-21 14:33:14	
		電流-T	目視	380	陳慶讚	2023-12-21 14:33:18	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:33:20	
		電流-R	目視	414	陳慶讚	2023-12-21 14:33:30	
		電流-S	目視	411	陳慶讚	2023-12-21 14:33:36	
		電流-T	目視	383	陳慶讚	2023-12-21 14:33:44	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:33:45	
		電流-R	目視	15	陳慶讚	2023-12-21 14:33:55	
		電流-S	目視	14	陳慶讚	2023-12-21 14:33:58	
		電流-T	目視	15	陳慶讚	2023-12-21 14:34:01	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:34:03	
		電流-R	目視	1035	陳慶讚	2023-12-21 14:34:19	
		電流-S	目視	1038	陳慶讚	2023-12-21 14:34:23	
		電流-T	目視	1049	陳慶讚	2023-12-21 14:34:27	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:34:29	
		電流-R	目視	206	陳慶讚	2023-12-21 14:34:36	
		電流-S	目視	208	陳慶讚	2023-12-21 14:34:38	
		電流-T	目視	206	陳慶讚	2023-12-21 14:34:41	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:34:43	
		電流-R	目視	870	陳慶讚	2023-12-21 14:35:05	
		電流-S	目視	865	陳慶讚	2023-12-21 14:35:12	
		電流-T	目視	801	陳慶讚	2023-12-21 14:35:16	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:35:18	
		電流-R	目視	331	陳慶讚	2023-12-21 14:35:24	
		電流-S	目視	328	陳慶讚	2023-12-21 14:35:27	
		電流-T	目視	330	陳慶讚	2023-12-21 14:35:30	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:35:31	
		電流-R	目視	77	陳慶讚	2023-12-21 14:35:40	
		電流-S	目視	79	陳慶讚	2023-12-21 14:35:43	
		電流-T	目視	77	陳慶讚	2023-12-21 14:35:46	

25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:35:47	
		電流-R	目視	79	陳慶讚	2023-12-21 14:36:19	
		電流-S	目視	76	陳慶讚	2023-12-21 14:36:24	
		電流-T	目視	86	陳慶讚	2023-12-21 14:36:27	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	陳慶讚	2023-12-21 14:36:29	
		電流-R	目視	81	陳慶讚	2023-12-21 14:36:36	
		電流-S	目視	70	陳慶讚	2023-12-21 14:36:40	
		電流-T	目視	91	陳慶讚	2023-12-21 14:37:05	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/21 16:26:16 2023/12/21 16:40:26 2023/12/22 15:33:34

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 22 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:53:43	
		電流-R	目視	62	施元晟	2023-12-22 15:53:45	
		電流-S	目視	62	施元晟	2023-12-22 15:53:48	
		電流-T	目視	61	施元晟	2023-12-22 15:53:50	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:53:56	
		電流-R	目視	11	施元晟	2023-12-22 15:53:58	
		電流-S	目視	2	施元晟	2023-12-22 15:54:00	
		電流-T	目視	5	施元晟	2023-12-22 15:54:02	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:54:05	
		電流-R	目視	13	施元晟	2023-12-22 15:54:08	
		電流-S	目視	12	施元晟	2023-12-22 15:54:10	
		電流-T	目視	13	施元晟	2023-12-22 15:54:12	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:54:17	
		電流-R	目視	11	施元晟	2023-12-22 15:54:19	
		電流-S	目視	10	施元晟	2023-12-22 15:54:21	
		電流-T	目視	8	施元晟	2023-12-22 15:54:23	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:54:27	
		電流-R	目視	14	施元晟	2023-12-22 15:54:29	
		電流-S	目視	14	施元晟	2023-12-22 15:54:31	
		電流-T	目視	13	施元晟	2023-12-22 15:54:34	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:54:37	
		電流-R	目視	11	施元晟	2023-12-22 15:54:46	
		電流-S	目視	2	施元晟	2023-12-22 15:54:51	
		電流-T	目視	37	施元晟	2023-12-22 15:54:54	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:54:55	
		電流-R	目視	.6	施元晟	2023-12-22 15:55:13	
		電流-S	目視	.7	施元晟	2023-12-22 15:55:17	
		電流-T	目視	.6	施元晟	2023-12-22 15:55:19	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:55:21	
		電流-R	目視	0	施元晟	2023-12-22 15:55:31	
		電流-S	目視	0	施元晟	2023-12-22 15:55:33	
		電流-T	目視	0	施元晟	2023-12-22 15:55:35	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:55:36	
		電流-R	目視	19	施元晟	2023-12-22 15:55:40	
		電流-S	目視	19	施元晟	2023-12-22 15:55:42	
		電流-T	目視	19	施元晟	2023-12-22 15:55:44	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:55:47	
		電流-R	目視	0	施元晟	2023-12-22 15:55:49	
		電流-S	目視	0	施元晟	2023-12-22 15:55:51	
		電流-T	目視	0	施元晟	2023-12-22 15:55:52	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:55:56	
		電流-R	目視	277	施元晟	2023-12-22 15:56:02	
		電流-S	目視	269	施元晟	2023-12-22 15:56:05	
		電流-T	目視	255	施元晟	2023-12-22 15:56:07	
		設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:56:10	

12	致德樓B1F MACB	電流-R	目視	13	施元晟	2023-12-22 15:56:12	
		電流-S	目視	17	施元晟	2023-12-22 15:56:14	
		電流-T	目視	14	施元晟	2023-12-22 15:56:16	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:56:18	
		電流-R	目視	14	施元晟	2023-12-22 15:56:21	
		電流-S	目視	12	施元晟	2023-12-22 15:56:23	
		電流-T	目視	13	施元晟	2023-12-22 15:56:26	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:56:27	
		電流-R	目視	32	施元晟	2023-12-22 15:56:31	
		電流-S	目視	33	施元晟	2023-12-22 15:56:34	
		電流-T	目視	23	施元晟	2023-12-22 15:56:36	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:56:40	
		電流-R	目視	34	施元晟	2023-12-22 15:56:42	
		電流-S	目視	35	施元晟	2023-12-22 15:56:44	
		電流-T	目視	43	施元晟	2023-12-22 15:56:47	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:56:48	
		電流-R	目視	24	施元晟	2023-12-22 15:56:53	
		電流-S	目視	18	施元晟	2023-12-22 15:56:55	
		電流-T	目視	20	施元晟	2023-12-22 15:56:57	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:56:59	
		電流-R	目視	428	施元晟	2023-12-22 15:57:04	
		電流-S	目視	385	施元晟	2023-12-22 15:57:07	
		電流-T	目視	380	施元晟	2023-12-22 15:57:10	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:57:11	
		電流-R	目視	427	施元晟	2023-12-22 15:57:16	
		電流-S	目視	384	施元晟	2023-12-22 15:57:18	
		電流-T	目視	378	施元晟	2023-12-22 15:57:21	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:57:24	
		電流-R	目視	15	施元晟	2023-12-22 15:57:26	
		電流-S	目視	14	施元晟	2023-12-22 15:57:28	
		電流-T	目視	15	施元晟	2023-12-22 15:57:30	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:57:32	
		電流-R	目視	989	施元晟	2023-12-22 15:57:39	
		電流-S	目視	1000	施元晟	2023-12-22 15:57:42	
		電流-T	目視	1009	施元晟	2023-12-22 15:57:47	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:57:48	
		電流-R	目視	208	施元晟	2023-12-22 15:57:52	
		電流-S	目視	210	施元晟	2023-12-22 15:57:55	
		電流-T	目視	207	施元晟	2023-12-22 15:57:58	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:58:02	
		電流-R	目視	747	施元晟	2023-12-22 15:58:05	
		電流-S	目視	723	施元晟	2023-12-22 15:58:09	
		電流-T	目視	745	施元晟	2023-12-22 15:58:12	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:58:14	
		電流-R	目視	334	施元晟	2023-12-22 15:58:17	
		電流-S	目視	332	施元晟	2023-12-22 15:58:19	
		電流-T	目視	333	施元晟	2023-12-22 15:58:22	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:58:24	
		電流-R	目視	77	施元晟	2023-12-22 15:58:28	
		電流-S	目視	79	施元晟	2023-12-22 15:58:30	
		電流-T	目視	78	施元晟	2023-12-22 15:58:32	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:58:37	
		電流-R	目視	72	施元晟	2023-12-22 15:58:39	
		電流-S	目視	65	施元晟	2023-12-22 15:58:42	
		電流-T	目視	79	施元晟	2023-12-22 15:58:44	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	施元晟	2023-12-22 15:58:46	
		電流-R	目視	75	施元晟	2023-12-22 15:58:49	
		電流-S	目視	68	施元晟	2023-12-22 15:58:52	
		電流-T	目視	81	施元晟	2023-12-22 15:58:55	
備註:							
改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 23 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:52:58	
		電流-R	目視	55.5	林琮凱	2023-12-23 10:53:15	
		電流-S	目視	56.5	林琮凱	2023-12-23 10:53:19	
		電流-T	目視	55.8	林琮凱	2023-12-23 10:53:28	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:53:30	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:53:36	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:53:38	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:53:40	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:53:41	
		電流-R	目視	12.9	林琮凱	2023-12-23 10:53:50	
		電流-S	目視	12.4	林琮凱	2023-12-23 10:53:54	
		電流-T	目視	13.1	林琮凱	2023-12-23 10:53:59	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:54:00	
		電流-R	目視	7.3	林琮凱	2023-12-23 10:54:12	
		電流-S	目視	8.5	林琮凱	2023-12-23 10:54:15	
		電流-T	目視	8.5	林琮凱	2023-12-23 10:54:18	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:54:19	
		電流-R	目視	15.8	林琮凱	2023-12-23 10:54:32	
		電流-S	目視	15.5	林琮凱	2023-12-23 10:54:35	
		電流-T	目視	15.1	林琮凱	2023-12-23 10:54:40	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:54:41	
		電流-R	目視	2.3	林琮凱	2023-12-23 10:54:49	
		電流-S	目視	2.1	林琮凱	2023-12-23 10:54:52	
		電流-T	目視	2.3	林琮凱	2023-12-23 10:54:56	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:54:57	
		電流-R	目視	.6	林琮凱	2023-12-23 10:55:02	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:55:04	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:55:07	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:55:08	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:55:12	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:55:14	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:55:16	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:55:17	
		電流-R	目視	17	林琮凱	2023-12-23 10:55:23	
		電流-S	目視	17.3	林琮凱	2023-12-23 10:55:27	
		電流-T	目視	17.2	林琮凱	2023-12-23 10:55:30	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:55:32	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:55:36	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:55:38	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:55:40	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:55:41	
		電流-R	目視	227	林琮凱	2023-12-23 10:56:04	
		電流-S	目視	226	林琮凱	2023-12-23 10:56:08	
		電流-T	目視	260	林琮凱	2023-12-23 10:56:11	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:56:13	
		電流-R	目視	12	林琮凱	2023-12-23 10:56:23	
		電流-S	目視	15	林琮凱	2023-12-23 10:56:26	
		電流-T	目視	14	林琮凱	2023-12-23 10:56:29	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:56:31	
		電流-R	目視	16	林琮凱	2023-12-23 10:56:39	
		電流-S	目視	13	林琮凱	2023-12-23 10:56:41	
		電流-T	目視	13	林琮凱	2023-12-23 10:56:43	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:56:44	
		電流-R	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:57:05	
		電流-S	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:57:08	
		電流-T	目視	0	林琮凱	2023-12-23 10:57:16	
15	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:57:58	
		電流-R	目視	14	林琮凱	2023-12-23 10:58:04	

	MPC-1	電流-S	目視	18	林琮凱	2023-12-23 10:58:07	
		電流-T	目視	19	林琮凱	2023-12-23 10:58:09	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:58:10	
		電流-R	目視	7	林琮凱	2023-12-23 10:58:17	
		電流-S	目視	3	林琮凱	2023-12-23 10:58:19	
		電流-T	目視	6	林琮凱	2023-12-23 10:58:21	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:58:22	
		電流-R	目視	398	林琮凱	2023-12-23 10:58:29	
		電流-S	目視	366	林琮凱	2023-12-23 10:58:39	
		電流-T	目視	370	林琮凱	2023-12-23 10:58:47	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:58:52	
		電流-R	目視	394	林琮凱	2023-12-23 10:58:58	
		電流-S	目視	367	林琮凱	2023-12-23 10:59:01	
		電流-T	目視	374	林琮凱	2023-12-23 10:59:04	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:59:05	
		電流-R	目視	15	林琮凱	2023-12-23 10:59:10	
		電流-S	目視	14	林琮凱	2023-12-23 10:59:12	
		電流-T	目視	15	林琮凱	2023-12-23 10:59:14	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:59:15	
		電流-R	目視	852	林琮凱	2023-12-23 10:59:27	
		電流-S	目視	854	林琮凱	2023-12-23 10:59:31	
		電流-T	目視	868	林琮凱	2023-12-23 10:59:34	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:59:35	
		電流-R	目視	206	林琮凱	2023-12-23 10:59:41	
		電流-S	目視	210	林琮凱	2023-12-23 10:59:44	
		電流-T	目視	207	林琮凱	2023-12-23 10:59:47	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 10:59:48	
		電流-R	目視	832	林琮凱	2023-12-23 11:00:08	
		電流-S	目視	817	林琮凱	2023-12-23 11:00:11	
		電流-T	目視	806	林琮凱	2023-12-23 11:00:14	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 11:00:16	
		電流-R	目視	248	林琮凱	2023-12-23 11:00:22	
		電流-S	目視	248	林琮凱	2023-12-23 11:00:25	
		電流-T	目視	248	林琮凱	2023-12-23 11:00:28	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 11:00:30	
		電流-R	目視	77	林琮凱	2023-12-23 11:00:34	
		電流-S	目視	78	林琮凱	2023-12-23 11:00:36	
		電流-T	目視	77	林琮凱	2023-12-23 11:00:39	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 11:00:40	
		電流-R	目視	100	林琮凱	2023-12-23 11:00:52	
		電流-S	目視	95	林琮凱	2023-12-23 11:00:55	
		電流-T	目視	89	林琮凱	2023-12-23 11:00:58	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	林琮凱	2023-12-23 11:00:59	
		電流-R	目視	85	林琮凱	2023-12-23 11:01:09	
		電流-S	目視	86	林琮凱	2023-12-23 11:01:12	
		電流-T	目視	91	林琮凱	2023-12-23 11:01:15	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/25 14:11:13

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 14:13:22

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/26 14:53:19

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 24 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:58:18	
		電流-R	目視	38	陳建誌	2023-12-24 09:58:33	
		電流-S	目視	38	陳建誌	2023-12-24 09:58:38	
		電流-T	目視	37	陳建誌	2023-12-24 09:58:41	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:58:42	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:58:46	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:58:48	

		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:58:51	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:58:52	
		電流-R	目視	11	陳建誌	2023-12-24 09:58:57	
		電流-S	目視	11	陳建誌	2023-12-24 09:58:59	
		電流-T	目視	11	陳建誌	2023-12-24 09:59:02	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:59:03	
		電流-R	目視	6	陳建誌	2023-12-24 09:59:08	
		電流-S	目視	6.8	陳建誌	2023-12-24 09:59:12	
		電流-T	目視	6	陳建誌	2023-12-24 09:59:14	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:59:16	
		電流-R	目視	2	陳建誌	2023-12-24 09:59:19	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-24 09:59:22	
		電流-T	目視	1	陳建誌	2023-12-24 09:59:24	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:59:25	
		電流-R	目視	1	陳建誌	2023-12-24 09:59:30	
		電流-S	目視	1.4	陳建誌	2023-12-24 09:59:42	
		電流-T	目視	1	陳建誌	2023-12-24 09:59:50	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 09:59:51	
		電流-R	目視	.6	陳建誌	2023-12-24 09:59:57	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-24 10:00:00	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-24 10:00:02	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:00:03	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-24 10:00:09	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-24 10:00:12	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-24 10:00:14	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:00:15	
		電流-R	目視	15	陳建誌	2023-12-24 10:00:20	
		電流-S	目視	15	陳建誌	2023-12-24 10:00:23	
		電流-T	目視	15	陳建誌	2023-12-24 10:00:25	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:00:27	
		電流-R	目視	3	陳建誌	2023-12-24 10:00:31	
		電流-S	目視	3	陳建誌	2023-12-24 10:00:33	
		電流-T	目視	4	陳建誌	2023-12-24 10:00:36	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:00:37	
		電流-R	目視	191	陳建誌	2023-12-24 10:00:52	
		電流-S	目視	171	陳建誌	2023-12-24 10:00:55	
		電流-T	目視	205	陳建誌	2023-12-24 10:01:01	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:01:02	
		電流-R	目視	14	陳建誌	2023-12-24 10:01:08	
		電流-S	目視	17	陳建誌	2023-12-24 10:01:11	
		電流-T	目視	14	陳建誌	2023-12-24 10:01:14	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:01:15	
		電流-R	目視	87	陳建誌	2023-12-24 10:01:22	
		電流-S	目視	82	陳建誌	2023-12-24 10:01:25	
		電流-T	目視	85	陳建誌	2023-12-24 10:01:28	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:01:34	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-24 10:01:49	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-24 10:01:51	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-24 10:01:54	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:03:02	
		電流-R	目視	14	陳建誌	2023-12-24 10:03:08	
		電流-S	目視	15	陳建誌	2023-12-24 10:03:11	
		電流-T	目視	19	陳建誌	2023-12-24 10:03:14	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:03:15	
		電流-R	目視	7	陳建誌	2023-12-24 10:03:19	
		電流-S	目視	3	陳建誌	2023-12-24 10:03:21	
		電流-T	目視	6	陳建誌	2023-12-24 10:03:24	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:03:25	
		電流-R	目視	342	陳建誌	2023-12-24 10:03:31	
		電流-S	目視	332	陳建誌	2023-12-24 10:03:35	
		電流-T	目視	336	陳建誌	2023-12-24 10:03:38	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:03:40	

18	致德樓B1F EMHA	電流-R	目視	342	陳建誌	2023-12-24 10:03:45			
		電流-S	目視	338	陳建誌	2023-12-24 10:03:50			
		電流-T	目視	343	陳建誌	2023-12-24 10:03:54			
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:03:55			
		電流-R	目視	14	陳建誌	2023-12-24 10:04:01			
		電流-S	目視	13	陳建誌	2023-12-24 10:04:04			
		電流-T	目視	13	陳建誌	2023-12-24 10:04:07			
		20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:04:08	
				電流-R	目視	782	陳建誌	2023-12-24 10:05:51	
電流-S	目視			786	陳建誌	2023-12-24 10:05:54			
		電流-T	目視	783	陳建誌	2023-12-24 10:05:59			
		21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:06:00	
				電流-R	目視	207	陳建誌	2023-12-24 10:06:06	
電流-S	目視			209	陳建誌	2023-12-24 10:06:09			
		電流-T	目視	206	陳建誌	2023-12-24 10:06:13			
		22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:06:14	
				電流-R	目視	108	陳建誌	2023-12-24 10:06:21	
電流-S	目視			71	陳建誌	2023-12-24 10:06:25			
		電流-T	目視	99	陳建誌	2023-12-24 10:06:28			
		23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:06:29	
				電流-R	目視	78	陳建誌	2023-12-24 10:06:34	
電流-S	目視			79	陳建誌	2023-12-24 10:06:37			
		電流-T	目視	78	陳建誌	2023-12-24 10:06:40			
		24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:06:41	
				電流-R	目視	77	陳建誌	2023-12-24 10:06:47	
電流-S	目視			78	陳建誌	2023-12-24 10:06:50			
		電流-T	目視	77	陳建誌	2023-12-24 10:06:52			
		25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:06:54	
				電流-R	目視	75	陳建誌	2023-12-24 10:06:58	
電流-S	目視			80	陳建誌	2023-12-24 10:07:01			
		電流-T	目視	80	陳建誌	2023-12-24 10:07:04			
		26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-24 10:07:05	
				電流-R	目視	68	陳建誌	2023-12-24 10:07:10	
電流-S	目視			70	陳建誌	2023-12-24 10:07:13			
		電流-T	目視	70	陳建誌	2023-12-24 10:07:16			
		備註:							
		改善措施:							

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

單位 項號	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 25 日		
	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:11:23	
		電流-R	目視	67.2	黃啟榮	2023-12-25 11:12:37	
		電流-S	目視	66.1	黃啟榮	2023-12-25 11:12:43	
		電流-T	目視	64.6	黃啟榮	2023-12-25 11:12:48	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:12:52	
		電流-R	目視	3.4	黃啟榮	2023-12-25 11:13:04	
		電流-S	目視	4	黃啟榮	2023-12-25 11:13:09	
		電流-T	目視	3	黃啟榮	2023-12-25 11:13:15	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:13:16	
		電流-R	目視	13.2	黃啟榮	2023-12-25 11:13:27	
		電流-S	目視	13.4	黃啟榮	2023-12-25 11:13:33	
		電流-T	目視	13.1	黃啟榮	2023-12-25 11:13:38	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:13:40	
		電流-R	目視	9.7	黃啟榮	2023-12-25 11:13:49	
		電流-S	目視	8.8	黃啟榮	2023-12-25 11:13:54	
		電流-T	目視	8.2	黃啟榮	2023-12-25 11:13:58	
	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:13:59	
		電流-R	目視	18.2	黃啟榮	2023-12-25 11:14:08	

5	VCB-E	電流-S	目視	17.9	黃啟榮	2023-12-25 11:14:12	
		電流-T	目視	15.8	黃啟榮	2023-12-25 11:14:17	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:14:18	
		電流-R	目視	2.2	黃啟榮	2023-12-25 11:14:26	
		電流-S	目視	1.6	黃啟榮	2023-12-25 11:14:29	
		電流-T	目視	2.7	黃啟榮	2023-12-25 11:14:34	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:14:48	
		電流-R	目視	.6	黃啟榮	2023-12-25 11:14:54	
		電流-S	目視	.6	黃啟榮	2023-12-25 11:14:58	
		電流-T	目視	.7	黃啟榮	2023-12-25 11:15:02	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:15:04	
		電流-R	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 11:15:19	
		電流-S	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 11:15:22	
		電流-T	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 11:15:25	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:15:28	
		電流-R	目視	20.4	黃啟榮	2023-12-25 11:15:34	
		電流-S	目視	20.8	黃啟榮	2023-12-25 11:15:39	
		電流-T	目視	20.6	黃啟榮	2023-12-25 11:15:44	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:15:45	
		電流-R	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 11:15:51	
		電流-S	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 11:15:54	
		電流-T	目視	0	黃啟榮	2023-12-25 11:15:57	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:16:01	
		電流-R	目視	280	黃啟榮	2023-12-25 11:16:59	
		電流-S	目視	250	黃啟榮	2023-12-25 11:17:03	
		電流-T	目視	249	黃啟榮	2023-12-25 11:17:09	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:17:10	
		電流-R	目視	14	黃啟榮	2023-12-25 11:17:40	
		電流-S	目視	17.7	黃啟榮	2023-12-25 11:17:46	
		電流-T	目視	14.1	黃啟榮	2023-12-25 11:17:51	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:18:27	
		電流-R	目視	14.4	黃啟榮	2023-12-25 11:18:47	
		電流-S	目視	12.5	黃啟榮	2023-12-25 11:18:51	
		電流-T	目視	13.7	黃啟榮	2023-12-25 11:18:57	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:18:58	
		電流-R	目視	36.4	黃啟榮	2023-12-25 11:19:11	
		電流-S	目視	38.6	黃啟榮	2023-12-25 11:19:19	
		電流-T	目視	38.5	黃啟榮	2023-12-25 11:19:25	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:19:33	
		電流-R	目視	34.9	黃啟榮	2023-12-25 11:20:10	
		電流-S	目視	42.5	黃啟榮	2023-12-25 11:20:17	
		電流-T	目視	50.1	黃啟榮	2023-12-25 11:20:22	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:20:27	
		電流-R	目視	26.7	黃啟榮	2023-12-25 11:20:31	
		電流-S	目視	19.8	黃啟榮	2023-12-25 11:20:38	
		電流-T	目視	27.6	黃啟榮	2023-12-25 11:20:44	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:20:46	
		電流-R	目視	418	黃啟榮	2023-12-25 11:20:54	
		電流-S	目視	377	黃啟榮	2023-12-25 11:20:58	
		電流-T	目視	385	黃啟榮	2023-12-25 11:21:01	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:21:03	
		電流-R	目視	416	黃啟榮	2023-12-25 11:21:11	
		電流-S	目視	328	黃啟榮	2023-12-25 11:21:15	
		電流-T	目視	388	黃啟榮	2023-12-25 11:21:24	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:21:26	
		電流-R	目視	15	黃啟榮	2023-12-25 11:21:33	
		電流-S	目視	14.6	黃啟榮	2023-12-25 11:21:37	
		電流-T	目視	14.8	黃啟榮	2023-12-25 11:21:42	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:21:43	
		電流-R	目視	105	黃啟榮	2023-12-25 11:22:04	
		電流-S	目視	102	黃啟榮	2023-12-25 11:22:10	
		電流-T	目視	102	黃啟榮	2023-12-25 11:22:16	

21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:22:20	
		電流-R	目視	208	黃啟榮	2023-12-25 11:22:31	
		電流-S	目視	210	黃啟榮	2023-12-25 11:22:36	
		電流-T	目視	206	黃啟榮	2023-12-25 11:22:41	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:22:42	
		電流-R	目視	898	黃啟榮	2023-12-25 11:22:55	
		電流-S	目視	843	黃啟榮	2023-12-25 11:23:00	
		電流-T	目視	827	黃啟榮	2023-12-25 11:23:05	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:23:06	
		電流-R	目視	333	黃啟榮	2023-12-25 11:23:16	
		電流-S	目視	331	黃啟榮	2023-12-25 11:23:20	
		電流-T	目視	331	黃啟榮	2023-12-25 11:23:24	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:23:25	
		電流-R	目視	77	黃啟榮	2023-12-25 11:23:40	
		電流-S	目視	79	黃啟榮	2023-12-25 11:23:43	
		電流-T	目視	77	黃啟榮	2023-12-25 11:23:47	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:23:48	
		電流-R	目視	86	黃啟榮	2023-12-25 11:24:20	
		電流-S	目視	77	黃啟榮	2023-12-25 11:24:23	
		電流-T	目視	95	黃啟榮	2023-12-25 11:24:26	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	黃啟榮	2023-12-25 11:24:28	
		電流-R	目視	87	黃啟榮	2023-12-25 11:24:37	
		電流-S	目視	80	黃啟榮	2023-12-25 11:24:41	
		電流-T	目視	93	黃啟榮	2023-12-25 11:24:47	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮
2023/12/25 14:11:18

承商駐院主任：謝濱隆
2023/12/25 16:39:04

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/26 14:54:20

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 26 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:44:22	
		電流-R	目視	74.5	徐永誠	2023-12-26 09:44:35	
		電流-S	目視	74.1	徐永誠	2023-12-26 09:44:40	
		電流-T	目視	72	徐永誠	2023-12-26 09:44:50	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:44:51	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:44:55	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:44:58	
		電流-T	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:45:00	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:45:01	
		電流-R	目視	13.1	徐永誠	2023-12-26 09:45:08	
		電流-S	目視	13.7	徐永誠	2023-12-26 09:45:12	
		電流-T	目視	13.6	徐永誠	2023-12-26 09:45:17	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:45:19	
		電流-R	目視	10.4	徐永誠	2023-12-26 09:45:27	
		電流-S	目視	10.2	徐永誠	2023-12-26 09:45:31	
		電流-T	目視	9	徐永誠	2023-12-26 09:45:36	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:45:37	
		電流-R	目視	18.2	徐永誠	2023-12-26 09:45:43	
		電流-S	目視	17.7	徐永誠	2023-12-26 09:45:47	
		電流-T	目視	17.5	徐永誠	2023-12-26 09:46:01	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:46:03	
		電流-R	目視	2.2	徐永誠	2023-12-26 09:46:15	
		電流-S	目視	2	徐永誠	2023-12-26 09:46:18	
		電流-T	目視	3	徐永誠	2023-12-26 09:46:20	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:46:22	
		電流-R	目視	.6	徐永誠	2023-12-26 09:46:26	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:46:29	
		電流-T	目視	.7	徐永誠	2023-12-26 09:46:33	
		設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:46:35	

8	致德樓B1F VCB-H	電流-R	目視	10.2	徐永誠	2023-12-26 09:46:43	
		電流-S	目視	9	徐永誠	2023-12-26 09:46:48	
		電流-T	目視	9	徐永誠	2023-12-26 09:46:53	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:46:54	
		電流-R	目視	19.6	徐永誠	2023-12-26 09:46:59	
		電流-S	目視	19.6	徐永誠	2023-12-26 09:47:03	
		電流-T	目視	19.4	徐永誠	2023-12-26 09:47:08	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:47:09	
		電流-R	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:47:13	
		電流-S	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:47:15	
		電流-T	目視	0	徐永誠	2023-12-26 09:47:17	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:47:36	
		電流-R	目視	276	徐永誠	2023-12-26 09:47:40	
		電流-S	目視	269	徐永誠	2023-12-26 09:47:45	
		電流-T	目視	273	徐永誠	2023-12-26 09:47:49	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:47:50	
		電流-R	目視	228	徐永誠	2023-12-26 09:47:57	
		電流-S	目視	206	徐永誠	2023-12-26 09:48:03	
		電流-T	目視	192	徐永誠	2023-12-26 09:48:08	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:48:10	
		電流-R	目視	14	徐永誠	2023-12-26 09:48:14	
		電流-S	目視	12	徐永誠	2023-12-26 09:48:17	
		電流-T	目視	13.6	徐永誠	2023-12-26 09:48:22	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:48:25	
		電流-R	目視	38	徐永誠	2023-12-26 09:48:28	
		電流-S	目視	42	徐永誠	2023-12-26 09:48:33	
		電流-T	目視	32	徐永誠	2023-12-26 09:48:36	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:48:37	
		電流-R	目視	40	徐永誠	2023-12-26 09:48:46	
		電流-S	目視	39	徐永誠	2023-12-26 09:48:48	
		電流-T	目視	54	徐永誠	2023-12-26 09:48:51	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:48:52	
		電流-R	目視	27	徐永誠	2023-12-26 09:48:56	
		電流-S	目視	18	徐永誠	2023-12-26 09:49:07	
		電流-T	目視	24	徐永誠	2023-12-26 09:49:17	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:49:19	
		電流-R	目視	402	徐永誠	2023-12-26 09:49:24	
		電流-S	目視	404	徐永誠	2023-12-26 09:49:29	
		電流-T	目視	381	徐永誠	2023-12-26 09:49:34	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:49:36	
		電流-R	目視	401	徐永誠	2023-12-26 09:49:41	
		電流-S	目視	402	徐永誠	2023-12-26 09:49:44	
		電流-T	目視	380	徐永誠	2023-12-26 09:49:50	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:49:51	
		電流-R	目視	15	徐永誠	2023-12-26 09:49:56	
		電流-S	目視	14	徐永誠	2023-12-26 09:49:59	
		電流-T	目視	14	徐永誠	2023-12-26 09:50:02	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:50:11	
		電流-R	目視	965	徐永誠	2023-12-26 09:50:14	
		電流-S	目視	966	徐永誠	2023-12-26 09:50:19	
		電流-T	目視	969	徐永誠	2023-12-26 09:50:25	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:50:29	
		電流-R	目視	206	徐永誠	2023-12-26 09:50:33	
		電流-S	目視	208	徐永誠	2023-12-26 09:50:37	
		電流-T	目視	208	徐永誠	2023-12-26 09:50:39	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:50:41	
		電流-R	目視	894	徐永誠	2023-12-26 09:50:50	
		電流-S	目視	888	徐永誠	2023-12-26 09:50:54	
		電流-T	目視	862	徐永誠	2023-12-26 09:50:59	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:51:00	
		電流-R	目視	246	徐永誠	2023-12-26 09:51:05	
		電流-S	目視	244	徐永誠	2023-12-26 09:51:08	
		電流-T	目視	245	徐永誠	2023-12-26 09:51:12	

24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:51:13	
		電流-R	目視	76	徐永誠	2023-12-26 09:51:20	
		電流-S	目視	78	徐永誠	2023-12-26 09:51:23	
		電流-T	目視	76	徐永誠	2023-12-26 09:51:27	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:51:28	
		電流-R	目視	198	徐永誠	2023-12-26 09:51:38	
		電流-S	目視	183	徐永誠	2023-12-26 09:51:41	
		電流-T	目視	208	徐永誠	2023-12-26 09:51:45	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	徐永誠	2023-12-26 09:51:46	
		電流-R	目視	235	徐永誠	2023-12-26 09:51:51	
		電流-S	目視	296	徐永誠	2023-12-26 09:51:55	
		電流-T	目視	242	徐永誠	2023-12-26 09:51:59	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/26 16:21:37 2023/12/26 16:22:58 2023/12/27 17:44:33

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 27 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:10:53	
		電流-R	目視	76	陳建誌	2023-12-27 10:11:09	
		電流-S	目視	75	陳建誌	2023-12-27 10:11:12	
		電流-T	目視	75	陳建誌	2023-12-27 10:11:15	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:11:16	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-27 10:11:19	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-27 10:11:21	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-27 10:11:24	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:11:25	
		電流-R	目視	14	陳建誌	2023-12-27 10:11:29	
		電流-S	目視	13	陳建誌	2023-12-27 10:11:32	
		電流-T	目視	13	陳建誌	2023-12-27 10:11:35	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:11:36	
		電流-R	目視	10	陳建誌	2023-12-27 10:11:41	
		電流-S	目視	9	陳建誌	2023-12-27 10:11:44	
		電流-T	目視	10	陳建誌	2023-12-27 10:11:47	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:11:48	
		電流-R	目視	18	陳建誌	2023-12-27 10:11:52	
		電流-S	目視	16	陳建誌	2023-12-27 10:11:55	
		電流-T	目視	16	陳建誌	2023-12-27 10:11:57	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:11:59	
		電流-R	目視	2	陳建誌	2023-12-27 10:12:02	
		電流-S	目視	1	陳建誌	2023-12-27 10:12:04	
		電流-T	目視	1	陳建誌	2023-12-27 10:12:07	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:12:08	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-27 10:12:11	
		電流-S	目視	.6	陳建誌	2023-12-27 10:12:14	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-27 10:12:16	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:12:18	
		電流-R	目視	0	陳建誌	2023-12-27 10:12:22	
		電流-S	目視	0	陳建誌	2023-12-27 10:12:24	
		電流-T	目視	0	陳建誌	2023-12-27 10:12:26	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:12:28	
		電流-R	目視	22	陳建誌	2023-12-27 10:12:32	
		電流-S	目視	22	陳建誌	2023-12-27 10:12:35	
		電流-T	目視	22	陳建誌	2023-12-27 10:12:37	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:12:38	
		電流-R	目視	9	陳建誌	2023-12-27 10:12:41	
		電流-S	目視	8	陳建誌	2023-12-27 10:12:45	
		電流-T	目視	8	陳建誌	2023-12-27 10:12:48	
		設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:12:49	

11	致德樓B1F MHB1	電流-R	目視	295	陳建誌	2023-12-27 10:13:02	
		電流-S	目視	265	陳建誌	2023-12-27 10:13:05	
		電流-T	目視	282	陳建誌	2023-12-27 10:13:08	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:13:09	
		電流-R	目視	2	陳建誌	2023-12-27 10:13:15	
		電流-S	目視	5	陳建誌	2023-12-27 10:13:17	
		電流-T	目視	4	陳建誌	2023-12-27 10:13:20	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:13:21	
		電流-R	目視	221	陳建誌	2023-12-27 10:13:25	
		電流-S	目視	221	陳建誌	2023-12-27 10:13:28	
		電流-T	目視	213	陳建誌	2023-12-27 10:13:32	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:13:33	
		電流-R	目視	26	陳建誌	2023-12-27 10:13:37	
		電流-S	目視	19	陳建誌	2023-12-27 10:13:41	
		電流-T	目視	36	陳建誌	2023-12-27 10:13:43	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:13:44	
		電流-R	目視	40	陳建誌	2023-12-27 10:13:52	
		電流-S	目視	39	陳建誌	2023-12-27 10:13:55	
		電流-T	目視	36	陳建誌	2023-12-27 10:13:57	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:13:58	
		電流-R	目視	23	陳建誌	2023-12-27 10:14:02	
		電流-S	目視	16	陳建誌	2023-12-27 10:14:05	
		電流-T	目視	24	陳建誌	2023-12-27 10:14:07	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:14:14	
		電流-R	目視	403	陳建誌	2023-12-27 10:14:20	
		電流-S	目視	422	陳建誌	2023-12-27 10:14:23	
		電流-T	目視	385	陳建誌	2023-12-27 10:14:28	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:14:29	
		電流-R	目視	408	陳建誌	2023-12-27 10:14:33	
		電流-S	目視	423	陳建誌	2023-12-27 10:14:37	
		電流-T	目視	388	陳建誌	2023-12-27 10:14:40	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:14:41	
		電流-R	目視	14	陳建誌	2023-12-27 10:14:45	
		電流-S	目視	14	陳建誌	2023-12-27 10:14:47	
		電流-T	目視	14	陳建誌	2023-12-27 10:14:50	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:14:51	
		電流-R	目視	1171	陳建誌	2023-12-27 10:15:02	
		電流-S	目視	1178	陳建誌	2023-12-27 10:15:09	
		電流-T	目視	1181	陳建誌	2023-12-27 10:15:13	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:15:14	
		電流-R	目視	205	陳建誌	2023-12-27 10:15:19	
		電流-S	目視	208	陳建誌	2023-12-27 10:15:22	
		電流-T	目視	206	陳建誌	2023-12-27 10:15:25	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:15:26	
		電流-R	目視	873	陳建誌	2023-12-27 10:15:34	
		電流-S	目視	789	陳建誌	2023-12-27 10:15:38	
		電流-T	目視	844	陳建誌	2023-12-27 10:15:42	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:15:43	
		電流-R	目視	331	陳建誌	2023-12-27 10:15:48	
		電流-S	目視	327	陳建誌	2023-12-27 10:15:51	
		電流-T	目視	330	陳建誌	2023-12-27 10:15:55	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:15:56	
		電流-R	目視	76	陳建誌	2023-12-27 10:16:03	
		電流-S	目視	78	陳建誌	2023-12-27 10:16:06	
		電流-T	目視	76	陳建誌	2023-12-27 10:16:08	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:16:09	
		電流-R	目視	19	陳建誌	2023-12-27 10:16:15	
		電流-S	目視	18	陳建誌	2023-12-27 10:16:17	
		電流-T	目視	19	陳建誌	2023-12-27 10:16:20	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	陳建誌	2023-12-27 10:16:21	
		電流-R	目視	227	陳建誌	2023-12-27 10:16:25	
		電流-S	目視	174	陳建誌	2023-12-27 10:16:28	
		電流-T	目視	195	陳建誌	2023-12-27 10:16:32	

備註:

改善措施:

承包商工程師：李中榮
2023/12/27 15:43:08

承包商駐院主任：謝濱隆
2023/12/27 15:44:01

承辦工程司：徐誌輝
2023/12/27 17:46:02

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位 項號	電力 檢查項目	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 28 日		
				檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:22:07	
		電流-R	目視	78.2	黃自力	2023-12-28 14:23:03	
		電流-S	目視	77.7	黃自力	2023-12-28 14:23:11	
		電流-T	目視	77.3	黃自力	2023-12-28 14:23:16	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:23:20	
		電流-R	目視	0	黃自力	2023-12-28 14:23:39	
		電流-S	目視	0	黃自力	2023-12-28 14:23:43	
		電流-T	目視	0	黃自力	2023-12-28 14:23:46	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:23:48	
		電流-R	目視	14.2	黃自力	2023-12-28 14:23:57	
		電流-S	目視	14.4	黃自力	2023-12-28 14:24:02	
		電流-T	目視	14.5	黃自力	2023-12-28 14:24:07	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:24:09	
		電流-R	目視	9.6	黃自力	2023-12-28 14:24:20	
		電流-S	目視	10	黃自力	2023-12-28 14:24:25	
		電流-T	目視	9.6	黃自力	2023-12-28 14:24:29	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:24:31	
		電流-R	目視	18.1	黃自力	2023-12-28 14:24:46	
		電流-S	目視	17.4	黃自力	2023-12-28 14:24:51	
		電流-T	目視	17.5	黃自力	2023-12-28 14:25:00	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:25:03	
		電流-R	目視	3.3	黃自力	2023-12-28 14:25:13	
		電流-S	目視	3	黃自力	2023-12-28 14:25:17	
		電流-T	目視	3.4	黃自力	2023-12-28 14:25:21	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:25:24	
		電流-R	目視	.6	黃自力	2023-12-28 14:25:41	
		電流-S	目視	0	黃自力	2023-12-28 14:25:48	
		電流-T	目視	.6	黃自力	2023-12-28 14:25:52	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:25:54	
		電流-R	目視	0	黃自力	2023-12-28 14:26:05	
		電流-S	目視	0	黃自力	2023-12-28 14:26:08	
		電流-T	目視	0	黃自力	2023-12-28 14:26:11	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:26:13	
		電流-R	目視	22.5	黃自力	2023-12-28 14:26:25	
		電流-S	目視	22.7	黃自力	2023-12-28 14:26:29	
		電流-T	目視	22.3	黃自力	2023-12-28 14:26:35	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:26:37	
		電流-R	目視	9.6	黃自力	2023-12-28 14:26:46	
		電流-S	目視	9.2	黃自力	2023-12-28 14:26:50	
		電流-T	目視	9.1	黃自力	2023-12-28 14:26:55	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:26:58	
		電流-R	目視	280	黃自力	2023-12-28 14:27:16	
		電流-S	目視	268	黃自力	2023-12-28 14:27:20	
		電流-T	目視	279	黃自力	2023-12-28 14:27:37	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:27:46	
		電流-R	目視	0	黃自力	2023-12-28 14:28:01	
		電流-S	目視	4.1	黃自力	2023-12-28 14:28:06	
		電流-T	目視	4	黃自力	2023-12-28 14:28:09	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:28:12	
		電流-R	目視	226.2	黃自力	2023-12-28 14:28:22	
		電流-S	目視	228.5	黃自力	2023-12-28 14:28:28	
		電流-T	目視	220	黃自力	2023-12-28 14:28:34	
		設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:28:36	

14	致德樓B1F MPCC	電流-R	目視	22.4	黃自力	2023-12-28 14:28:47	
		電流-S	目視	20.3	黃自力	2023-12-28 14:28:52	
		電流-T	目視	16.7	黃自力	2023-12-28 14:29:00	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:29:01	
		電流-R	目視	35.4	黃自力	2023-12-28 14:29:13	
		電流-S	目視	34.6	黃自力	2023-12-28 14:29:19	
		電流-T	目視	43.1	黃自力	2023-12-28 14:29:26	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:29:28	
		電流-R	目視	24.4	黃自力	2023-12-28 14:29:39	
		電流-S	目視	19.5	黃自力	2023-12-28 14:29:47	
		電流-T	目視	26.2	黃自力	2023-12-28 14:29:53	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:29:54	
		電流-R	目視	429	黃自力	2023-12-28 14:30:03	
		電流-S	目視	415	黃自力	2023-12-28 14:30:08	
		電流-T	目視	413	黃自力	2023-12-28 14:30:14	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:30:15	
		電流-R	目視	433	黃自力	2023-12-28 14:30:24	
		電流-S	目視	408	黃自力	2023-12-28 14:30:30	
		電流-T	目視	410	黃自力	2023-12-28 14:30:34	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:30:36	
		電流-R	目視	15.4	黃自力	2023-12-28 14:30:45	
		電流-S	目視	14.8	黃自力	2023-12-28 14:30:50	
		電流-T	目視	14.9	黃自力	2023-12-28 14:30:56	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:30:58	
		電流-R	目視	1143	黃自力	2023-12-28 14:31:21	
		電流-S	目視	1140	黃自力	2023-12-28 14:31:26	
		電流-T	目視	1146	黃自力	2023-12-28 14:31:32	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:31:35	
		電流-R	目視	208	黃自力	2023-12-28 14:31:47	
		電流-S	目視	210	黃自力	2023-12-28 14:31:52	
		電流-T	目視	207	黃自力	2023-12-28 14:31:56	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:31:58	
		電流-R	目視	927	黃自力	2023-12-28 14:32:12	
		電流-S	目視	902	黃自力	2023-12-28 14:32:18	
		電流-T	目視	928	黃自力	2023-12-28 14:32:23	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:32:25	
		電流-R	目視	333	黃自力	2023-12-28 14:32:33	
		電流-S	目視	331	黃自力	2023-12-28 14:32:37	
		電流-T	目視	333	黃自力	2023-12-28 14:32:41	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:32:42	
		電流-R	目視	77	黃自力	2023-12-28 14:32:58	
		電流-S	目視	79	黃自力	2023-12-28 14:33:03	
		電流-T	目視	77	黃自力	2023-12-28 14:33:07	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:33:08	
		電流-R	目視	218	黃自力	2023-12-28 14:33:26	
		電流-S	目視	192	黃自力	2023-12-28 14:33:38	
		電流-T	目視	189	黃自力	2023-12-28 14:33:43	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	黃自力	2023-12-28 14:33:45	
		電流-R	目視	184	黃自力	2023-12-28 14:33:55	
		電流-S	目視	168	黃自力	2023-12-28 14:33:59	
		電流-T	目視	183	黃自力	2023-12-28 14:34:06	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/28 19:01:52 2023/12/28 19:04:00 2023/12/29 08:15:22

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 29 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:26:56	
		電流-R	目視	75	王呈耀	2023-12-29 09:27:17	

1	VCB-A	電流-S	目視	74	王呈耀	2023-12-29 09:27:20	
		電流-T	目視	74	王呈耀	2023-12-29 09:27:25	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:27:26	
		電流-R	目視	0	王呈耀	2023-12-29 09:27:32	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-29 09:27:34	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-29 09:27:36	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:27:37	
		電流-R	目視	13	王呈耀	2023-12-29 09:27:43	
		電流-S	目視	13	王呈耀	2023-12-29 09:27:45	
		電流-T	目視	14	王呈耀	2023-12-29 09:27:49	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:27:51	
		電流-R	目視	11	王呈耀	2023-12-29 09:27:59	
		電流-S	目視	11	王呈耀	2023-12-29 09:28:01	
		電流-T	目視	10	王呈耀	2023-12-29 09:28:04	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:28:05	
		電流-R	目視	19	王呈耀	2023-12-29 09:28:13	
		電流-S	目視	18	王呈耀	2023-12-29 09:28:16	
		電流-T	目視	17	王呈耀	2023-12-29 09:28:20	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:28:26	
		電流-R	目視	3	王呈耀	2023-12-29 09:28:29	
		電流-S	目視	3	王呈耀	2023-12-29 09:28:31	
		電流-T	目視	3	王呈耀	2023-12-29 09:28:33	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:28:34	
		電流-R	目視	.6	王呈耀	2023-12-29 09:28:43	
		電流-S	目視	.6	王呈耀	2023-12-29 09:28:46	
		電流-T	目視	.6	王呈耀	2023-12-29 09:28:49	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:28:57	
		電流-R	目視	0	王呈耀	2023-12-29 09:28:59	
		電流-S	目視	0	王呈耀	2023-12-29 09:29:01	
		電流-T	目視	0	王呈耀	2023-12-29 09:29:03	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:29:05	
		電流-R	目視	22	王呈耀	2023-12-29 09:29:11	
		電流-S	目視	22	王呈耀	2023-12-29 09:29:13	
		電流-T	目視	22	王呈耀	2023-12-29 09:29:16	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:29:20	
		電流-R	目視	8	王呈耀	2023-12-29 09:29:24	
		電流-S	目視	7	王呈耀	2023-12-29 09:29:27	
		電流-T	目視	7	王呈耀	2023-12-29 09:29:29	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:29:31	
		電流-R	目視	324	王呈耀	2023-12-29 09:29:45	
		電流-S	目視	319	王呈耀	2023-12-29 09:29:52	
		電流-T	目視	333	王呈耀	2023-12-29 09:29:57	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:29:58	
		電流-R	目視	0	王呈耀	2023-12-29 09:30:06	
		電流-S	目視	2	王呈耀	2023-12-29 09:30:10	
		電流-T	目視	4	王呈耀	2023-12-29 09:30:13	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:30:14	
		電流-R	目視	190	王呈耀	2023-12-29 09:30:22	
		電流-S	目視	189	王呈耀	2023-12-29 09:30:26	
		電流-T	目視	183	王呈耀	2023-12-29 09:30:31	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:30:38	
		電流-R	目視	20	王呈耀	2023-12-29 09:30:42	
		電流-S	目視	14	王呈耀	2023-12-29 09:30:45	
		電流-T	目視	17	王呈耀	2023-12-29 09:30:49	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:30:50	
		電流-R	目視	40	王呈耀	2023-12-29 09:30:59	
		電流-S	目視	45	王呈耀	2023-12-29 09:31:04	
		電流-T	目視	58	王呈耀	2023-12-29 09:31:09	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:31:10	
		電流-R	目視	26	王呈耀	2023-12-29 09:31:15	
		電流-S	目視	18	王呈耀	2023-12-29 09:31:19	
		電流-T	目視	21	王呈耀	2023-12-29 09:31:22	
		設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:31:24	

17	致德樓B1F ATS-A	電流-R	目視	447	王呈耀	2023-12-29 09:31:31	
		電流-S	目視	371	王呈耀	2023-12-29 09:31:35	
		電流-T	目視	376	王呈耀	2023-12-29 09:31:39	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:31:40	
		電流-R	目視	445	王呈耀	2023-12-29 09:31:50	
		電流-S	目視	368	王呈耀	2023-12-29 09:31:56	
		電流-T	目視	381	王呈耀	2023-12-29 09:32:00	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:32:01	
		電流-R	目視	14	王呈耀	2023-12-29 09:32:08	
		電流-S	目視	14	王呈耀	2023-12-29 09:32:11	
		電流-T	目視	14	王呈耀	2023-12-29 09:32:14	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:32:15	
		電流-R	目視	1157	王呈耀	2023-12-29 09:32:27	
		電流-S	目視	1178	王呈耀	2023-12-29 09:32:31	
		電流-T	目視	1171	王呈耀	2023-12-29 09:32:36	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:32:37	
		電流-R	目視	206	王呈耀	2023-12-29 09:32:45	
		電流-S	目視	208	王呈耀	2023-12-29 09:32:48	
		電流-T	目視	205	王呈耀	2023-12-29 09:32:53	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:32:54	
		電流-R	目視	870	王呈耀	2023-12-29 09:33:02	
		電流-S	目視	837	王呈耀	2023-12-29 09:33:10	
		電流-T	目視	816	王呈耀	2023-12-29 09:33:15	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:33:18	
		電流-R	目視	331	王呈耀	2023-12-29 09:33:24	
		電流-S	目視	330	王呈耀	2023-12-29 09:33:28	
		電流-T	目視	329	王呈耀	2023-12-29 09:33:33	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:33:34	
		電流-R	目視	76	王呈耀	2023-12-29 09:33:42	
		電流-S	目視	77	王呈耀	2023-12-29 09:33:46	
		電流-T	目視	77	王呈耀	2023-12-29 09:33:50	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:33:51	
		電流-R	目視	102	王呈耀	2023-12-29 09:34:06	
		電流-S	目視	113	王呈耀	2023-12-29 09:34:12	
		電流-T	目視	125	王呈耀	2023-12-29 09:34:16	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	王呈耀	2023-12-29 09:34:17	
		電流-R	目視	118	王呈耀	2023-12-29 09:34:31	
		電流-S	目視	108	王呈耀	2023-12-29 09:34:34	
		電流-T	目視	156	王呈耀	2023-12-29 09:34:43	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/29 15:59:20 2023/12/29 19:55:12 2024/01/02 11:47:17

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 30 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:27:59	
		電流-R	目視	58.2	陳柏維	2023-12-30 09:28:24	
		電流-S	目視	58.2	陳柏維	2023-12-30 09:28:27	
		電流-T	目視	58	陳柏維	2023-12-30 09:28:29	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:28:31	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:28:33	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:28:35	
		電流-T	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:28:36	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:28:38	
		電流-R	目視	11.9	陳柏維	2023-12-30 09:28:42	
		電流-S	目視	12.1	陳柏維	2023-12-30 09:28:44	
		電流-T	目視	12	陳柏維	2023-12-30 09:28:46	
	致德樓B1F	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:28:47	
		電流-R	目視	7.7	陳柏維	2023-12-30 09:28:51	

4	VCB-D	電流-S	目視	7.7	陳柏維	2023-12-30 09:28:54	
		電流-T	目視	7.5	陳柏維	2023-12-30 09:28:56	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:28:58	
		電流-R	目視	14.6	陳柏維	2023-12-30 09:29:00	
		電流-S	目視	13.6	陳柏維	2023-12-30 09:29:03	
		電流-T	目視	13.8	陳柏維	2023-12-30 09:29:05	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:29:06	
		電流-R	目視	1.7	陳柏維	2023-12-30 09:29:09	
		電流-S	目視	1	陳柏維	2023-12-30 09:29:11	
		電流-T	目視	1.4	陳柏維	2023-12-30 09:29:14	
7	致德樓B1F VCB-J	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:29:15	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:29:17	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:29:20	
		電流-T	目視	.6	陳柏維	2023-12-30 09:29:22	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:29:23	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:29:28	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:29:29	
		電流-T	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:29:31	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:29:32	
		電流-R	目視	19.2	陳柏維	2023-12-30 09:29:36	
		電流-S	目視	19.2	陳柏維	2023-12-30 09:29:39	
		電流-T	目視	19.2	陳柏維	2023-12-30 09:29:42	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:29:43	
		電流-R	目視	6.1	陳柏維	2023-12-30 09:29:45	
		電流-S	目視	5.9	陳柏維	2023-12-30 09:29:58	
		電流-T	目視	5.6	陳柏維	2023-12-30 09:30:01	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:30:02	
		電流-R	目視	216	陳柏維	2023-12-30 09:30:08	
		電流-S	目視	203	陳柏維	2023-12-30 09:30:10	
		電流-T	目視	208	陳柏維	2023-12-30 09:30:12	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:30:15	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:30:20	
		電流-S	目視	2.3	陳柏維	2023-12-30 09:30:23	
		電流-T	目視	1.5	陳柏維	2023-12-30 09:30:26	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:30:28	
		電流-R	目視	147	陳柏維	2023-12-30 09:30:32	
		電流-S	目視	146	陳柏維	2023-12-30 09:30:34	
		電流-T	目視	146	陳柏維	2023-12-30 09:30:36	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:30:38	
		電流-R	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:30:42	
		電流-S	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:30:46	
		電流-T	目視	0	陳柏維	2023-12-30 09:30:48	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:30:49	
		電流-R	目視	14.7	陳柏維	2023-12-30 09:30:55	
		電流-S	目視	15.6	陳柏維	2023-12-30 09:30:59	
		電流-T	目視	18.2	陳柏維	2023-12-30 09:31:01	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:31:03	
		電流-R	目視	7	陳柏維	2023-12-30 09:31:13	
		電流-S	目視	3	陳柏維	2023-12-30 09:31:15	
		電流-T	目視	6	陳柏維	2023-12-30 09:31:17	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:31:18	
		電流-R	目視	370	陳柏維	2023-12-30 09:31:25	
		電流-S	目視	378	陳柏維	2023-12-30 09:31:27	
		電流-T	目視	338	陳柏維	2023-12-30 09:31:32	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:31:33	
		電流-R	目視	368	陳柏維	2023-12-30 09:31:36	
		電流-S	目視	372	陳柏維	2023-12-30 09:31:39	
		電流-T	目視	339	陳柏維	2023-12-30 09:31:43	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:31:44	
		電流-R	目視	14	陳柏維	2023-12-30 09:31:46	
		電流-S	目視	14	陳柏維	2023-12-30 09:31:48	
		電流-T	目視	14	陳柏維	2023-12-30 09:31:50	
		設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:31:51	

20	致德樓B1F MPB1	電流-R	目視	991	陳柏維	2023-12-30 09:31:57	
		電流-S	目視	997	陳柏維	2023-12-30 09:31:59	
		電流-T	目視	1002	陳柏維	2023-12-30 09:32:04	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:32:05	
		電流-R	目視	205	陳柏維	2023-12-30 09:32:08	
		電流-S	目視	208	陳柏維	2023-12-30 09:32:10	
		電流-T	目視	203	陳柏維	2023-12-30 09:32:14	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:32:15	
		電流-R	目視	730	陳柏維	2023-12-30 09:32:26	
		電流-S	目視	690	陳柏維	2023-12-30 09:32:28	
		電流-T	目視	688	陳柏維	2023-12-30 09:32:34	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:32:35	
		電流-R	目視	331	陳柏維	2023-12-30 09:32:38	
		電流-S	目視	330	陳柏維	2023-12-30 09:32:40	
		電流-T	目視	330	陳柏維	2023-12-30 09:32:43	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:32:44	
		電流-R	目視	77	陳柏維	2023-12-30 09:32:48	
		電流-S	目視	78	陳柏維	2023-12-30 09:32:50	
		電流-T	目視	77	陳柏維	2023-12-30 09:32:52	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:32:53	
		電流-R	目視	86	陳柏維	2023-12-30 09:32:56	
		電流-S	目視	79	陳柏維	2023-12-30 09:32:58	
		電流-T	目視	93	陳柏維	2023-12-30 09:33:00	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	陳柏維	2023-12-30 09:33:01	
		電流-R	目視	77	陳柏維	2023-12-30 09:33:03	
		電流-S	目視	70	陳柏維	2023-12-30 09:33:06	
		電流-T	目視	85	陳柏維	2023-12-30 09:33:07	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝
2023/12/30 17:29:01 2023/12/30 17:32:19 2024/01/02 11:48:46

致德樓電氣系統操作維護保養 高壓配電盤

每日檢查

單位	電力	判定基準	檢查方法	檢查日期	2023 年 12 月 31 日		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	致德樓B1F VCB-A	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:24:18	
		電流-R	目視	45.6	黃精忠	2023-12-31 09:24:42	
		電流-S	目視	46.1	黃精忠	2023-12-31 09:24:45	
		電流-T	目視	44.8	黃精忠	2023-12-31 09:24:49	
2	致德樓B1F VCB-B	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:24:50	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:24:53	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:24:55	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:24:57	
3	致德樓B1F VCB-C	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:24:58	
		電流-R	目視	11.9	黃精忠	2023-12-31 09:25:02	
		電流-S	目視	11.9	黃精忠	2023-12-31 09:25:05	
		電流-T	目視	11.6	黃精忠	2023-12-31 09:25:08	
4	致德樓B1F VCB-D	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:25:10	
		電流-R	目視	5.4	黃精忠	2023-12-31 09:25:16	
		電流-S	目視	5.7	黃精忠	2023-12-31 09:25:19	
		電流-T	目視	5	黃精忠	2023-12-31 09:25:21	
5	致德樓B1F VCB-E	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:25:22	
		電流-R	目視	2.3	黃精忠	2023-12-31 09:25:26	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:25:28	
		電流-T	目視	2	黃精忠	2023-12-31 09:25:30	
6	致德樓B1F VCB-F	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:25:32	
		電流-R	目視	1.5	黃精忠	2023-12-31 09:25:36	
		電流-S	目視	1.4	黃精忠	2023-12-31 09:25:38	
		電流-T	目視	1.5	黃精忠	2023-12-31 09:25:41	
		設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:25:43	

7	致德樓B1F VCB-J	電流-R	目視	.6	黃精忠	2023-12-31 09:25:47	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:25:49	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:25:51	
8	致德樓B1F VCB-H	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:25:52	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:25:57	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:25:59	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:26:01	
9	致德樓B1F VCB-I	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:26:02	
		電流-R	目視	18.3	黃精忠	2023-12-31 09:26:07	
		電流-S	目視	18.8	黃精忠	2023-12-31 09:26:10	
		電流-T	目視	18.6	黃精忠	2023-12-31 09:26:13	
10	致德樓B1F VCB-G	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:26:14	
		電流-R	目視	8.3	黃精忠	2023-12-31 09:26:19	
		電流-S	目視	8.2	黃精忠	2023-12-31 09:26:22	
		電流-T	目視	8.1	黃精忠	2023-12-31 09:26:25	
11	致德樓B1F MHB1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:26:26	
		電流-R	目視	146	黃精忠	2023-12-31 09:26:40	
		電流-S	目視	159	黃精忠	2023-12-31 09:26:43	
		電流-T	目視	155	黃精忠	2023-12-31 09:26:46	
12	致德樓B1F MACB	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:26:54	
		電流-R	目視	3	黃精忠	2023-12-31 09:26:56	
		電流-S	目視	4	黃精忠	2023-12-31 09:26:58	
		電流-T	目視	2	黃精忠	2023-12-31 09:27:00	
13	致德樓B1F MACA	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:27:08	
		電流-R	目視	199	黃精忠	2023-12-31 09:27:14	
		電流-S	目視	200	黃精忠	2023-12-31 09:27:17	
		電流-T	目視	195	黃精忠	2023-12-31 09:27:20	
14	致德樓B1F MPCC	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:27:22	
		電流-R	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:27:25	
		電流-S	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:27:27	
		電流-T	目視	0	黃精忠	2023-12-31 09:27:29	
15	致德樓B1F MPC-1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:27:30	
		電流-R	目視	14	黃精忠	2023-12-31 09:27:36	
		電流-S	目視	17	黃精忠	2023-12-31 09:27:38	
		電流-T	目視	19	黃精忠	2023-12-31 09:27:41	
16	致德樓B1F MPC-2	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:27:45	
		電流-R	目視	9	黃精忠	2023-12-31 09:27:48	
		電流-S	目視	4	黃精忠	2023-12-31 09:27:50	
		電流-T	目視	6	黃精忠	2023-12-31 09:27:52	
17	致德樓B1F ATS-A	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:27:57	
		電流-R	目視	339	黃精忠	2023-12-31 09:28:01	
		電流-S	目視	362	黃精忠	2023-12-31 09:28:03	
		電流-T	目視	350	黃精忠	2023-12-31 09:28:06	
18	致德樓B1F EMHA	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:28:07	
		電流-R	目視	344	黃精忠	2023-12-31 09:28:13	
		電流-S	目視	359	黃精忠	2023-12-31 09:28:15	
		電流-T	目視	348	黃精忠	2023-12-31 09:28:19	
19	致德樓B1F MPD	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:28:22	
		電流-R	目視	14	黃精忠	2023-12-31 09:28:24	
		電流-S	目視	13	黃精忠	2023-12-31 09:28:27	
		電流-T	目視	14	黃精忠	2023-12-31 09:28:30	
20	致德樓B1F MPB1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:28:31	
		電流-R	目視	945	黃精忠	2023-12-31 09:28:47	
		電流-S	目視	959	黃精忠	2023-12-31 09:28:50	
		電流-T	目視	964	黃精忠	2023-12-31 09:28:53	
21	致德樓B1F MPB2	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:28:56	
		電流-R	目視	206	黃精忠	2023-12-31 09:28:59	
		電流-S	目視	209	黃精忠	2023-12-31 09:29:02	
		電流-T	目視	206	黃精忠	2023-12-31 09:29:05	
22	致德樓B1F MPA1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:29:06	
		電流-R	目視	105	黃精忠	2023-12-31 09:29:14	
		電流-S	目視	70	黃精忠	2023-12-31 09:29:17	

		電流-T	目視	99	黃精忠	2023-12-31 09:29:19	
23	致德樓B1F MPA2	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:29:21	
		電流-R	目視	77	黃精忠	2023-12-31 09:29:25	
		電流-S	目視	78	黃精忠	2023-12-31 09:29:27	
		電流-T	目視	77	黃精忠	2023-12-31 09:29:29	
24	致德樓B1F EMPA2	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:29:30	
		電流-R	目視	77	黃精忠	2023-12-31 09:29:36	
		電流-S	目視	79	黃精忠	2023-12-31 09:29:38	
		電流-T	目視	78	黃精忠	2023-12-31 09:29:41	
25	致德樓B1F ATS-B	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:29:45	
		電流-R	目視	81	黃精忠	2023-12-31 09:29:47	
		電流-S	目視	63	黃精忠	2023-12-31 09:29:50	
		電流-T	目視	69	黃精忠	2023-12-31 09:29:52	
26	致德樓B1F EMPA1	設備動作檢查	目視	開	黃精忠	2023-12-31 09:29:53	
		電流-R	目視	81	黃精忠	2023-12-31 09:29:58	
		電流-S	目視	63	黃精忠	2023-12-31 09:30:01	
		電流-T	目視	70	黃精忠	2023-12-31 09:30:03	
備註:							
改善措施:							

承商工程師：李中榮 承商駐院主任：謝濱隆 承辦工程司：徐誌輝

2023/12/31 16:50:27 2023/12/31 16:52:32 2024/01/02 11:49:47