

富貴一路眷舍滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	富貴一路眷舍5巷19號1F滅火器-富-01	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:32:22	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:32:23	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:32:25	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:32:27	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:32:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:32:32	
2	富貴一路眷舍5巷15號1F滅火器-富-05	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:35:27	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:35:30	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:35:31	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:35:32	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:35:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:35:36	
3	富貴一路眷舍3巷16號1F滅火器-富-09	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:39:27	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:39:30	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:39:32	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:39:33	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:39:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:39:41	
4	富貴一路眷舍3巷20號1F滅火器-富-13	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:43:21	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:43:24	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:43:27	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:43:28	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:43:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:43:39	
5	富貴一路眷舍3巷24號1F滅火器-富-17	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:47:13	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:47:14	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:47:15	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:47:18	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:47:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:47:22	
6	富貴一路眷舍3巷19號1F滅火器-富-21	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:51:23	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:51:25	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:51:27	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:51:28	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:51:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:51:33	
7	富貴一路眷舍1巷10號1F滅火器-富-25	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:06:08	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:06:09	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:06:11	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:06:13	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:06:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:06:18	
8	富貴一路眷舍1巷14號1F滅火器-富-29	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:09:49	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:09:51	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:09:53	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:09:56	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:09:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:10:03	
9	富貴一路眷舍5巷19號2F滅火器-富-02	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:32:49	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:32:51	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:32:52	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:32:53	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:32:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:32:57	
10	富貴一路眷舍5巷15號2F	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:36:05	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:36:07	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:36:09	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:36:11	

	滅火器-富-06	保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:36:12	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:36:15	
11	富貴一路眷舍3巷16號2F滅火器-富-10	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:40:06	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:40:07	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:40:09	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:40:11	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:40:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:40:16	
12	富貴一路眷舍3巷20號2F滅火器-富-14	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:43:59	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:44:00	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:44:03	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:44:06	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:44:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:44:11	
13	富貴一路眷舍3巷24號2F滅火器-富-18	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:47:47	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:47:54	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:47:55	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:47:57	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:47:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:48:01	
14	富貴一路眷舍3巷19號2F滅火器-富-22	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:51:49	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:51:52	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:51:57	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:51:59	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:52:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:52:04	
15	富貴一路眷舍1巷10號2F滅火器-富-26	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:06:49	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:06:50	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:06:52	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:06:54	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:06:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:07:00	
16	富貴一路眷舍1巷14號2F滅火器-富-30	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:10:23	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:10:27	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:10:31	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:10:33	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:10:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:10:40	
17	富貴一路眷舍5巷19號3F滅火器-富-03	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:33:19	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:33:21	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:33:23	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:33:24	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:33:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:33:30	
18	富貴一路眷舍5巷15號3F滅火器-富-07	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:36:37	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:36:39	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:36:40	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:36:42	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:36:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:36:46	
19	富貴一路眷舍3巷16號3F滅火器-富-11	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:40:41	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:40:43	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:40:46	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:40:47	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:40:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:40:54	
20	富貴一路眷舍3巷20號3F滅火器-富-15	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:44:38	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:44:39	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:44:41	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:44:43	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:44:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:44:51	

21	富貴一路眷舍3巷24號3F滅火器-富-19	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:48:37	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:48:39	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:48:40	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:48:42	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:48:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:48:47	
22	富貴一路眷舍3巷19號3F滅火器-富-23	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:02:00	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:02:02	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:02:04	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:02:06	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:02:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:02:11	
23	富貴一路眷舍1巷10號3F滅火器-富-27	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:07:22	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:07:24	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:07:26	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:07:28	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:07:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:07:34	
24	富貴一路眷舍1巷14號3F滅火器-富-31	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:11:06	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:11:12	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:11:14	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:11:16	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:11:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:11:22	
25	富貴一路眷舍5巷19號4F滅火器-富-04	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:33:53	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:33:55	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:33:57	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:33:59	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:34:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:34:04	
26	富貴一路眷舍5巷15號4F滅火器-富-08	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:37:07	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:37:09	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:37:10	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:37:12	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:37:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:37:17	
27	富貴一路眷舍3巷16號4F滅火器-富-12	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:41:21	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:41:25	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:41:27	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:41:29	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:41:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:41:34	
28	富貴一路眷舍3巷20號4F滅火器-富-16	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:45:23	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:45:24	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:45:26	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:45:28	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:45:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:45:32	
29	富貴一路眷舍3巷24號4F滅火器-富-20	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:49:22	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:49:24	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:49:26	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:49:29	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:49:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 09:49:34	
30	富貴一路眷舍3巷19號4F滅火器-富-24	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:02:32	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:02:33	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:02:35	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:02:37	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:02:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:02:42	
	富貴一路眷舍1	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:08:04	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:08:08	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:08:11	

31	巷10號4F 滅火器-富-28	皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:08:12	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:08:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:08:17	
32	富貴一路眷舍1 巷14號4F 滅火器-富-32	壓力	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:11:57	
		插梢	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:11:59	
		壓把	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:12:01	
		皮管	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:12:02	
		保持裝置	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:12:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	張敬德	2024-02-15 10:12:08	
		備註:					
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/19 12:32:06

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/19 14:07:38

承辦工程司：倪銘仁  
2024/02/21 09:43:34