

長青樓滅火器(月)檢查

單位	消防	判定基準	檢查方法	檢查日期	2024 年 02 月		
項號	檢查項目			檢查結果	檢查員	檢查時間	備註
1	長青樓R1F 滅火器-長-R1-01	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:46:57	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:46:58	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:46:59	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:47:00	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:47:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:47:01	
2	長青樓R1F 滅火器-長-R1-02	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:47:16	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:47:17	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:47:18	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:47:18	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:47:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:47:20	
3	長青樓R1F 滅火器-長-R1-03	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:38:34	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:38:36	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:38:36	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:38:37	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:38:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:38:39	
4	長青樓R1F 滅火器-長-R1-04	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:38:39	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:38:40	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:38:41	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:38:41	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:38:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:38:43	
5	長青樓R1F 滅火器-長-R1-05	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:48:03	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:48:03	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:48:04	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:48:05	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:48:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:48:07	
6	長青樓R1F 滅火器-長-R1-06	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:48:55	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:48:56	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:48:57	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:48:58	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:48:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:49:00	
7	長青樓12F 滅火器-長-12-01	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:28	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:29	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:29	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:30	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:32	
8	長青樓12F 滅火器-長-12-02	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:38	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:39	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:39	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:40	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:42	
9	長青樓12F 滅火器-長-12-03	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:08:50	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:08:50	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:08:51	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:08:53	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:08:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:08:57	
10	長青樓12F 滅火器-長-12-	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:08:18	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:08:19	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:08:19	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:08:20	

	04	保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:08:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:08:23	
11	長青樓12F 滅火器-長-12-06	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:57:43	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:57:44	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:57:45	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:57:46	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:57:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:57:47	
12	長青樓12F 滅火器-長-12-07	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:00	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:01	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:02	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:02	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:04	
13	長青樓12F 滅火器-長-12-08	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:23	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:24	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:24	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:25	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:27	
14	長青樓12F 滅火器-長-12-09	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:43	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:44	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:44	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:45	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:01:47	
15	長青樓12F 滅火器-長-12-10	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:03:33	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:03:34	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:03:35	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:03:35	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:03:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:03:37	
16	長青樓12F 滅火器-長-12-11	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:04:17	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:04:18	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:04:18	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:04:19	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:04:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:04:21	
17	長青樓12F 滅火器-長-12-12	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:04:39	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:04:40	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:04:41	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:04:41	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:04:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:04:43	
18	長青樓12F 滅火器-長-12-13	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:05:00	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:05:00	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:05:01	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:05:02	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:05:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:05:05	
19	長青樓12F 滅火器-長-12-14	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:12	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:13	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:13	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:14	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:16	
20	長青樓12F 滅火器-長-12-15	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:06:56	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:06:57	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:06:57	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:06:58	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:06:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:00	

21	長青樓12F 滅火器-長-12-16	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:06:28	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:06:29	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:06:29	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:06:30	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:06:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:06:32	
22	長青樓12F 滅火器-長-12-17	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:48	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:49	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:50	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:50	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:07:52	
23	長青樓11F 滅火器-長-11-01	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:13:05	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:13:05	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:13:06	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:13:07	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:13:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:13:08	
24	長青樓11F 滅火器-長-11-02	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:13:25	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:13:26	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:13:27	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:13:27	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:13:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:13:29	
25	長青樓11F 滅火器-長-11-03	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:00	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:01	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:02	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:02	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:04	
26	長青樓11F 滅火器-長-11-04	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:22	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:23	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:23	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:24	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:26	
27	長青樓11F 滅火器-長-11-05	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:43	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:44	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:45	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:45	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:15:50	
28	長青樓11F 滅火器-長-11-06	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:17:42	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:17:43	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:17:44	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:17:45	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:17:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:17:48	
29	長青樓11F 滅火器-長-11-07	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:17:26	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:17:26	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:17:27	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:17:28	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:17:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:17:32	
30	長青樓11F 滅火器-長-11-08	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:18:52	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:18:52	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:18:53	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:18:54	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:18:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:18:56	
	長青樓11F	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:19:28	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:19:29	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:19:30	

31	滅火器-長-11-09	皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:19:31	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:19:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:19:33	
32	長青樓11F 滅火器-長-11-10	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:19:44	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:19:45	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:19:46	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:19:46	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:19:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:19:49	
33	長青樓11F 滅火器-長-11-11	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:11	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:12	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:13	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:13	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:15	
34	長青樓11F 滅火器-長-11-12	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:33	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:33	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:34	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:35	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:35	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:36	
35	長青樓11F 滅火器-長-11-13	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:47	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:48	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:48	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:49	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:20:50	
36	長青樓11F 滅火器-長-11-14	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:21:05	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:21:06	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:21:06	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:21:07	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:21:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:21:09	
37	長青樓11F 滅火器-長-11-15	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:21:20	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:21:21	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:21:22	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:21:23	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:21:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:21:24	
38	長青樓11F 滅火器-長-11-16	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:12:07	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:12:08	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:12:08	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:12:09	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:12:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:12:11	
39	長青樓11F 滅火器-長-11-17	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:12:44	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:12:45	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:12:46	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:12:47	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:12:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:12:48	
40	長青樓10F 滅火器-長-10-01	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:36:01	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:36:03	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:36:04	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:36:04	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:36:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:36:07	
41	長青樓10F 滅火器-長-10-02	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:37:57	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:37:58	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:37:59	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:38:00	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:38:00	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:38:08	
42	長青樓10F 滅火器-長-10-03	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:04:20	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:04:20	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:04:21	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:04:22	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:04:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:04:26	
43	長青樓12F 滅火器-長-12-05	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:27:18	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:27:18	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:27:19	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:27:20	
		保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:27:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 09:27:21	
44	長青樓10F 滅火器-長-10-04	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 14:18:55	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 14:18:56	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 14:18:58	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 14:18:58	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 14:18:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 14:19:01	
45	長青樓10F 滅火器-長-10-05	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:38:26	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:38:27	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:38:28	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:38:28	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:38:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:38:31	
46	長青樓10F 滅火器-長-10-06	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:39:43	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:39:44	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:39:45	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:39:46	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:39:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:39:48	
47	長青樓10F 滅火器-長-10-07	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:04:45	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:04:46	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:04:47	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:04:48	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:04:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:04:50	
48	長青樓10F 滅火器-長-10-08	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:05:05	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:05:06	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:05:06	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:05:07	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:05:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:05:10	
49	長青樓10F 滅火器-長-10-09	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:41:55	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:41:56	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:41:57	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:41:57	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:41:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:42:01	
50	長青樓10F 滅火器-長-10-10	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:06:56	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:06:57	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:06:58	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:06:59	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:06:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:07:05	
51	長青樓10F 滅火器-長-10-11	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:50:21	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:50:22	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:50:23	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:50:24	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:50:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:50:26	
		壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:51:44	



52	長青樓10F 滅火器-長-10-12	插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:51:45	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:51:45	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:51:46	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:51:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:51:51	
53	長青樓10F 滅火器-長-10-13	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:01:53	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:01:54	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:01:55	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:01:56	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:01:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:02:14	
54	長青樓10F 滅火器-長-10-14	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:44:05	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:44:06	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:44:08	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:44:09	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:44:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:44:22	
55	長青樓10F 滅火器-長-10-15	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:54:35	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:54:36	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:54:37	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:54:38	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:54:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:54:41	
56	長青樓10F 滅火器-長-10-16	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:45:36	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:45:37	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:45:38	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:45:38	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:45:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 08:45:42	
57	長青樓10F 滅火器-長-10-17	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:06:31	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:06:32	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:06:33	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:06:33	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:06:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:06:36	
58	長青樓10F 滅火器-長-10-18	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:05:35	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:05:35	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:05:36	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:05:37	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:05:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:05:40	
59	長青樓9F 滅火器-長-09-01	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:17:11	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:17:12	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:17:13	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:17:13	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:17:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:17:16	
60	長青樓9F 滅火器-長-09-02	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:25:33	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:25:34	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:25:35	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:25:36	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:25:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:25:38	
61	長青樓9F 滅火器-長-09-03	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:25:19	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:25:20	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:25:21	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:25:22	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:25:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:25:24	
62	長青樓9F 滅火器-長-09-	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:18:13	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:18:14	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:18:15	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:18:16	

	04	保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:18:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:18:18	
63	長青樓9F 滅火器-長-09-05	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:17:37	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:17:38	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:17:39	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:17:40	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:17:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:17:42	
64	長青樓9F 滅火器-長-09-06	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:18:51	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:18:52	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:18:53	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:18:54	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:18:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:18:57	
65	長青樓9F 滅火器-長-09-07	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:24:55	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:24:56	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:24:56	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:24:57	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:24:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:24:59	
66	長青樓9F 滅火器-長-09-08	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:24:35	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:24:35	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:24:36	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:24:37	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:24:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:24:46	
67	長青樓9F 滅火器-長-09-09	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:19:15	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:19:16	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:19:17	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:19:18	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:19:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:19:20	
68	長青樓9F 滅火器-長-09-10	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:23:15	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:23:16	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:23:17	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:23:17	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:23:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:23:31	
69	長青樓9F 滅火器-長-09-11	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:22:44	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:22:44	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:22:45	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:22:46	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:22:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:22:49	
70	長青樓9F 滅火器-長-09-12	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:22:14	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:22:15	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:22:16	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:22:18	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:22:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:22:26	
71	長青樓9F 滅火器-長-09-13	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:21:50	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:21:51	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:21:52	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:21:53	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:21:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:21:55	
72	長青樓9F 滅火器-長-09-14	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:19:37	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:19:37	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:19:38	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:19:39	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:19:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:19:42	
		壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:19:57	

73	長青樓9F 滅火器-長-09-15	插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:19:58	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:19:59	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:19:59	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:20:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:20:02	
74	長青樓9F 滅火器-長-09-16	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:23:36	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:23:37	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:23:38	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:23:38	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:23:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:23:41	
75	長青樓9F 滅火器-長-09-17	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:24:16	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:24:16	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:24:17	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:24:18	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:24:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:24:22	
76	長青樓8F 滅火器-長-08-01	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:29:05	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:29:06	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:29:07	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:29:07	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:29:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:29:10	
77	長青樓8F 滅火器-長-08-02	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:38:21	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:38:22	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:38:23	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:38:24	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:38:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:38:27	
78	長青樓8F 滅火器-長-08-03	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:37:50	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:37:51	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:37:51	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:37:52	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:37:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:37:57	
79	長青樓8F 滅火器-長-08-04	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:28:12	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:28:13	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:28:14	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:28:14	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:28:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:28:17	
80	長青樓8F 滅火器-長-08-05	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:28:43	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:28:44	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:28:44	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:28:45	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:28:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:28:48	
81	長青樓8F 滅火器-長-08-06	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:30:05	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:30:06	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:30:07	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:30:08	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:30:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:30:11	
82	長青樓8F 滅火器-長-08-07	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:37:27	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:37:28	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:37:29	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:37:30	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:37:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:37:33	
83	長青樓12F 滅火器-長-12-	壓力	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:10	
		插梢	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:11	
		壓把	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:12	
		皮管	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:12	



	18	保持裝置	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳柏維	2024-02-21 08:56:14	
84	長青樓8F 滅火器-長-08-08	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:37:12	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:37:13	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:37:13	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:37:14	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:37:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:37:17	
85	長青樓8F 滅火器-長-08-09	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:30:35	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:30:36	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:30:37	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:30:38	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:30:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:30:41	
86	長青樓8F 滅火器-長-08-10	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:36:18	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:36:19	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:36:20	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:36:21	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:36:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:36:25	
87	長青樓8F 滅火器-長-08-11	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:35:59	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:36:00	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:36:00	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:36:01	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:36:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:36:04	
88	長青樓8F 滅火器-長-08-12	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:34:43	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:34:43	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:34:44	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:34:45	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:34:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:34:48	
89	長青樓8F 滅火器-長-08-13	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:34:52	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:34:53	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:34:53	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:34:54	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:34:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:34:57	
90	長青樓8F 滅火器-長-08-14	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:31:00	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:31:01	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:31:02	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:31:03	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:31:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:31:06	
91	長青樓8F 滅火器-長-08-15	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:31:25	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:31:26	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:31:27	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:31:28	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:31:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:31:32	
92	長青樓8F 滅火器-長-08-16	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:36:50	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:36:51	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:36:52	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:36:52	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:36:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:36:55	
93	長青樓8F 滅火器-長-08-17	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:36:49	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:36:50	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:36:50	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:36:51	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:36:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:36:54	

94	長青樓7F 滅火器-長-07-01	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:40:35	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:40:36	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:40:36	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:40:37	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:40:38	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:40:40	
95	長青樓7F 滅火器-長-07-02	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:49:16	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:49:17	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:49:18	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:49:19	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:49:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:49:21	
96	長青樓7F 滅火器-長-07-03	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:49:03	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:49:04	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:49:04	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:49:05	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:49:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:49:08	
97	長青樓7F 滅火器-長-07-04	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:42:02	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:42:03	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:42:04	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:42:05	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:42:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:42:07	
98	長青樓7F 滅火器-長-07-05	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:40:53	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:40:54	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:40:55	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:40:56	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:40:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:40:58	
99	長青樓7F 滅火器-長-07-06	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:42:38	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:42:39	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:42:40	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:42:41	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:42:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:42:45	
100	長青樓7F 滅火器-長-07-07	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:48:34	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:48:35	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:48:36	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:48:36	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:48:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:48:39	
101	長青樓7F 滅火器-長-07-08	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:48:27	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:48:27	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:48:28	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:48:29	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:48:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:48:33	
102	長青樓7F 滅火器-長-07-09	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:43:14	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:43:15	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:43:16	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:43:17	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:43:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:43:19	
103	長青樓7F 滅火器-長-07-10	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:47:21	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:47:22	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:47:23	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:47:23	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:47:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:47:26	
	長青樓7F	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:46:58	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:46:59	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:47:00	

104	滅火器-長-07-11	皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:47:00	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:47:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:47:02	
105	長青樓7F 滅火器-長-07-12	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:46:29	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:46:29	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:46:30	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:46:31	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:46:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:46:33	
106	長青樓7F 滅火器-長-07-13	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:46:16	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:46:17	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:46:18	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:46:19	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:46:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:46:24	
107	長青樓7F 滅火器-長-07-14	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:43:43	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:43:44	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:43:45	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:43:46	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:43:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:43:50	
108	長青樓7F 滅火器-長-07-15	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:44:10	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:44:11	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:44:11	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:44:12	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:44:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:44:15	
109	長青樓7F 滅火器-長-07-16	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:48:00	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:48:01	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:48:02	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:48:02	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:48:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:48:06	
110	長青樓7F 滅火器-長-07-17	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:48:03	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:48:04	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:48:05	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:48:05	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:48:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:48:08	
111	長青樓6F 滅火器-長-06-01	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:52:56	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:52:57	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:52:57	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:52:58	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:52:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:53:06	
112	長青樓6F 滅火器-長-06-02	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 10:01:15	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 10:01:16	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 10:01:17	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 10:01:18	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 10:01:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 10:01:21	
113	長青樓6F 滅火器-長-06-03	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 10:01:03	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 10:01:04	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 10:01:05	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 10:01:06	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 10:01:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 10:01:12	
114	長青樓6F 滅火器-長-06-04	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:53:11	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:53:11	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:53:12	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:53:13	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:53:14	

		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:53:17	
115	長青樓6F 滅火器-長-06-05	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:52:25	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:52:26	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:52:26	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:52:27	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:52:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:52:29	
116	長青樓6F 滅火器-長-06-06	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:54:06	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:54:06	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:54:08	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:54:09	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:54:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:54:12	
117	長青樓6F 滅火器-長-06-07	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 10:00:36	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 10:00:37	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 10:00:37	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 10:00:38	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 10:00:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 10:00:40	
118	長青樓6F 滅火器-長-06-08	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 10:00:30	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 10:00:30	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 10:00:31	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 10:00:32	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 10:00:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 10:00:35	
119	長青樓6F 滅火器-長-06-09	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:54:41	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:54:42	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:54:43	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:54:44	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:54:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:54:47	
120	長青樓6F 滅火器-長-06-10	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:59:25	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:59:25	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:59:26	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:59:27	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:59:28	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:59:29	
121	長青樓6F 滅火器-長-06-11	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:59:01	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:59:02	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:59:03	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:59:03	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:59:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:59:07	
122	長青樓6F 滅火器-長-06-12	壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:58:16	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:58:17	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:58:18	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:58:19	
		保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:58:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:58:23	
123	長青樓6F 滅火器-長-06-13	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:58:22	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:58:22	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:58:23	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:58:24	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:58:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:58:27	
124	長青樓6F 滅火器-長-06-14	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:55:13	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:55:13	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:55:14	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:55:15	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:55:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:55:22	
		壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:55:46	

125	長青樓6F 滅火器-長-06-15	插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:55:47	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:55:48	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:55:48	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:55:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:55:52	
126	長青樓6F 滅火器-長-06-16	壓力	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:59:48	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:59:49	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:59:50	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:59:51	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:59:51	
127	長青樓6F 滅火器-長-06-17	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	廖學智	2024-02-21 09:59:54	
		壓力	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:59:47	
		插梢	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:59:47	
		壓把	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:59:48	
		皮管	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:59:49	
128	長青樓5F 滅火器-長-05-01	保持裝置	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:59:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	林建興	2024-02-21 09:59:52	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:30:11	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:30:12	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:30:13	
129	長青樓5F 滅火器-長-05-02	皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:30:14	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:30:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:30:15	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:04	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:05	
130	長青樓5F 滅火器-長-05-03	壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:05	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:06	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:08	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:46	
131	長青樓5F 滅火器-長-05-04	插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:47	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:47	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:48	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:50	
132	長青樓5F 滅火器-長-05-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:32	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:33	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:33	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:34	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:35	
133	長青樓5F 滅火器-長-05-06	藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:36	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:51	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:52	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:53	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:53	
134	長青樓5F 滅火器-長-05-07	保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:29:55	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:31:07	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:31:08	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:31:08	
135	長青樓5F 滅火器-長-05-	皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:31:09	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:31:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:31:11	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:26	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:26	
	長青樓5F 滅火器-長-05-	壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:27	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:28	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:30	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:05	
	長青樓5F 滅火器-長-05-	插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:06	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:07	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:07	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:07	



	08	保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:28:09	
136	長青樓5F 滅火器-長-05-09	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:33:38	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:33:39	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:33:39	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:33:40	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:33:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:33:42	
137	長青樓5F 滅火器-長-05-10	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:00	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:01	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:02	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:03	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:04	
138	長青樓5F 滅火器-長-05-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:26:34	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:26:35	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:26:36	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:26:36	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:26:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:26:38	
139	長青樓5F 滅火器-長-05-12	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:26:10	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:26:11	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:26:11	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:26:12	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:26:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:26:14	
140	長青樓5F 滅火器-長-05-13	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:25:46	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:25:53	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:25:53	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:25:54	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:25:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:25:56	
141	長青樓5F 滅火器-長-05-14	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:33:58	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:33:59	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:34:00	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:34:00	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:34:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:34:02	
142	長青樓5F 滅火器-長-05-15	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:34:16	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:34:17	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:34:17	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:34:18	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:34:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:34:20	
143	長青樓5F 滅火器-長-05-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:18	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:18	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:19	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:20	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:22	
144	長青樓5F 滅火器-長-05-17	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:43	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:44	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:44	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:45	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:46	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:27:47	
145	長青樓4F 滅火器-長-04-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:15:45	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:15:46	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:15:46	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:15:47	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:15:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:15:49	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:15:19	

146	長青樓4F 滅火器-長-04-02	插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:15:20	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:15:20	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:15:21	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:15:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:15:22	
147	長青樓4F 滅火器-長-04-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:14:54	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:14:54	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:14:55	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:14:56	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:14:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:14:58	
148	長青樓4F 滅火器-長-04-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:54	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:54	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:55	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:56	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:57	
149	長青樓4F 滅火器-長-04-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:14:17	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:14:18	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:14:19	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:14:19	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:14:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:14:22	
150	長青樓4F 滅火器-長-04-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:26	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:27	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:28	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:29	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:30	
151	長青樓4F 滅火器-長-04-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:16:23	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:16:23	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:16:24	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:16:25	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:16:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:16:27	
152	長青樓4F 滅火器-長-04-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:07	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:08	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:08	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:09	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:13:11	
153	長青樓4F 滅火器-長-04-09	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:12:46	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:12:47	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:12:47	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:12:48	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:12:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:12:50	
154	長青樓4F 滅火器-長-04-10	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:12:21	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:12:21	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:12:22	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:12:23	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:12:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:12:24	
155	長青樓4F 滅火器-長-04-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:52	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:53	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:53	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:54	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:55	
156	長青樓4F 滅火器-長-04-	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:27	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:28	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:28	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:29	

	12	保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:31	
157	長青樓4F 滅火器-長-04-13	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:10:56	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:10:57	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:10:59	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:10:59	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:11:01	
158	長青樓4F 滅火器-長-04-14	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:10:23	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:10:24	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:10:24	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:10:25	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:10:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:10:30	
159	長青樓4F 滅火器-長-04-15	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:17:09	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:17:10	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:17:11	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:17:12	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:17:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:17:14	
160	長青樓4F 滅火器-長-04-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:20:39	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:20:40	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:20:41	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:20:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:20:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:20:43	
161	長青樓4F 滅火器-長-04-17	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:21:03	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:21:04	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:21:04	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:21:05	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:21:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:21:07	
162	長青樓4F 滅火器-長-04-18	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:21:23	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:21:24	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:21:25	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:21:26	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:21:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:21:28	
163	長青樓3F 滅火器-長-03-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:39	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:40	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:41	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:41	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:43	
164	長青樓3F 滅火器-長-03-02	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:39	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:40	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:41	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:41	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:43	
165	長青樓3F 滅火器-長-03-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:21	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:22	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:23	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:24	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:24	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:25	
166	長青樓3F 滅火器-長-03-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:44:59	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:00	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:01	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:02	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:04	

167	長青樓3F 滅火器-長-03-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:18	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:19	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:19	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:20	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:45:22	
168	長青樓3F 滅火器-長-03-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:46:12	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:46:13	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:46:14	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:46:15	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:46:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:46:16	
169	長青樓3F 滅火器-長-03-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:01	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:01	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:02	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:03	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:43:05	
170	長青樓3F 滅火器-長-03-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:42:43	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:42:43	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:42:44	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:42:45	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:42:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:42:46	
171	長青樓3F 滅火器-長-03-09	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:00:53	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:00:54	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:00:55	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:00:56	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:00:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:00:57	
172	長青樓3F 滅火器-長-03-10	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:24	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:25	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:26	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:26	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:28	
173	長青樓3F 滅火器-長-03-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:02	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:03	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:03	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:04	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:05	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:06	
174	長青樓3F 滅火器-長-03-12	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:40:42	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:40:42	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:40:43	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:40:44	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:40:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:40:46	
175	長青樓3F 滅火器-長-03-13	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:40:13	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:40:14	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:40:15	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:40:16	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:40:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:40:17	
176	長青樓3F 滅火器-長-03-14	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:02:55	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:02:56	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:02:57	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:02:58	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:02:58	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:03:01	
	長青樓3F	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:03:20	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:03:21	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:03:22	

177	滅火器-長-03-15	皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:03:22	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:03:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:03:24	
178	長青樓3F 滅火器-長-03-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:41	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:42	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:42	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:43	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:41:45	
179	長青樓3F 滅火器-長-03-17	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:42:18	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:42:19	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:42:19	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:42:20	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:42:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 09:42:22	
180	長青樓2F 滅火器-長-02-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:19:37	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:19:38	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:19:39	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:19:40	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:19:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:19:41	
181	長青樓2F 滅火器-長-02-02	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:13:34	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:13:35	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:13:36	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:13:36	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:13:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:13:38	
182	長青樓2F 滅火器-長-02-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:15:42	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:15:42	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:15:43	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:15:44	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:15:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:15:45	
183	長青樓2F 滅火器-長-02-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:12:41	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:12:42	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:12:42	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:12:43	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:12:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:12:45	
184	長青樓2F 滅火器-長-02-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:09:56	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:09:56	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:09:57	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:09:58	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:09:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:10:00	
185	長青樓2F 滅火器-長-02-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:57	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:58	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:58	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:59	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:27:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:27:01	
186	長青樓2F 滅火器-長-02-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:39	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:39	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:40	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:41	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:43	
187	長青樓2F 滅火器-長-02-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:29:49	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:29:50	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:29:50	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:29:51	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:29:52	



		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:29:52	
188	長青樓2F 滅火器-長-02-09	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:15	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:15	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:16	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:17	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:26:19	
189	長青樓2F 滅火器-長-02-10	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:51	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:52	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:52	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:53	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:55	
190	長青樓2F 滅火器-長-02-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:29	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:30	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:31	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:31	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:33	
191	長青樓2F 滅火器-長-02-12	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:03	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:04	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:05	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:05	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:25:07	
192	長青樓2F 滅火器-長-02-13	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:23:00	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:23:00	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:23:01	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:23:02	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:23:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:23:03	
193	長青樓2F 滅火器-長-02-14	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:22:41	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:22:42	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:22:43	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:22:43	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:22:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:22:45	
194	長青樓2F 滅火器-長-02-15	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:30:17	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:30:18	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:30:19	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:30:19	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:30:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:30:21	
195	長青樓2F 滅火器-長-02-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:30:46	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:30:46	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:30:47	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:30:48	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:30:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:30:50	
196	長青樓2F 滅火器-長-02-17	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:20:36	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:20:37	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:20:38	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:20:38	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:20:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:20:40	
197	長青樓2F 滅火器-長-02-18	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:30:04	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:30:05	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:30:06	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:30:06	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:30:07	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:30:08	
		壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:30:53	

198	長青樓2F 滅火器-長-02-19	插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:30:54	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:30:55	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:30:55	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:30:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:30:57	
199	長青樓2F 滅火器-長-02-20	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:20:17	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:20:18	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:20:19	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:20:20	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:20:20	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:20:21	
200	長青樓2F 滅火器-長-02-21	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:11:15	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:11:16	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:11:17	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:11:18	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:11:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:11:20	
201	長青樓1F 滅火器-長-01-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:46:43	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:46:43	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:46:44	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:46:45	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:46:45	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:46:46	
202	長青樓1F 滅火器-長-01-02	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:47:14	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:47:15	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:47:16	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:47:16	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:47:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:47:18	
203	長青樓1F 滅火器-長-01-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:48:56	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:48:57	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:48:58	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:48:58	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:48:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:49:00	
204	長青樓1F 滅火器-長-01-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:49:30	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:49:31	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:49:32	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:49:32	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:49:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:49:34	
205	長青樓1F 滅火器-長-01-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:50:37	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:50:38	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:50:39	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:50:39	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:50:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:50:41	
206	長青樓1F 滅火器-長-01-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:49:58	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:49:59	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:50:00	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:50:01	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:50:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:50:03	
207	長青樓1F 滅火器-長-01-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:51:39	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:51:40	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:51:41	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:51:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:51:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:51:43	
208	長青樓1F 滅火器-長-01-	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:54:54	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:54:55	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:54:56	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:54:57	

	11	保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:54:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:54:58	
209	長青樓1F 滅火器-長-01-12	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:38:23	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:38:24	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:38:25	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:38:25	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:38:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:38:27	
210	長青樓1F 滅火器-長-01-13	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:35:24	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:35:24	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:35:25	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:35:26	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:35:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:35:27	
211	長青樓1F 滅火器-長-01-14	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:34:51	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:34:52	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:34:53	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:34:53	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:34:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:34:55	
212	長青樓1F 滅火器-長-01-15	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:40:57	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:40:58	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:40:58	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:40:59	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:41:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:41:01	
213	長青樓1F 滅火器-長-01-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:41:16	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:41:16	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:41:17	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:41:18	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:41:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:41:19	
214	長青樓1F 滅火器-長-01-17	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:44:36	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:44:37	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:44:38	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:44:39	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:44:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:44:40	
215	長青樓1F 滅火器-長-01-18	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:42:39	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:42:41	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:42:42	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:42:44	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:42:44	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:42:45	
216	長青樓1F 滅火器-長-01-19	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:44:10	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:44:10	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:44:11	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:44:12	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:44:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:44:14	
217	長青樓B1F 滅火器-長-B1-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:11:15	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:11:16	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:11:17	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:11:18	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:11:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:11:19	
218	長青樓B1F 滅火器-長-B1-02	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:34:03	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:34:04	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:34:05	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:34:05	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:34:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:34:07	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:33:46	

219	長青樓B1F 滅火器-長-B1-03	插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:33:47	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:33:48	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:33:48	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:33:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:33:50	
220	長青樓B1F 滅火器-長-B1-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:32:58	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:32:59	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:33:01	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:33:02	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:33:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:33:04	
221	長青樓B1F 滅火器-長-B1-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:32:29	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:32:30	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:32:31	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:32:32	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:32:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:32:33	
222	長青樓B1F 滅火器-長-B1-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:22:13	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:22:14	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:22:15	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:22:16	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:22:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:22:17	
223	長青樓B1F 滅火器-長-B1-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:30:26	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:30:27	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:30:27	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:30:28	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:30:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:30:32	
224	長青樓B1F 滅火器-長-B1-08	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:36:11	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:36:12	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:36:13	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:36:14	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:36:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:36:16	
225	長青樓B1F 滅火器-長-B1-09	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:31:29	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:31:30	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:31:31	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:31:32	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:31:33	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:31:33	
226	長青樓B1F 滅火器-長-B1-10	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:31:34	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:31:35	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:31:36	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:31:36	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:31:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:31:39	
227	長青樓B1F 滅火器-長-B1-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:28:16	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:28:17	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:28:18	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:28:19	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:28:19	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:28:20	
228	長青樓B1F 滅火器-長-B1-12	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:28:40	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:28:41	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:28:42	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:28:43	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:28:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:28:44	
229	長青樓B1F 滅火器-長-B1-	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:29:05	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:29:06	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:29:07	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:29:08	

	13	保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:29:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:29:11	
230	長青樓B1F 滅火器-長-B1-14	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:29:24	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:29:25	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:29:26	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:29:26	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:29:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:29:28	
231	長青樓B1F 滅火器-長-B1-15	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:26:47	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:26:48	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:26:48	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:26:49	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:26:50	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:26:51	
232	長青樓B1F 滅火器-長-B1-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:27:54	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:27:55	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:27:56	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:27:57	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:27:57	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:27:58	
233	長青樓B1F 滅火器-長-B1-17	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:26:00	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:26:01	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:26:02	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:26:03	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:26:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:26:04	
234	長青樓B1F 滅火器-長-B1-18	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:25:12	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:25:13	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:25:14	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:25:14	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:25:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:25:16	
235	長青樓B1F 滅火器-長-B1-19	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:24:37	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:24:38	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:24:39	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:24:39	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:24:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:24:41	
236	長青樓B1F 滅火器-長-B1-20	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:23:53	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:23:54	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:23:55	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:23:56	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:23:56	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:23:57	
237	長青樓B1F 滅火器-長-B1-21	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:22:39	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:22:39	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:22:41	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:22:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:22:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:22:43	
238	長青樓B1F 滅火器-長-B1-22	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:23:08	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:23:09	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:23:10	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:23:10	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:23:11	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:23:12	
239	長青樓B1F 滅火器-長-B1-23	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:21:34	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:21:35	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:21:36	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:21:36	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:21:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:21:38	



240	長青樓B1F 滅火器-長-B1-24	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:13:13	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:13:14	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:13:14	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:13:15	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:13:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:13:17	
241	長青樓B1F 滅火器-長-B1-25	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:34:37	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:34:38	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:34:39	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:34:40	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:34:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:34:41	
242	長青樓B1F 滅火器-長-B1-26	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:14:52	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:14:53	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:14:53	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:14:54	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:14:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:14:56	
243	長青樓B1F 滅火器-長-B1-27	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:18:48	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:18:49	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:18:50	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:18:50	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:18:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:18:52	
244	長青樓B1F 滅火器-長-B1-28	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:18:52	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:18:53	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:18:54	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:18:54	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:18:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:19:00	
245	長青樓B1F 滅火器-長-B1-29	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:20:05	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:20:06	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:20:07	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:20:07	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:20:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:20:09	
246	長青樓B1F 滅火器-長-B1-30	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:19:49	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:19:50	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:19:51	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:19:52	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:19:52	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:19:53	
247	長青樓B1F 滅火器-長-B1-31	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:17:00	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:17:01	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:17:02	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:17:03	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:17:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:17:04	
248	長青樓B1F 滅火器-長-B1-32	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:17:05	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:17:06	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:17:06	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:17:07	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:17:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:17:09	
249	長青樓B2F 滅火器-長-B2-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:38:22	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:38:22	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:38:23	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:38:24	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:38:25	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:38:26	
		壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:39:36	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:39:37	

250	長青樓B2F 滅火器-長-B2-02	壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:39:38	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:39:38	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:39:39	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:39:40	
251	長青樓B2F 滅火器-長-B2-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:55:14	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:55:15	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:55:16	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:55:17	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:55:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:55:19	
252	長青樓B2F 滅火器-長-B2-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:54:40	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:54:41	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:54:41	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:54:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:54:43	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:54:44	
253	長青樓B2F 滅火器-長-B2-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:54:24	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:54:25	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:54:25	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:54:26	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:54:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:54:28	
254	長青樓B2F 滅火器-長-B2-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:53:45	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:53:46	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:53:47	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:53:47	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:53:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:53:49	
255	長青樓B2F 滅火器-長-B2-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:53:11	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:53:12	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:53:13	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:53:13	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:53:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:53:15	
256	長青樓B2F 滅火器-長-B2-08	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:52:38	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:52:39	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:52:40	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:52:40	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:52:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:52:42	
257	長青樓B2F 滅火器-長-B2-09	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:55	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:56	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:57	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:58	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:48:00	
258	長青樓B2F 滅火器-長-B2-10	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:46:34	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:46:35	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:46:36	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:46:37	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:46:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:46:38	
259	長青樓B2F 滅火器-長-B2-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:46:58	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:46:59	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:00	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:00	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:02	
260	長青樓B2F 滅火器-長-B2-12	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:45:12	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:45:12	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:45:13	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:45:14	

		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:45:15	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:45:16	
261	長青樓B2F 滅火器-長-B2-13	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:39	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:40	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:41	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:41	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:42	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:43	
262	長青樓B2F 滅火器-長-B2-14	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:44:19	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:44:20	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:44:21	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:44:21	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:44:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:44:23	
263	長青樓B2F 滅火器-長-B2-15	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:59	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:44:00	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:44:01	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:44:02	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:44:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:44:04	
264	長青樓B2F 滅火器-長-B2-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:13	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:13	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:14	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:15	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:43:17	
265	長青樓B2F 滅火器-長-B2-17	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:42:47	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:42:47	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:42:48	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:42:49	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:42:49	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:42:51	
266	長青樓B2F 滅火器-長-B2-18	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:41:05	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:41:06	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:41:07	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:41:08	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:41:08	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:41:09	
267	長青樓B2F 滅火器-長-B2-19	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:41:48	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:41:49	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:41:50	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:41:51	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:41:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:41:52	
268	長青樓B2F 滅火器-長-B2-20	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:40:19	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:40:20	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:40:20	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:40:21	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:40:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:40:24	
269	長青樓B2F 滅火器-長-B2-21	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:37:58	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:37:59	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:37:59	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:38:00	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:38:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:38:02	
270	長青樓B2F 滅火器-長-B2-22	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:35:13	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:35:14	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:35:17	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:35:18	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:35:18	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:35:19	

271	長青樓B2F 滅火器-長-B2-23	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:35:49	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:35:50	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:35:51	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:35:52	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:35:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:35:56	
272	長青樓B2F 滅火器-長-B2-24	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:45:27	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:45:28	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:45:29	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:45:29	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:45:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:45:31	
273	長青樓B2F 滅火器-長-B2-25	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:37:20	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:37:21	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:37:22	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:37:23	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:37:23	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:37:24	
274	長青樓B3F 滅火器-長-B3-01	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:58:57	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:58:58	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:58:59	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:59:00	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:59:00	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:59:01	
275	長青樓B3F 滅火器-長-B3-02	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:14:06	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:14:07	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:14:08	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:14:09	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:14:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:14:11	
276	長青樓B3F 滅火器-長-B3-03	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:14:31	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:14:32	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:14:33	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:14:34	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:14:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:14:35	
277	長青樓B3F 滅火器-長-B3-04	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:15	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:15	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:16	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:17	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:17	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:18	
278	長青樓B3F 滅火器-長-B3-05	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:19	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:20	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:20	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:21	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:22	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:22	
279	長青樓B3F 滅火器-長-B3-06	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:59	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:16:00	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:16:01	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:16:01	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:16:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:16:03	
280	長青樓B3F 滅火器-長-B3-07	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:12:06	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:12:06	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:12:07	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:12:08	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:12:09	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:12:10	
	長青樓B3F	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:43:01	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:43:02	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:43:02	

281	滅火器-長-B3-08	皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:43:03	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:43:04	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:43:05	
282	長青樓B3F 滅火器-長-B3-09	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:11:29	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:11:30	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:11:31	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:11:31	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:11:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:11:34	
283	長青樓B3F 滅火器-長-B3-10	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:09:59	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:00	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:01	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:02	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:02	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:03	
284	長青樓B3F 滅火器-長-B3-11	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:23	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:24	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:25	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:26	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:27	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:28	
285	長青樓B3F 滅火器-長-B3-12	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:50	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:51	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:51	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:52	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:10:54	
286	長青樓B3F 滅火器-長-B3-13	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:06:58	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:06:59	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:07:00	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:07:01	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:07:01	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:07:02	
287	長青樓B3F 滅火器-長-B3-14	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:07:52	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:07:53	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:07:54	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:07:55	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:07:55	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:07:56	
288	長青樓B3F 滅火器-長-B3-15	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:05:48	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:05:48	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:05:49	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:05:50	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:05:51	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:05:52	
289	長青樓B3F 滅火器-長-B3-16	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:04:44	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:04:45	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:04:46	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:04:47	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:04:48	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:04:49	
290	長青樓B3F 滅火器-長-B3-17	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:02:56	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:02:57	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:02:57	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:02:58	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:02:59	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:02:59	
291	長青樓B3F 滅火器-長-B3-18	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:00	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:01	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:02	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:03	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:03	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:05	



292	長青樓B3F 滅火器-長-B3-19	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:31	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:31	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:32	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:33	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:34	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:35	
293	長青樓B3F 滅火器-長-B3-20	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:50	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:51	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:52	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:53	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:54	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:03:55	
294	長青樓B3F 滅火器-長-B3-21	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:02:18	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:02:18	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:02:19	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:02:20	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:02:21	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:02:22	
295	長青樓B3F 滅火器-長-B3-22	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:46:07	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:46:08	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:46:09	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:46:09	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:46:10	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:46:11	
296	長青樓B3F 滅火器-長-B3-23	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:46:37	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:46:37	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:46:38	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:46:39	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:46:40	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:46:41	
297	長青樓B3F 滅火器-長-B3-24	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:00:26	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:00:27	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:00:28	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:00:28	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:00:29	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:00:30	
298	長青樓B3F 滅火器-長-B3-25	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:00:44	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:00:44	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:00:45	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:00:46	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:00:47	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:00:48	
299	長青樓B3F 滅火器-長-B3-26	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:59:33	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:59:34	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:59:35	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:59:36	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:59:36	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:59:37	
300	長青樓B3F 滅火器-長-B3-27	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:34	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:34	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:35	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:36	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:37	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:38	
301	長青樓B3F 滅火器-長-B3-28	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:11	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:11	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:12	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:13	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:14	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:15	
	長青樓3F	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:00:13	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:00:14	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:00:15	

302	滅火器-長-03-18	皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:00:16	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:00:16	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 10:00:18	
303	長青樓B2F 滅火器-長-B2-26	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:50:10	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:50:10	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:50:11	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:50:12	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:50:13	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:50:14	
304	長青樓R1F 滅火器-長-R1-07	壓力	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:25:27	
		插梢	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:25:28	
		壓把	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:25:29	
		皮管	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:25:30	
		保持裝置	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:25:31	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	陳佳建	2024-02-29 09:25:32	
305	長青樓B2F 滅火器-長-B2-27	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:38	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:38	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:39	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:40	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:41	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:41	
306	長青樓B2F 滅火器-長-B2-懸29	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:42	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:47:43	
307	長青樓B2F 滅火器-長-B2-懸30	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:48:32	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:48:33	
308	長青樓B1F 滅火器-長-B1-33	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:13:29	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:13:30	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:13:31	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:13:32	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:13:32	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:13:33	
309	長青樓B2F 滅火器-長-B2-28	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:48:27	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:48:28	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:48:29	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:48:30	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:48:30	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:48:31	
310	長青樓B2F 滅火器-長-B2-31	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:40:03	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:40:04	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:40:05	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:40:05	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:40:06	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:40:07	
311	長青樓B3F 滅火器-長-B3-29	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:49	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:50	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:51	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:52	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:53	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 15:57:54	
312	長青樓B3F 滅火器-長-B3-30	壓力	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:23	
		插梢	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:24	
		壓把	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:25	
		皮管	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:25	
		保持裝置	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:26	
		藥劑有效日期(到期前3個月需更換)	目視	正常	詹斯強	2024-02-22 16:15:27	
313	長青樓10F 滅火器-長-10-C20(億-8.3)	插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:52:06	
		壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:52:07	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:52:08	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:52:08	
		實測重量KG	目視	8	廖學智	2024-02-21 08:52:12	
		插梢	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:45:07	

314	長青樓10F 滅火器-長-10- C19(億-8.3)	壓把	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:45:08	
		皮管	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:45:09	
		保持裝置	目視	正常	廖學智	2024-02-21 08:45:10	
		實測重量KG	目視	8	廖學智	2024-02-21 08:47:04	
備註:							
改善措施:							

承商駐院工程師(消防設備士)：楊文生  
2024/02/29 12:34:09

承商駐院主任：謝濱隆  
2024/02/29 14:29:17

承辦工程司：倪銘仁  
2024/03/01 07:47:02